

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/12 01	SR	23,99	V	0,14	V	118,49	V	0,00	V	0,24	V	135,47	V	31443	V
2016/10/12 02	SR	55,99	V	0,27	V	97,25	V	0,00	V	0,21	V	134,70	V	27564	V
2016/10/12 03	SR	20,96	V	0,11	V	116,68	V	0,00	V	0,25	V	135,17	V	30525	V
2016/10/12 04	SR	12,89	V	0,16	V	139,76	V	0,00	V	0,28	V	136,66	V	32443	V
2016/10/12 05	SR	22,58	V	0,16	V	127,94	V	0,00	V	0,31	V	137,96	V	33365	V
2016/10/12 06	SR	91,71	V	0,37	V	74,06	V	0,00	V	0,24	V	137,50	V	27778	V
2016/10/12 07	SR	86,69	V	0,42	V	73,26	V	0,00	V	0,27	V	138,25	V	26575	V
2016/10/12 08	SR	99,79	V	0,30	V	62,80	V	0,00	V	0,27	V	138,64	V	29512	V
2016/10/12 09	SR	99,38	V	0,19	V	73,92	V	0,01	V	0,30	V	137,57	V	28233	V
2016/10/12 10	SR	96,09	V	0,10	V	72,15	V	0,00	V	0,30	V	135,71	V	27463	V
2016/10/12 11	SR	29,69	V	0,01	V	122,24	V	0,00	V	0,36	V	135,64	V	31463	V
2016/10/12 12	SR	132,12	V	0,85	V	181,83	V	0,74	V	0,42	V	135,22	V	30236	V
2016/10/12 13	SR	1.406,68	18	2,87	NV	233,24	V	0,10	V	0,77	NV	125,18	V	19750	NV
2016/10/12 14	SR	32,19	V	0,06	V	151,41	V	0,01	V	0,27	V	131,95	V	30984	V
2016/10/12 15	SR	45,05	V	0,03	V	130,77	V	0,00	V	0,25	V	133,20	V	31120	V
2016/10/12 16	SR	46,28	V	0,02	V	125,77	V	0,00	V	0,23	V	133,50	V	29431	V
2016/10/12 17	SR	22,22	V	0,01	V	163,02	V	0,00	V	0,28	V	133,90	V	30663	V
2016/10/12 18	SR	57,86	V	0,10	V	123,12	V	0,00	V	0,23	V	133,72	V	28892	V
2016/10/12 19	SR	49,33	V	0,03	V	122,16	V	0,00	V	0,23	V	133,06	V	29183	V
2016/10/12 20	SR	37,28	V	0,01	V	134,04	V	0,00	V	0,21	V	133,11	V	29207	V
2016/10/12 21	SR	39,31	V	0,01	V	130,14	V	0,00	V	0,22	V	133,31	V	28977	V
2016/10/12 22	SR	17,22	V	0,01	V	135,60	V	0,00	V	0,29	V	134,19	V	29873	V
2016/10/12 23	SR	21,50	V	0,02	V	154,25	V	0,00	V	0,30	V	136,17	V	31406	V
2016/10/12 24	SR	58,13	V	0,14	V	141,57	V	0,00	V	0,25	V	136,25	V	30844	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-406.7	0.0-0.8	62.8-233.2	0.0-0.7	0.2-0.4	125.2-138.6	26574.7-33365.4
Supero Orario	1	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.9	0.2	125.2	0	0.3	134.8	29877.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Double pink

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]