

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/13

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/13 01	SR	81,97	V	0,19	V	135,56	V	0,01	V	0,23	V	136,02	V	29931	V
2016/10/13 02	SR	27,61	V	0,02	V	165,66	V	0,01	V	0,25	V	136,83	V	31104	V
2016/10/13 03	SR	39,59	V	0,02	V	143,79	V	0,00	V	0,23	V	137,99	V	31338	V
2016/10/13 04	SR	41,36	V	0,02	V	137,42	V	0,00	V	0,26	V	138,55	V	31468	V
2016/10/13 05	SR	43,59	V	0,03	V	144,67	V	0,00	V	0,26	V	139,26	V	30970	V
2016/10/13 06	SR	18,72	V	0,01	V	167,17	V	0,00	V	0,27	V	140,26	V	31609	V
2016/10/13 07	SR	27,11	V	0,01	V	151,86	V	0,00	V	0,26	V	142,07	V	31666	V
2016/10/13 08	SR	33,63	V	0,15	V	145,39	V	0,00	V	0,20	V	140,46	V	32845	V
2016/10/13 09	SR	16,60	V	0,19	V	180,82	V	0,00	V	0,22	V	138,23	V	33053	V
2016/10/13 10	SR	16,78	V	0,13	V	181,80	V	0,00	V	0,24	V	138,91	V	33199	V
2016/10/13 11	SR	17,51	V	0,12	V	176,20	V	0,00	V	0,23	V	138,31	V	33067	V
2016/10/13 12	SR	16,89	V	0,16	V	174,05	V	0,00	V	0,25	V	136,51	V	29184	V
2016/10/13 13	SP	209,58	NV	1,04	NV	264,95	NV	0,00	NV	0,36	NV	122,66	V	12796	NV
2016/10/13 14	SP	4,79	V	0,68	V	201,55	V	0,00	V	0,31	V	114,58	V	15282	V
2016/10/13 15	AV	52,66	NV	1,28	NV	213,28	NV	0,00	NV	0,43	NV	110,09	V	11719	NV
2016/10/13 16	AV	41,62	V	1,06	V	250,21	V	0,00	V	0,44	V	108,80	V	12023	V
2016/10/13 17	AV	33,30	V	0,90	V	236,99	V	0,00	V	0,42	V	111,63	V	13573	V
2016/10/13 18	AV	13,06	V	0,68	V	173,85	V	0,00	V	0,35	V	115,27	V	13775	V
2016/10/13 19	AV	8,48	V	0,71	V	177,05	V	0,00	V	0,36	V	116,91	V	13751	V
2016/10/13 20	AV	0,00	V	0,50	V	159,63	V	0,00	V	0,30	V	117,85	V	13868	V
2016/10/13 21	AV	0,00	V	0,43	V	162,78	V	0,00	V	0,29	V	117,66	V	14371	V
2016/10/13 22	AV	0,52	V	0,28	V	224,83	V	0,11	V	0,25	V	120,51	V	22913	V
2016/10/13 23	AV	75,47	V	3,68	V	154,32	V	5,01	V	0,45	V	126,19	V	29867	V
2016/10/13 24	AV	107,48	V	4,32	V	130,93	V	2,42	V	0,33	V	130,56	V	28151	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-82.0	0.0-0.2	135.6-181.8	0.0-0.0	0.2-0.3	136.0-142.1	29183.8-33198.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.8	0.1	158.7	0	0.2	138.6	31619.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: