

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/14 01	SR	60,65	V	0,29	V	148,02	V	0,31	V	0,24	V	133,15	V	30979	V
2016/10/14 02	SR	41,95	V	0,13	V	143,88	V	0,00	V	0,24	V	136,10	V	31751	V
2016/10/14 03	SR	51,01	V	0,13	V	122,96	V	0,01	V	0,21	V	136,24	V	30364	V
2016/10/14 04	SR	33,28	V	0,08	V	138,11	V	0,00	V	0,23	V	137,09	V	31450	V
2016/10/14 05	SR	38,12	V	0,08	V	139,24	V	0,00	V	0,23	V	137,87	V	31161	V
2016/10/14 06	SR	35,74	V	0,03	V	130,30	V	0,00	V	0,23	V	139,24	V	31213	V
2016/10/14 07	SR	25,66	V	0,03	V	144,56	V	0,00	V	0,69	V	140,78	V	31830	V
2016/10/14 08	SR	68,18	V	0,36	V	121,49	V	0,00	V	0,26	V	139,90	V	31974	V
2016/10/14 09	SR	43,93	V	0,27	V	138,38	V	0,00	V	0,25	V	138,25	V	31448	V
2016/10/14 10	SR	31,87	V	0,07	V	146,68	V	0,00	V	0,25	V	138,94	V	32159	V
2016/10/14 11	SR	31,90	V	0,09	V	143,13	V	0,00	V	0,23	V	137,67	V	31175	V
2016/10/14 12	SR	23,81	V	0,02	V	209,65	V	0,03	V	0,26	V	136,46	V	32559	V
2016/10/14 13	SR	50,56	V	0,17	V	136,04	V	0,26	V	0,20	V	134,91	V	29226	V
2016/10/14 14	SR	48,15	V	0,12	V	138,40	V	0,00	V	0,19	V	134,19	V	29851	V
2016/10/14 15	SR	63,93	V	0,20	V	128,47	V	0,06	V	0,19	V	134,07	V	29080	V
2016/10/14 16	SR	53,34	V	0,08	V	130,37	V	0,01	V	0,24	V	136,26	V	30395	V
2016/10/14 17	SR	52,92	V	0,08	V	119,09	V	0,01	V	0,27	V	136,65	V	31542	V
2016/10/14 18	SR	49,28	V	0,05	V	123,70	V	0,01	V	0,24	V	137,54	V	30696	V
2016/10/14 19	SR	73,12	V	0,06	V	109,37	V	0,00	V	0,26	V	137,67	V	30249	V
2016/10/14 20	SR	63,06	V	0,05	V	102,49	V	0,00	V	0,26	V	138,11	V	29895	V
2016/10/14 21	SR	85,65	V	0,07	V	94,59	V	0,00	V	0,25	V	138,15	V	28754	V
2016/10/14 22	SR	62,81	V	0,12	V	108,98	V	0,00	V	0,24	V	137,80	V	29541	V
2016/10/14 23	SR	55,20	V	0,05	V	122,04	V	0,00	V	0,24	V	138,11	V	30431	V
2016/10/14 24	SR	51,91	V	0,03	V	115,59	V	0,00	V	0,22	V	138,11	V	29790	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.8-85.7	0.0-0.4	94.6-209.7	0.0-0.3	0.2-0.7	133.1-140.8	28754.1-32559.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.1	131.5	0	0.3	137.2	30729.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Hand

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]