

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/16 01	SR	37,89	V	0,17	V	128,54	V	0,00	V	0,23	V	138,00	V	31062	V
2016/10/16 02	SR	31,21	V	0,22	V	129,02	V	0,00	V	0,29	V	138,12	V	31487	V
2016/10/16 03	SR	41,87	V	0,22	V	119,84	V	0,00	V	0,21	V	138,13	V	30483	V
2016/10/16 04	SR	48,76	V	0,30	V	119,21	V	0,00	V	0,23	V	139,23	V	30457	V
2016/10/16 05	SR	45,55	V	0,26	V	111,83	V	0,00	V	0,22	V	140,37	V	30026	V
2016/10/16 06	SR	49,77	V	0,27	V	114,10	V	0,00	V	0,21	V	140,06	V	29413	V
2016/10/16 07	SR	76,15	V	0,40	V	102,11	V	0,00	V	0,21	V	139,40	V	28443	V
2016/10/16 08	SR	27,26	V	0,07	V	132,27	V	0,00	V	0,22	V	139,79	V	32734	V
2016/10/16 09	SR	30,73	V	0,10	V	128,73	V	0,00	V	0,22	V	139,48	V	32142	V
2016/10/16 10	SR	70,82	V	0,19	V	94,24	V	0,00	V	0,24	V	139,63	V	29165	V
2016/10/16 11	SR	51,26	V	0,07	V	116,59	V	0,00	V	0,25	V	138,49	V	29852	V
2016/10/16 12	SR	41,40	V	0,04	V	129,44	V	0,00	V	0,26	V	137,25	V	30422	V
2016/10/16 13	SR	58,33	V	0,09	V	110,30	V	0,00	V	0,26	V	138,29	V	28351	V
2016/10/16 14	SR	50,96	V	0,09	V	122,71	V	0,00	V	0,28	V	137,78	V	29528	V
2016/10/16 15	SR	49,43	V	0,04	V	136,48	V	0,32	V	0,30	V	139,84	V	30128	V
2016/10/16 16	SR	28,67	V	0,01	V	136,21	V	0,22	V	0,28	V	140,18	V	30310	V
2016/10/16 17	SR	41,75	V	0,05	V	129,49	V	0,16	V	0,28	V	140,45	V	30609	V
2016/10/16 18	SR	37,50	V	0,02	V	122,18	V	1,16	V	0,26	V	140,32	V	30860	V
2016/10/16 19	SR	25,93	V	0,01	V	139,07	V	2,19	V	0,27	V	140,55	V	30852	V
2016/10/16 20	SR	33,86	V	0,02	V	132,09	V	0,94	V	0,25	V	139,82	V	30973	V
2016/10/16 21	SR	18,83	V	0,01	V	146,96	V	0,11	V	0,26	V	139,97	V	31756	V
2016/10/16 22	SR	35,79	V	0,03	V	134,45	V	0,06	V	0,25	V	141,12	V	31267	V
2016/10/16 23	SR	35,80	V	0,06	V	132,94	V	0,04	V	0,25	V	140,71	V	30887	V
2016/10/16 24	SR	43,13	V	0,04	V	117,87	V	0,02	V	0,23	V	142,35	V	30076	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-76.2	0.0-0.4	94.2-147.0	0.0-2.2	0.2-0.3	137.2-142.4	28351.3-32733.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.2	0.1	124.4	0.2	0.2	139.6	30470.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: