

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/17

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/17 01	SR	74,58	V	0,20	V	104,10	V	0,00	V	0,23	V	141,78	V	27983	V
2016/10/17 02	SR	23,24	V	0,03	V	152,18	V	0,00	V	0,24	V	141,19	V	31194	V
2016/10/17 03	SR	15,21	V	0,01	V	161,83	V	0,00	V	0,28	V	144,12	V	32958	V
2016/10/17 04	SR	10,69	V	0,01	V	181,65	V	0,00	V	0,30	V	144,43	V	33086	V
2016/10/17 05	SR	45,22	V	0,06	V	132,26	V	0,00	V	0,24	V	143,72	V	31909	V
2016/10/17 06	SR	40,17	V	0,02	V	123,88	V	0,00	V	0,24	V	144,00	V	31462	V
2016/10/17 07	SR	46,74	V	0,05	V	110,69	V	0,00	V	0,27	V	143,68	V	30675	V
2016/10/17 08	SR	40,48	V	0,15	V	120,98	V	0,00	V	0,22	V	139,73	V	31409	V
2016/10/17 09	SR	27,79	V	0,07	V	130,19	V	0,00	V	0,25	V	137,21	V	32443	V
2016/10/17 10	SR	30,40	V	0,07	V	134,08	V	0,03	V	0,24	V	139,42	V	31756	V
2016/10/17 11	SR	45,64	V	0,14	V	125,56	V	0,14	V	0,26	V	140,10	V	31387	V
2016/10/17 12	SR	30,13	V	0,07	V	143,08	V	2,26	V	0,24	V	135,86	V	31460	V
2016/10/17 13	SR	24,54	V	0,03	V	153,17	V	2,46	V	0,25	V	135,70	V	32644	V
2016/10/17 14	SR	47,60	V	0,08	V	117,54	V	0,18	V	0,25	V	136,02	V	32115	V
2016/10/17 15	SR	66,30	V	0,25	V	99,26	V	0,69	V	0,27	V	135,67	V	29892	V
2016/10/17 16	SR	61,81	V	0,15	V	105,72	V	0,66	V	0,26	V	135,68	V	29939	V
2016/10/17 17	SR	48,70	V	0,13	V	123,51	V	0,21	V	0,26	V	136,18	V	31322	V
2016/10/17 18	SR	33,80	V	0,08	V	128,93	V	0,00	V	0,25	V	136,83	V	32568	V
2016/10/17 19	SR	60,78	V	0,27	V	109,70	V	0,00	V	0,25	V	136,98	V	31103	V
2016/10/17 20	SR	73,29	V	0,35	V	103,28	V	0,07	V	0,38	V	136,52	V	29556	V
2016/10/17 21	SR	43,89	V	0,16	V	121,14	V	0,18	V	0,25	V	136,07	V	30062	V
2016/10/17 22	SR	41,46	V	0,17	V	131,15	V	0,00	V	0,26	V	135,80	V	32450	V
2016/10/17 23	SR	26,37	V	0,16	V	160,31	V	0,10	V	0,27	V	137,58	V	33840	V
2016/10/17 24	SR	22,65	V	0,18	V	162,22	V	0,34	V	0,26	V	138,05	V	33393	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-74.6	0.0-0.4	99.3-181.6	0.0-2.5	0.2-0.4	135.7-144.4	27983.1-33839.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.1	130.7	0.3	0.3	138.8	31525.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: