

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/18

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/18 01	SR	33,61	V	0,18	V	137,15	V	0,21	V	0,23	V	137,94	V	32311	V
2016/10/18 02	SR	38,20	V	0,23	V	126,62	V	0,00	V	0,21	V	137,26	V	31314	V
2016/10/18 03	SR	25,65	V	0,17	V	151,75	V	0,00	V	0,23	V	138,06	V	32907	V
2016/10/18 04	SR	21,67	V	0,11	V	148,99	V	0,00	V	0,24	V	139,35	V	33582	V
2016/10/18 05	SR	21,19	V	0,13	V	150,98	V	0,00	V	0,24	V	139,80	V	33573	V
2016/10/18 06	SR	51,24	V	0,21	V	125,75	V	0,00	V	0,24	V	139,86	V	31653	V
2016/10/18 07	SR	67,83	V	0,32	V	108,17	V	0,00	V	0,23	V	139,20	V	30514	V
2016/10/18 08	SR	50,44	V	0,12	V	124,32	V	0,00	V	0,23	V	139,47	V	32879	V
2016/10/18 09	SR	47,75	V	0,11	V	126,97	V	0,01	V	0,26	V	140,35	V	32227	V
2016/10/18 10	SR	63,70	V	0,18	V	111,77	V	0,00	V	0,27	V	140,97	V	31066	V
2016/10/18 11	SR	63,31	V	0,10	V	112,30	V	0,00	V	0,29	V	141,22	V	30921	V
2016/10/18 12	SR	64,61	V	0,07	V	109,72	V	0,00	V	0,29	V	141,72	V	30572	V
2016/10/18 13	SR	85,91	V	0,06	V	121,17	V	0,00	V	0,27	V	138,25	V	27784	V
2016/10/18 14	SR	36,84	V	0,02	V	134,65	V	0,00	V	0,27	V	136,98	V	29787	V
2016/10/18 15	SR	41,03	V	0,07	V	144,39	V	0,00	V	0,29	V	138,19	V	30339	V
2016/10/18 16	SR	22,63	V	0,03	V	163,80	V	0,12	V	0,30	V	138,84	V	30745	V
2016/10/18 17	SR	27,69	V	0,02	V	153,61	V	1,82	V	0,28	V	138,16	V	30548	V
2016/10/18 18	SR	15,79	V	0,01	V	159,24	V	4,44	V	0,26	V	138,28	V	31815	V
2016/10/18 19	SR	25,77	V	0,01	V	143,64	V	6,07	V	0,25	V	138,11	V	31482	V
2016/10/18 20	SR	45,02	V	0,07	V	132,72	V	8,52	V	0,24	V	138,26	V	30482	V
2016/10/18 21	SR	49,39	V	0,11	V	132,80	V	6,91	V	0,23	V	138,35	V	29636	V
2016/10/18 22	SR	20,64	V	0,01	V	145,96	V	4,50	V	0,21	V	137,89	V	30568	V
2016/10/18 23	SR	18,18	V	0,01	V	154,90	V	2,60	V	0,22	V	138,31	V	31317	V
2016/10/18 24	SR	36,13	V	0,04	V	126,57	V	1,38	V	0,21	V	138,22	V	29421	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.8-85.9	0.0-0.3	108.2-163.8	0.0-8.5	0.2-0.3	137.0-141.7	27784.4-33581.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.6	0.1	135.3	1.5	0.2	138.9	31143.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: