

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/20

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/20 01	SR	25,10	V	0,29	V	125,40	V	1,09	V	0,25	V	141,99	V	33635	V
2016/10/20 02	SR	47,47	V	0,36	V	116,20	V	1,77	V	0,23	V	142,16	V	30627	V
2016/10/20 03	SR	20,62	V	0,30	V	128,96	V	0,93	V	0,22	V	143,17	V	32432	V
2016/10/20 04	SR	21,44	V	0,33	V	139,39	V	1,27	V	0,22	V	143,58	V	31922	V
2016/10/20 05	SR	26,87	V	0,33	V	126,93	V	1,66	V	0,21	V	143,32	V	30924	V
2016/10/20 06	SR	42,00	V	0,38	V	111,31	V	1,60	V	0,44	V	143,76	V	29659	V
2016/10/20 07	SR	63,66	V	0,43	V	120,80	V	1,57	V	0,25	V	143,74	V	30395	V
2016/10/20 08	SR	37,41	V	0,10	V	129,02	V	0,71	V	0,24	V	143,66	V	30727	V
2016/10/20 09	SR	48,14	V	0,14	V	138,30	V	0,92	V	0,30	V	143,52	V	30225	V
2016/10/20 10	SR	52,67	V	0,08	V	136,19	V	0,51	V	0,28	V	142,55	V	30241	V
2016/10/20 11	SR	42,60	V	0,07	V	148,77	V	0,17	V	0,29	V	143,63	V	28434	V
2016/10/20 12	SR	76,65	V	0,13	V	105,20	V	0,05	V	0,31	V	143,33	V	24879	V
2016/10/20 13	SR	71,73	V	0,05	V	101,83	V	0,02	V	0,31	V	144,22	V	26708	V
2016/10/20 14	SR	13,69	V	0,01	V	172,19	V	0,05	V	0,34	V	144,08	V	29098	V
2016/10/20 15	SR	16,03	V	0,01	V	156,02	V	0,83	V	0,30	V	140,77	V	29356	V
2016/10/20 16	SR	35,71	V	0,05	V	142,22	V	2,18	V	0,32	V	140,33	V	28985	V
2016/10/20 17	SR	50,98	V	0,05	V	112,78	V	0,92	V	0,32	V	140,16	V	27427	V
2016/10/20 18	SR	67,80	V	0,09	V	100,31	V	0,12	V	0,30	V	140,28	V	25941	V
2016/10/20 19	SR	36,74	V	0,03	V	126,94	V	0,52	V	0,27	V	140,15	V	27836	V
2016/10/20 20	SR	35,05	V	0,03	V	132,85	V	2,03	V	0,24	V	139,60	V	27682	V
2016/10/20 21	SR	32,21	V	0,05	V	127,10	V	1,35	V	0,22	V	137,39	V	26869	V
2016/10/20 22	SR	35,74	V	0,08	V	128,52	V	2,76	V	0,22	V	136,27	V	26110	V
2016/10/20 23	SR	38,20	V	0,06	V	123,51	V	0,76	V	0,22	V	136,71	V	26505	V
2016/10/20 24	SR	28,21	V	0,04	V	125,44	V	0,00	V	0,27	V	138,12	V	27673	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.7-76.7	0.0-0.4	100.3-172.2	0.0-2.8	0.2-0.4	136.3-144.2	24879.3-33634.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.3	0.1	128.2	1	0.3	141.5	28928.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: