

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/21

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/21 01	SR	68,14	V	0,19	V	105,54	V	0,01	V	0,25	V	138,34	V	24084	V
2016/10/21 02	SR	72,18	V	0,25	V	107,68	V	0,00	V	0,24	V	138,06	V	23595	V
2016/10/21 03	SR	62,24	V	0,14	V	115,17	V	0,00	V	0,25	V	139,08	V	25252	V
2016/10/21 04	SR	66,88	V	0,09	V	111,39	V	0,00	V	0,23	V	139,20	V	25448	V
2016/10/21 05	SR	57,94	V	0,04	V	106,66	V	0,00	V	0,24	V	139,75	V	26350	V
2016/10/21 06	SR	25,29	V	0,01	V	126,74	V	0,00	V	0,23	V	140,66	V	28138	V
2016/10/21 07	SR	21,25	V	0,02	V	131,21	V	0,00	V	0,24	V	140,54	V	27529	V
2016/10/21 08	SR	33,19	V	0,08	V	120,89	V	0,00	V	0,24	V	139,34	V	30722	V
2016/10/21 09	SR	16,65	V	0,03	V	145,30	V	0,00	V	0,21	V	137,83	V	31354	V
2016/10/21 10	SR	17,28	V	0,06	V	155,07	V	0,00	V	0,23	V	138,61	V	32100	V
2016/10/21 11	SR	30,17	V	0,06	V	137,83	V	0,00	V	0,23	V	139,01	V	31765	V
2016/10/21 12	SR	56,40	V	0,13	V	111,02	V	0,00	V	0,24	V	138,07	V	28182	V
2016/10/21 13	SR	47,29	V	0,05	V	115,43	V	0,02	V	0,24	V	138,19	V	29906	V
2016/10/21 14	SR	69,61	V	0,13	V	101,20	V	0,00	V	0,29	V	140,03	V	28680	V
2016/10/21 15	SR	46,31	V	0,04	V	105,68	V	0,00	V	0,29	V	140,66	V	28575	V
2016/10/21 16	SR	27,13	V	0,03	V	132,51	V	0,00	V	0,27	V	139,84	V	29022	V
2016/10/21 17	SR	41,30	V	0,06	V	132,76	V	0,00	V	0,27	V	140,29	V	28717	V
2016/10/21 18	SR	32,26	V	0,04	V	130,67	V	0,00	V	0,25	V	139,91	V	28992	V
2016/10/21 19	SP	168,30	V	0,04	V	172,71	V	0,81	V	0,60	V	139,02	V	29932	V
2016/10/21 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	38,07	NV	137,50	NV	0,00	NV
2016/10/21 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/10/21 22	AV	883,31	NV	442,75	NV	150,39	NV	12,67	NV	2,65	NV	101,57	NV	5620	NV
2016/10/21 23	AV	436,68	V	210,27	V	262,73	V	9,50	V	8,30	V	104,88	V	11614	V
2016/10/21 24	AV	10,04	V	3,15	V	253,08	V	1,36	V	0,30	V	123,89	V	25887	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.6-72.2	0.0-0.2	101.2-155.1	0.0-0.0	0.2-0.3	137.8-140.7	23595.4-32100.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44	0.1	121.8	0	0.2	139.3	28245.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: