

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/22 01	AV	14,63	V	1,19	V	155,96	V	3,77	V	0,23	V	135,31	V	31402	V
2016/10/22 02	SR	23,71	V	0,79	V	138,99	V	2,20	V	0,22	V	135,94	V	31830	V
2016/10/22 03	SR	58,16	V	0,66	V	100,00	V	0,18	V	0,22	V	136,53	V	29071	V
2016/10/22 04	SR	35,81	V	0,40	V	105,80	V	0,00	V	0,21	V	137,17	V	30049	V
2016/10/22 05	SR	41,36	V	0,37	V	113,29	V	0,00	V	0,20	V	137,33	V	30592	V
2016/10/22 06	SR	66,53	V	0,45	V	112,61	V	0,07	V	0,22	V	137,65	V	29487	V
2016/10/22 07	SR	69,67	V	0,51	V	98,83	V	0,00	V	0,23	V	137,98	V	27614	V
2016/10/22 08	SR	93,78	V	0,51	V	94,19	V	0,38	V	0,22	V	138,22	V	27595	V
2016/10/22 09	SR	50,02	V	0,25	V	123,45	V	2,09	V	0,21	V	137,59	V	29843	V
2016/10/22 10	SR	64,30	V	0,35	V	116,06	V	1,74	V	0,24	V	136,74	V	27633	V
2016/10/22 11	SR	88,92	V	0,34	V	97,68	V	1,65	V	0,23	V	135,21	V	25157	V
2016/10/22 12	SR	58,41	V	0,02	V	108,12	V	0,44	V	0,20	V	134,86	V	29367	V
2016/10/22 13	SR	25,22	V	0,01	V	137,71	V	1,63	V	0,20	V	135,40	V	30818	V
2016/10/22 14	SR	36,62	V	0,01	V	139,99	V	1,92	V	0,22	V	135,38	V	30218	V
2016/10/22 15	SR	31,01	V	0,02	V	140,33	V	0,71	V	0,24	V	136,64	V	31034	V
2016/10/22 16	SR	21,64	V	0,01	V	157,01	V	1,03	V	0,25	V	138,58	V	32225	V
2016/10/22 17	SR	25,98	V	0,01	V	149,70	V	0,37	V	0,24	V	138,50	V	31268	V
2016/10/22 18	SR	14,39	V	0,01	V	161,07	V	0,02	V	0,24	V	139,17	V	31024	V
2016/10/22 19	SR	21,16	V	0,01	V	169,82	V	0,28	V	0,28	V	139,70	V	30817	V
2016/10/22 20	SR	20,10	V	0,01	V	164,05	V	0,28	V	0,26	V	139,90	V	30246	V
2016/10/22 21	SR	101,79	V	0,03	V	111,20	V	0,12	V	0,25	V	138,36	V	26399	V
2016/10/22 22	SR	69,12	V	0,01	V	111,41	V	0,00	V	0,23	V	137,14	V	26205	V
2016/10/22 23	SR	64,91	V	0,01	V	97,09	V	0,00	V	0,24	V	138,31	V	26390	V
2016/10/22 24	SR	28,90	V	0,01	V	130,37	V	0,00	V	0,23	V	139,62	V	28353	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-101.8	0.0-0.8	94.2-169.8	0.0-2.2	0.2-0.3	134.9-139.9	25157.5-32225.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.3	0.2	125.2	0.7	0.2	137.5	29271.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: