

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/23 01	SR	33,49	V	0,01	V	125,65	V	0,00	V	0,25	V	140,73	V	28778	V
2016/10/23 02	SR	49,78	V	0,01	V	114,65	V	0,03	V	0,25	V	141,35	V	27820	V
2016/10/23 03	SR	32,57	V	0,15	V	143,69	V	0,00	V	0,22	V	141,97	V	33039	V
2016/10/23 04	SR	22,31	V	0,08	V	142,37	V	0,00	V	0,21	V	142,33	V	32700	V
2016/10/23 05	SR	23,69	V	0,07	V	135,97	V	0,00	V	0,34	V	142,50	V	31866	V
2016/10/23 06	SR	47,29	V	0,17	V	126,87	V	0,00	V	0,24	V	143,30	V	30841	V
2016/10/23 07	SR	93,60	V	0,35	V	95,88	V	0,02	V	0,24	V	142,57	V	26693	V
2016/10/23 08	SR	66,31	V	0,29	V	102,80	V	0,01	V	0,21	V	141,37	V	29174	V
2016/10/23 09	SR	29,00	V	0,15	V	128,44	V	0,00	V	0,22	V	139,88	V	32027	V
2016/10/23 10	SR	51,90	V	0,25	V	120,52	V	0,00	V	0,24	V	140,62	V	30846	V
2016/10/23 11	SR	39,77	V	0,22	V	123,51	V	0,00	V	0,23	V	140,22	V	30293	V
2016/10/23 12	SR	91,16	V	0,47	V	93,22	V	0,03	V	0,24	V	139,59	V	25610	V
2016/10/23 13	SR	28,09	V	0,18	V	123,71	V	0,00	V	0,22	V	139,39	V	30679	V
2016/10/23 14	SR	29,39	V	0,17	V	120,58	V	0,00	V	0,22	V	140,33	V	30140	V
2016/10/23 15	SR	32,59	V	0,17	V	121,90	V	0,15	V	0,22	V	139,81	V	28994	V
2016/10/23 16	SR	69,58	V	0,25	V	105,97	V	0,40	V	0,26	V	139,35	V	26595	V
2016/10/23 17	SR	24,30	V	0,09	V	130,88	V	0,06	V	0,22	V	139,46	V	29719	V
2016/10/23 18	SR	29,41	V	0,14	V	132,60	V	0,44	V	0,22	V	140,46	V	29612	V
2016/10/23 19	SR	10,00	V	0,11	V	164,73	V	0,38	V	0,25	V	140,49	V	31671	V
2016/10/23 20	SR	29,60	V	0,15	V	122,46	V	0,14	V	0,22	V	140,73	V	29687	V
2016/10/23 21	SR	27,06	V	0,13	V	126,68	V	0,05	V	0,23	V	141,29	V	30377	V
2016/10/23 22	SR	37,24	V	0,19	V	115,94	V	0,46	V	0,25	V	142,47	V	28679	V
2016/10/23 23	SR	47,00	V	0,22	V	108,58	V	1,34	V	0,23	V	141,51	V	26793	V
2016/10/23 24	SR	26,96	V	0,13	V	130,12	V	1,71	V	0,22	V	141,09	V	29250	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.0-93.6	0.0-0.5	93.2-164.7	0.0-1.7	0.2-0.3	139.4-143.3	25609.6-33038.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.5	0.2	123.2	0.2	0.2	141	29661.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: