

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/24 01	SR	45,85	V	0,20	V	110,05	V	1,00	V	0,22	V	141,36	V	27529	V
2016/10/24 02	SR	31,07	V	0,11	V	138,34	V	0,43	V	0,22	V	141,65	V	31499	V
2016/10/24 03	SR	8,21	V	0,10	V	165,76	V	0,20	V	0,22	V	143,94	V	33855	V
2016/10/24 04	SR	11,82	V	0,11	NV	162,85	V	0,49	V	0,22	NV	143,66	V	34177	NV
2016/10/24 05	SR	31,75	V	0,20	V	136,29	V	0,46	V	0,26	V	143,11	V	29578	V
2016/10/24 06	SR	24,67	V	0,17	V	146,79	V	0,30	V	0,25	V	143,45	V	28643	V
2016/10/24 07	SP	128,21	NV	64,42	NV	155,77	NV	0,95	NV	2,59	V	140,24	V	25526	NV
2016/10/24 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,78	V	123,77	V	0,00	NV
2016/10/24 09	AV	815,31	NV	681,08	NV	190,13	NV	61,93	NV	10,86	V	116,27	V	4331	NV
2016/10/24 10	AV	99,43	V	11,64	V	275,46	V	7,55	V	0,45	V	121,80	V	20175	V
2016/10/24 11	AV	38,95	V	12,73	V	255,33	V	4,47	V	0,38	V	137,74	V	30254	V
2016/10/24 12	AV	108,34	V	22,55	V	145,90	V	5,17	V	0,41	V	140,13	V	23307	V
2016/10/24 13	AV	10,69	V	1,83	V	195,46	V	3,49	V	0,24	V	137,11	V	28084	V
2016/10/24 14	AV	31,56	V	9,84	V	224,94	V	4,53	V	0,32	V	136,77	V	31418	V
2016/10/24 15	AV	34,21	NV	0,89	NV	147,35	NV	3,56	NV	0,24	NV	144,00	V	35312	NV
2016/10/24 16	SR	37,67	V	0,71	NV	118,30	V	2,78	V	0,21	NV	143,52	V	30845	NV
2016/10/24 17	SR	54,91	V	0,60	V	104,55	V	0,82	V	0,21	V	143,38	V	29093	V
2016/10/24 18	SR	27,25	V	0,42	NV	130,04	V	0,06	V	0,22	NV	145,03	V	32789	NV
2016/10/24 19	SR	83,00	V	0,54	V	89,65	V	0,00	V	0,24	V	144,71	V	27989	V
2016/10/24 20	SR	88,39	V	0,55	V	83,39	V	0,00	V	0,24	V	144,11	V	26751	V
2016/10/24 21	SR	19,13	V	0,41	NV	121,97	V	0,00	V	0,24	NV	145,89	V	32114	NV
2016/10/24 22	SR	15,05	V	0,40	NV	179,05	V	0,00	V	0,29	NV	146,84	V	32140	NV
2016/10/24 23	SR	6,36	V	0,22	V	165,62	V	0,00	V	0,22	V	142,29	V	25305	V
2016/10/24 24	SR	19,78	V	0,22	V	141,47	V	0,00	V	0,23	V	138,90	V	26142	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-88.4	0.1-0.6	83.4-179.0	0.0-2.8	0.2-0.3	138.9-146.8	25305.4-33855.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	0.3	132.9	0.4	0.2	143.5	28638.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: