

# CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/25

| RIFERIMENTI                 | CODICI MONITOR                   |                                             |                                      |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| SOCIETA': SIPEA SRL         | V: MISURA VALIDA                 | 25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE | SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE    | F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA |
| CODICE STABILIMENTO: LTC1   | NV: DATO NON VALIDO              | TAR: CALIBRAZIONE                           | AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO           | MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE   |
| CODICE IMPIANTO: C2         | NS: NON SIGNIFICATIVA            |                                             | SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO          | 16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO |
| IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA | 18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA |                                             | TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO | CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE          |

| ORA           | IMPIANTO | CO R 021 |       | COT R 057 |       | NOX NO2 R 027 |       | SO2 R 026 |       | PLV R 022 |       | Temp. Fumi 051 |       | Portata Fumi 055 |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|-------|
|               |          | Media    | Stato | Media     | Stato | Media         | Stato | Media     | Stato | Media     | Stato | Media          | Stato | Media            | Stato |
| 2016/10/25 01 | SR       | 39,21    | V     | 0,31      | V     | 138,35        | V     | 0,00      | V     | 0,29      | V     | 144,42         | V     | 27547            | V     |
| 2016/10/25 02 | SR       | 52,42    | V     | 0,30      | V     | 108,09        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 145,69         | V     | 25647            | V     |
| 2016/10/25 03 | SR       | 24,80    | V     | 0,19      | V     | 124,11        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 146,46         | V     | 27140            | V     |
| 2016/10/25 04 | SR       | 45,57    | V     | 0,24      | V     | 109,39        | V     | 0,00      | V     | 0,25      | V     | 146,50         | V     | 25592            | V     |
| 2016/10/25 05 | SR       | 36,19    | V     | 0,20      | V     | 119,19        | V     | 0,00      | V     | 0,26      | V     | 146,60         | V     | 26338            | V     |
| 2016/10/25 06 | SR       | 44,16    | V     | 0,27      | V     | 113,64        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 146,80         | V     | 25995            | V     |
| 2016/10/25 07 | SR       | 44,51    | V     | 0,26      | V     | 117,00        | V     | 0,00      | V     | 0,27      | V     | 146,86         | V     | 25519            | V     |
| 2016/10/25 08 | SR       | 52,22    | V     | 0,32      | V     | 110,34        | V     | 0,00      | V     | 0,24      | V     | 145,47         | V     | 28497            | V     |
| 2016/10/25 09 | SR       | 53,26    | V     | 0,30      | V     | 115,46        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 140,12         | V     | 28643            | V     |
| 2016/10/25 10 | SR       | 50,48    | V     | 0,26      | V     | 119,17        | V     | 0,01      | V     | 0,22      | V     | 139,13         | V     | 29322            | V     |
| 2016/10/25 11 | SR       | 58,28    | V     | 0,42      | V     | 119,91        | V     | 0,03      | V     | 0,25      | V     | 137,94         | V     | 28587            | V     |
| 2016/10/25 12 | SR       | 31,88    | V     | 0,21      | V     | 144,02        | V     | 0,00      | V     | 0,22      | V     | 137,52         | V     | 30559            | V     |
| 2016/10/25 13 | SR       | 37,35    | V     | 0,30      | V     | 157,70        | V     | 0,74      | V     | 0,24      | V     | 138,36         | V     | 31587            | V     |
| 2016/10/25 14 | SR       | 29,28    | V     | 0,44      | V     | 170,29        | V     | 4,22      | V     | 0,25      | V     | 138,37         | V     | 29774            | V     |
| 2016/10/25 15 | SR       | 50,01    | V     | 1,05      | V     | 168,12        | V     | 5,48      | V     | 0,28      | V     | 138,75         | V     | 27011            | V     |
| 2016/10/25 16 | SR       | 11,67    | V     | 0,27      | V     | 187,35        | V     | 1,59      | V     | 0,23      | V     | 136,38         | V     | 31269            | V     |
| 2016/10/25 17 | SR       | 12,57    | V     | 0,12      | V     | 171,16        | V     | 1,52      | V     | 0,25      | V     | 138,91         | V     | 33391            | V     |
| 2016/10/25 18 | SR       | 17,61    | V     | 0,09      | V     | 162,27        | V     | 2,18      | V     | 0,26      | V     | 141,25         | V     | 32329            | V     |
| 2016/10/25 19 | SR       | 6,75     | V     | 0,15      | V     | 235,67        | V     | 1,90      | V     | 0,29      | V     | 140,75         | V     | 32723            | V     |
| 2016/10/25 20 | SR       | 29,27    | V     | 0,13      | V     | 161,26        | V     | 3,34      | V     | 0,21      | V     | 137,22         | V     | 29012            | V     |
| 2016/10/25 21 | SR       | 24,18    | V     | 0,11      | V     | 151,82        | V     | 3,37      | V     | 0,21      | V     | 137,46         | V     | 29315            | V     |
| 2016/10/25 22 | SR       | 54,65    | V     | 0,24      | V     | 125,98        | V     | 3,70      | V     | 0,22      | V     | 138,56         | V     | 26905            | V     |
| 2016/10/25 23 | SR       | 30,93    | V     | 0,18      | V     | 136,11        | V     | 4,08      | V     | 0,19      | V     | 137,79         | V     | 26548            | V     |
| 2016/10/25 24 | SR       | 8,36     | V     | 0,10      | V     | 169,12        | V     | 2,46      | V     | 0,22      | V     | 138,30         | V     | 29917            | V     |

|                    |              |             |              |              |             |             |                 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| Campo Scala        | 0-500 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-600 mg/Nm3 | 0-400 mg/Nm3 | 0-60 mg/Nm3 | 0-300 -C    | 0-54263 Nm3/h   |
| Min-Max            | 6.7-58.3     | 0.1-1.0     | 108.1-235.7  | 0.0-5.5      | 0.2-0.3     | 136.4-146.9 | 25519.0-33390.8 |
| Supero Orario      | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           | 0           | 0               |
| Media Giornaliera  | 35.2         | 0.3         | 143.1        | 1.4          | 0.2         | 141.1       | 28715.3         |
| Supero Giornaliero | NO           | NO          | NO           | NO           | NO          | NO          | NO              |

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: