

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/26 01	SR	0,81	V	0,20	V	243,39	V	1,31	V	0,27	V	137,94	V	28359	V
2016/10/26 02	SR	40,24	V	0,28	V	210,11	V	5,77	V	0,22	V	130,80	V	23680	V
2016/10/26 03	SR	1,17	V	0,18	V	197,12	V	9,08	V	0,17	V	127,23	V	24619	V
2016/10/26 04	SR	6,15	V	0,18	V	192,97	V	6,39	V	0,18	V	130,43	V	27681	V
2016/10/26 05	SR	9,10	V	0,18	V	205,20	V	4,94	V	0,19	V	131,17	V	25143	V
2016/10/26 06	SR	12,52	V	0,17	V	179,86	V	6,73	V	0,17	V	128,05	V	24449	V
2016/10/26 07	SR	5,75	V	0,21	V	202,62	V	6,79	V	0,18	V	127,88	V	24435	V
2016/10/26 08	SR	25,71	V	0,25	V	181,01	V	7,07	V	0,21	V	129,55	V	26616	V
2016/10/26 09	SR	37,13	V	0,37	V	193,55	V	3,10	V	0,23	V	131,44	V	27083	V
2016/10/26 10	SR	46,49	V	0,32	V	171,72	V	2,95	V	0,20	V	130,65	V	25252	V
2016/10/26 11	SR	78,87	V	0,41	V	127,78	V	6,69	V	0,26	V	129,94	V	23562	V
2016/10/26 12	SR	68,02	V	0,35	V	128,08	V	2,83	V	0,27	V	135,21	V	25404	V
2016/10/26 13	SR	42,52	V	0,18	V	136,23	V	1,50	V	0,26	V	137,95	V	26914	V
2016/10/26 14	SR	13,44	V	0,11	V	165,43	V	2,36	V	0,26	V	138,22	V	28254	V
2016/10/26 15	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2016/10/26 16	SR	24,36	NV	0,24	NV	157,56	NV	2,02	NV	0,21	NV	136,34	NV	27721	NV
2016/10/26 17	SR	45,87	V	0,27	V	140,69	V	1,74	V	0,21	V	134,64	V	26244	V
2016/10/26 18	SR	55,90	V	0,25	V	116,64	V	0,04	V	0,22	V	135,42	V	25747	V
2016/10/26 19	SR	28,60	V	0,15	V	127,82	V	0,00	V	0,23	V	136,48	V	27194	V
2016/10/26 20	SR	19,88	V	0,12	V	148,50	V	0,04	V	0,22	V	137,37	V	27415	V
2016/10/26 21	SR	9,75	V	0,18	V	214,60	V	2,17	V	0,25	V	137,29	V	29724	V
2016/10/26 22	SR	9,87	V	0,18	V	227,57	V	1,40	V	0,24	V	134,85	V	27616	V
2016/10/26 23	SR	1,01	V	0,18	V	216,71	V	3,17	V	0,23	V	131,06	V	27790	V
2016/10/26 24	SR	14,32	V	0,24	V	197,06	V	6,31	V	0,23	V	132,92	V	29802	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 °C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.8-78.9	0.1-0.4	116.6-243.4	0.0-9.1	0.2-0.3	127.2-138.2	23562.3-29801.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	26.1	0.2	178.4	3.7	0.2	133	26499.2
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO:  _____