

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/27

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/27 01	SR	29,10	V	0,28	V	157,05	V	2,11	V	0,21	V	133,94	V	27092	V
2016/10/27 02	SR	16,78	V	0,29	V	180,69	V	2,05	V	0,21	V	133,71	V	26868	V
2016/10/27 03	SR	45,25	V	0,35	V	148,24	V	2,13	V	0,22	V	133,70	V	25639	V
2016/10/27 04	SR	37,73	V	0,28	V	162,10	V	2,76	V	0,25	V	133,95	V	26396	V
2016/10/27 05	SR	5,89	V	0,26	V	230,12	V	0,39	V	0,30	V	136,78	V	30515	V
2016/10/27 06	SR	0,98	V	0,19	V	239,39	V	0,01	V	0,29	V	138,96	V	32630	V
2016/10/27 07	SR	0,08	V	0,24	V	270,05	V	0,01	V	0,35	V	139,97	V	33845	V
2016/10/27 08	SR	12,71	V	0,22	NV	276,17	V	0,36	V	0,42	NV	140,76	V	34568	NV
2016/10/27 09	CNF	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**	--	**
2016/10/27 10	SR	2,61	NV	0,06	NV	219,23	NV	8,14	NV	0,27	NV	141,83	NV	32473	NV
2016/10/27 11	SR	2,87	V	0,01	V	225,56	V	6,46	V	0,29	V	138,93	V	32434	V
2016/10/27 12	SR	32,94	V	2,43	V	209,88	V	15,83	V	0,34	V	137,34	V	28479	V
2016/10/27 13	SR	2,70	V	0,01	V	222,45	V	11,21	V	0,32	V	136,40	V	27968	V
2016/10/27 14	SR	22,94	V	0,05	V	217,75	V	6,08	V	0,35	V	138,25	V	28277	V
2016/10/27 15	SP	49,43	NV	0,33	NV	226,40	NV	7,57	NV	2,16	V	133,79	V	27189	NV
2016/10/27 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	9,07	NV	122,19	NV	0,00	NV
2016/10/27 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/10/27 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/10/27 19	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	11,12	NV	98,08	NV	0,00	NV
2016/10/27 20	AV	911,33	NV	329,56	NV	117,96	NV	10,69	NV	2,40	V	98,33	V	2177	NV
2016/10/27 21	AV	37,70	V	33,15	V	116,99	V	6,82	V	0,41	V	110,04	V	9788	V
2016/10/27 22	AV	13,91	V	15,59	V	170,75	V	14,02	V	0,30	V	127,85	V	18565	V
2016/10/27 23	AV	22,64	V	0,37	V	115,43	V	3,15	V	0,22	V	133,11	V	25915	V
2016/10/27 24	AV	75,37	V	0,31	V	74,77	V	0,00	V	0,27	V	132,94	V	24899	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.1-45.3	0.0-2.4	148.2-276.2	0.0-15.8	0.2-0.4	133.7-140.8	25638.8-33844.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.5	0.4	211.6	4.1	0.3	136.9	29104
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____