

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/29 01	SR	51,40	V	0,09	V	113,58	V	0,00	V	0,25	V	137,37	V	26269	V
2016/10/29 02	SR	41,73	V	0,06	V	106,30	V	0,00	V	0,22	V	136,37	V	27401	V
2016/10/29 03	SR	47,79	V	0,06	V	98,91	V	0,00	V	0,33	V	137,17	V	26950	V
2016/10/29 04	SR	33,11	V	0,05	V	127,69	V	0,00	V	0,21	V	137,20	V	27821	V
2016/10/29 05	SR	47,25	V	0,07	V	119,25	V	0,00	V	0,34	V	137,37	V	27007	V
2016/10/29 06	SR	28,94	V	0,03	V	127,26	V	0,00	V	0,20	V	137,46	V	28696	V
2016/10/29 07	SR	46,21	V	0,05	V	128,70	V	0,00	V	0,27	V	137,61	V	27635	V
2016/10/29 08	SR	53,93	V	0,17	V	123,70	V	0,01	V	0,26	V	137,21	V	29202	V
2016/10/29 09	SR	34,89	V	0,09	V	128,98	V	0,00	V	0,19	V	135,92	V	29308	V
2016/10/29 10	SR	86,02	V	0,15	V	93,19	V	0,09	V	0,30	V	135,70	V	25787	V
2016/10/29 11	SR	89,25	V	0,12	V	73,31	V	0,00	V	0,23	V	135,35	V	25105	V
2016/10/29 12	SR	58,32	V	0,07	V	96,70	V	0,00	V	0,34	V	136,63	V	30933	V
2016/10/29 13	SR	27,00	V	0,01	V	119,93	V	0,00	V	0,29	V	137,26	V	31028	V
2016/10/29 14	SR	40,90	V	0,03	V	98,78	V	0,00	V	0,28	V	136,61	V	27802	V
2016/10/29 15	SR	74,34	V	0,06	V	85,82	V	0,00	V	0,28	V	135,65	V	27220	V
2016/10/29 16	SR	36,08	V	0,01	V	103,62	V	0,00	V	0,31	V	136,15	V	29201	V
2016/10/29 17	SR	32,27	V	0,02	V	112,08	V	0,00	V	0,29	V	136,50	V	29816	V
2016/10/29 18	SR	74,19	V	0,18	V	98,59	V	0,08	V	0,30	V	136,22	V	26585	V
2016/10/29 19	SR	60,47	V	0,13	V	104,15	V	0,00	V	0,26	V	135,22	V	27016	V
2016/10/29 20	SR	46,76	V	0,09	V	123,74	V	0,09	V	0,21	V	135,13	V	28185	V
2016/10/29 21	SR	42,71	V	0,07	V	135,83	V	0,03	V	0,24	V	135,10	V	28152	V
2016/10/29 22	SR	44,17	V	0,03	V	147,21	V	0,75	V	0,24	V	136,23	V	29010	V
2016/10/29 23	SR	15,93	V	0,01	V	149,41	V	0,25	V	0,18	V	135,60	V	28210	V
2016/10/29 24	SR	40,11	V	0,08	V	136,16	V	0,02	V	0,22	V	135,75	V	27187	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.9-89.2	0.0-0.2	73.3-149.4	0.0-0.7	0.2-0.3	135.1-137.6	25104.6-31027.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.1	114.7	0.1	0.3	136.4	27980.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: