

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/10/31

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/10/31 01	SR	66,96	V	0,09	V	106,03	V	0,78	V	0,19	V	128,28	V	25367	V
2016/10/31 02	SR	80,80	V	0,19	V	107,87	V	0,25	V	0,23	V	131,51	V	25782	V
2016/10/31 03	SR	77,48	V	0,12	V	106,52	V	0,32	V	0,21	V	134,04	V	25720	V
2016/10/31 04	SR	65,93	V	0,15	V	97,85	V	0,04	V	0,20	V	135,18	V	25041	V
2016/10/31 05	SR	58,98	V	0,12	V	107,56	V	0,03	V	0,21	V	135,96	V	25719	V
2016/10/31 06	SR	64,60	V	0,11	V	106,74	V	0,00	V	0,23	V	136,62	V	26523	V
2016/10/31 07	SR	49,19	V	0,06	V	110,66	V	0,00	V	0,22	V	137,74	V	26840	V
2016/10/31 08	SR	33,63	V	0,06	V	122,92	V	0,00	V	0,21	V	137,88	V	30347	V
2016/10/31 09	SR	51,10	V	0,10	V	113,63	V	0,01	V	0,21	V	138,71	V	28695	V
2016/10/31 10	SR	54,57	V	0,10	V	118,49	V	0,22	V	0,22	V	138,31	V	28536	V
2016/10/31 11	SR	47,74	V	0,10	V	118,44	V	0,01	V	0,23	V	137,19	V	29314	V
2016/10/31 12	SR	71,13	V	0,13	V	108,47	V	0,02	V	0,24	V	133,67	V	27726	V
2016/10/31 13	SR	53,88	V	0,08	V	109,76	V	0,00	V	0,23	V	132,81	V	28174	V
2016/10/31 14	SR	91,98	V	0,15	V	87,52	V	0,10	V	0,26	V	132,74	V	26156	V
2016/10/31 15	SR	59,56	V	0,15	V	103,05	V	0,01	V	0,23	V	133,89	V	26756	V
2016/10/31 16	SR	73,30	V	0,17	V	100,79	V	0,00	V	0,25	V	133,48	V	26082	V
2016/10/31 17	SR	53,77	V	0,10	V	125,10	V	0,01	V	0,23	V	130,71	V	29603	V
2016/10/31 18	SR	70,20	V	0,16	V	95,48	V	0,00	V	0,22	V	131,35	V	27444	V
2016/10/31 19	SR	57,94	V	0,21	V	110,78	V	0,00	V	0,23	V	130,75	V	25840	V
2016/10/31 20	SR	33,14	V	0,21	NV	139,70	V	0,10	V	0,21	NV	120,28	V	21541	NV
2016/10/31 21	SR	4,80	V	0,04	V	152,34	V	0,00	V	0,21	V	124,42	V	32009	V
2016/10/31 22	SR	46,10	V	0,08	V	100,56	V	0,02	V	0,20	V	130,74	V	29629	V
2016/10/31 23	SR	25,60	V	0,06	V	108,57	V	0,00	V	0,19	V	131,51	V	30694	V
2016/10/31 24	SR	13,21	V	0,04	V	130,28	V	0,00	V	0,23	V	133,42	V	32694	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-92.0	0.0-0.2	87.5-152.3	0.0-0.8	0.2-0.3	120.3-138.7	25041.1-32694.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.4	0.1	112	0.1	0.2	133	27856.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

