


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/01 01	SR	32,74	V	1,14	V	87,55	V	0,00	V	0,99	V	108,26	V	29243	V
2019/10/01 02	SR	27,22	V	1,14	V	108,29	V	0,00	V	1,01	V	107,87	V	29678	V
2019/10/01 03	SR	27,00	V	1,07	V	103,64	V	0,00	V	1,01	V	106,48	V	28704	V
2019/10/01 04	SR	25,83	V	1,36	V	94,80	V	0,00	V	0,80	V	104,18	V	27361	V
2019/10/01 05	SR	25,66	V	1,42	V	87,93	V	0,00	V	0,88	V	104,24	V	27591	V
2019/10/01 06	SR	23,95	V	1,24	V	87,34	V	0,00	V	0,76	V	105,92	V	27676	V
2019/10/01 07	SR	43,38	V	1,24	V	89,46	V	0,00	V	0,78	V	107,51	V	27352	V
2019/10/01 08	SR	49,55	V	1,21	V	81,19	V	0,00	V	0,95	V	106,83	V	27636	V
2019/10/01 09	SR	49,16	V	1,11	V	85,21	V	0,00	V	0,78	V	103,65	V	27056	V
2019/10/01 10	SR	63,22	V	1,62	V	91,10	V	0,00	V	0,41	V	104,52	V	27674	V
2019/10/01 11	SR	31,31	V	1,12	V	103,57	V	0,00	V	0,47	V	107,08	V	28656	V
2019/10/01 12	SR	24,31	V	0,99	V	111,45	V	0,00	V	0,72	V	105,87	V	29506	V
2019/10/01 13	SR	42,65	V	0,92	V	94,53	V	0,00	V	0,69	V	103,41	V	29299	V
2019/10/01 14	SR	63,26	V	0,96	V	88,44	V	0,00	V	0,61	V	103,19	V	29065	V
2019/10/01 15	SR	64,56	V	0,98	V	85,91	V	0,00	V	0,57	V	102,98	V	28654	V
2019/10/01 16	SR	58,23	V	1,52	V	88,63	V	0,00	V	0,59	V	104,14	V	26884	V
2019/10/01 17	SR	91,04	V	2,09	V	75,80	V	0,03	V	1,81	V	102,05	V	27321	V
2019/10/01 18	SR	39,02	V	1,30	V	104,48	V	0,00	V	0,54	V	102,83	V	27627	V
2019/10/01 19	SR	25,52	V	1,10	V	113,60	V	0,00	V	0,58	V	102,93	V	28240	V
2019/10/01 20	SR	28,72	V	1,04	V	107,41	V	0,00	V	0,58	V	103,14	V	28823	V
2019/10/01 21	SR	26,16	V	0,94	V	111,52	V	0,00	V	0,61	V	103,42	V	29791	V
2019/10/01 22	SR	37,93	V	0,91	V	99,69	V	0,00	V	0,66	V	103,55	V	30461	V
2019/10/01 23	SR	24,74	V	0,88	V	118,91	V	0,00	V	0,69	V	103,78	V	31160	V
2019/10/01 24	SR	20,67	V	0,88	V	121,18	V	0,00	V	0,65	V	103,81	V	31222	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.7-91.0	0.9-2.1	75.8-121.2	0.0-0.0	0.4-1.8	102.0-108.3	26884.2-31221.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.4	1.2	97.6	0	0.8	104.7	28611.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/02 01	SR	22,85	V	0,97	V	110,93	V	0,00	V	0,65	V	103,69	V	30726	V
2019/10/02 02	SR	31,29	V	0,89	V	100,84	V	0,00	V	0,58	V	103,54	V	30327	V
2019/10/02 03	SR	37,72	V	0,95	V	88,33	V	0,00	V	0,61	V	103,71	V	30252	V
2019/10/02 04	SR	47,66	V	0,99	V	83,29	V	0,00	V	0,59	V	103,63	V	30096	V
2019/10/02 05	SR	26,29	V	0,90	V	97,35	V	0,00	V	0,58	V	103,58	V	30352	V
2019/10/02 06	SR	33,83	V	1,05	V	89,86	V	0,00	V	0,57	V	103,36	V	29245	V
2019/10/02 07	SR	33,96	V	0,90	V	92,95	V	0,00	V	0,55	V	103,41	V	29671	V
2019/10/02 08	SR	24,44	V	0,80	V	104,73	V	0,00	V	0,40	V	102,84	V	28807	V
2019/10/02 09	SR	14,39	V	0,98	V	127,69	V	0,00	V	1,09	V	123,60	V	30266	V
2019/10/02 10	SR	22,47	V	0,91	V	104,94	V	0,00	V	0,68	V	110,70	V	29823	V
2019/10/02 11	SR	23,54	V	0,75	V	102,08	V	0,00	V	0,46	V	105,33	V	30462	V
2019/10/02 12	SR	49,67	V	0,75	V	82,87	V	0,00	V	0,48	V	106,12	V	29077	V
2019/10/02 13	SR	32,15	V	0,65	V	94,05	V	0,00	V	0,57	V	106,43	V	29331	V
2019/10/02 14	SR	29,40	V	0,60	V	99,80	V	0,00	V	0,60	V	106,33	V	29685	V
2019/10/02 15	SR	36,68	V	0,93	V	91,87	V	0,00	V	0,71	V	106,19	V	28452	V
2019/10/02 16	SR	49,32	V	1,05	V	81,18	V	0,00	V	0,65	V	106,02	V	26987	V
2019/10/02 17	SR	55,25	V	1,09	V	71,81	V	0,00	V	0,71	V	106,20	V	27127	V
2019/10/02 18	SR	69,42	V	1,17	V	74,81	V	0,00	V	0,83	V	106,79	V	28369	V
2019/10/02 19	SR	33,48	V	1,07	V	103,10	V	0,00	V	0,94	V	107,06	V	29590	V
2019/10/02 20	SR	25,27	V	0,97	V	108,48	V	0,00	V	0,90	V	107,06	V	30154	V
2019/10/02 21	SR	25,29	V	1,07	V	119,71	V	0,00	V	0,84	V	107,47	V	30186	V
2019/10/02 22	SR	38,60	V	0,99	V	105,03	V	0,00	V	0,81	V	107,19	V	29728	V
2019/10/02 23	SR	72,46	V	1,71	V	95,18	V	0,02	V	0,76	V	104,09	V	27698	V
2019/10/02 24	SR	69,47	V	2,20	V	105,31	V	0,09	V	0,63	V	104,48	V	27600	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.4-72.5	0.6-2.2	71.8-127.7	0.0-0.1	0.4-1.1	102.8-123.6	26986.6-30726.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	37.7	1	97.3	0	0.7	106.2	29333.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/03

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/03 01	SR	33,61	V	1,00	V	119,62	V	0,00	V	0,74	V	103,92	V	28746	V
2019/10/03 02	SR	40,08	V	1,01	V	114,98	V	0,00	V	0,66	V	103,46	V	28401	V
2019/10/03 03	SR	21,86	V	0,91	V	139,76	V	0,00	V	0,65	V	103,61	V	29170	V
2019/10/03 04	SR	19,89	V	0,96	V	143,83	V	0,00	V	0,58	V	103,37	V	29138	V
2019/10/03 05	SR	42,65	V	1,13	V	132,80	V	0,00	V	0,44	V	103,34	V	28005	V
2019/10/03 06	SR	26,51	V	1,02	V	192,51	V	0,00	V	0,45	V	105,21	V	30332	V
2019/10/03 07	SR	29,11	V	1,09	V	199,96	V	0,00	V	0,58	V	103,80	V	32177	V
2019/10/03 08	SR	33,75	V	1,23	V	195,53	V	0,00	V	0,66	V	104,20	V	32753	V
2019/10/03 09	SR	103,33	V	2,62	V	118,63	V	0,14	V	0,31	V	102,48	V	27564	V
2019/10/03 10	SR	111,54	V	4,46	V	79,11	V	1,12	V	0,37	V	102,35	V	28394	V
2019/10/03 11	SR	52,75	V	0,82	V	97,74	V	0,00	V	0,49	V	100,28	V	28377	V
2019/10/03 12	SR	44,00	V	0,65	V	103,08	V	0,00	V	0,88	V	92,44	V	28482	V
2019/10/03 13	SR	54,54	V	1,08	V	100,30	V	0,01	V	0,54	V	88,81	V	27020	V
2019/10/03 14	SR	41,46	V	0,93	V	107,76	V	0,00	V	0,55	V	88,65	V	26673	V
2019/10/03 15	SR	32,06	V	0,81	V	101,64	V	0,00	V	1,50	V	88,08	V	27310	V
2019/10/03 16	SR	37,12	V	0,75	V	98,35	V	0,00	V	1,69	V	86,05	V	27592	V
2019/10/03 17	SR	38,32	V	0,76	V	102,36	V	0,00	V	1,11	V	85,61	V	27963	V
2019/10/03 18	SR	30,99	V	0,75	V	100,70	V	0,00	V	1,03	V	85,78	V	27719	V
2019/10/03 19	SR	37,61	V	0,74	V	90,41	V	0,00	V	0,75	V	84,81	V	26731	V
2019/10/03 20	SR	47,34	V	0,73	V	88,20	V	0,00	V	0,68	V	84,87	V	27148	V
2019/10/03 21	SR	29,02	V	0,63	V	106,47	V	0,00	V	0,82	V	85,23	V	28113	V
2019/10/03 22	SR	11,48	V	0,63	V	146,71	V	0,00	V	1,13	V	86,45	V	30216	V
2019/10/03 23	SR	6,32	V	0,66	V	163,48	V	0,00	V	0,95	V	85,88	V	30782	V
2019/10/03 24	SR	9,05	V	0,62	V	147,90	V	0,00	V	0,83	V	85,58	V	30842	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-111.5	0.6-4.5	79.1-200.0	0.0-1.1	0.3-1.7	84.8-105.2	26673.3-32753.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.9	1.1	124.7	0.1	0.8	94.3	28735.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 10/10/2019

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/04 01	SR	16,54	V	0,60	V	121,30	V	0,00	V	0,85	V	85,99	V	30247	V
2019/10/04 02	SR	33,36	V	0,61	V	100,50	V	0,00	V	0,72	V	86,03	V	29437	V
2019/10/04 03	SR	46,77	V	0,66	V	93,05	V	0,00	V	0,86	V	86,28	V	30017	V
2019/10/04 04	SR	126,08	V	2,06	V	79,48	V	0,01	V	0,98	V	86,58	V	30779	V
2019/10/04 05	SR	82,74	V	1,61	V	99,51	V	0,00	V	1,08	V	85,89	V	31436	V
2019/10/04 06	SR	30,69	V	0,58	V	106,89	V	0,00	V	1,09	V	86,04	V	30996	V
2019/10/04 07	SR	27,24	V	0,68	V	115,63	V	0,00	V	1,23	V	102,01	V	31347	V
2019/10/04 08	SR	17,50	V	0,61	V	127,49	V	0,00	V	0,49	V	92,36	V	30363	V
2019/10/04 09	SR	24,24	V	0,54	V	114,08	V	0,00	V	0,65	V	87,01	V	30831	V
2019/10/04 10	SR	23,03	NV	0,60	NV	114,23	NV	0,00	NV	1,00	NV	86,84	NV	30771	NV
2019/10/04 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/10/04 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/10/04 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/10/04 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2019/10/04 15	SR	74,78	NV	0,74	NV	71,26	NV	0,00	NV	0,98	NV	86,87	NV	31352	NV
2019/10/04 16	SR	51,80	V	0,50	V	87,17	V	0,00	V	1,26	V	86,67	V	31612	V
2019/10/04 17	SR	72,65	V	0,91	V	88,10	V	0,00	V	1,64	V	87,32	V	32137	V
2019/10/04 18	SR	115,56	V	1,53	V	84,29	V	0,00	V	1,86	V	87,32	V	30895	V
2019/10/04 19	SR	59,58	V	1,00	V	102,39	V	0,02	V	2,12	V	86,36	V	31441	V
2019/10/04 20	SR	91,71	V	0,92	V	84,85	V	0,00	V	1,64	V	86,25	V	31286	V
2019/10/04 21	SR	119,39	V	1,58	V	69,83	V	0,04	V	1,65	V	86,47	V	31215	V
2019/10/04 22	SR	100,83	V	1,36	V	80,68	V	0,01	V	1,36	V	86,28	V	30787	V
2019/10/04 23	SR	10,39	V	0,44	V	138,46	V	0,00	V	1,11	V	86,55	V	31980	V
2019/10/04 24	SR	12,95	V	0,42	V	141,95	V	0,00	V	1,03	V	86,63	V	32185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.4-126.1	0.4-2.1	69.8-141.9	0.0-0.0	0.5-2.1	85.9-102.0	29437.2-32185.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.9	102	0	1.2	87.7	31055.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/05

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETÀ: SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/05 01	SR	16,09	V	0,43	V	138,10	V	0,00	V	1,01	V	86,64	V	32290	V
2019/10/05 02	SR	67,51	V	1,19	V	103,06	V	0,01	V	0,91	V	85,69	V	30643	V
2019/10/05 03	SR	38,30	V	0,55	V	85,40	V	0,00	V	1,05	V	85,48	V	30533	V
2019/10/05 04	SR	17,69	V	0,44	V	94,15	V	0,00	V	1,13	V	86,10	V	31218	V
2019/10/05 05	SR	15,08	V	0,42	V	104,79	V	0,00	V	1,07	V	86,06	V	31076	V
2019/10/05 06	SR	33,70	V	0,56	V	110,96	V	0,00	V	1,09	V	86,09	V	30784	V
2019/10/05 07	SR	23,38	V	0,43	V	115,10	V	0,00	V	1,07	V	85,24	V	30084	V
2019/10/05 08	SR	31,49	V	1,70	V	150,15	V	0,12	V	0,77	V	92,76	V	25312	V
2019/10/05 09	SR	10,17	V	0,45	V	147,29	V	0,00	V	0,49	V	106,32	V	28996	V
2019/10/05 10	SR	30,96	V	0,56	V	109,92	V	0,00	V	0,55	V	88,28	V	31224	V
2019/10/05 11	SR	43,84	V	0,59	V	106,77	V	0,00	V	0,69	V	86,93	V	29842	V
2019/10/05 12	SR	30,95	V	0,47	V	106,05	V	0,00	V	0,57	V	87,09	V	28742	V
2019/10/05 13	SR	56,03	V	0,79	V	96,44	V	0,00	V	0,97	V	86,50	V	28618	V
2019/10/05 14	SR	21,51	V	0,41	V	117,86	V	0,00	V	1,16	V	85,30	V	29580	V
2019/10/05 15	SR	16,41	V	0,39	V	130,79	V	0,00	V	1,53	V	86,42	V	30622	V
2019/10/05 16	SR	18,47	V	0,37	V	117,19	V	0,00	V	1,61	V	86,52	V	30691	V
2019/10/05 17	SR	23,72	V	0,39	V	106,86	V	0,00	V	1,94	V	86,02	V	30973	V
2019/10/05 18	SR	33,38	V	0,46	V	99,21	V	0,00	V	2,28	V	85,98	V	31061	V
2019/10/05 19	SR	80,47	V	0,61	V	78,00	V	0,00	V	2,68	V	85,86	V	30723	V
2019/10/05 20	SR	66,29	V	0,52	V	89,99	V	0,00	V	2,02	V	86,12	V	30777	V
2019/10/05 21	SR	70,66	V	0,52	V	87,32	V	0,00	V	1,90	V	86,03	V	30714	V
2019/10/05 22	SR	35,22	V	0,40	V	108,07	V	0,00	V	1,85	V	86,44	V	31288	V
2019/10/05 23	SR	48,11	V	0,42	V	95,70	V	0,00	V	1,76	V	86,08	V	31209	V
2019/10/05 24	SR	35,01	V	0,41	V	105,19	V	0,00	V	1,81	V	86,22	V	31348	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-80.5	0.4-1.7	78.0-150.1	0.0-0.1	0.5-2.7	85.2-106.3	25312.2-32290.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36	0.6	108.5	0	1.3	87.3	30347.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 446

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/06 01	SR	33,12	V	0,41	V	108,18	V	0,00	V	1,73	V	86,15	V	31314	V
2019/10/06 02	SR	25,21	V	0,39	V	110,54	V	0,00	V	1,80	V	85,97	V	31520	V
2019/10/06 03	SR	52,80	V	0,46	V	86,79	V	0,00	V	1,83	V	86,48	V	31402	V
2019/10/06 04	SR	103,42	V	0,95	V	74,18	V	0,01	V	1,88	V	86,28	V	31018	V
2019/10/06 05	SR	90,44	V	0,67	V	73,41	V	0,02	V	1,43	V	86,07	V	30748	V
2019/10/06 06	SR	68,76	V	0,56	V	80,47	V	0,00	V	1,18	V	85,40	V	30330	V
2019/10/06 07	SR	41,73	V	0,40	V	87,46	V	0,00	V	1,26	V	85,48	V	31115	V
2019/10/06 08	SR	46,68	V	0,41	V	80,94	V	0,00	V	1,21	V	85,91	V	31155	V
2019/10/06 09	SR	42,06	V	0,42	V	93,42	V	0,00	V	1,27	V	86,30	V	31318	V
2019/10/06 10	SR	55,56	V	0,82	V	97,17	V	0,01	V	0,82	V	88,68	V	24690	V
2019/10/06 11	SR	51,09	V	1,38	V	134,93	V	0,19	V	0,56	V	112,95	V	23811	V
2019/10/06 12	SR	122,50	V	1,98	V	68,88	V	0,21	V	0,58	V	125,90	V	29142	V
2019/10/06 13	SR	88,35	V	1,10	V	76,65	V	0,02	V	0,76	V	120,69	V	30012	V
2019/10/06 14	SR	56,78	V	0,63	V	93,53	V	0,00	V	0,58	V	89,91	V	30140	V
2019/10/06 15	SR	54,30	V	0,54	V	89,43	V	0,02	V	0,80	V	86,94	V	29928	V
2019/10/06 16	SR	46,61	V	0,57	V	93,81	V	0,00	V	1,05	V	86,87	V	30611	V
2019/10/06 17	SR	23,54	V	0,37	V	111,42	V	0,00	V	1,50	V	87,41	V	31260	V
2019/10/06 18	SR	22,13	V	0,38	V	116,24	V	0,00	V	2,01	V	87,40	V	31549	V
2019/10/06 19	SR	35,98	V	0,38	V	102,10	V	0,00	V	2,16	V	87,27	V	31180	V
2019/10/06 20	SR	44,42	V	0,45	V	91,25	V	0,00	V	2,14	V	86,93	V	30925	V
2019/10/06 21	SR	67,59	V	0,68	V	82,74	V	0,00	V	1,99	V	86,82	V	30541	V
2019/10/06 22	SR	63,17	V	0,62	V	85,73	V	0,01	V	1,99	V	86,73	V	30565	V
2019/10/06 23	SR	50,69	V	0,49	V	89,42	V	0,00	V	1,86	V	87,15	V	30735	V
2019/10/06 24	SR	38,24	V	0,40	V	92,44	V	0,00	V	1,72	V	87,74	V	31353	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.1-122.5	0.4-2.0	68.9-134.9	0.0-0.2	0.6-2.2	85.4-125.9	23810.8-31548.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.2	0.6	92.5	0	1.4	91	30265
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/07 01	SR	30,49	V	0,54	V	155,21	V	0,00	V	0,91	V	103,79	V	25964	V
2019/10/07 02	SR	58,33	V	0,52	V	97,65	V	0,00	V	0,84	V	100,34	V	31471	V
2019/10/07 03	SR	54,91	V	0,42	V	93,32	V	0,00	V	1,18	V	87,39	V	32041	V
2019/10/07 04	SR	60,10	V	0,41	V	87,86	V	0,00	V	1,60	V	86,99	V	32057	V
2019/10/07 05	SR	54,22	V	0,43	V	92,64	V	0,00	V	1,91	V	86,92	V	32069	V
2019/10/07 06	SR	70,14	V	0,49	V	80,26	V	0,00	V	2,24	V	86,62	V	31441	V
2019/10/07 07	SR	51,98	V	0,43	V	92,39	V	0,00	V	2,52	V	86,81	V	31900	V
2019/10/07 08	SR	69,43	V	0,47	V	80,89	V	0,00	V	2,60	V	86,85	V	31722	V
2019/10/07 09	SR	79,83	V	0,57	V	71,15	V	0,00	V	2,62	V	87,08	V	31493	V
2019/10/07 10	SR	77,17	V	0,59	V	77,17	V	0,00	V	2,09	V	87,61	V	32914	V
2019/10/07 11	SR	39,24	V	0,33	V	91,34	V	0,00	V	1,98	V	86,84	V	31899	V
2019/10/07 12	SR	74,84	V	0,50	V	75,39	V	0,00	V	1,98	V	86,55	V	30957	V
2019/10/07 13	SR	59,62	V	0,38	V	78,39	V	0,00	V	1,94	V	87,11	V	31327	V
2019/10/07 14	SR	54,44	V	0,36	V	80,85	V	0,00	V	1,86	V	87,11	V	31287	V
2019/10/07 15	SR	61,73	V	0,40	V	80,88	V	0,00	V	1,89	V	87,40	V	31224	V
2019/10/07 16	SR	57,29	V	0,45	V	92,56	V	0,00	V	1,79	V	87,38	V	30427	V
2019/10/07 17	SR	32,76	V	0,35	V	110,89	V	0,00	V	1,63	V	87,71	V	30497	V
2019/10/07 18	SR	22,70	V	0,42	V	115,37	V	0,00	V	1,39	V	86,91	V	29627	V
2019/10/07 19	SR	28,37	V	0,38	V	111,89	V	0,00	V	1,67	V	88,50	V	30340	V
2019/10/07 20	SR	63,48	V	0,55	V	80,62	V	0,00	V	1,34	V	87,89	V	29733	V
2019/10/07 21	SR	109,78	V	1,31	V	70,89	V	0,01	V	1,53	V	87,89	V	29014	V
2019/10/07 22	SR	75,71	V	0,72	V	79,24	V	0,00	V	1,57	V	88,16	V	29184	V
2019/10/07 23	SR	19,06	V	0,32	V	114,57	V	0,00	V	1,70	V	89,59	V	30732	V
2019/10/07 24	SR	17,69	V	0,33	V	119,15	V	0,00	V	1,48	V	89,89	V	31131	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.7-109.8	0.3-1.3	70.9-155.2	0.0-0.0	0.8-2.6	86.5-103.8	25964.4-32913.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.1	0.5	92.9	0	1.8	88.7	30852.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. A.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]