


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	INV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/11 01	SR	12,42	V	0,03	V	105,91	V	0,00	V	0,29	V	135,05	V	30575	V
2017/10/11 02	SR	15,89	V	0,03	V	100,41	V	0,00	V	0,25	V	134,10	V	29943	V
2017/10/11 03	SR	17,78	V	0,03	V	96,79	V	0,00	V	0,29	V	133,12	V	30181	V
2017/10/11 04	SR	29,34	V	0,02	V	81,07	V	0,00	V	0,21	V	133,05	V	29516	V
2017/10/11 05	SR	36,26	V	0,02	V	76,42	V	0,00	V	0,21	V	132,70	V	29286	V
2017/10/11 06	SR	19,59	V	0,02	V	90,04	V	0,00	V	0,33	V	132,51	V	30312	V
2017/10/11 07	SR	15,81	V	0,01	V	95,62	V	0,00	V	0,30	V	133,09	V	30577	V
2017/10/11 08	SR	19,61	V	0,02	V	91,96	V	0,00	V	0,30	V	133,47	V	30500	V
2017/10/11 09	SR	39,01	V	0,07	V	84,86	V	0,00	V	1,17	V	134,03	V	31459	V
2017/10/11 10	SR	23,71	V	0,01	V	88,82	V	0,00	V	0,44	V	132,14	V	30598	V
2017/10/11 11	SR	28,94	V	0,03	V	86,06	V	0,00	V	0,43	V	126,77	V	30487	V
2017/10/11 12	SR	36,15	V	0,04	V	86,69	V	0,00	V	0,36	V	123,36	V	30209	V
2017/10/11 13	SR	82,87	V	0,19	V	66,31	V	0,00	V	0,41	V	122,36	V	29586	V
2017/10/11 14	SR	19,99	V	0,01	V	108,17	V	0,00	V	0,52	V	124,54	V	30788	V
2017/10/11 15	SR	16,97	V	0,02	V	113,35	V	0,00	V	0,49	V	127,04	V	31107	V
2017/10/11 16	SR	30,72	V	0,01	V	87,98	V	0,00	V	0,57	V	129,09	V	31405	V
2017/10/11 17	SR	78,28	V	0,11	V	76,82	V	0,00	V	0,68	V	132,24	V	32679	V
2017/10/11 18	SR	43,88	V	0,04	V	86,93	V	0,00	V	0,50	V	132,43	V	31402	V
2017/10/11 19	SR	8,97	V	0,01	V	122,99	V	0,00	V	0,70	V	131,04	V	32884	V
2017/10/11 20	SR	10,27	V	0,01	V	126,48	V	0,00	V	0,66	V	131,15	V	33611	V
2017/10/11 21	SR	12,23	V	0,01	V	126,69	V	0,00	V	0,65	V	132,64	V	34156	V
2017/10/11 22	SR	52,60	V	0,06	V	96,95	V	0,00	V	0,51	V	131,44	V	32178	V
2017/10/11 23	SR	45,95	V	0,08	V	105,15	V	0,00	V	0,55	V	129,71	V	32082	V
2017/10/11 24	SR	156,76	V	8,08	V	89,28	V	9,92	V	0,51	V	131,26	V	30930	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.0-156.8	0.0-8.1	66.3-126.7	0.0-9.9	0.2-1.2	122.4-135.0	29285.8-34156.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.6	0.4	95.5	0.4	0.5	130.8	31102.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/12 01	SR	102,75	V	3,10	V	133,46	V	2,92	V	0,40	V	129,22	V	30283	V
2017/10/12 02	SR	68,24	V	1,41	V	105,78	V	0,88	V	0,34	V	126,42	V	29281	V
2017/10/12 03	SR	12,95	V	0,01	V	128,44	V	0,00	V	0,75	V	131,17	V	33314	V
2017/10/12 04	SR	35,10	V	0,10	V	112,21	V	0,01	V	0,50	V	132,07	V	31463	V
2017/10/12 05	SR	7,05	V	0,01	V	138,31	V	0,00	V	0,66	V	134,29	V	32866	V
2017/10/12 06	SR	14,06	V	0,01	V	126,44	V	0,00	V	0,64	V	133,78	V	32831	V
2017/10/12 07	SR	34,61	V	0,05	V	116,89	V	0,00	V	0,46	V	131,76	V	30740	V
2017/10/12 08	SR	27,61	V	0,02	V	120,04	V	0,00	V	0,35	V	130,79	V	30231	V
2017/10/12 09	SR	21,23	V	0,03	V	123,63	V	0,00	V	0,41	NV	130,66	V	31475	V
2017/10/12 10	SR	30,26	V	0,07	V	129,29	V	0,01	V	0,55	V	131,10	V	31931	V
2017/10/12 11	SR	17,50	V	0,04	V	129,89	V	0,00	V	0,66	V	133,33	V	32365	V
2017/10/12 12	SR	43,94	V	0,13	V	100,92	V	0,00	V	0,60	V	133,90	V	31149	V
2017/10/12 13	SR	55,28	V	0,09	V	83,85	V	0,00	V	0,54	V	133,36	V	30813	V
2017/10/12 14	SR	72,46	V	0,13	V	80,63	V	0,00	V	0,60	V	133,11	V	30612	V
2017/10/12 15	SR	30,60	V	0,02	V	101,82	V	0,00	V	0,77	V	133,94	V	31926	V
2017/10/12 16	SR	32,96	V	0,03	V	105,50	V	0,00	V	0,78	V	133,31	V	32671	V
2017/10/12 17	SR	21,89	V	0,01	V	113,77	V	0,00	V	0,73	V	136,50	V	32610	V
2017/10/12 18	SR	14,84	V	0,01	V	118,83	V	0,00	V	0,74	V	138,20	V	31719	V
2017/10/12 19	SR	13,89	V	0,01	V	126,83	V	0,00	V	0,80	V	139,66	V	32774	V
2017/10/12 20	SR	34,71	V	0,54	V	108,64	V	0,45	V	0,66	V	138,72	V	32235	V
2017/10/12 21	SR	16,29	V	0,02	V	117,88	V	0,00	V	0,64	V	138,11	V	32019	V
2017/10/12 22	SR	22,52	V	0,02	V	105,06	V	0,00	V	0,60	V	138,02	V	31858	V
2017/10/12 23	SR	26,87	V	0,02	V	92,69	V	0,00	V	0,59	V	137,83	V	31508	V
2017/10/12 24	SR	9,28	V	0,03	V	136,29	V	0,00	V	0,65	V	138,29	V	32637	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.1-102.7	0.0-3.1	80.6-138.3	0.0-2.9	0.3-0.8	126.4-139.7	29280.8-33314.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32	0.2	114.9	0.2	0.6	134.1	31721.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/13 01	SR	4,65	V	0,03	V	175,10	V	0,00	V	1,05	V	139,06	V	33749	V
2017/10/13 02	SR	12,47	V	0,03	V	138,97	V	0,00	V	0,53	V	138,15	V	32600	V
2017/10/13 03	SR	17,00	V	0,05	V	124,44	V	0,00	V	0,46	V	136,16	V	31685	V
2017/10/13 04	SR	5,87	V	0,05	V	154,98	V	0,00	V	0,58	V	136,56	V	32322	V
2017/10/13 05	SR	13,98	V	0,07	V	142,49	V	0,00	V	0,45	V	135,62	V	31405	V
2017/10/13 06	SR	31,18	V	0,08	V	162,04	V	0,05	V	0,74	V	135,59	V	31570	V
2017/10/13 07	SR	75,19	V	0,65	V	116,84	V	0,19	V	0,38	V	134,26	V	30747	V
2017/10/13 08	SR	117,20	V	1,35	V	109,24	V	0,37	V	0,31	V	132,27	V	30202	V
2017/10/13 09	SR	120,92	V	5,11	V	150,21	V	4,10	V	1,09	V	134,28	V	32047	V
2017/10/13 10	SR	36,89	V	0,87	V	117,55	V	0,66	V	0,33	V	128,25	V	29803	V
2017/10/13 11	SR	34,87	V	0,10	V	110,59	V	0,00	V	0,47	V	127,50	V	30560	V
2017/10/13 12	SR	45,22	V	0,10	V	107,48	V	0,00	V	0,37	V	127,82	V	30109	V
2017/10/13 13	SR	36,02	V	0,08	V	107,59	V	0,00	V	0,42	V	128,00	V	30144	V
2017/10/13 14	SR	19,07	V	0,08	V	137,86	V	0,00	V	0,54	V	128,33	V	30650	V
2017/10/13 15	SR	21,99	V	0,04	V	105,46	V	0,00	V	0,61	V	129,98	V	30991	V
2017/10/13 16	SR	33,98	V	0,04	V	90,82	V	0,00	V	0,66	V	132,13	V	31147	V
2017/10/13 17	SR	17,03	V	0,30	V	109,38	V	0,00	V	0,78	V	134,02	V	32103	V
2017/10/13 18	SR	34,40	V	0,37	V	88,79	V	0,00	V	0,73	V	135,60	V	32129	V
2017/10/13 19	SR	11,03	V	0,39	V	124,45	V	0,00	V	0,69	V	134,23	V	32246	V
2017/10/13 20	SR	19,17	V	0,44	V	109,72	V	0,00	V	0,61	V	133,85	V	33357	V
2017/10/13 21	SR	92,83	V	1,07	V	89,49	V	0,15	V	0,57	V	134,68	V	32957	V
2017/10/13 22	SR	32,86	V	0,51	V	113,29	V	0,00	V	0,51	V	135,02	V	32330	V
2017/10/13 23	SR	1,44	V	0,52	V	168,81	V	0,00	V	0,55	V	134,49	V	33827	V
2017/10/13 24	SR	2,82	V	0,50	V	157,88	V	0,00	V	0,52	V	134,28	V	32830	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-120.9	0.0-5.1	88.8-175.1	0.0-4.1	0.3-1.1	127.5-139.1	29803.0-33826.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.9	0.5	125.6	0.2	0.6	133.3	31729.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/14 01	SR	4,92	V	0,48	V	147,86	V	0,00	V	0,44	V	131,77	V	31216	V
2017/10/14 02	SR	11,78	V	0,45	V	130,54	V	0,00	V	0,41	V	130,85	V	30655	V
2017/10/14 03	SR	10,68	V	0,50	V	131,65	V	0,00	V	0,43	V	130,30	V	30415	V
2017/10/14 04	SR	11,95	V	0,48	V	125,56	V	0,00	V	0,42	V	131,32	V	30811	V
2017/10/14 05	SR	10,37	V	0,50	V	125,69	V	0,00	V	0,42	V	131,16	V	30579	V
2017/10/14 06	SR	18,97	V	0,52	V	116,19	V	0,00	V	0,42	V	131,61	V	30638	V
2017/10/14 07	SR	63,60	V	0,72	V	75,01	V	0,04	V	0,46	V	131,86	V	30570	V
2017/10/14 08	SR	68,96	V	0,76	V	77,17	V	0,05	V	0,55	V	133,99	V	31930	V
2017/10/14 09	SR	74,86	V	0,54	V	70,26	V	0,00	V	0,43	V	135,12	V	30613	V
2017/10/14 10	SR	69,51	V	0,49	V	73,07	V	0,00	V	0,46	V	134,41	V	29948	V
2017/10/14 11	SR	14,01	V	0,08	V	143,60	V	0,01	V	0,74	V	135,50	V	33827	V
2017/10/14 12	SR	58,22	V	0,09	V	71,34	V	0,00	V	0,51	V	136,57	V	31495	V
2017/10/14 13	SR	52,97	V	0,36	V	84,79	V	0,07	V	0,53	V	135,43	V	30566	V
2017/10/14 14	SR	28,68	V	0,04	V	105,74	V	0,00	V	0,52	V	134,98	V	30600	V
2017/10/14 15	SR	8,87	V	0,01	V	151,94	V	0,00	V	0,55	V	135,10	V	31159	V
2017/10/14 16	SR	13,23	V	0,01	V	146,42	V	0,00	V	0,53	V	134,95	V	30828	V
2017/10/14 17	SR	23,65	V	0,01	V	139,64	V	0,00	V	0,51	V	134,74	V	30876	V
2017/10/14 18	SR	36,59	V	0,02	V	129,62	V	0,00	V	0,47	V	134,84	V	30398	V
2017/10/14 19	SR	19,80	V	0,01	V	152,52	V	0,00	V	0,55	V	135,40	V	31696	V
2017/10/14 20	SR	37,12	V	0,01	V	124,91	V	0,00	V	0,38	V	135,31	V	30899	V
2017/10/14 21	SR	64,46	V	0,93	V	111,62	V	1,05	V	0,35	V	134,69	V	30546	V
2017/10/14 22	SR	37,56	V	0,01	V	121,59	V	0,00	V	0,32	V	135,01	V	30889	V
2017/10/14 23	SR	12,59	V	0,01	V	130,13	V	0,00	V	0,38	V	137,79	V	32505	V
2017/10/14 24	SR	54,24	V	0,10	V	94,50	V	0,01	V	0,31	V	137,42	V	31134	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-74.9	0.0-0.9	70.3-152.5	0.0-1.1	0.3-0.7	130.3-137.8	29947.8-33826.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	0.3	115.9	0.1	0.5	134.2	31033
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/15 01	SR	26,72	V	0,01	V	118,05	V	0,00	V	0,35	V	136,87	V	31682	V
2017/10/15 02	SR	18,55	V	0,01	V	117,75	V	0,00	V	0,33	V	138,28	V	32080	V
2017/10/15 03	SR	25,70	V	0,03	V	111,66	V	0,00	V	0,34	V	138,13	V	31871	V
2017/10/15 04	SR	44,45	V	0,02	V	96,45	V	0,00	V	0,32	V	138,33	V	31734	V
2017/10/15 05	SR	15,72	V	0,01	V	120,53	V	0,00	V	0,32	V	138,27	V	31620	V
2017/10/15 06	SR	13,26	V	0,02	V	132,48	V	0,00	V	0,33	V	138,74	V	32242	V
2017/10/15 07	SR	13,56	V	0,01	V	130,95	V	0,00	V	0,36	V	139,15	V	33147	V
2017/10/15 08	SR	20,91	V	0,01	V	117,50	V	0,00	V	0,31	V	139,25	V	32407	V
2017/10/15 09	SR	34,01	V	0,02	V	98,74	V	0,00	V	0,28	V	138,39	V	31114	V
2017/10/15 10	SR	67,37	V	0,07	V	76,61	V	0,00	V	0,31	V	137,55	V	30414	V
2017/10/15 11	SR	56,90	V	0,06	V	84,72	V	0,00	V	0,33	V	137,38	V	30020	V
2017/10/15 12	SR	37,38	V	0,12	V	101,48	V	0,02	V	0,37	V	137,50	V	30107	V
2017/10/15 13	SR	48,90	V	0,07	V	97,21	V	0,00	V	0,37	V	137,40	V	30053	V
2017/10/15 14	SR	61,71	V	0,05	V	81,47	V	0,00	V	0,41	V	138,44	V	30202	V
2017/10/15 15	SR	39,80	V	0,05	V	98,74	V	0,00	V	0,50	V	138,07	V	25069	V
2017/10/15 16	SR	19,91	V	0,01	V	141,53	V	0,00	V	0,32	V	130,96	V	26019	V
2017/10/15 17	SR	43,36	V	0,02	V	96,87	V	0,00	V	0,34	V	132,81	V	28814	V
2017/10/15 18	SR	27,14	V	0,01	V	98,05	V	0,00	V	0,40	V	135,91	V	30103	V
2017/10/15 19	SR	42,14	V	0,02	V	84,01	V	0,00	V	0,45	V	137,42	V	31097	V
2017/10/15 20	SR	56,51	V	0,04	V	85,36	V	0,00	V	0,38	V	137,46	V	31693	V
2017/10/15 21	SR	34,15	V	0,03	V	100,96	V	0,00	V	0,40	V	137,43	V	32326	V
2017/10/15 22	SR	41,62	V	0,03	V	87,32	V	0,00	V	0,35	V	136,69	V	31840	V
2017/10/15 23	SR	47,00	V	0,03	V	86,71	V	0,00	V	0,33	V	136,89	V	31839	V
2017/10/15 24	SR	12,43	V	0,01	V	125,04	V	0,00	V	0,38	V	139,01	V	32686	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.4-67.4	0.0-0.1	76.6-141.5	0.0-0.0	0.3-0.5	131.0-139.3	25069.0-33146.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.4	0	103.8	0	0.4	137.3	30840.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

