

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/16 01	SR	36,84	V	0,44	V	112,17	V	0,00	V	0,81	V	130,28	V	31280	V
2019/10/16 02	SR	52,81	V	0,65	V	116,20	V	0,00	V	0,80	V	129,48	V	30840	V
2019/10/16 03	SR	74,14	V	0,94	V	106,21	V	0,03	V	0,66	V	128,86	V	29891	V
2019/10/16 04	SR	43,89	V	0,55	V	128,52	V	0,00	V	0,66	V	128,77	V	29890	V
2019/10/16 05	SR	72,72	V	0,94	V	116,46	V	0,06	V	0,58	V	127,55	V	30147	V
2019/10/16 06	SR	37,41	V	0,52	V	136,57	V	0,59	V	6,13	V	118,70	V	30653	V
2019/10/16 07	SR	54,25	V	0,67	V	113,16	V	0,01	V	1,33	V	124,15	V	31486	V
2019/10/16 08	SR	94,66	V	1,08	V	84,56	V	0,02	V	0,93	V	116,30	V	30295	V
2019/10/16 09	SR	146,43	V	1,53	V	61,21	V	0,01	V	0,70	V	112,24	V	29865	V
2019/10/16 10	SR	8,65	V	0,35	V	156,65	V	0,00	V	1,76	V	111,52	V	32756	V
2019/10/16 11	SR	5,78	V	0,33	V	171,55	V	0,00	V	0,84	V	131,67	V	32592	V
2019/10/16 12	SR	120,72	V	3,55	V	111,76	V	0,96	V	0,79	V	133,60	V	30092	V
2019/10/16 13	SR	75,57	V	1,69	V	140,03	V	3,71	V	1,06	V	134,11	V	29852	V
2019/10/16 14	SR	13,03	V	0,35	V	180,51	V	9,59	V	0,83	V	132,86	V	31851	V
2019/10/16 15	SR	16,44	V	0,34	V	164,50	V	10,82	V	1,58	V	126,48	V	29899	V
2019/10/16 16	SR	47,42	V	0,64	V	135,62	V	9,75	V	1,51	V	100,95	V	30637	V
2019/10/16 17	SR	54,53	V	1,09	V	141,81	V	6,88	V	1,75	V	99,60	V	30138	V
2019/10/16 18	SR	51,98	V	0,88	V	134,15	V	6,63	V	1,47	V	105,32	V	30143	V
2019/10/16 19	SR	34,56	V	0,47	V	129,94	V	8,41	V	0,84	V	99,74	V	29938	V
2019/10/16 20	SR	33,94	V	0,45	V	128,42	V	5,82	V	1,71	V	91,57	V	30205	V
2019/10/16 21	SR	71,05	V	0,68	V	100,95	V	4,05	V	0,45	V	94,73	V	29086	V
2019/10/16 22	SR	22,38	V	0,31	V	127,92	V	2,44	V	0,57	V	97,02	V	30588	V
2019/10/16 23	SR	58,90	V	0,67	V	111,99	V	2,41	V	0,56	V	96,51	V	29432	V
2019/10/16 24	SR	29,85	V	0,36	V	118,71	V	1,03	V	0,70	V	96,54	V	29987	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.8-146.4	0.3-3.5	61.2-180.5	0.0-10.8	0.4-6.1	91.6-134.1	29086.1-32756.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	0.8	126.2	3.1	1.2	115.4	30481
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/17 01	SR	34,68	V	0,32	V	92,99	V	0,00	V	0,80	V	96,62	V	30177	V
2019/10/17 02	SR	30,71	V	0,31	V	87,17	V	0,00	V	0,97	V	96,43	V	29720	V
2019/10/17 03	SR	34,82	V	0,33	V	91,40	V	0,00	V	1,00	V	96,34	V	29873	V
2019/10/17 04	SR	35,75	V	0,32	V	83,55	V	0,00	V	1,01	V	96,24	V	29223	V
2019/10/17 05	SR	19,44	V	0,30	V	105,46	V	0,00	V	1,57	V	96,54	V	29862	V
2019/10/17 06	SR	35,62	V	0,37	V	94,45	V	0,00	V	1,22	V	107,91	V	30211	V
2019/10/17 07	SR	44,26	V	0,39	V	87,07	V	0,00	V	1,99	V	97,93	V	31278	V
2019/10/17 08	SR	56,42	V	0,48	V	84,11	V	0,00	V	2,44	V	98,28	V	30891	V
2019/10/17 09	SR	43,57	V	0,36	V	90,62	V	0,00	V	2,47	V	97,93	V	31048	V
2019/10/17 10	SR	39,38	V	0,41	V	102,51	V	0,00	V	2,22	V	108,13	V	33059	V
2019/10/17 11	SR	48,88	V	0,41	V	97,79	V	0,00	V	1,59	V	95,78	V	31914	V
2019/10/17 12	SR	54,28	V	0,43	V	97,25	V	0,00	V	2,04	V	96,13	V	29726	V
2019/10/17 13	SR	52,16	V	0,46	V	93,80	V	0,01	V	1,92	V	96,06	V	29707	V
2019/10/17 14	SR	26,06	V	0,28	V	119,37	V	0,09	V	2,25	V	95,69	V	30474	V
2019/10/17 15	SR	104,51	V	1,40	V	74,45	V	0,78	V	1,77	V	94,40	V	30094	V
2019/10/17 16	SR	86,54	V	0,89	V	79,14	V	0,11	V	1,64	V	93,79	V	29608	V
2019/10/17 17	SR	103,35	V	0,84	V	63,12	V	0,02	V	1,09	V	102,92	V	29919	V
2019/10/17 18	SR	122,42	V	1,94	V	61,14	V	0,20	V	1,03	V	112,80	V	29960	V
2019/10/17 19	SR	96,07	V	0,91	V	70,61	V	0,03	V	1,38	V	110,63	V	30072	V
2019/10/17 20	SR	74,54	V	0,64	V	65,17	V	0,01	V	1,06	V	108,29	V	30581	V
2019/10/17 21	SR	108,20	V	1,12	V	64,24	V	0,07	V	1,11	V	108,30	V	29782	V
2019/10/17 22	SR	25,52	V	0,32	V	91,82	V	0,00	V	1,93	V	109,82	V	31916	V
2019/10/17 23	SR	19,69	V	0,31	V	105,70	V	0,00	V	1,76	V	111,39	V	32215	V
2019/10/17 24	SR	33,26	V	0,41	V	86,91	V	0,00	V	1,62	V	111,33	V	32024	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.4-122.4	0.3-1.9	61.1-119.4	0.0-0.8	0.8-2.5	93.8-112.8	29223.0-33059.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.4	0.6	87.1	0.1	1.6	101.7	30555.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. 10

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/18 01	SR	22,56	V	0,32	V	104,24	V	0,00	V	1,75	V	110,90	V	31862	V
2019/10/18 02	SR	18,99	V	0,29	V	110,47	V	0,00	V	1,59	V	110,80	V	32327	V
2019/10/18 03	SR	15,38	V	0,28	V	115,22	V	0,00	V	1,54	V	110,55	V	32423	V
2019/10/18 04	SR	13,83	V	0,29	V	117,75	V	0,00	V	1,49	V	110,44	V	32213	V
2019/10/18 05	SR	15,61	V	0,30	V	119,63	V	0,00	V	1,45	V	110,57	V	31957	V
2019/10/18 06	SR	13,31	V	0,34	V	128,52	V	0,00	V	2,16	V	121,61	V	32011	V
2019/10/18 07	SR	25,89	V	0,39	V	125,32	V	0,00	V	1,00	V	131,47	V	31399	V
2019/10/18 08	SR	113,76	V	1,25	V	76,70	V	0,02	V	0,98	V	131,36	V	29338	V
2019/10/18 09	SR	98,00	V	1,06	V	92,37	V	0,02	V	0,84	V	130,53	V	30394	V
2019/10/18 10	SR	10,02	V	0,40	V	150,65	V	0,00	V	0,81	V	130,15	V	33348	V
2019/10/18 11	SR	8,88	V	0,36	V	156,57	V	0,07	V	0,94	V	129,99	V	32168	V
2019/10/18 12	SR	11,61	V	0,30	V	143,25	V	0,00	V	1,22	V	128,59	V	32081	V
2019/10/18 13	SR	9,29	V	0,31	V	152,36	V	0,00	V	0,97	V	129,00	V	31856	V
2019/10/18 14	SR	33,34	V	0,56	V	119,91	V	0,02	V	0,86	V	128,32	V	31371	V
2019/10/18 15	SR	70,00	V	0,61	V	95,04	V	0,00	V	0,74	V	128,93	V	30781	V
2019/10/18 16	SR	50,26	V	0,53	V	107,16	V	0,00	V	0,67	V	129,33	V	29839	V
2019/10/18 17	SR	56,97	V	0,51	V	97,16	V	0,00	V	0,57	V	127,04	V	29106	V
2019/10/18 18	SR	110,72	V	1,40	V	83,13	V	0,02	V	0,60	V	128,68	V	29367	V
2019/10/18 19	SR	59,38	V	0,52	V	95,42	V	0,00	V	0,64	V	129,61	V	30324	V
2019/10/18 20	SR	121,07	V	1,47	V	72,38	V	0,02	V	0,80	V	129,74	V	29775	V
2019/10/18 21	SR	122,88	V	1,62	V	69,18	V	0,02	V	0,78	V	131,54	V	31217	V
2019/10/18 22	SR	75,30	V	1,01	V	96,00	V	0,02	V	0,62	V	132,52	V	30872	V
2019/10/18 23	SR	85,47	V	0,69	V	69,46	V	0,00	V	0,52	V	131,67	V	30366	V
2019/10/18 24	SR	50,40	V	0,57	V	102,78	V	0,00	V	0,57	V	129,85	V	31528	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-122.9	0.3-1.6	69.2-156.6	0.0-0.1	0.5-2.2	110.4-132.5	29106.0-33348.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.5	0.6	108.4	0	1	125.5	31163.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/19

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/19 01	SR	11,41	V	0,34	V	135,77	V	0,00	V	0,66	V	128,75	V	31316	V
2019/10/19 02	SR	17,45	V	0,34	V	137,55	V	0,00	V	3,21	V	126,34	V	32529	V
2019/10/19 03	SR	17,25	V	0,32	V	126,33	V	0,00	V	2,13	V	114,81	V	31383	V
2019/10/19 04	SR	20,61	V	0,32	V	120,71	V	0,00	V	0,49	V	110,39	V	31407	V
2019/10/19 05	SR	17,59	V	0,32	V	127,76	V	0,00	V	0,51	V	110,09	V	31239	V
2019/10/19 06	SR	28,85	V	0,43	V	120,13	V	0,00	V	0,58	V	110,18	V	31220	V
2019/10/19 07	SR	23,57	V	0,37	V	129,95	V	0,00	V	0,58	V	117,85	V	31571	V
2019/10/19 08	SR	79,34	V	1,24	V	87,90	V	0,03	V	0,82	V	129,20	V	30389	V
2019/10/19 09	SR	45,44	V	0,52	V	97,29	V	0,00	V	0,63	V	127,61	V	30283	V
2019/10/19 10	SR	54,18	V	0,61	V	91,07	V	0,00	V	0,65	V	127,93	V	32510	V
2019/10/19 11	SR	46,46	V	0,53	V	97,21	V	0,00	V	1,06	V	128,52	V	31120	V
2019/10/19 12	SR	29,67	V	0,35	V	107,74	V	0,00	V	2,73	V	128,68	V	31807	V
2019/10/19 13	SR	60,59	V	0,68	V	84,87	V	0,01	V	1,07	V	127,44	V	30514	V
2019/10/19 14	SR	92,76	V	1,79	V	82,47	V	0,22	V	0,97	V	107,92	V	31316	V
2019/10/19 15	SR	79,48	V	0,80	V	84,17	V	0,01	V	0,62	V	106,78	V	29962	V
2019/10/19 16	SR	147,31	V	2,73	V	80,97	V	0,42	V	0,68	V	107,20	V	29940	V
2019/10/19 17	SR	77,14	V	1,89	V	113,57	V	0,56	V	0,72	V	107,45	V	30416	V
2019/10/19 18	SR	104,93	V	2,65	V	114,33	V	0,63	V	0,71	V	118,75	V	30343	V
2019/10/19 19	SR	112,19	V	1,55	V	96,79	V	0,12	V	0,59	V	104,59	V	29799	V
2019/10/19 20	SR	94,18	V	1,15	V	95,38	V	0,08	V	0,67	V	100,73	V	29401	V
2019/10/19 21	SR	121,98	V	2,05	V	89,24	V	0,23	V	0,81	V	100,77	V	29550	V
2019/10/19 22	SR	26,54	V	0,35	V	121,87	V	0,02	V	0,73	V	106,19	V	30495	V
2019/10/19 23	SR	15,44	V	0,30	V	149,12	V	0,00	V	0,77	V	108,45	V	31451	V
2019/10/19 24	SR	16,57	V	0,28	V	128,68	V	0,00	V	0,62	V	110,67	V	30770	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.4-147.3	0.3-2.7	81.0-149.1	0.0-0.6	0.5-3.2	100.7-129.2	29401.0-32528.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	55.9	0.9	109.2	0.1	1	115.3	30863.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/20 01	SR	23,28	V	0,30	V	111,03	V	0,00	V	0,52	V	110,06	V	29729	V
2019/10/20 02	SR	24,03	V	0,32	V	112,49	V	0,00	V	0,58	V	110,10	V	30740	V
2019/10/20 03	SR	16,39	V	0,29	V	116,73	V	0,00	V	0,62	V	109,58	V	30937	V
2019/10/20 04	SR	17,98	V	0,28	V	113,39	V	0,00	V	0,67	V	109,37	V	30753	V
2019/10/20 05	SR	20,68	V	0,30	V	114,60	V	0,00	V	0,69	V	109,81	V	30728	V
2019/10/20 06	SR	23,39	V	0,32	V	114,06	V	0,00	V	0,67	V	110,29	V	31058	V
2019/10/20 07	SR	38,44	V	0,39	V	99,19	V	0,00	V	0,82	V	111,56	V	30430	V
2019/10/20 08	SR	33,71	V	0,38	V	108,82	V	0,00	V	0,63	V	111,49	V	30133	V
2019/10/20 09	SR	28,97	V	0,34	V	121,92	V	0,00	V	0,72	V	111,79	V	30520	V
2019/10/20 10	SR	36,80	V	0,40	V	109,40	V	0,00	V	0,90	V	112,24	V	32328	V
2019/10/20 11	SR	52,01	V	0,48	V	105,59	V	0,00	V	0,77	V	112,26	V	30605	V
2019/10/20 12	SR	36,76	V	0,35	V	106,15	V	0,00	V	0,84	V	112,38	V	30784	V
2019/10/20 13	SR	51,20	V	0,47	V	98,02	V	0,00	V	0,71	V	112,73	V	30690	V
2019/10/20 14	SR	36,87	V	0,37	V	107,86	V	0,00	V	0,61	V	112,05	V	30153	V
2019/10/20 15	SR	54,63	V	0,52	V	98,24	V	0,00	V	0,87	V	111,99	V	30306	V
2019/10/20 16	SR	42,32	V	0,34	V	98,31	V	0,00	V	0,59	V	111,71	V	29988	V
2019/10/20 17	SR	34,13	V	0,34	V	108,64	V	0,00	V	0,66	V	112,25	V	30744	V
2019/10/20 18	SR	22,69	V	0,26	V	115,36	V	0,00	V	0,82	V	112,45	V	30875	V
2019/10/20 19	SR	26,85	V	0,27	V	103,12	V	0,00	V	1,35	V	113,46	V	31610	V
2019/10/20 20	SR	24,03	V	0,28	V	108,23	V	0,00	V	0,97	V	114,17	V	31868	V
2019/10/20 21	SR	50,59	V	0,42	V	88,03	V	0,00	V	0,92	V	113,91	V	31018	V
2019/10/20 22	SR	61,66	V	0,45	V	85,64	V	0,00	V	1,07	V	114,21	V	31382	V
2019/10/20 23	SR	60,09	V	0,46	V	85,04	V	0,00	V	1,14	V	114,45	V	31080	V
2019/10/20 24	SR	53,90	V	0,38	V	88,14	V	0,00	V	1,33	V	114,25	V	31325	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.4-61.7	0.3-0.5	85.0-121.9	0.0-0.0	0.5-1.4	109.4-114.4	29729.1-32328.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.3	0.4	104.9	0	0.8	112	30824.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

