

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/16

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/16 01	SR	13,93	V	0,01	V	135,20	V	0,00	V	0,35	V	139,78	V	32526	V
2017/10/16 02	SR	26,70	V	0,01	V	103,22	V	0,00	V	0,30	V	138,41	V	31199	V
2017/10/16 03	SR	51,57	V	0,14	V	86,89	V	0,02	V	0,29	V	138,36	V	31178	V
2017/10/16 04	SR	15,64	V	0,01	V	113,38	V	0,00	V	0,31	V	138,35	V	31966	V
2017/10/16 05	SR	19,43	V	0,01	V	105,28	V	0,00	V	0,32	V	139,02	V	31932	V
2017/10/16 06	SR	55,42	V	0,10	V	74,88	V	0,00	V	0,28	V	138,94	V	30879	V
2017/10/16 07	SR	16,05	V	0,01	V	97,89	V	0,00	V	0,30	V	140,05	V	32005	V
2017/10/16 08	SR	17,43	V	0,01	V	97,04	V	0,00	V	0,27	V	140,03	V	31781	V
2017/10/16 09	SR	21,55	V	0,01	V	96,93	V	0,00	V	0,31	V	139,89	V	31473	V
2017/10/16 10	SR	45,74	V	0,15	V	97,77	V	0,01	V	0,30	V	139,24	V	30810	V
2017/10/16 11	SR	32,84	V	0,03	V	112,36	V	0,00	V	0,39	V	138,90	V	31768	V
2017/10/16 12	SR	79,54	V	0,05	V	82,66	V	0,00	V	0,35	V	138,76	V	30388	V
2017/10/16 13	SR	88,98	V	0,22	V	73,06	V	0,00	V	0,35	V	138,69	V	29767	V
2017/10/16 14	SR	32,03	V	0,02	V	91,77	V	0,00	V	0,39	V	139,64	V	30442	V
2017/10/16 15	SR	27,77	V	0,01	V	96,74	V	0,00	V	0,46	V	140,93	V	31099	V
2017/10/16 16	SR	17,74	V	0,01	V	116,40	V	0,00	V	0,48	V	143,01	V	31917	V
2017/10/16 17	SR	26,30	V	0,01	V	108,05	V	0,00	V	0,46	V	142,62	V	31779	V
2017/10/16 18	SR	26,26	V	0,01	V	104,56	V	0,00	V	0,52	V	142,14	V	31635	V
2017/10/16 19	SR	26,97	V	0,06	V	107,45	V	0,00	V	1,25	V	137,54	V	31944	V
2017/10/16 20	SR	4,39	V	0,01	V	148,38	V	0,00	V	0,50	V	133,23	V	32998	V
2017/10/16 21	SR	6,90	V	0,01	V	137,84	V	0,00	V	0,43	V	133,05	V	32930	V
2017/10/16 22	SR	90,74	V	0,08	V	69,25	V	0,00	V	0,35	V	131,85	V	31509	V
2017/10/16 23	SR	102,80	V	0,14	V	71,52	V	0,00	V	0,44	V	132,57	V	32611	V
2017/10/16 24	SR	96,29	V	0,26	V	87,58	V	0,00	V	0,44	V	134,09	V	33703	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-102.8	0.0-0.3	69.2-148.4	0.0-0.0	0.3-1.2	131.8-143.0	29767.1-33702.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.3	0.1	100.7	0	0.4	138.3	31676.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R021		COT R057		NOX NO2 R027		SO2 R026		PLV R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/17 01	SR	50,22	V	0,06	V	92,41	V	0,00	V	0,38	V	135,28	V	33026	V
2017/10/17 02	SR	20,09	V	0,03	V	118,35	V	0,00	V	0,35	V	133,54	V	32139	V
2017/10/17 03	SR	0,85	V	0,01	V	174,75	V	0,00	V	0,40	V	133,88	V	34124	V
2017/10/17 04	SR	3,24	V	0,01	V	140,78	V	0,00	V	0,34	V	133,03	V	32508	V
2017/10/17 05	SR	29,51	V	0,05	V	102,99	V	0,00	V	0,33	V	132,42	V	31929	V
2017/10/17 06	SR	18,76	V	0,01	V	99,00	V	0,00	V	0,32	V	132,84	V	32193	V
2017/10/17 07	SR	22,46	V	0,01	V	96,18	V	0,00	V	0,32	V	133,19	V	32286	V
2017/10/17 08	SR	32,77	V	0,01	V	93,37	V	0,00	V	0,32	V	133,75	V	32583	V
2017/10/17 09	SR	32,46	V	0,15	V	102,53	V	0,01	V	0,31	V	133,40	V	31632	V
2017/10/17 10	SR	5,56	V	0,01	V	129,44	V	0,00	V	0,37	V	134,17	V	32540	V
2017/10/17 11	SR	48,01	V	0,17	V	87,11	V	0,00	V	0,34	V	133,66	V	30665	V
2017/10/17 12	SR	17,42	V	0,05	V	100,92	V	0,00	V	0,45	V	130,77	V	22570	V
2017/10/17 13	SR	0,88	V	0,08	V	146,81	V	0,00	V	0,59	V	124,50	V	24810	V
2017/10/17 14	SR	52,36	V	0,24	V	92,87	V	0,01	V	0,41	V	131,28	V	30597	V
2017/10/17 15	SR	22,22	V	0,03	V	87,63	V	0,00	V	0,41	V	133,38	V	30262	V
2017/10/17 16	SR	52,55	V	0,33	V	64,39	V	0,08	V	0,40	V	133,02	V	29528	V
2017/10/17 17	SR	22,56	V	0,03	V	72,06	V	0,00	V	0,39	V	129,97	V	29905	V
2017/10/17 18	SR	22,15	V	0,01	V	73,97	V	0,00	V	0,40	V	129,55	V	30058	V
2017/10/17 19	SR	11,39	V	0,01	V	94,44	V	0,00	V	0,40	V	130,51	V	30840	V
2017/10/17 20	SR	8,98	V	0,02	V	105,85	V	0,00	V	0,36	V	130,59	V	30690	V
2017/10/17 21	SR	5,74	V	0,01	V	128,52	V	0,00	V	0,33	V	130,41	V	30914	V
2017/10/17 22	SR	4,85	V	0,02	V	141,34	V	0,00	V	0,33	V	130,76	V	31530	V
2017/10/17 23	SR	8,86	V	0,02	V	140,12	V	0,00	V	0,34	V	131,24	V	31706	V
2017/10/17 24	SR	54,73	V	0,11	V	101,39	V	0,00	V	0,30	V	131,19	V	30599	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.9-54.7	0.0-0.3	64.4-174.8	0.0-0.1	0.3-0.6	124.5-135.3	22569.9-34124.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.9	0.1	107.8	0	0.4	131.9	30818.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/18 01	SR	69,78	V	0,16	V	93,88	V	0,00	V	0,29	V	130,24	V	30165	V
2017/10/18 02	SR	55,71	V	0,10	V	94,44	V	0,00	V	0,25	V	129,47	V	29759	V
2017/10/18 03	SR	81,71	V	0,20	V	82,08	V	0,02	V	0,14	V	128,58	V	28643	V
2017/10/18 04	SR	41,98	V	0,03	V	91,01	V	0,00	V	0,13	V	128,43	V	29061	V
2017/10/18 05	SR	9,78	V	0,03	V	129,53	V	0,00	V	0,25	V	128,86	V	30463	V
2017/10/18 06	SR	4,27	V	0,04	V	145,69	V	0,00	V	0,30	V	130,34	V	31530	V
2017/10/18 07	SR	20,69	V	0,03	V	122,65	V	0,00	V	0,25	V	130,92	V	30702	V
2017/10/18 08	SR	25,14	V	0,02	V	119,00	V	0,00	V	0,27	V	130,51	V	30874	V
2017/10/18 09	SR	107,96	V	0,23	V	88,22	V	0,00	V	0,26	V	130,74	V	29904	V
2017/10/18 10	SR	88,92	V	0,24	V	91,14	V	0,01	V	0,28	V	131,65	V	29749	V
2017/10/18 11	SR	49,82	V	0,08	V	104,25	V	0,00	V	0,32	V	132,24	V	29640	V
2017/10/18 12	SR	53,48	V	0,09	V	99,28	V	0,00	V	0,34	V	132,52	V	29639	V
2017/10/18 13	SR	56,50	V	0,06	V	84,67	V	0,00	V	0,40	V	133,22	V	29660	V
2017/10/18 14	SR	17,08	V	0,03	V	107,01	V	0,00	V	0,49	V	134,51	V	31230	V
2017/10/18 15	SR	26,83	V	0,02	V	94,60	V	0,00	V	0,50	V	135,90	V	31795	V
2017/10/18 16	SR	25,98	V	0,02	V	97,14	V	0,00	V	0,50	V	134,16	V	31468	V
2017/10/18 17	SR	15,90	V	0,03	V	116,21	V	0,00	V	0,43	V	131,54	V	31097	V
2017/10/18 18	SR	26,39	V	0,06	V	104,48	V	0,00	V	0,41	V	131,06	V	31206	V
2017/10/18 19	SR	82,58	V	0,17	V	66,94	V	0,00	V	0,36	V	131,47	V	30230	V
2017/10/18 20	SR	111,74	V	0,55	V	65,31	V	0,08	V	0,33	V	131,64	V	30190	V
2017/10/18 21	SR	109,27	V	1,17	V	81,36	V	0,27	V	0,30	V	131,32	V	29786	V
2017/10/18 22	SR	50,91	V	0,10	V	95,61	V	0,00	V	0,35	V	131,39	V	30154	V
2017/10/18 23	SR	16,21	V	0,06	V	132,55	V	0,00	V	0,30	V	131,31	V	30688	V
2017/10/18 24	SR	22,63	V	0,07	V	117,22	V	0,00	V	0,27	V	131,11	V	30583	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.3-111.7	0.0-1.2	65.3-145.7	0.0-0.3	0.1-0.5	128.4-135.9	28642.6-31795.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	0.2	101	0	0.3	131.4	30342.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/19

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/19 01	SR	35,12	V	0,06	V	102,95	V	0,00	V	0,27	V	131,64	V	30533	V
2017/10/19 02	SR	36,70	V	0,10	V	108,35	V	0,00	V	0,31	V	132,61	V	30879	V
2017/10/19 03	SR	55,10	V	0,18	V	85,72	V	0,01	V	0,29	V	131,55	V	30732	V
2017/10/19 04	SR	58,10	V	0,24	V	81,77	V	0,01	V	0,28	V	132,32	V	30470	V
2017/10/19 05	SR	21,40	V	0,08	V	111,15	V	0,00	V	0,31	V	133,52	V	31079	V
2017/10/19 06	SR	16,27	V	0,07	V	130,71	V	0,00	V	0,33	V	133,92	V	31545	V
2017/10/19 07	SR	21,31	V	0,07	V	111,38	V	0,00	V	0,31	V	135,18	V	31773	V
2017/10/19 08	SR	31,20	V	0,10	V	97,68	V	0,00	V	0,27	V	133,81	V	30665	V
2017/10/19 09	SR	27,42	V	0,09	V	102,23	V	0,00	V	0,31	V	133,92	V	30715	V
2017/10/19 10	SR	55,08	V	0,17	V	80,17	V	0,00	V	0,30	V	134,48	V	30201	V
2017/10/19 11	SR	76,85	V	0,09	V	65,19	V	0,00	V	0,31	V	134,59	V	30227	V
2017/10/19 12	SR	61,08	V	0,04	V	74,17	V	0,00	V	0,36	V	134,75	V	30114	V
2017/10/19 13	SR	29,80	V	0,01	V	90,82	V	0,00	V	0,38	V	136,03	V	30492	V
2017/10/19 14	SR	36,50	V	0,03	V	93,31	V	0,00	V	0,39	V	136,71	V	30642	V
2017/10/19 15	SR	72,66	V	0,17	V	93,56	V	0,04	V	0,41	V	135,99	V	30245	V
2017/10/19 16	SR	25,16	V	0,01	V	110,90	V	0,00	V	0,43	V	136,70	V	30547	V
2017/10/19 17	SR	53,39	V	0,05	V	96,36	V	0,00	V	0,41	V	136,29	V	29951	V
2017/10/19 18	SR	99,71	V	0,55	V	90,81	V	0,11	V	0,37	V	134,46	V	29395	V
2017/10/19 19	SR	43,50	V	0,06	V	119,90	V	0,00	V	0,40	V	134,15	V	30316	V
2017/10/19 20	SR	13,09	V	0,01	V	140,89	V	0,00	V	0,33	V	131,51	V	30530	V
2017/10/19 21	SR	13,56	V	0,01	V	139,50	V	0,00	V	0,32	V	130,69	V	30750	V
2017/10/19 22	SR	8,90	V	0,01	V	152,60	V	0,00	V	0,30	V	130,03	V	31008	V
2017/10/19 23	SR	10,40	V	0,03	V	150,60	V	0,00	V	0,27	V	130,36	V	31596	V
2017/10/19 24	SR	20,51	V	0,01	V	121,37	V	0,00	V	0,24	V	130,33	V	31085	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.9-99.7	0.0-0.6	65.2-152.6	0.0-0.1	0.2-0.4	130.0-136.7	29394.9-31773.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.5	0.1	106.3	0	0.3	133.6	30645.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Nmfe

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	I8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/20 01	SR	21,31	V	0,02	V	110,97	V	0,00	V	0,23	V	128,82	V	30450	V
2017/10/20 02	SR	7,25	V	0,01	V	132,79	V	0,00	V	0,33	V	129,93	V	32161	V
2017/10/20 03	SR	19,15	V	0,01	V	107,00	V	0,00	V	0,40	V	133,56	V	33172	V
2017/10/20 04	SR	54,58	V	0,19	V	82,00	V	0,05	V	0,26	V	132,44	V	31565	V
2017/10/20 05	SR	43,12	V	0,02	V	88,69	V	0,00	V	0,27	V	131,97	V	32264	V
2017/10/20 06	SR	29,32	V	0,02	V	113,90	V	0,00	V	0,26	V	133,33	V	32432	V
2017/10/20 07	SR	33,75	V	0,01	V	106,07	V	0,00	V	0,23	V	134,42	V	32250	V
2017/10/20 08	SR	29,65	V	0,01	V	107,08	V	0,00	V	0,24	V	134,57	V	32356	V
2017/10/20 09	SR	44,97	V	0,01	V	91,15	V	0,00	V	0,25	V	134,50	V	31722	V
2017/10/20 10	SR	68,53	V	0,10	V	78,07	V	0,01	V	0,27	V	134,17	V	31601	V
2017/10/20 11	SR	42,82	V	0,03	V	84,89	V	0,00	V	0,35	V	136,54	V	34832	V
2017/10/20 12	SR	33,02	V	0,04	V	88,46	V	0,00	V	0,35	V	136,48	V	33102	V
2017/10/20 13	SR	66,94	V	0,07	V	69,32	V	0,00	V	0,35	V	136,51	V	32319	V
2017/10/20 14	SR	96,63	V	0,18	V	62,78	V	0,01	V	0,39	V	137,12	V	32280	V
2017/10/20 15	SR	48,87	V	0,01	V	78,22	V	0,00	V	0,45	V	136,24	V	32284	V
2017/10/20 16	SR	113,66	V	0,27	V	63,83	V	0,00	V	0,69	V	137,06	V	32985	V
2017/10/20 17	SR	138,23	V	0,48	V	63,87	V	0,02	V	0,48	V	137,12	V	32324	V
2017/10/20 18	SR	133,55	V	0,64	V	73,59	V	0,00	V	0,49	V	137,95	V	32881	V
2017/10/20 19	SR	75,34	V	0,16	V	82,87	V	0,00	V	0,54	V	138,53	V	33922	V
2017/10/20 20	SR	25,08	V	0,02	V	97,93	V	0,00	V	0,56	V	136,05	V	32699	V
2017/10/20 21	SR	8,57	V	0,02	V	124,03	V	0,00	V	0,40	V	133,85	V	33158	V
2017/10/20 22	SR	6,04	V	0,02	V	132,20	V	0,00	V	0,44	V	133,33	V	34101	V
2017/10/20 23	SR	14,97	V	0,06	V	119,58	V	0,00	V	0,46	V	133,46	V	34374	V
2017/10/20 24	SR	8,39	V	0,04	V	119,75	V	0,00	V	0,42	V	134,40	V	34325	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-138.2	0.0-0.6	62.8-132.8	0.0-0.0	0.2-0.7	128.8-138.5	30450.4-34832.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.5	0.1	95	0	0.4	134.7	32731.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

प्रत्युत्तर

RESPONSABILE IMPIANTO:

NO

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/21 01	SR	12,72	V	0,04	V	105,37	V	0,00	V	0,42	V	135,24	V	34567	V
2017/10/21 02	SR	41,34	V	0,09	V	70,67	V	0,00	V	0,26	V	131,65	V	32204	V
2017/10/21 03	SR	17,56	V	0,03	V	83,10	V	0,00	V	0,30	V	130,93	V	33211	V
2017/10/21 04	SR	9,34	V	0,06	V	105,54	V	0,00	V	0,36	V	133,75	V	34166	V
2017/10/21 05	SR	60,01	V	0,10	V	76,31	V	0,00	V	0,31	V	133,62	V	33346	V
2017/10/21 06	SR	44,63	V	0,70	V	92,68	V	0,45	V	0,27	V	133,36	V	33005	V
2017/10/21 07	SR	12,70	V	0,07	V	110,52	V	0,00	V	0,38	V	136,67	V	34661	V
2017/10/21 08	SR	14,67	V	0,02	V	103,96	V	0,00	V	0,37	V	138,16	V	34900	V
2017/10/21 09	SR	72,41	V	0,23	V	74,45	V	0,11	V	0,31	V	136,38	V	32802	V
2017/10/21 10	SR	30,13	V	0,01	V	91,89	V	0,00	V	0,33	V	137,39	V	34351	V
2017/10/21 11	SR	7,59	V	0,02	V	125,70	V	0,01	V	0,40	V	139,48	V	35393	V
2017/10/21 12	SR	8,49	V	0,01	V	119,36	V	0,00	V	1,17	V	140,07	V	34544	V
2017/10/21 13	SR	64,59	V	0,19	V	89,39	V	0,02	V	0,33	V	138,12	V	32012	V
2017/10/21 14	SR	60,13	V	0,16	V	94,70	V	0,02	V	0,34	V	137,04	V	31723	V
2017/10/21 15	SR	44,65	V	0,13	V	105,32	V	0,02	V	0,91	V	134,93	V	31408	V
2017/10/21 16	SR	0,60	V	0,01	V	167,67	V	0,00	V	0,84	V	131,55	V	33034	V
2017/10/21 17	SR	0,62	V	0,01	V	169,41	V	0,00	V	0,55	V	131,10	V	34232	V
2017/10/21 18	SR	0,90	V	0,01	V	164,07	V	0,00	V	0,47	V	131,61	V	34307	V
2017/10/21 19	SR	12,09	V	0,03	V	151,53	V	0,00	V	0,38	V	130,96	V	33924	V
2017/10/21 20	SR	6,05	V	0,01	V	145,24	V	0,00	V	0,37	V	130,84	V	33185	V
2017/10/21 21	SR	30,75	V	0,15	V	112,57	V	0,04	V	0,27	V	129,20	V	32063	V
2017/10/21 22	SR	23,53	V	0,01	V	103,06	V	0,00	V	0,25	V	128,51	V	31808	V
2017/10/21 23	SR	12,95	V	0,01	V	117,27	V	0,00	V	0,28	V	129,14	V	32382	V
2017/10/21 24	SR	9,65	V	0,01	V	122,88	V	0,00	V	0,28	V	129,76	V	32814	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.6-72.4	0.0-0.7	70.7-169.4	0.0-0.5	0.2-1.2	128.5-140.1	31407.8-35392.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	0.1	112.6	0	0.4	133.7	33335.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/22 01	SR	11,02	V	0,01	V	124,35	V	0,00	V	0,28	V	129,21	V	33274	V
2017/10/22 02	SR	21,71	V	0,11	V	129,79	V	0,13	V	0,25	V	128,81	V	32444	V
2017/10/22 03	SR	33,69	V	0,06	V	112,06	V	0,00	V	0,21	V	128,50	V	31337	V
2017/10/22 04	SR	123,36	V	0,87	V	79,45	V	0,08	V	0,20	V	126,88	V	30287	V
2017/10/22 05	SR	113,82	V	1,25	V	87,97	V	0,38	V	0,21	V	126,94	V	30957	V
2017/10/22 06	SR	104,24	V	0,29	V	86,63	V	0,01	V	0,21	V	129,22	V	31014	V
2017/10/22 07	SR	92,58	V	0,33	V	88,46	V	0,04	V	0,19	V	130,17	V	30653	V
2017/10/22 08	SR	29,47	V	0,02	V	101,52	V	0,00	V	0,21	V	130,73	V	31677	V
2017/10/22 09	SR	23,40	V	0,03	V	102,85	V	0,00	V	0,21	V	132,13	V	31729	V
2017/10/22 10	SR	7,86	V	0,01	V	118,12	V	0,00	V	0,24	V	132,82	V	32210	V
2017/10/22 11	SR	75,08	V	0,06	V	68,49	V	0,00	V	0,27	V	133,08	V	31180	V
2017/10/22 12	SR	46,95	V	0,03	V	84,67	V	0,00	V	0,37	V	133,62	V	31520	V
2017/10/22 13	SR	33,14	V	0,03	V	98,68	V	0,00	V	0,36	V	133,97	V	31920	V
2017/10/22 14	SR	36,20	V	0,02	V	100,35	V	0,00	V	0,37	V	134,41	V	32095	V
2017/10/22 15	SR	21,55	V	0,01	V	110,57	V	0,00	V	0,38	V	135,06	V	32394	V
2017/10/22 16	SR	1,46	V	0,01	V	158,17	V	0,00	V	0,48	V	135,83	V	34030	V
2017/10/22 17	SR	12,48	V	0,03	V	148,56	V	0,00	V	0,41	V	136,07	V	33891	V
2017/10/22 18	SR	6,56	V	0,01	V	139,46	V	0,00	V	0,36	V	135,63	V	33238	V
2017/10/22 19	SR	7,03	V	0,01	V	133,25	V	0,00	V	0,39	V	135,15	V	32939	V
2017/10/22 20	SR	22,48	V	0,03	V	111,99	V	0,00	V	0,31	V	129,77	V	31392	V
2017/10/22 21	SR	17,82	V	0,01	V	95,91	V	0,00	V	0,32	V	127,04	V	31304	V
2017/10/22 22	SR	55,28	V	0,02	V	70,33	V	0,00	V	0,28	V	126,63	V	30551	V
2017/10/22 23	SR	18,06	V	0,01	V	94,51	V	0,00	V	0,27	V	127,04	V	31191	V
2017/10/22 24	SR	5,87	V	0,01	V	123,03	V	0,00	V	0,27	V	127,68	V	31573	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-123.4	0.0-1.3	68.5-158.2	0.0-0.4	0.2-0.5	126.6-136.1	30287.0-34029.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.4	0.1	107	0	0.3	131.1	31866.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Munte

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': IPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/23 01	SR	4,05	V	0,01	V	135,62	V	0,00	V	0,27	V	127,26	V	32048	V
2017/10/23 02	SR	8,63	V	0,01	V	117,17	V	0,00	V	0,26	V	126,64	V	31986	V
2017/10/23 03	SR	17,17	V	0,05	V	110,44	V	0,00	V	0,22	V	127,46	V	31373	V
2017/10/23 04	SR	11,55	V	0,01	V	109,95	V	0,00	V	0,23	V	126,73	V	30976	V
2017/10/23 05	SR	40,45	V	0,01	V	73,40	V	0,00	V	0,20	V	125,77	V	29835	V
2017/10/23 06	SR	73,88	V	0,02	V	69,66	V	0,00	V	0,22	V	126,82	V	29421	V
2017/10/23 07	SR	78,17	V	0,62	V	87,90	V	0,12	V	0,24	V	127,81	V	30998	V
2017/10/23 08	SR	129,51	V	0,54	V	81,93	V	0,00	V	0,27	V	129,51	V	31938	V
2017/10/23 09	SR	155,86	V	1,33	V	90,81	V	0,01	V	0,33	V	131,97	V	32623	V
2017/10/23 10	SR	52,34	V	0,03	V	99,11	V	0,00	V	0,31	V	133,03	V	32207	V
2017/10/23 11	SR	79,72	V	0,08	V	84,74	V	0,00	V	0,34	V	131,43	V	32817	V
2017/10/23 12	SR	37,00	V	0,01	V	97,40	V	0,00	V	0,36	V	131,85	V	32944	V
2017/10/23 13	SR	13,99	V	0,01	V	117,48	V	0,00	V	0,39	V	132,14	V	33111	V
2017/10/23 14	SR	22,81	V	0,01	V	120,01	V	0,00	V	0,50	V	134,48	V	35241	V
2017/10/23 15	SR	23,62	V	0,18	V	126,80	V	0,03	V	0,50	V	135,82	V	34475	V
2017/10/23 16	SR	82,32	V	0,40	V	103,50	V	0,00	V	0,46	V	135,87	V	34196	V
2017/10/23 17	SR	91,12	V	0,61	V	98,56	V	0,02	V	0,47	V	136,63	V	34348	V
2017/10/23 18	SR	65,09	V	0,37	V	107,22	V	0,00	V	0,50	V	135,32	V	34497	V
2017/10/23 19	SR	84,37	V	1,16	V	108,23	V	0,21	V	0,47	V	132,90	V	34706	V
2017/10/23 20	SR	65,13	V	0,74	V	104,32	V	0,07	V	0,55	V	132,79	V	34500	V
2017/10/23 21	SR	91,38	V	1,22	V	100,02	V	0,06	V	0,46	V	132,74	V	34276	V
2017/10/23 22	SR	93,87	V	0,98	V	105,44	V	0,04	V	0,43	V	133,29	V	34172	V
2017/10/23 23	SR	36,15	V	0,08	V	118,73	V	0,00	V	0,35	V	133,57	V	33689	V
2017/10/23 24	SR	12,55	V	0,01	V	130,91	V	0,00	V	0,34	V	132,32	V	33693	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.1-155.9	0.0-1.3	69.7-135.6	0.0-0.2	0.2-0.6	125.8-136.6	29421.3-35240.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.1	0.4	104.1	0	0.4	131.4	32919.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/24 01	SR	4,09	V	0,01	V	163,73	V	0,00	V	0,44	V	133,50	V	36093	V
2017/10/24 02	SR	40,61	V	0,61	V	99,78	V	0,43	V	0,20	V	130,44	V	31606	V
2017/10/24 03	SR	59,33	V	0,06	V	77,11	V	0,00	V	0,18	V	128,01	V	30458	V
2017/10/24 04	SR	29,23	V	0,02	V	88,95	V	0,00	V	0,19	V	127,95	V	30391	V
2017/10/24 05	SR	52,25	V	0,03	V	74,77	V	0,00	V	0,19	V	128,47	V	29960	V
2017/10/24 06	SR	82,91	V	0,09	V	71,00	V	0,00	V	0,23	V	129,21	V	31044	V
2017/10/24 07	SR	82,49	V	0,10	V	73,55	V	0,01	V	0,23	V	130,41	V	31885	V
2017/10/24 08	SR	23,77	V	0,02	V	107,29	V	0,00	V	0,31	V	132,91	V	33518	V
2017/10/24 09	SR	11,61	V	0,01	V	118,12	V	0,00	V	0,31	V	133,60	V	33122	V
2017/10/24 10	SR	17,28	V	0,02	V	107,67	V	0,00	V	0,32	V	133,65	V	32309	V
2017/10/24 11	SR	102,73	V	0,17	V	73,90	V	0,00	V	0,33	V	134,00	V	31530	V
2017/10/24 12	SR	81,92	V	0,09	V	78,49	V	0,00	V	0,37	V	134,66	V	31211	V
2017/10/24 13	SR	23,67	V	0,02	V	119,11	V	0,00	V	0,44	V	134,84	V	31748	V
2017/10/24 14	SR	7,12	V	0,01	V	136,79	V	0,00	V	0,46	V	135,93	V	32871	V
2017/10/24 15	SR	29,96	V	0,03	V	92,68	V	0,00	V	0,39	V	134,00	V	30796	V
2017/10/24 16	SR	56,30	V	0,14	V	85,20	V	0,02	V	0,37	V	130,68	V	30106	V
2017/10/24 17	SR	67,09	V	0,03	V	79,85	V	0,00	V	0,35	V	130,57	V	30217	V
2017/10/24 18	SR	88,93	V	0,07	V	70,58	V	0,00	V	0,32	V	129,44	V	29617	V
2017/10/24 19	SR	52,42	V	0,12	V	73,71	V	0,00	V	0,27	V	126,19	V	28976	V
2017/10/24 20	SR	17,29	V	0,01	V	85,11	V	0,00	V	0,23	V	126,29	V	29014	V
2017/10/24 21	SR	37,13	V	1,19	V	89,82	V	1,16	V	0,22	V	126,79	V	28964	V
2017/10/24 22	SR	13,35	V	0,01	V	94,86	V	0,00	V	0,22	V	125,30	V	28821	V
2017/10/24 23	SR	0,27	V	0,01	V	162,34	V	0,00	V	0,38	V	127,64	V	33710	V
2017/10/24 24	SR	12,98	V	0,01	V	124,95	V	0,00	V	0,24	V	127,38	V	30882	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-102.7	0.0-1.2	70.6-163.7	0.0-1.2	0.2-0.5	125.3-135.9	28821.5-36092.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.1	97.9	0.1	0.3	130.5	31202
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/25 01	SR	82,54	V	0,11	V	79,10	V	0,00	V	0,22	V	123,97	V	28439	V
2017/10/25 02	SR	41,17	V	0,02	V	89,61	V	0,00	V	0,22	V	122,59	V	28795	V
2017/10/25 03	SR	3,80	V	0,01	V	122,74	V	0,00	V	0,20	V	125,50	V	30008	V
2017/10/25 04	SR	9,17	V	0,01	V	128,72	V	0,00	V	0,21	V	127,47	V	30108	V
2017/10/25 05	SR	24,26	V	0,13	V	125,65	V	0,02	V	0,24	V	129,12	V	30668	V
2017/10/25 06	SR	16,10	V	0,01	V	110,15	V	0,00	V	0,22	V	128,55	V	30057	V
2017/10/25 07	SR	14,83	V	0,01	V	108,93	V	0,00	V	0,23	V	129,01	V	30716	V
2017/10/25 08	SR	1,68	V	0,01	V	139,60	V	0,00	V	0,24	V	129,57	V	31990	V
2017/10/25 09	SR	16,84	V	0,06	V	124,40	V	0,01	V	0,22	V	129,87	V	31029	V
2017/10/25 10	SR	9,07	V	0,01	V	126,99	V	0,00	V	0,28	V	128,79	V	30452	V
2017/10/25 11	SR	1,41	V	0,01	V	135,36	V	0,00	V	0,32	V	130,14	V	31294	V
2017/10/25 12	SR	6,85	V	0,01	V	123,27	V	0,00	V	0,37	V	131,27	V	31716	V
2017/10/25 13	SR	29,78	V	0,04	V	101,13	V	0,00	V	0,35	V	130,11	V	30947	V
2017/10/25 14	SR	22,10	V	0,05	V	102,59	V	0,00	V	0,34	V	129,59	V	31175	V
2017/10/25 15	SR	121,19	V	2,26	V	61,34	V	1,17	V	0,37	V	130,33	V	30535	V
2017/10/25 16	SR	28,95	V	0,01	V	79,29	V	0,00	V	0,37	V	132,92	V	31679	V
2017/10/25 17	SR	12,30	V	0,01	V	99,37	V	0,00	V	0,44	V	134,99	V	32996	V
2017/10/25 18	SR	7,97	V	0,01	V	112,68	V	0,00	V	0,48	V	135,33	V	33639	V
2017/10/25 19	SR	5,56	V	0,01	V	137,71	V	0,00	V	0,57	V	136,51	V	34577	V
2017/10/25 20	SR	19,32	V	0,01	V	103,88	V	0,00	V	0,37	V	136,28	V	33756	V
2017/10/25 21	SR	88,55	V	1,71	V	68,99	V	4,59	V	0,37	V	132,42	V	32450	V
2017/10/25 22	SR	59,13	V	0,11	V	74,46	V	0,00	V	0,33	V	130,81	V	32346	V
2017/10/25 23	SR	34,47	V	0,02	V	89,60	V	0,00	V	0,45	V	134,16	V	33258	V
2017/10/25 24	SR	29,23	V	0,01	V	85,03	V	0,00	V	0,34	V	137,67	V	32922	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.4-121.2	0.0-2.3	61.3-139.6	0.0-4.6	0.2-0.6	122.6-137.7	28439.0-34577.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	28.6	0.2	105.4	0.2	0.3	130.7	31481.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCI	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/26 01	SR	38,01	V	0,02	V	72,89	V	0,00	V	0,27	V	137,59	V	31640	V
2017/10/26 02	SR	37,08	V	0,02	V	78,77	V	0,00	V	0,25	V	136,00	V	30773	V
2017/10/26 03	SR	36,17	V	0,01	V	74,78	V	0,00	V	0,27	V	135,45	V	31840	V
2017/10/26 04	SR	42,91	V	0,03	V	65,86	V	0,00	V	0,28	V	137,29	V	31693	V
2017/10/26 05	SR	26,62	V	0,01	V	77,70	V	0,00	V	0,25	V	137,07	V	31794	V
2017/10/26 06	SR	21,25	V	0,02	V	90,79	V	0,00	V	0,33	V	138,08	V	32735	V
2017/10/26 07	SR	19,29	V	0,03	V	91,33	V	0,00	V	0,34	V	138,67	V	33069	V
2017/10/26 08	SR	21,71	V	0,03	V	85,55	V	0,00	V	0,39	V	137,81	V	33117	V
2017/10/26 09	SR	25,31	V	0,01	V	82,00	V	0,06	V	0,33	NV	137,96	V	32530	V
2017/10/26 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/26 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/26 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/26 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/26 14	SR	159,94	NV	8,21	NV	39,54	NV	0,01	NV	0,32	NV	134,66	NV	29205	NV
2017/10/26 15	SR	57,69	V	10,68	V	71,81	V	0,00	V	0,37	V	134,08	V	31153	V
2017/10/26 16	SR	37,31	V	7,66	V	86,61	V	0,00	V	0,35	V	135,22	V	31015	V
2017/10/26 17	SR	56,28	V	5,80	V	86,17	V	0,02	V	0,36	V	136,20	V	30926	V
2017/10/26 18	SR	91,94	V	4,92	V	80,80	V	0,03	V	0,38	V	136,25	V	32104	V
2017/10/26 19	SR	98,61	V	4,21	V	78,23	V	0,01	V	0,39	V	137,28	V	32578	V
2017/10/26 20	SR	77,80	V	3,85	V	83,86	V	0,00	V	0,43	V	139,87	V	32762	V
2017/10/26 21	SR	38,26	V	3,31	V	92,49	V	0,00	V	0,45	V	139,08	V	33278	V
2017/10/26 22	SR	46,53	V	2,81	V	74,14	V	0,00	V	0,33	V	135,32	V	31832	V
2017/10/26 23	SR	58,75	V	2,61	V	76,04	V	0,04	V	0,32	V	135,14	V	31322	V
2017/10/26 24	SR	70,43	V	2,53	V	68,80	V	0,14	V	0,31	V	135,09	V	31236	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.3-98.6	0.0-10.7	65.9-92.5	0.0-0.1	0.2-0.4	134.1-139.9	30772.6-33278.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	47.5	2.6	79.9	0	0.3	136.8	31968.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: