

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/02 01	SR	37,02	V	1,43	V	94,35	V	0,00	V	1,54	V	140,08	V	30327	V
2018/10/02 02	SR	36,27	V	1,34	V	85,55	V	0,00	V	1,76	V	140,37	V	30352	V
2018/10/02 03	SR	35,99	V	1,29	V	84,86	V	0,00	V	1,88	V	141,13	V	30403	V
2018/10/02 04	SR	39,58	V	1,29	V	83,28	V	0,00	V	1,92	V	141,89	V	30267	V
2018/10/02 05	SR	34,30	V	1,22	V	91,44	V	0,00	V	1,76	V	142,27	V	30299	V
2018/10/02 06	SR	41,80	V	1,23	V	97,00	V	0,00	V	2,07	V	142,42	V	30274	V
2018/10/02 07	SR	70,10	V	1,39	V	84,81	V	0,00	V	1,87	V	142,59	V	29832	V
2018/10/02 08	SR	98,32	V	4,04	V	77,58	V	0,02	V	1,88	V	142,79	V	27197	V
2018/10/02 09	SR	60,94	V	1,90	V	91,04	V	0,00	V	1,96	V	141,25	V	29333	V
2018/10/02 10	SR	69,73	V	1,69	V	93,26	V	0,00	V	1,97	V	139,05	V	30666	V
2018/10/02 11	SR	42,35	V	1,33	V	107,92	V	0,00	V	2,13	V	139,33	V	31008	V
2018/10/02 12	SR	52,98	V	1,31	V	95,45	V	0,00	V	2,02	V	140,62	V	30743	V
2018/10/02 13	SR	30,72	V	1,11	V	106,99	V	0,00	V	2,03	V	140,99	V	30716	V
2018/10/02 14	SR	71,24	V	1,85	V	82,82	V	0,11	V	1,92	V	140,92	V	30370	V
2018/10/02 15	SR	97,89	V	2,20	V	79,53	V	0,10	V	1,79	V	140,84	V	29966	V
2018/10/02 16	SR	69,19	V	1,57	V	85,84	V	0,03	V	1,85	V	141,91	V	30269	V
2018/10/02 17	SR	68,51	V	1,32	V	84,08	V	0,00	V	2,00	V	142,45	V	30134	V
2018/10/02 18	SR	63,82	V	1,51	V	95,90	V	0,03	V	3,67	V	138,66	V	31407	V
2018/10/02 19	SR	38,26	V	1,06	V	94,87	V	0,00	V	2,47	V	136,00	V	32378	V
2018/10/02 20	SR	27,95	V	0,99	V	105,53	V	0,00	V	2,10	V	135,94	V	32540	V
2018/10/02 21	SR	22,88	V	0,97	V	101,59	V	0,00	V	2,13	V	135,92	V	32887	V
2018/10/02 22	SR	23,82	V	0,87	V	102,06	V	0,00	V	1,96	V	136,16	V	33279	V
2018/10/02 23	SR	65,72	V	0,94	V	80,44	V	0,00	V	1,49	V	136,76	V	32431	V
2018/10/02 24	SR	58,74	V	0,92	V	86,09	V	0,00	V	1,14	V	137,09	V	32037	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.9-98.3	0.9-4.0	77.6-107.9	0.0-0.1	1.1-3.7	135.9-142.8	27197.3-33279.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.4	1.4	91.3	0	2	139.9	30796.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/03 01	SR	30,35	V	0,84	V	115,13	V	0,00	V	1,45	V	138,82	V	32504	V
2018/10/03 02	SR	40,32	V	1,53	V	151,05	V	0,30	V	1,43	V	139,31	V	32383	V
2018/10/03 03	SR	59,48	V	1,29	V	127,28	V	0,68	V	1,47	V	139,45	V	31974	V
2018/10/03 04	SR	55,79	V	1,12	V	111,87	V	0,49	V	1,42	V	139,71	V	31904	V
2018/10/03 05	SR	51,73	V	1,00	V	111,99	V	0,35	V	1,34	V	140,32	V	31888	V
2018/10/03 06	SR	25,94	V	0,89	V	137,56	V	1,02	V	1,53	V	140,50	V	32008	V
2018/10/03 07	SR	19,64	V	0,89	V	152,45	V	0,83	V	1,53	V	140,55	V	31790	V
2018/10/03 08	SR	68,30	V	1,25	V	113,75	V	0,72	V	1,69	V	139,85	V	31655	V
2018/10/03 09	SR	30,19	V	0,97	V	138,88	V	0,97	V	1,55	V	139,66	V	31432	V
2018/10/03 10	SP	66,39	NV	2,12	NV	199,44	NV	1,42	NV	1,16	V	134,12	V	29923	NV
2018/10/03 11	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,18	V	118,06	V	0,00	NV
2018/10/03 12	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	111,16	V	0,00	NV
2018/10/03 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	107,77	V	0,00	NV
2018/10/03 14	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	V	106,20	V	0,00	NV
2018/10/03 15	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	V	106,59	V	0,00	NV
2018/10/03 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	NV	112,74	NV	0,00	NV
2018/10/03 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	1,05	NV	113,27	NV	0,00	NV
2018/10/03 18	AV	703,67	NV	101,18	NV	83,70	NV	11,51	NV	0,22	V	110,98	V	9737	NV
2018/10/03 19	AV	761,13	V	93,85	V	115,28	V	13,83	V	0,75	V	103,08	V	4318	V
2018/10/03 20	AV	423,50	V	49,97	V	153,65	V	9,10	V	0,25	V	99,68	V	7113	V
2018/10/03 21	AV	759,12	V	75,01	V	302,49	V	28,35	V	0,48	V	102,53	V	20719	V
2018/10/03 22	AV	231,80	V	12,01	V	259,69	V	22,27	V	0,32	V	103,74	V	24478	V
2018/10/03 23	AV	21,06	V	6,03	V	241,51	V	12,38	V	0,23	V	111,65	V	24335	V
2018/10/03 24	AV	5,58	V	4,99	V	239,92	V	4,24	V	0,22	V	111,60	V	13018	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.6-68.3	0.8-1.5	111.9-152.4	0.0-1.0	1.3-1.7	138.8-140.6	31431.9-32504.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.4	1.1	128.9	0.6	1.5	139.8	31948.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/04 01	AV	0,47	V	3,30	V	206,67	V	8,34	V	0,16	V	122,33	V	23681	V
2018/10/04 02	SR	23,88	V	2,13	V	168,40	V	8,66	V	1,05	V	132,02	V	31635	V
2018/10/04 03	SR	101,37	V	2,38	V	92,45	V	5,00	V	1,16	V	138,15	V	31789	V
2018/10/04 04	SR	56,79	V	1,60	V	108,07	V	2,84	V	1,34	V	140,14	V	32035	V
2018/10/04 05	SR	56,64	V	1,35	V	97,40	V	2,00	V	1,20	V	141,09	V	31957	V
2018/10/04 06	SR	82,20	V	3,01	V	86,05	V	0,70	V	1,33	V	142,18	V	29762	V
2018/10/04 07	SR	73,44	V	2,04	V	99,46	V	0,01	V	1,36	V	142,45	V	30919	V
2018/10/04 08	SR	92,66	V	1,69	V	82,26	V	0,02	V	1,41	V	142,79	V	30707	V
2018/10/04 09	SR	69,97	V	1,54	V	86,47	V	0,01	V	1,60	V	143,11	V	27276	V
2018/10/04 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/10/04 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/10/04 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/10/04 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/10/04 14	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2018/10/04 15	SR	137,91	V	2,50	V	65,75	V	0,00	V	1,41	V	144,13	V	31256	V
2018/10/04 16	SR	98,83	V	2,71	V	74,37	V	0,00	V	1,71	V	145,41	V	30040	V
2018/10/04 17	SR	25,11	V	1,71	V	113,30	V	0,00	V	1,73	V	142,19	V	30980	V
2018/10/04 18	SR	74,34	V	2,00	V	84,05	V	0,00	V	1,67	V	139,62	V	31475	V
2018/10/04 19	SR	70,61	V	1,54	V	80,49	V	0,00	V	1,70	V	138,93	V	31438	V
2018/10/04 20	SR	115,64	V	1,46	V	68,29	V	0,00	V	1,37	V	138,72	V	30756	V
2018/10/04 21	SR	125,67	V	1,38	V	62,76	V	0,00	V	1,26	V	138,49	V	30297	V
2018/10/04 22	SR	36,44	V	0,87	V	101,83	V	0,00	V	1,48	V	139,23	V	30844	V
2018/10/04 23	SR	46,14	V	0,85	V	90,22	V	0,00	V	1,70	V	140,31	V	31496	V
2018/10/04 24	SR	94,42	V	1,65	V	70,68	V	0,00	V	1,57	V	140,35	V	29492	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	23.9-137.9	0.8-3.0	62.8-168.4	0.0-8.7	1.0-1.7	132.0-145.4	27276.2-32035.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	76.8	1.8	90.7	1.1	1.4	140.5	30786.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Ken Noio

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/05 01	SR	83,31	V	1,01	V	68,09	V	0,00	V	1,50	V	140,40	V	31104	V
2018/10/05 02	SR	74,85	V	1,00	V	71,56	V	0,00	V	1,68	V	141,07	V	31442	V
2018/10/05 03	SR	125,80	V	1,48	V	63,28	V	0,01	V	1,52	V	141,34	V	31163	V
2018/10/05 04	SR	105,71	V	1,09	V	70,00	V	0,00	V	1,53	V	141,52	V	30988	V
2018/10/05 05	SR	34,73	V	0,66	V	104,99	V	0,00	V	1,61	V	142,15	V	31211	V
2018/10/05 06	SR	43,68	V	1,22	V	96,79	V	0,00	V	1,68	V	142,48	V	29430	V
2018/10/05 07	SR	68,50	V	0,89	V	74,16	V	0,00	V	1,61	V	142,79	V	31005	V
2018/10/05 08	SR	79,75	V	0,81	V	67,03	V	0,00	V	1,51	V	143,08	V	30784	V
2018/10/05 09	SR	54,04	V	0,66	V	79,74	V	0,00	V	1,41	V	143,42	V	30789	V
2018/10/05 10	SR	57,38	V	0,93	V	77,08	V	0,00	V	1,29	V	143,55	V	30702	V
2018/10/05 11	SR	41,82	V	0,91	V	89,07	V	0,00	V	2,33	V	142,50	V	30642	V
2018/10/05 12	SR	40,16	V	0,79	V	95,35	V	0,00	V	1,93	V	138,72	V	31681	V
2018/10/05 13	SR	35,40	V	0,74	V	95,60	V	0,00	V	1,83	V	136,01	V	32293	V
2018/10/05 14	SR	30,52	V	0,74	V	100,24	V	0,00	V	1,71	V	136,21	V	32565	V
2018/10/05 15	SR	38,93	V	0,94	V	94,13	V	0,00	V	1,68	V	136,76	V	31456	V
2018/10/05 16	SR	54,85	V	0,93	V	81,13	V	0,00	V	1,56	V	136,50	V	31145	V
2018/10/05 17	SR	42,35	V	0,82	V	81,87	V	0,00	V	1,62	V	137,41	V	31925	V
2018/10/05 18	SR	45,35	V	0,85	V	74,24	V	0,00	V	1,43	V	137,74	V	31514	V
2018/10/05 19	SR	29,95	V	0,87	V	78,32	V	0,00	V	1,46	V	138,26	V	31848	V
2018/10/05 20	SR	91,48	V	1,18	V	59,73	NV	0,01	V	1,37	V	138,92	V	31669	V
2018/10/05 21	SR	91,18	V	0,92	V	61,31	V	0,00	V	1,34	V	138,93	V	31204	V
2018/10/05 22	SR	46,69	V	0,76	V	82,35	V	0,00	V	1,46	V	138,01	V	30863	V
2018/10/05 23	SR	29,33	V	0,76	V	95,72	V	0,00	V	1,75	V	139,44	V	31823	V
2018/10/05 24	SR	41,05	V	0,78	V	84,00	V	0,00	V	1,69	V	140,68	V	31772	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-125.8	0.7-1.5	61.3-105.0	0.0-0.0	1.3-2.3	136.0-143.6	29430.3-32564.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	0.9	82	0	1.6	139.9	31292.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Elm Ravi

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	I6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/06 01	SR	70,27	V	0,83	V	72,17	V	0,00	V	1,64	V	141,04	V	31464	V
2018/10/06 02	SR	87,72	V	0,94	V	74,65	V	0,00	V	1,72	V	140,34	V	30799	V
2018/10/06 03	SR	76,06	V	0,84	V	78,95	V	0,00	V	1,59	V	140,54	V	30688	V
2018/10/06 04	SR	74,32	V	0,84	V	86,09	V	0,00	V	1,57	V	140,00	V	30274	V
2018/10/06 05	SR	57,56	V	0,72	V	89,37	V	0,00	V	1,44	V	139,68	V	30390	V
2018/10/06 06	SR	54,95	V	0,73	V	91,02	V	0,00	V	1,47	V	139,75	V	30356	V
2018/10/06 07	SR	41,60	V	0,73	V	99,22	V	0,00	V	1,01	V	140,68	V	31052	V
2018/10/06 08	SR	29,38	V	0,71	V	101,38	V	0,00	V	1,11	V	141,91	V	32150	V
2018/10/06 09	SR	33,03	V	0,71	V	91,75	V	0,00	V	1,07	V	142,77	V	32196	V
2018/10/06 10	SR	43,00	V	0,80	V	85,52	V	0,00	V	1,16	V	143,03	V	31765	V
2018/10/06 11	SR	43,16	V	0,73	V	89,01	V	0,00	V	1,16	V	143,29	V	31622	V
2018/10/06 12	SR	44,61	V	0,76	V	88,40	V	0,00	V	1,19	V	140,68	V	31408	V
2018/10/06 13	SR	21,03	V	0,66	V	107,42	V	0,00	V	1,41	V	138,95	V	32213	V
2018/10/06 14	SR	64,68	V	0,96	V	73,10	V	0,03	V	1,36	V	138,95	V	31447	V
2018/10/06 15	SR	106,08	V	1,63	V	65,57	V	0,22	V	1,39	V	139,24	V	30810	V
2018/10/06 16	SR	107,71	V	1,21	V	68,98	V	0,03	V	1,32	V	139,75	V	30921	V
2018/10/06 17	SR	146,11	V	2,07	V	83,64	V	0,01	V	1,24	V	140,86	V	31037	V
2018/10/06 18	SR	97,16	V	2,02	V	97,54	V	0,02	V	1,20	V	141,61	V	31061	V
2018/10/06 19	SR	78,59	V	1,30	V	98,22	V	0,00	V	1,11	V	141,86	V	31237	V
2018/10/06 20	SR	58,66	V	0,89	V	96,50	V	0,00	V	1,10	V	141,99	V	31338	V
2018/10/06 21	SR	76,77	V	0,87	V	79,89	V	0,00	V	1,06	V	141,84	V	30932	V
2018/10/06 22	SR	22,01	V	0,60	V	101,47	V	0,00	V	1,16	V	142,27	V	31348	V
2018/10/06 23	SR	15,54	V	0,61	V	114,44	V	0,00	V	1,29	V	142,38	V	31219	V
2018/10/06 24	SR	27,92	V	0,63	V	93,65	V	0,00	V	1,35	V	142,24	V	31262	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-146.1	0.6-2.1	65.6-114.4	0.0-0.2	1.0-1.7	138.9-143.3	30274.5-32212.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.6	0.9	88.7	0	1.3	141.1	31207.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/07 01	SR	36,45	V	0,65	V	85,02	V	0,00	V	1,34	V	141,94	V	31263	V
2018/10/07 02	SR	40,21	V	0,62	V	78,93	V	0,00	V	1,26	V	142,02	V	31377	V
2018/10/07 03	SR	50,03	V	0,68	V	72,33	V	0,00	V	1,25	V	142,08	V	31279	V
2018/10/07 04	SR	55,12	V	0,67	V	67,63	V	0,00	V	1,16	V	142,44	V	31053	V
2018/10/07 05	SR	69,68	V	0,77	V	65,87	V	0,00	V	1,05	V	142,66	V	30900	V
2018/10/07 06	SR	84,62	V	1,62	V	80,66	V	0,55	V	1,25	V	142,63	V	30861	V
2018/10/07 07	SR	26,70	V	0,61	V	112,04	V	0,00	V	1,39	V	143,16	V	31380	V
2018/10/07 08	SR	34,94	V	0,61	V	97,47	V	0,00	V	1,26	V	143,87	V	31274	V
2018/10/07 09	SR	13,60	V	0,57	V	122,92	V	0,00	V	1,42	V	141,94	V	31407	V
2018/10/07 10	SR	15,58	V	0,61	V	122,11	V	0,00	V	1,37	V	139,82	V	31166	V
2018/10/07 11	SR	22,23	V	0,60	V	114,39	V	0,00	V	1,35	V	139,70	V	31052	V
2018/10/07 12	SR	45,11	V	0,62	V	82,68	V	0,00	V	1,23	V	139,19	V	30244	V
2018/10/07 13	SR	44,63	V	0,65	V	83,33	V	0,00	V	1,16	V	138,86	V	30104	V
2018/10/07 14	SR	65,39	V	1,04	V	94,63	V	0,00	V	1,27	V	138,91	V	30060	V
2018/10/07 15	SR	33,10	V	0,57	V	91,00	V	0,00	V	1,27	V	139,33	V	30151	V
2018/10/07 16	SR	64,82	V	1,45	V	78,50	V	0,13	V	1,18	V	139,19	V	29712	V
2018/10/07 17	SR	57,09	V	1,01	V	71,71	V	0,03	V	1,03	V	139,34	V	29210	V
2018/10/07 18	SR	26,91	V	0,56	V	93,74	V	0,00	V	1,10	V	139,87	V	29995	V
2018/10/07 19	SR	90,13	V	1,55	V	64,69	V	0,10	V	1,08	V	140,10	V	29409	V
2018/10/07 20	SR	54,00	V	0,94	V	74,75	V	0,04	V	1,12	V	139,03	V	29390	V
2018/10/07 21	SR	47,83	V	0,65	V	68,89	V	0,00	V	1,12	V	138,96	V	29590	V
2018/10/07 22	SR	66,02	V	1,22	V	70,42	V	0,17	V	1,18	V	139,20	V	29542	V
2018/10/07 23	SR	49,07	V	0,76	V	82,58	V	0,00	V	1,29	V	140,27	V	29765	V
2018/10/07 24	SR	21,00	V	0,59	V	97,62	V	0,00	V	1,24	V	141,06	V	29998	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.6-90.1	0.6-1.6	64.7-122.9	0.0-0.6	1.0-1.4	138.9-143.9	29209.6-31406.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46.4	0.8	86.4	0	1.2	140.6	30424.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/08 01	SR	26,42	V	0,57	V	96,10	V	0,00	V	1,31	V	141,56	V	30008	V
2018/10/08 02	SR	40,28	V	0,65	V	83,62	V	0,00	V	1,28	V	141,70	V	29736	V
2018/10/08 03	SR	31,10	V	0,56	V	79,65	V	0,00	V	1,18	V	141,76	V	29749	V
2018/10/08 04	SR	43,35	V	0,68	V	76,15	V	0,00	V	1,25	V	141,73	V	29445	V
2018/10/08 05	SR	40,57	V	0,61	V	78,55	V	0,00	V	1,16	V	141,76	V	29432	V
2018/10/08 06	SR	43,61	V	0,60	V	80,26	V	0,00	V	1,17	V	140,99	V	29367	V
2018/10/08 07	SR	31,74	V	0,58	V	81,81	V	0,00	V	1,23	V	141,92	V	30120	V
2018/10/08 08	SR	23,60	V	0,61	V	88,90	V	0,00	V	1,13	V	142,31	V	30352	V
2018/10/08 09	SR	25,06	V	0,63	V	91,30	V	0,00	V	1,26	V	142,74	V	30415	V
2018/10/08 10	SR	62,78	V	0,86	V	77,56	V	0,01	V	1,26	V	140,58	V	30302	V
2018/10/08 11	SR	40,91	V	0,59	V	85,35	V	0,00	V	1,30	V	138,88	V	30678	V
2018/10/08 12	SR	58,63	V	0,71	V	73,22	V	0,00	V	1,21	V	139,34	V	30730	V
2018/10/08 13	SR	133,50	V	1,38	V	42,43	NV	0,03	V	1,15	V	139,13	V	29899	V
2018/10/08 14	SR	90,21	V	1,59	V	65,82	V	0,14	V	1,19	V	140,87	V	30509	V
2018/10/08 15	SR	81,09	V	0,99	V	64,82	V	0,02	V	1,16	V	140,90	V	30343	V
2018/10/08 16	SR	73,41	V	0,85	V	71,88	V	0,00	V	1,36	V	141,26	V	30156	V
2018/10/08 17	SR	80,27	V	1,90	V	84,25	V	0,73	V	1,50	V	140,98	V	30045	V
2018/10/08 18	SR	99,70	V	2,70	V	88,60	V	1,13	V	0,97	V	139,09	V	29793	V
2018/10/08 19	SR	63,41	V	1,03	V	91,60	V	0,02	V	0,91	V	139,30	V	30029	V
2018/10/08 20	SR	41,53	V	0,68	V	92,42	V	0,00	V	0,90	V	139,28	V	29911	V
2018/10/08 21	SR	64,49	V	0,73	V	76,21	V	0,00	V	0,98	V	139,36	V	30308	V
2018/10/08 22	SR	38,22	V	0,58	V	89,00	V	0,00	V	1,06	V	139,39	V	30749	V
2018/10/08 23	SR	22,57	V	0,53	V	107,69	V	0,00	V	1,09	V	139,46	V	30795	V
2018/10/08 24	SR	42,34	V	0,58	V	90,46	V	0,00	V	1,12	V	139,57	V	30726	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.6-133.5	0.5-2.7	64.8-107.7	0.0-1.1	0.9-1.5	138.9-142.7	29367.2-30795.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	0.9	83.3	0.1	1.2	140.6	30150
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: