

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/02 01	SR	3,05	V	2,15	V	127,48	V	0,51	V	0,59	V	142,15	V	19485	V
2023/10/02 02	SR	1,29	V	2,19	V	134,86	V	0,46	V	0,58	V	142,72	V	19803	V
2023/10/02 03	SR	1,44	V	2,25	V	133,53	V	0,81	V	0,57	V	143,07	V	19947	V
2023/10/02 04	SR	3,30	V	2,20	V	122,79	V	1,21	V	0,57	V	143,24	V	19884	V
2023/10/02 05	SR	3,89	V	2,29	V	118,37	V	1,08	V	0,56	V	143,21	V	19905	V
2023/10/02 06	SR	5,20	V	2,85	V	115,51	V	1,15	V	0,59	V	143,22	V	19969	V
2023/10/02 07	SR	11,13	V	2,39	V	99,55	V	0,88	V	0,57	V	143,14	V	20004	V
2023/10/02 08	SR	17,30	V	2,23	V	101,86	V	0,87	V	0,56	V	142,86	V	19833	V
2023/10/02 09	SR	18,26	V	2,26	V	96,81	V	0,87	V	0,49	V	142,60	V	19686	V
2023/10/02 10	SR	8,56	V	2,34	V	105,91	V	0,77	V	0,51	V	142,53	V	19643	V
2023/10/02 11	SR	5,92	V	2,17	V	109,58	V	0,93	V	0,52	V	142,85	V	19753	V
2023/10/02 12	SR	6,23	V	2,15	V	110,88	V	1,54	V	0,54	V	142,84	V	19784	V
2023/10/02 13	SR	7,27	V	2,07	V	109,32	V	1,31	V	0,58	V	143,00	V	19858	V
2023/10/02 14	SR	18,46	V	2,05	V	98,13	V	0,66	V	0,54	V	143,09	V	19796	V
2023/10/02 15	SR	12,33	V	2,04	V	99,03	V	0,41	V	0,58	V	143,39	V	19860	V
2023/10/02 16	SR	40,63	V	2,07	V	86,01	V	0,59	V	0,60	V	143,80	V	20105	V
2023/10/02 17	SR	75,23	V	2,02	V	66,06	V	0,09	V	0,51	V	143,05	V	19768	V
2023/10/02 18	SR	101,54	V	2,05	V	52,31	V	0,03	V	0,56	V	142,71	V	19559	V
2023/10/02 19	SR	107,95	V	2,19	V	46,27	V	0,01	V	0,59	V	142,86	V	19490	V
2023/10/02 20	SR	134,52	V	2,15	V	37,90	V	0,00	V	0,53	V	142,33	V	19455	V
2023/10/02 21	SR	71,18	V	2,15	V	50,87	V	0,00	V	0,54	V	142,48	V	19835	V
2023/10/02 22	SR	52,57	V	2,09	V	60,41	V	0,00	V	0,52	V	142,72	V	19922	V
2023/10/02 23	SR	84,95	V	2,07	V	53,87	V	0,01	V	0,50	V	142,52	V	19837	V
2023/10/02 24	SR	17,48	V	2,16	V	79,14	V	0,00	V	0,54	V	142,94	V	20250	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-134.5	2.0-2.8	37.9-134.9	0.0-1.5	0.5-0.6	142.1-143.8	19454.8-20250.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	2.2	92.4	0.6	0.6	142.9	19809.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/03 01	SR	3,97	V	2,27	V	109,13	V	0,00	V	0,65	V	143,54	V	20916	V
2023/10/03 02	SR	1,14	V	2,35	V	116,07	V	0,00	V	0,78	V	143,99	V	21246	V
2023/10/03 03	SR	2,21	V	2,30	V	103,95	V	0,00	V	0,78	V	143,80	V	20999	V
2023/10/03 04	SR	44,15	V	2,06	V	60,43	V	0,00	V	0,55	V	142,61	V	19977	V
2023/10/03 05	SR	137,81	V	1,93	V	39,40	V	0,02	V	0,49	V	141,95	V	19218	V
2023/10/03 06	SR	9,26	V	2,37	V	91,17	V	0,00	V	0,64	V	143,45	V	20267	V
2023/10/03 07	SR	18,05	V	2,22	V	81,48	V	0,00	V	0,61	V	143,76	V	20728	V
2023/10/03 08	SR	37,48	V	2,19	V	61,59	V	0,00	V	3,21	V	142,86	V	20107	V
2023/10/03 09	SR	30,17	V	2,14	V	72,43	V	0,00	V	0,51	V	136,65	V	17657	V
2023/10/03 10	SR	31,97	V	2,59	V	102,68	V	0,11	V	0,46	V	127,45	V	14656	V
2023/10/03 11	SR	0,00	V	2,67	V	150,07	V	0,00	V	0,46	V	124,53	V	16796	V
2023/10/03 12	SR	0,03	V	2,41	V	133,98	V	0,00	V	0,50	V	124,67	V	17531	V
2023/10/03 13	SR	2,86	V	2,18	V	105,19	V	0,00	V	0,90	V	131,92	V	20179	V
2023/10/03 14	SR	2,51	V	2,24	V	102,43	V	0,00	V	0,49	V	134,95	V	19919	V
2023/10/03 15	SR	5,61	V	2,16	V	96,03	V	0,00	V	0,45	V	136,02	V	19755	V
2023/10/03 16	SR	20,83	V	2,06	V	86,87	V	0,00	V	0,45	V	136,66	V	19473	V
2023/10/03 17	SR	10,45	V	2,13	V	105,36	V	0,00	V	0,45	V	136,89	V	19415	V
2023/10/03 18	SR	10,37	V	2,25	V	108,64	V	0,00	V	0,48	V	137,42	V	19597	V
2023/10/03 19	SR	30,09	V	2,04	V	98,17	V	0,03	V	0,49	V	137,57	V	19230	V
2023/10/03 20	SR	6,05	V	0,82	V	110,75	V	0,11	V	0,51	V	137,51	V	19625	V
2023/10/03 21	SR	5,87	V	0,81	V	112,79	V	0,22	V	0,52	V	137,97	V	19792	V
2023/10/03 22	SR	1,75	V	0,80	V	131,21	V	0,03	V	0,53	V	138,26	V	19958	V
2023/10/03 23	SR	0,22	V	0,80	V	137,20	V	0,89	V	0,55	V	138,99	V	20396	V
2023/10/03 24	SR	0,00	V	0,81	V	138,88	V	0,05	V	0,58	V	139,67	V	20658	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-137.8	0.8-2.7	39.4-150.1	0.0-0.9	0.4-3.2	124.5-144.0	14656.0-21246.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	17.2	1.9	102.3	0.1	0.7	137.6	19504
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/04 01	SR	0,01	V	0,83	V	155,72	V	0,21	V	0,65	V	140,19	V	20919	V
2023/10/04 02	SR	0,00	V	0,82	V	142,63	V	1,05	V	0,59	V	140,25	V	20310	V
2023/10/04 03	SR	0,13	NV	0,81	NV	129,98	NV	1,10	NV	0,44	NV	139,24	V	19563	V
2023/10/04 04	SR	0,81	V	0,77	V	117,47	V	0,97	V	0,39	V	138,90	V	18673	V
2023/10/04 05	SR	0,26	V	0,78	V	128,60	V	1,41	V	0,42	V	138,70	V	18754	V
2023/10/04 06	SR	2,82	V	0,78	V	110,07	V	0,25	V	0,41	V	138,69	V	18483	V
2023/10/04 07	SR	3,53	V	0,78	V	117,03	V	0,20	V	0,46	NV	138,31	V	19729	V
2023/10/04 08	SR	14,80	V	1,05	V	90,78	V	0,00	V	0,49	V	138,34	V	19293	V
2023/10/04 09	SR	1,60	NV	0,97	NV	134,83	NV	0,38	NV	1,69	NV	129,22	V	15565	V
2023/10/04 10	SR	0,00	V	1,16	V	174,27	V	0,04	V	0,76	V	115,26	V	14824	V
2023/10/04 11	SR	0,00	V	1,05	V	168,59	V	0,00	V	3,46	V	110,40	V	14935	V
2023/10/04 12	SR	7,93	NV	1,21	NV	140,92	NV	0,98	NV	3,94	NV	118,37	NV	17083	NV
2023/10/04 13	SR	30,03	V	2,13	V	96,45	V	0,10	V	1,29	V	133,92	V	20478	V
2023/10/04 14	SR	121,69	V	4,17	V	60,40	V	0,96	V	0,49	V	138,20	V	20853	V
2023/10/04 15	SR	61,07	V	2,54	V	74,84	V	0,43	V	0,46	V	139,88	V	21186	V
2023/10/04 16	SR	43,90	V	2,65	V	89,28	V	0,06	V	0,46	V	141,24	V	21327	V
2023/10/04 17	SR	0,51	V	3,18	V	165,48	V	0,00	V	1,53	V	137,50	V	18344	V
2023/10/04 18	SR	0,00	V	2,83	V	181,20	V	0,00	V	0,56	V	131,36	V	17514	V
2023/10/04 19	SR	0,00	V	2,90	V	180,07	V	0,32	V	0,44	V	129,12	V	17039	V
2023/10/04 20	SR	0,01	V	2,83	V	164,28	V	2,48	V	0,33	V	127,00	V	16143	V
2023/10/04 21	SR	9,81	V	3,16	V	166,11	V	3,08	V	1,99	V	124,02	V	17304	V
2023/10/04 22	SR	6,55	V	3,02	V	144,29	V	3,90	V	1,11	V	120,43	V	16827	V
2023/10/04 23	SR	70,90	V	3,19	V	110,23	V	7,54	V	0,76	V	117,88	V	16066	V
2023/10/04 24	SR	39,36	V	2,85	V	95,91	V	2,87	V	0,45	V	116,63	V	15779	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-121.7	0.8-4.2	60.4-181.2	0.0-7.5	0.3-3.5	110.4-141.2	14824.1-21326.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.3	2.1	130.2	1.2	0.9	131.5	18257
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/05 01	SR	28,09	V	2,84	V	99,90	V	4,72	V	0,42	V	116,11	V	15638	V
2023/10/05 02	SR	115,11	V	3,06	V	89,72	V	6,21	V	0,61	V	115,87	V	15494	V
2023/10/05 03	SR	59,35	V	3,22	V	101,10	V	5,19	V	0,63	V	115,26	V	15545	V
2023/10/05 04	SR	4,31	V	2,92	V	123,88	V	8,00	V	0,53	V	115,45	V	15931	V
2023/10/05 05	SR	30,59	V	2,97	V	109,95	V	9,02	V	0,68	V	115,65	V	15829	V
2023/10/05 06	SR	7,87	V	3,21	V	116,61	V	7,85	V	0,84	V	115,53	V	15934	V
2023/10/05 07	SR	6,76	V	2,82	V	106,07	V	4,28	V	0,59	V	115,30	V	16446	V
2023/10/05 08	SR	8,34	V	2,95	V	108,22	V	4,15	V	1,81	V	112,57	V	16950	V
2023/10/05 09	SR	3,82	V	2,90	V	118,55	V	7,65	V	1,44	V	110,97	V	17465	V
2023/10/05 10	SR	7,82	V	2,71	V	101,10	V	4,29	V	0,91	V	110,93	V	17243	V
2023/10/05 11	SR	49,31	V	2,58	V	101,95	V	5,95	V	1,20	V	111,82	V	15834	V
2023/10/05 12	SR	24,42	V	2,19	V	107,58	V	8,29	V	0,45	V	117,73	V	15451	V
2023/10/05 13	SR	35,94	V	2,22	V	103,09	V	8,95	V	0,53	V	116,82	V	15142	V
2023/10/05 14	SR	38,66	V	2,39	V	124,79	V	6,17	V	1,13	V	127,43	V	20999	V
2023/10/05 15	SR	20,78	V	2,31	V	103,47	V	6,55	V	0,76	V	139,95	V	22177	V
2023/10/05 16	SR	11,99	V	2,48	V	121,67	V	5,44	V	0,56	V	143,42	V	22571	V
2023/10/05 17	SR	11,43	V	2,57	V	115,27	V	6,06	V	0,49	V	144,89	V	22790	V
2023/10/05 18	SR	10,04	V	2,60	V	118,70	V	5,23	V	0,47	V	144,56	V	22785	V
2023/10/05 19	SR	4,47	V	2,74	V	139,86	V	3,28	V	0,47	V	144,54	V	22612	V
2023/10/05 20	SR	13,08	V	2,56	V	114,35	V	3,20	V	0,45	V	144,39	V	22796	V
2023/10/05 21	SR	14,40	V	2,51	V	111,48	V	3,46	V	0,40	V	144,49	V	22733	V
2023/10/05 22	SR	5,59	V	2,63	V	136,52	V	3,22	V	0,41	V	144,58	V	22839	V
2023/10/05 23	SR	79,59	V	2,40	V	101,71	V	12,55	V	1,38	V	144,85	V	22770	V
2023/10/05 24	SR	74,12	V	2,35	V	123,39	V	29,11	V	0,39	V	140,60	V	21888	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-115.1	2.2-3.2	89.7-139.9	3.2-29.1	0.4-1.8	110.9-144.9	15142.1-22839.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.7	2.7	112.5	7	0.7	127.2	18994.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR		
SOCIETA': SIPEA-SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/06 01	SR	4,86	V	2,48	V	149,28	V	17,47	V	0,40	V	140,35	V	22578	V
2023/10/06 02	SR	4,89	V	2,50	V	155,39	V	14,93	V	0,40	V	141,04	V	23129	V
2023/10/06 03	SR	62,32	V	2,26	V	97,83	V	16,77	V	0,31	V	140,40	V	22499	V
2023/10/06 04	SR	47,85	V	2,37	V	111,82	V	14,49	V	0,30	V	139,72	V	22144	V
2023/10/06 05	SR	47,67	V	2,30	V	110,52	V	13,43	V	0,29	V	141,08	V	22369	V
2023/10/06 06	SR	43,32	V	2,64	V	122,53	V	11,54	V	0,29	V	141,44	V	22414	V
2023/10/06 07	SR	53,20	V	2,29	V	115,78	V	9,38	V	0,26	V	141,39	V	22336	V
2023/10/06 08	SR	10,59	V	2,28	V	129,47	V	7,24	V	0,32	V	142,19	V	22662	V
2023/10/06 09	SR	31,62	V	2,63	V	112,98	V	4,78	V	0,29	V	142,42	V	22015	V
2023/10/06 10	SR	28,84	V	2,33	V	112,44	V	3,01	V	0,27	V	142,63	V	22313	V
2023/10/06 11	SR	50,03	V	2,17	V	105,78	V	2,59	V	0,26	V	142,94	V	22348	V
2023/10/06 12	SR	67,99	V	2,26	V	107,39	V	1,43	V	0,27	V	143,07	V	22219	V
2023/10/06 13	SR	39,97	V	2,21	V	125,77	V	1,76	V	0,33	V	144,20	V	22775	V
2023/10/06 14	SR	43,91	V	2,45	V	130,50	V	0,71	V	0,28	V	144,31	V	22442	V
2023/10/06 15	SR	8,64	V	2,46	V	135,74	V	1,09	V	0,37	V	144,21	V	22965	V
2023/10/06 16	SR	9,91	V	2,26	V	152,43	V	9,41	V	0,38	V	141,40	V	22782	V
2023/10/06 17	SR	26,15	V	2,25	V	129,13	V	8,88	V	0,38	V	140,53	V	22668	V
2023/10/06 18	SR	20,23	V	2,44	V	128,74	V	7,13	V	0,36	V	140,71	V	22575	V
2023/10/06 19	SR	29,21	V	2,40	V	122,69	V	7,66	V	0,33	V	140,85	V	22635	V
2023/10/06 20	SR	8,76	V	2,57	V	146,65	V	19,09	V	0,55	V	140,24	V	22596	V
2023/10/06 21	SR	7,97	V	2,50	V	150,89	V	23,72	V	0,37	V	139,88	V	22829	V
2023/10/06 22	SR	9,76	V	2,48	V	161,42	V	25,47	V	0,45	V	140,13	V	23020	V
2023/10/06 23	SR	14,08	V	2,39	V	146,40	V	31,12	V	0,34	V	139,99	V	22885	V
2023/10/06 24	SR	94,52	V	2,33	V	99,98	V	26,17	V	0,25	V	138,70	V	22455	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-94.5	2.2-2.6	97.8-161.4	0.7-31.1	0.3-0.5	138.7-144.3	22014.9-23128.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.9	2.4	127.6	11.6	0.3	141.4	22568.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/07 01	SR	113,29	V	2,41	V	108,72	V	25,93	V	0,26	V	138,08	V	22314	V
2023/10/07 02	SR	81,56	V	2,38	V	109,13	V	19,25	V	0,27	V	138,60	V	22337	V
2023/10/07 03	SR	44,40	V	2,16	V	115,63	V	12,46	V	0,25	V	138,72	V	22414	V
2023/10/07 04	SR	11,01	V	2,22	V	152,80	V	8,76	V	0,30	V	139,43	V	23161	V
2023/10/07 05	SR	5,64	V	2,17	V	153,04	V	7,03	V	0,32	V	140,62	V	23358	V
2023/10/07 06	SR	6,26	V	2,13	V	156,10	V	8,84	V	0,33	V	141,16	V	23375	V
2023/10/07 07	SR	4,43	V	2,18	V	163,87	V	10,03	V	0,36	V	141,79	V	23397	V
2023/10/07 08	SR	3,56	V	2,29	V	163,63	V	12,76	V	0,32	V	141,71	V	23079	V
2023/10/07 09	SR	2,04	V	2,44	V	167,77	V	12,16	V	0,32	V	141,99	V	23430	V
2023/10/07 10	SR	2,97	V	2,38	V	154,81	V	9,85	V	0,31	V	142,05	V	23325	V
2023/10/07 11	SR	4,04	V	2,38	V	150,08	V	8,83	V	0,38	V	142,47	V	23287	V
2023/10/07 12	SR	8,34	V	2,26	V	127,18	V	13,68	V	0,30	V	140,30	V	22813	V
2023/10/07 13	SR	25,57	V	2,35	V	118,49	V	11,05	V	0,28	V	138,64	V	22674	V
2023/10/07 14	SR	13,08	V	2,35	V	116,54	V	8,69	V	0,26	V	138,54	V	22611	V
2023/10/07 15	SR	20,10	V	2,31	V	102,71	V	7,87	V	0,24	V	138,30	V	22452	V
2023/10/07 16	SR	24,42	V	2,30	V	100,10	V	6,95	V	0,24	V	138,51	V	22373	V
2023/10/07 17	SR	30,87	V	2,31	V	98,03	V	6,49	V	0,23	V	138,61	V	22414	V
2023/10/07 18	SR	7,50	V	2,55	V	127,30	V	6,77	V	0,35	V	140,08	V	23147	V
2023/10/07 19	SR	5,46	V	2,91	V	132,29	V	5,15	V	0,43	V	140,90	V	23210	V
2023/10/07 20	SR	4,26	V	2,63	V	144,79	V	5,93	V	0,43	V	141,04	V	23457	V
2023/10/07 21	SR	8,41	V	2,40	V	129,27	V	6,28	V	0,40	V	141,45	V	23523	V
2023/10/07 22	SR	23,41	V	2,20	V	104,52	V	3,82	V	0,30	V	141,64	V	23399	V
2023/10/07 23	SR	12,66	V	2,20	V	113,91	V	3,68	V	0,27	V	141,79	V	23345	V
2023/10/07 24	SR	9,45	V	2,22	V	120,96	V	3,93	V	0,27	V	141,94	V	23234	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.0-113.3	2.1-2.9	98.0-167.8	3.7-25.9	0.2-0.4	138.1-142.5	22314.0-23523.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	19.7	2.3	130.5	9.4	0.3	140.3	23005.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. mella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/10/08 01	SR	10,12	V	2,26	V	129,57	V	3,55	V	0,30	V	142,75	V	23353	V
2023/10/08 02	SR	7,90	V	2,35	V	125,32	V	2,70	V	0,29	V	143,46	V	23402	V
2023/10/08 03	SR	11,07	V	2,43	V	120,40	V	1,77	V	0,28	V	143,45	V	23180	V
2023/10/08 04	SR	7,50	V	2,44	V	127,50	V	1,80	V	0,28	V	143,65	V	23327	V
2023/10/08 05	SR	14,23	V	2,39	V	114,02	V	1,11	V	0,28	V	143,93	V	23392	V
2023/10/08 06	SR	19,70	V	2,34	V	106,99	V	0,86	V	0,26	V	143,38	V	23224	V
2023/10/08 07	SR	8,59	V	2,10	V	121,53	V	1,08	V	0,30	V	143,99	V	23411	V
2023/10/08 08	SR	10,29	V	2,18	V	119,37	V	0,21	V	0,31	V	144,69	V	23386	V
2023/10/08 09	SR	9,67	V	2,33	V	118,89	V	0,29	V	0,30	V	144,74	V	23308	V
2023/10/08 10	SR	42,79	V	2,22	V	88,02	V	0,01	V	0,28	V	144,73	V	23150	V
2023/10/08 11	SR	51,76	V	2,13	V	79,43	V	0,00	V	0,24	V	143,89	V	22744	V
2023/10/08 12	SR	22,40	V	2,12	V	94,15	V	0,00	V	0,25	V	144,35	V	22930	V
2023/10/08 13	SR	21,33	V	2,14	V	96,35	V	0,00	V	0,26	V	144,95	V	23041	V
2023/10/08 14	SR	15,87	V	2,12	V	102,53	V	0,00	V	0,25	V	144,88	V	23036	V
2023/10/08 15	SR	15,73	V	2,15	V	102,02	V	0,00	V	0,26	V	145,24	V	23139	V
2023/10/08 16	SR	21,54	V	2,17	V	96,91	V	0,00	V	0,25	V	145,12	V	23064	V
2023/10/08 17	SR	22,77	V	2,18	V	92,17	V	0,00	V	0,25	V	145,17	V	23068	V
2023/10/08 18	SR	29,07	V	2,25	V	85,25	V	0,00	V	0,25	V	145,10	V	23048	V
2023/10/08 19	SR	50,23	V	2,15	V	73,85	V	0,60	V	0,65	V	145,13	V	23088	V
2023/10/08 20	SR	46,87	V	2,05	V	72,41	V	0,38	V	0,27	V	144,05	V	22791	V
2023/10/08 21	SR	47,22	V	2,05	V	72,91	V	0,00	V	0,25	V	144,41	V	23159	V
2023/10/08 22	SR	51,11	V	2,00	V	73,31	V	0,00	V	0,25	V	144,46	V	23139	V
2023/10/08 23	SR	18,35	V	2,10	V	95,22	V	0,00	V	0,27	V	144,94	V	23501	V
2023/10/08 24	SR	7,43	V	2,25	V	122,30	V	0,00	V	0,28	V	144,94	V	23617	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.4-51.8	2.0-2.4	72.4-129.6	0.0-3.6	0.2-0.7	142.7-145.2	22743.7-23616.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	23.5	2.2	101.3	0.6	0.3	144.4	23187.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: