

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/21

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/21 01	SR	77,97	V	0,77	V	77,00	V	0,02	V	1,49	V	114,02	V	31326	V
2019/10/21 02	SR	78,16	V	0,50	V	74,98	V	0,00	V	1,14	V	113,38	V	30543	V
2019/10/21 03	SR	60,94	V	0,46	V	85,18	V	0,00	V	1,04	V	112,14	V	30700	V
2019/10/21 04	SR	70,00	V	0,51	V	83,63	V	0,00	V	0,99	V	112,11	V	30822	V
2019/10/21 05	SR	32,72	V	0,33	V	95,65	V	0,00	V	1,24	V	113,09	V	31921	V
2019/10/21 06	SR	71,09	V	1,17	V	78,11	V	0,07	V	1,04	V	117,78	V	31836	V
2019/10/21 07	SR	84,59	V	0,67	V	79,63	V	0,00	V	0,48	V	133,93	V	30408	V
2019/10/21 08	SR	33,45	V	0,35	V	89,51	V	0,00	V	0,55	V	132,58	V	30868	V
2019/10/21 09	SR	46,07	V	0,42	V	75,01	V	0,00	V	0,48	V	133,38	V	30905	V
2019/10/21 10	SR	87,39	V	3,05	V	74,84	V	2,40	V	0,44	V	133,63	V	31542	V
2019/10/21 11	SR	32,68	V	0,39	V	76,66	V	0,00	V	0,58	V	134,26	V	31402	V
2019/10/21 12	SR	42,26	V	0,49	V	71,69	V	0,00	V	0,67	V	134,00	V	31387	V
2019/10/21 13	SR	46,38	V	0,41	V	65,34	V	0,00	V	0,53	V	134,80	V	31020	V
2019/10/21 14	SR	60,43	V	0,48	V	63,22	V	0,00	V	0,61	V	136,20	V	30778	V
2019/10/21 15	SR	33,24	V	0,33	V	84,02	V	0,00	V	0,58	V	134,31	V	31268	V
2019/10/21 16	SR	33,80	V	0,35	V	82,22	V	0,00	V	0,63	V	131,03	V	30733	V
2019/10/21 17	SR	94,43	V	0,69	V	55,39	NV	0,00	V	0,59	V	131,56	V	30482	V
2019/10/21 18	SR	94,30	V	0,96	V	63,57	V	0,02	V	0,62	V	133,15	V	31133	V
2019/10/21 19	SR	80,09	V	1,09	V	83,63	V	0,07	V	0,57	V	133,92	V	30811	V
2019/10/21 20	SR	14,25	V	0,30	V	131,21	V	0,00	V	0,51	V	133,81	V	30737	V
2019/10/21 21	SR	16,76	V	0,35	V	137,20	V	0,00	V	0,66	V	130,78	V	30379	V
2019/10/21 22	SR	9,11	V	0,26	V	136,84	V	0,00	V	5,01	V	112,21	V	31234	V
2019/10/21 23	SR	0,45	V	0,30	V	210,26	V	0,00	V	1,23	V	113,49	V	32775	V
2019/10/21 24	SR	3,92	V	0,32	V	189,92	V	0,31	V	1,94	V	126,80	V	32389	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.5-94.4	0.3-3.1	63.2-210.3	0.0-2.4	0.4-5.0	112.1-136.2	30379.3-32774.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	50.2	0.6	96.1	0.1	1	126.5	31141.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 10

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/22

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/22 01	SR	53,64	V	1,28	V	145,06	V	0,25	V	0,72	V	126,42	V	31422	V
2019/10/22 02	SR	88,40	V	1,36	V	103,90	V	0,04	V	0,42	V	111,19	V	29713	V
2019/10/22 03	SR	21,96	V	0,28	V	124,51	V	0,00	V	0,53	V	111,62	V	31128	V
2019/10/22 04	SR	16,81	V	0,27	V	113,10	V	0,00	V	0,68	V	112,22	V	32557	V
2019/10/22 05	SR	13,92	V	0,26	V	112,44	V	0,00	V	0,74	V	112,44	V	32310	V
2019/10/22 06	SR	92,92	V	3,05	V	97,25	V	0,58	V	0,77	V	114,90	V	30493	V
2019/10/22 07	SR	5,40	V	0,27	V	157,18	V	0,00	V	0,53	V	133,03	V	30738	V
2019/10/22 08	SR	76,64	V	0,86	V	94,16	V	0,03	V	0,78	V	119,40	V	30816	V
2019/10/22 09	SR	55,33	V	0,78	V	103,79	V	0,04	V	0,67	V	114,04	V	30926	V
2019/10/22 10	SR	74,84	V	1,64	V	118,76	V	0,31	V	0,69	V	114,07	V	32663	V
2019/10/22 11	SR	66,41	V	2,65	V	124,50	V	1,37	V	0,70	V	112,16	V	30861	V
2019/10/22 12	SR	19,73	V	0,26	V	119,01	V	0,00	V	0,93	V	110,02	V	31297	V
2019/10/22 13	SR	44,34	V	0,34	V	101,38	V	0,00	V	0,69	V	111,31	V	30652	V
2019/10/22 14	SR	30,04	V	0,37	V	116,11	V	0,01	V	0,78	V	111,23	V	30743	V
2019/10/22 15	SR	23,34	V	0,36	V	116,15	V	0,00	V	0,86	V	110,86	V	30948	V
2019/10/22 16	SR	46,23	V	0,42	V	104,48	V	0,00	V	0,77	V	110,08	V	30637	V
2019/10/22 17	SR	53,66	V	0,62	V	114,38	V	0,01	V	0,74	V	109,89	V	30400	V
2019/10/22 18	SR	26,64	V	0,43	V	137,39	V	0,03	V	0,75	V	110,03	V	30845	V
2019/10/22 19	SR	13,90	V	0,25	V	136,45	V	0,92	V	0,62	V	111,74	V	31032	V
2019/10/22 20	SR	21,92	V	0,29	V	112,96	V	0,08	V	0,70	V	111,97	V	31651	V
2019/10/22 21	SR	32,91	V	0,52	V	111,57	V	0,01	V	0,70	V	112,23	V	31823	V
2019/10/22 22	SR	103,47	V	1,25	V	81,41	V	0,03	V	0,66	V	112,30	V	30973	V
2019/10/22 23	SR	57,86	V	0,74	V	101,12	V	0,02	V	0,78	V	111,99	V	31421	V
2019/10/22 24	SR	64,29	V	0,84	V	100,14	V	0,02	V	0,72	V	111,50	V	31289	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.4-103.5	0.3-3.1	81.4-157.2	0.0-1.4	0.4-0.9	109.9-133.0	29712.7-32663.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46	0.8	114.5	0.2	0.7	113.6	31139.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. 116

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/23 01	SR	43,99	V	0,63	V	119,06	V	0,01	V	0,74	V	111,89	V	31508	V
2019/10/23 02	SR	29,86	V	0,38	V	115,90	V	0,01	V	0,81	V	111,68	V	31743	V
2019/10/23 03	SR	25,48	V	0,29	V	109,18	V	0,00	V	0,78	V	111,60	V	31783	V
2019/10/23 04	SR	74,55	V	0,75	V	81,87	V	0,01	V	0,78	V	111,51	V	31273	V
2019/10/23 05	SR	36,50	V	0,35	V	107,66	V	0,00	V	0,82	V	111,62	V	31356	V
2019/10/23 06	SR	59,51	V	1,26	V	111,52	V	0,54	V	1,51	V	111,67	V	31093	V
2019/10/23 07	SR	95,04	V	1,31	V	95,79	V	2,47	V	0,40	V	108,80	V	30442	V
2019/10/23 08	SR	50,69	V	0,66	V	106,30	V	1,97	V	0,57	V	107,09	V	31086	V
2019/10/23 09	SR	67,12	V	1,02	V	108,04	V	1,09	V	1,22	V	105,93	V	31493	V
2019/10/23 10	SR	117,59	V	3,08	V	102,45	V	0,98	V	0,87	V	104,73	V	32134	V
2019/10/23 11	SR	70,49	V	1,86	V	113,10	V	1,52	V	0,91	V	102,95	V	31508	V
2019/10/23 12	SR	26,40	V	0,64	V	139,24	V	0,35	V	1,03	V	102,96	V	31144	V
2019/10/23 13	SR	40,28	V	0,45	V	108,74	V	0,23	V	0,88	V	108,41	V	30837	V
2019/10/23 14	SR	69,20	V	1,33	V	101,49	V	0,75	V	1,00	V	111,26	V	30477	V
2019/10/23 15	SR	58,35	V	0,71	V	109,40	V	2,62	V	1,02	V	110,64	V	30291	V
2019/10/23 16	SR	90,01	V	2,54	V	125,84	V	5,04	V	0,88	V	110,14	V	29803	V
2019/10/23 17	SR	113,73	V	4,53	V	116,26	V	6,12	V	0,72	V	110,31	V	29055	V
2019/10/23 18	SR	34,15	V	0,85	V	133,17	V	1,67	V	0,81	V	110,45	V	30337	V
2019/10/23 19	SR	26,78	V	0,29	V	114,91	V	0,01	V	0,90	V	111,10	V	31295	V
2019/10/23 20	SR	34,48	V	0,30	V	103,54	V	0,00	V	1,00	V	111,45	V	31665	V
2019/10/23 21	SR	15,72	V	0,23	V	130,77	V	0,00	V	0,98	V	111,25	V	31977	V
2019/10/23 22	SR	54,33	V	0,63	V	95,76	V	0,01	V	0,83	V	111,07	V	30824	V
2019/10/23 23	SR	126,09	V	2,02	V	81,16	V	0,13	V	0,88	V	110,99	V	30025	V
2019/10/23 24	SR	89,92	V	0,96	V	85,77	V	0,01	V	0,98	V	111,14	V	30075	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.7-126.1	0.2-4.5	81.2-139.2	0.0-6.1	0.4-1.5	102.9-111.9	29055.4-32133.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.4	1.1	109	1.1	0.9	109.6	30967.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Giovanni P. N. 15

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/24 01	SR	120,88	V	1,51	V	82,65	V	0,01	V	0,94	V	110,87	V	29535	V
2019/10/24 02	SR	78,60	V	0,82	V	90,30	V	0,00	V	1,20	V	111,26	V	30289	V
2019/10/24 03	SR	37,14	V	0,40	V	102,58	V	0,00	V	1,21	V	112,13	V	31132	V
2019/10/24 04	SR	44,65	V	0,40	V	92,94	V	0,00	V	1,19	V	112,05	V	30687	V
2019/10/24 05	SR	32,70	V	0,32	V	94,22	V	0,00	V	1,09	V	113,43	V	31241	V
2019/10/24 06	SR	48,78	V	0,65	V	94,16	V	0,00	V	0,98	V	113,50	V	31774	V
2019/10/24 07	SR	118,27	V	2,43	V	78,16	V	0,20	V	0,64	V	112,22	V	30441	V
2019/10/24 08	SR	30,52	V	0,29	V	107,68	V	0,00	V	0,86	V	110,68	V	31057	V
2019/10/24 09	SR	36,95	V	0,38	V	101,30	V	0,00	V	1,00	V	110,64	V	31137	V
2019/10/24 10	SR	46,93	V	0,56	V	101,10	V	0,00	V	0,86	V	111,02	V	32560	V
2019/10/24 11	SR	32,95	V	0,39	V	113,68	V	0,00	V	0,99	V	111,17	V	31271	V
2019/10/24 12	SR	38,85	V	1,37	V	145,72	V	0,15	V	0,75	V	112,37	V	26542	V
2019/10/24 13	SR	33,47	V	0,44	V	175,09	V	0,10	V	0,35	V	122,54	V	26863	V
2019/10/24 14	SR	62,02	V	1,11	V	124,92	V	0,42	V	0,47	V	128,98	V	30441	V
2019/10/24 15	SR	83,60	V	0,98	V	109,67	V	0,90	V	0,42	V	131,20	V	30043	V
2019/10/24 16	SR	51,28	V	0,52	V	116,37	V	0,04	V	0,50	V	132,84	V	30459	V
2019/10/24 17	SR	73,56	V	1,62	V	132,22	V	0,18	V	0,52	V	133,30	V	30674	V
2019/10/24 18	SR	25,52	V	0,32	V	142,97	V	1,18	V	0,55	V	134,27	V	30539	V
2019/10/24 19	SR	80,89	V	1,98	V	109,57	V	2,24	V	0,53	V	135,34	V	29971	V
2019/10/24 20	SR	83,24	V	1,56	V	111,92	V	2,62	V	2,99	V	133,63	V	29905	V
2019/10/24 21	SR	36,11	V	0,35	V	116,54	V	0,32	V	0,80	V	114,45	V	30402	V
2019/10/24 22	SR	119,26	V	5,00	V	108,95	V	1,68	V	0,74	V	114,86	V	29899	V
2019/10/24 23	SR	77,32	V	0,76	V	120,91	V	1,52	V	1,04	V	115,02	V	29880	V
2019/10/24 24	SR	87,20	V	1,39	V	113,27	V	3,51	V	1,15	V	115,22	V	29532	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.5-120.9	0.3-5.0	78.2-175.1	0.0-3.5	0.4-3.0	110.6-135.3	26542.0-32560.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.7	1.1	112	0.6	0.9	118.9	30261.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/25

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/25 01	SR	47,25	V	0,51	V	119,81	V	3,62	V	1,08	V	115,40	V	29948	V
2019/10/25 02	SR	56,16	V	0,75	V	117,31	V	5,34	V	1,06	V	115,55	V	29498	V
2019/10/25 03	SR	49,55	V	0,64	V	130,10	V	4,39	V	0,92	V	115,57	V	30121	V
2019/10/25 04	SR	45,14	V	0,70	V	128,69	V	3,69	V	1,00	V	115,66	V	29909	V
2019/10/25 05	SR	67,72	V	0,84	V	110,93	V	3,87	V	0,91	V	115,72	V	29870	V
2019/10/25 06	SR	58,10	V	0,83	V	108,08	V	2,75	V	0,87	V	115,47	V	30240	V
2019/10/25 07	SR	82,38	V	0,75	V	94,02	V	2,48	V	0,74	V	114,28	V	29995	V
2019/10/25 08	SR	63,32	V	0,75	V	102,60	V	3,49	V	0,71	V	113,92	V	30073	V
2019/10/25 09	SR	60,01	V	0,68	V	102,59	V	6,02	V	0,86	V	112,66	V	30186	V
2019/10/25 10	SR	76,59	V	0,73	V	86,59	V	2,83	V	0,73	V	112,57	V	32694	V
2019/10/25 11	SR	60,62	V	0,59	V	91,58	V	2,16	V	0,79	V	112,77	V	30723	V
2019/10/25 12	SR	87,66	V	1,39	V	91,47	V	2,23	V	0,86	V	113,30	V	30163	V
2019/10/25 13	SR	97,08	V	1,28	V	96,97	V	3,87	V	0,91	V	113,78	V	29949	V
2019/10/25 14	SR	26,13	V	0,29	V	122,33	V	4,83	V	0,99	V	114,09	V	30219	V
2019/10/25 15	SR	94,62	V	1,31	V	94,54	V	4,96	V	0,90	V	113,82	V	29865	V
2019/10/25 16	SR	60,41	V	0,78	V	114,03	V	7,38	V	1,01	V	113,74	V	30076	V
2019/10/25 17	SR	55,89	V	1,09	V	126,92	V	6,18	V	1,23	V	113,61	V	30044	V
2019/10/25 18	SR	37,60	V	0,89	V	144,04	V	6,55	V	1,06	V	113,52	V	29983	V
2019/10/25 19	SR	68,56	V	1,85	V	110,45	V	4,59	V	0,77	V	113,13	V	29297	V
2019/10/25 20	SR	9,53	V	0,27	V	135,75	V	3,88	V	0,87	V	113,34	V	30411	V
2019/10/25 21	SR	16,70	V	0,27	V	117,31	V	1,14	V	0,84	V	113,28	V	30605	V
2019/10/25 22	SR	25,47	V	0,30	V	113,96	V	0,84	V	0,88	V	113,06	V	30483	V
2019/10/25 23	SR	30,47	V	0,30	V	108,12	V	0,19	V	0,78	V	112,85	V	29415	V
2019/10/25 24	SR	24,38	V	0,29	V	111,77	V	0,00	V	1,10	V	113,57	V	30766	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.5-97.1	0.3-1.9	86.6-144.0	0.0-7.4	0.7-1.2	112.6-115.7	29296.7-32694.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.2	0.8	111.7	3.6	0.9	113.9	30189
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 


RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/26

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/26 01	SR	30,89	V	0,32	V	100,68	V	0,00	V	1,16	V	113,89	V	30806	V
2019/10/26 02	SR	20,39	V	0,31	V	112,93	V	0,00	V	1,49	V	114,16	V	31120	V
2019/10/26 03	SR	29,84	V	0,34	V	103,55	V	0,00	V	1,55	V	114,00	V	30749	V
2019/10/26 04	SR	42,53	V	0,41	V	91,75	V	0,00	V	1,30	V	113,76	V	30311	V
2019/10/26 05	SR	32,35	V	0,35	V	93,83	V	0,00	V	1,49	V	114,12	V	31000	V
2019/10/26 06	SR	57,04	V	0,46	V	84,03	V	0,00	V	1,64	V	113,36	V	30578	V
2019/10/26 07	SR	43,41	V	0,37	V	89,84	V	0,00	V	1,67	V	113,98	V	30817	V
2019/10/26 08	SR	71,12	V	0,55	V	78,75	V	0,00	V	1,78	V	112,29	V	30485	V
2019/10/26 09	SR	37,88	V	0,31	V	95,68	V	0,00	V	1,56	V	113,38	V	30569	V
2019/10/26 10	SR	33,67	V	0,36	V	106,50	V	0,00	V	1,00	V	130,41	V	33169	V
2019/10/26 11	SR	58,87	V	0,73	V	106,43	V	0,01	V	0,96	V	134,21	V	30936	V
2019/10/26 12	SR	59,21	V	0,83	V	116,35	V	0,03	V	0,97	V	135,74	V	30546	V
2019/10/26 13	SR	36,19	V	0,32	V	111,17	V	0,00	V	0,98	V	136,41	V	30522	V
2019/10/26 14	SR	70,44	V	0,62	V	102,63	V	0,00	V	0,95	V	137,10	V	30430	V
2019/10/26 15	SR	71,54	V	0,92	V	103,75	V	0,03	V	1,01	V	137,10	V	30336	V
2019/10/26 16	SR	87,81	V	0,91	V	92,42	V	0,01	V	1,00	V	137,16	V	30244	V
2019/10/26 17	SR	126,58	V	2,62	V	92,44	V	0,40	V	1,06	V	137,26	V	29670	V
2019/10/26 18	SR	9,57	V	0,29	V	142,77	V	0,22	V	1,12	V	135,98	V	30853	V
2019/10/26 19	SR	12,11	V	0,26	V	135,28	V	0,70	V	0,99	V	135,30	V	30930	V
2019/10/26 20	SR	45,17	V	0,38	V	94,37	V	0,12	V	1,05	V	134,93	V	30688	V
2019/10/26 21	SR	84,37	V	0,65	V	81,15	V	0,06	V	0,96	V	134,79	V	30279	V
2019/10/26 22	SR	13,12	V	0,26	V	135,67	V	1,71	V	0,97	V	134,89	V	30956	V
2019/10/26 23	SR	47,10	V	0,66	V	107,96	V	1,33	V	0,98	V	135,35	V	30485	V
2019/10/26 24	SR	69,42	V	0,70	V	91,09	V	0,06	V	0,91	V	135,96	V	30716	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-126.6	0.3-2.6	78.8-142.8	0.0-1.7	0.9-1.8	112.3-137.3	29670.4-33169.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.6	0.6	103	0.2	1.2	127.3	30716.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/27 01	SR	66,92	V	0,70	V	90,61	V	0,00	V	0,94	V	136,29	V	30788	V
2019/10/27 02	SR	60,42	V	0,54	V	92,34	V	0,00	V	0,93	V	136,53	V	30563	V
2019/10/27 03	SR	58,91	V	0,54	V	97,15	V	0,00	V	0,93	V	136,99	V	31105	V
2019/10/27 04	SR	44,18	V	0,50	V	108,19	V	0,06	V	0,97	V	137,36	V	31258	V
2019/10/27 05	SR	37,38	V	0,40	V	105,65	V	0,07	V	1,03	V	137,83	V	29695	V
2019/10/27 06	SR	51,99	V	0,54	V	99,08	V	0,13	V	1,11	V	138,05	V	30524	V
2019/10/27 07	SR	50,33	V	0,58	V	112,52	V	0,01	V	1,02	V	138,45	V	29550	V
2019/10/27 08	SR	56,39	V	0,62	V	111,94	V	0,02	V	0,95	V	138,69	V	30596	V
2019/10/27 09	SR	62,43	V	1,16	V	102,02	V	0,14	V	1,00	V	138,55	V	29078	V
2019/10/27 10	SR	59,02	V	0,56	V	95,85	V	0,00	V	0,95	V	138,43	V	30161	V
2019/10/27 11	SR	60,33	V	0,60	V	94,19	V	0,00	V	1,02	V	139,16	V	30136	V
2019/10/27 12	SR	15,23	V	0,28	V	123,15	V	0,00	V	1,04	V	139,49	V	30565	V
2019/10/27 13	SR	16,64	V	0,27	V	125,47	V	0,00	V	1,05	V	139,54	V	30121	V
2019/10/27 14	SR	83,68	V	0,72	V	82,31	V	0,01	V	1,00	V	139,91	V	28814	V
2019/10/27 15	SR	82,25	V	1,47	V	98,52	V	0,12	V	0,85	V	140,78	V	29683	V
2019/10/27 16	SR	55,27	V	0,93	V	115,06	V	0,07	V	1,01	V	140,81	V	29482	V
2019/10/27 17	SR	69,85	V	2,95	V	124,41	V	1,09	V	1,10	V	140,57	V	28295	V
2019/10/27 18	SR	43,89	V	0,59	V	130,73	V	0,37	V	1,00	V	137,86	V	30114	V
2019/10/27 19	SR	63,96	V	1,62	V	131,55	V	0,78	V	1,05	V	136,25	V	30439	V
2019/10/27 20	SR	98,89	V	3,39	V	141,84	V	1,01	V	1,06	V	136,16	V	29191	V
2019/10/27 21	SR	66,21	V	1,04	V	121,41	V	1,76	V	0,94	V	136,30	V	30138	V
2019/10/27 22	SR	37,58	V	0,54	V	120,74	V	1,38	V	0,89	V	136,43	V	30331	V
2019/10/27 23	SR	91,09	V	2,38	V	131,76	V	1,96	V	0,98	V	136,60	V	29118	V
2019/10/27 24	SR	79,98	V	2,58	V	159,90	V	3,11	V	1,02	V	137,56	V	30447	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.2-98.9	0.3-3.4	82.3-159.9	0.0-3.1	0.8-1.1	136.2-140.8	28295.3-31257.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.9	1.1	113.2	0.5	1	138.1	30008.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/28 01	SR	149,48	V	5,92	V	126,14	V	6,78	V	0,84	V	137,04	V	29340	V
2019/10/28 02	SR	33,00	V	0,56	V	157,01	V	3,52	V	0,92	V	137,22	V	28873	V
2019/10/28 03	SR	46,67	V	1,43	V	147,63	V	4,48	V	0,94	V	137,69	V	29684	V
2019/10/28 04	SR	43,84	V	1,26	V	154,06	V	5,75	V	1,15	V	138,20	V	29715	V
2019/10/28 05	SR	62,02	V	0,91	V	128,81	V	5,64	V	0,96	V	138,12	V	29244	V
2019/10/28 06	SR	25,19	V	0,35	V	132,72	V	4,07	V	1,03	V	138,08	V	28747	V
2019/10/28 07	SR	56,13	V	0,86	V	109,49	V	2,80	V	1,03	V	138,70	V	29607	V
2019/10/28 08	SR	39,45	V	0,45	V	102,25	V	1,24	V	0,97	V	139,26	V	29673	V
2019/10/28 09	SR	56,71	V	1,71	V	111,25	V	1,60	V	1,04	V	139,71	V	29372	V
2019/10/28 10	SR	71,55	V	1,67	V	107,24	V	1,70	V	1,03	V	139,47	V	29062	V
2019/10/28 11	SR	47,47	V	1,54	V	132,47	V	2,89	V	1,03	V	139,69	V	29049	V
2019/10/28 12	SR	9,62	V	0,29	V	162,81	V	7,97	V	1,10	V	136,71	V	29658	V
2019/10/28 13	SR	37,30	V	0,87	V	141,84	V	10,49	V	1,12	V	135,51	V	28393	V
2019/10/28 14	SR	47,80	V	0,73	V	133,69	V	14,47	V	1,09	V	135,33	V	29145	V
2019/10/28 15	SR	92,00	V	1,36	V	108,91	V	14,32	V	1,02	V	135,17	V	28715	V
2019/10/28 16	SR	72,21	V	1,03	V	96,86	V	6,89	V	0,96	V	135,08	V	28911	V
2019/10/28 17	SR	86,39	V	1,48	V	91,31	V	5,69	V	1,05	V	135,62	V	28915	V
2019/10/28 18	SR	76,39	V	0,94	V	90,63	V	1,85	V	1,02	V	136,18	V	27554	V
2019/10/28 19	SR	38,10	V	0,67	V	118,73	V	3,29	V	1,05	V	136,75	V	29123	V
2019/10/28 20	SR	66,89	V	0,68	V	101,51	V	3,76	V	1,04	V	137,23	V	28945	V
2019/10/28 21	SR	56,38	V	0,70	V	111,40	V	4,62	V	1,06	V	137,27	V	28078	V
2019/10/28 22	SR	73,69	V	0,98	V	103,99	V	6,18	V	1,06	V	137,41	V	28692	V
2019/10/28 23	SR	91,62	V	1,96	V	97,70	V	5,84	V	1,00	V	138,26	V	28760	V
2019/10/28 24	SR	160,21	V	4,19	V	88,88	V	1,26	V	0,98	V	139,18	V	29055	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.6-160.2	0.3-5.9	88.9-162.8	1.2-14.5	0.8-1.2	135.1-139.7	27554.2-29714.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.2	1.4	119.1	5.3	1	137.5	29013
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 