

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/23

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/23 01	SR	10,30	V	0,52	V	124,57	V	0,00	V	2,46	V	143,44	V	26464	V
2018/10/23 02	SR	15,71	V	0,48	V	115,10	V	0,00	V	2,50	V	142,65	V	26696	V
2018/10/23 03	SR	26,25	V	0,50	V	99,47	V	0,00	V	2,68	V	142,71	V	26666	V
2018/10/23 04	SR	54,74	V	0,66	V	78,69	V	0,01	V	2,74	V	142,76	V	26259	V
2018/10/23 05	SR	51,30	V	0,64	V	82,46	V	0,00	V	2,86	V	142,98	V	26300	V
2018/10/23 06	SR	88,54	V	2,25	V	88,02	V	0,41	V	2,38	V	144,06	V	26394	V
2018/10/23 07	SR	90,99	V	1,78	V	89,65	V	0,27	V	2,56	V	145,63	V	26291	V
2018/10/23 08	SR	87,75	V	1,84	V	99,30	V	0,35	V	2,33	V	143,16	V	24892	V
2018/10/23 09	SR	18,74	V	0,59	V	122,41	V	0,01	V	3,00	V	140,78	V	26101	V
2018/10/23 10	SR	30,13	V	0,67	V	105,94	V	0,01	V	3,08	V	141,39	V	26649	V
2018/10/23 11	SR	85,54	V	1,15	V	81,32	V	0,02	V	1,69	V	142,20	V	26197	V
2018/10/23 12	SR	104,17	V	1,78	V	85,03	V	0,10	V	1,39	V	142,78	V	25903	V
2018/10/23 13	SR	55,39	V	1,25	V	112,23	V	0,15	V	1,46	V	142,10	V	26365	V
2018/10/23 14	SR	6,25	V	0,51	V	161,42	V	0,01	V	1,68	V	141,94	V	26847	V
2018/10/23 15	SR	34,86	V	0,77	V	145,65	V	0,45	V	1,61	V	141,13	V	26668	V
2018/10/23 16	SR	69,53	V	0,89	V	79,13	V	0,02	V	1,48	V	140,07	V	26283	V
2018/10/23 17	SR	83,22	V	1,05	V	72,99	V	0,01	V	1,28	V	140,29	V	26039	V
2018/10/23 18	SR	46,57	V	0,73	V	83,52	V	0,00	V	1,21	V	141,06	V	26067	V
2018/10/23 19	SR	29,08	V	0,64	V	97,96	V	0,00	V	1,28	V	141,28	V	26077	V
2018/10/23 20	SR	83,41	V	1,10	V	74,41	V	0,04	V	1,11	V	141,01	V	26095	V
2018/10/23 21	SR	65,23	V	0,87	V	93,81	V	0,01	V	1,12	V	141,20	V	25963	V
2018/10/23 22	SR	39,19	V	0,62	V	109,30	V	0,00	V	1,08	V	141,41	V	26015	V
2018/10/23 23	SR	24,14	V	0,55	V	116,52	V	0,00	V	1,13	V	141,67	V	26066	V
2018/10/23 24	SR	79,59	V	1,16	V	92,92	V	0,02	V	1,09	V	141,72	V	25883	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.3-104.2	0.5-2.2	73.0-161.4	0.0-0.5	1.1-3.1	140.1-145.6	24891.5-26847.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.4	1	100.5	0.1	1.9	142.1	26215.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: Xen m

RESPONSABILE IMPIANTO: [Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/24

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/24 01	SR	51,33	V	0,75	V	99,21	V	0,01	V	1,20	V	142,07	V	25905	V
2018/10/24 02	SR	62,29	V	0,82	V	89,22	V	0,03	V	1,23	V	142,66	V	25930	V
2018/10/24 03	SR	36,51	V	0,57	V	104,88	V	0,01	V	1,13	V	143,13	V	25956	V
2018/10/24 04	SR	30,91	V	0,65	V	122,03	V	0,01	V	1,22	V	143,18	V	25976	V
2018/10/24 05	SR	61,83	V	0,79	V	93,02	V	0,09	V	1,37	V	143,01	V	25983	V
2018/10/24 06	SR	116,12	V	1,53	V	74,71	V	0,07	V	1,42	V	143,11	V	25984	V
2018/10/24 07	SR	119,45	V	1,81	V	73,33	V	0,13	V	1,44	V	143,04	V	25947	V
2018/10/24 08	SR	135,81	V	3,61	V	75,33	V	0,70	V	1,53	V	142,97	V	25648	V
2018/10/24 09	SR	111,05	V	1,41	V	67,79	V	0,05	V	1,60	V	141,44	V	24893	V
2018/10/24 10	SR	112,06	V	1,93	V	70,65	V	0,18	V	1,29	V	140,17	V	25097	V
2018/10/24 11	SR	86,09	V	1,14	V	83,91	V	0,01	V	1,60	V	140,81	V	25076	V
2018/10/24 12	SR	28,24	V	0,66	V	118,39	V	0,00	V	1,88	V	142,01	V	25319	V
2018/10/24 13	SR	37,80	V	0,64	V	110,59	V	0,00	V	1,71	V	142,65	V	25184	V
2018/10/24 14	SR	70,55	V	2,00	V	109,52	V	0,20	V	1,65	V	142,27	V	25125	V
2018/10/24 15	SR	16,73	V	0,71	V	127,54	V	0,00	V	1,59	V	142,29	V	25299	V
2018/10/24 16	SR	24,18	V	0,61	V	111,92	V	0,00	V	1,45	V	142,62	V	25542	V
2018/10/24 17	SR	38,23	V	0,80	V	103,49	V	0,00	V	1,41	V	143,27	V	25338	V
2018/10/24 18	SR	69,53	V	0,98	V	85,84	V	0,00	V	1,28	V	143,56	V	25133	V
2018/10/24 19	SR	93,82	V	1,57	V	81,09	V	0,09	V	1,22	V	143,99	V	25108	V
2018/10/24 20	SR	73,88	V	1,31	V	88,37	V	0,07	V	1,17	V	144,35	V	25311	V
2018/10/24 21	SR	51,33	V	0,66	V	85,81	V	0,00	V	1,31	V	143,23	V	25230	V
2018/10/24 22	SR	62,68	V	0,86	V	90,12	V	0,00	V	1,22	V	143,04	V	25128	V
2018/10/24 23	SR	20,45	V	0,54	V	116,94	V	0,00	V	1,30	V	142,89	V	25312	V
2018/10/24 24	SR	33,23	V	0,58	V	92,49	V	0,00	V	1,29	V	142,81	V	25182	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	16.7-135.8	0.5-3.6	67.8-127.5	0.0-0.7	1.1-1.9	140.2-144.4	24892.9-25983.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.3	1.1	94.8	0.1	1.4	142.7	25441.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: