

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/25

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/25 01	SR	80,05	V	1,05	V	62,67	V	0,02	V	1,09	V	142,56	V	24531	V
2018/10/25 02	SR	64,44	V	0,98	V	65,47	V	0,01	V	1,08	V	142,77	V	24746	V
2018/10/25 03	SR	15,46	V	0,53	V	98,94	V	0,00	V	1,29	V	143,83	V	25479	V
2018/10/25 04	SR	16,83	V	0,54	V	101,03	V	0,00	V	1,26	V	144,01	V	25507	V
2018/10/25 05	SR	23,77	V	0,60	V	92,65	V	0,00	V	1,16	V	142,79	V	25441	V
2018/10/25 06	SR	111,86	V	1,78	V	72,17	V	0,05	V	1,11	V	141,88	V	25216	V
2018/10/25 07	SR	16,61	V	0,61	V	112,81	V	0,00	V	1,16	V	143,67	V	25470	V
2018/10/25 08	SR	23,98	V	0,57	V	102,74	V	0,00	V	1,15	V	144,02	V	25147	V
2018/10/25 09	SR	20,24	V	0,51	V	106,83	V	0,00	V	1,15	V	141,64	V	25247	V
2018/10/25 10	SR	37,28	V	1,23	V	114,24	V	0,09	V	1,18	V	140,21	V	22888	V
2018/10/25 11	SR	43,82	V	0,88	V	127,81	V	0,01	V	0,76	V	139,69	V	25350	V
2018/10/25 12	SR	57,75	V	0,85	V	70,95	V	0,03	V	0,62	V	140,93	V	24976	V
2018/10/25 13	SR	40,48	V	0,61	V	81,80	V	0,00	V	0,71	V	142,24	V	25509	V
2018/10/25 14	SR	67,43	V	0,84	V	79,33	V	0,01	V	0,84	V	143,41	V	25543	V
2018/10/25 15	SR	95,29	V	1,05	V	75,17	V	0,01	V	0,78	V	142,98	V	25582	V
2018/10/25 16	SR	67,39	V	1,06	V	106,53	V	0,03	V	0,67	V	143,03	V	25713	V
2018/10/25 17	SR	5,28	V	0,60	V	179,61	V	0,00	V	0,82	V	143,62	V	26005	V
2018/10/25 18	SR	10,66	V	1,03	V	209,60	V	0,05	V	0,69	V	140,90	V	23950	V
2018/10/25 19	SR	30,46	V	0,97	V	156,12	V	0,06	V	0,52	V	141,81	V	25812	V
2018/10/25 20	SR	98,12	V	1,94	V	97,24	V	0,23	V	0,54	V	142,62	V	25491	V
2018/10/25 21	SR	36,89	V	1,03	V	136,77	V	0,09	V	0,67	V	143,39	V	25541	V
2018/10/25 22	SR	102,44	V	1,31	V	95,81	V	0,06	V	0,77	V	143,74	V	25059	V
2018/10/25 23	SR	122,02	V	1,97	V	79,24	V	0,22	V	0,72	V	142,54	V	25069	V
2018/10/25 24	SR	48,26	V	0,68	V	93,60	V	0,00	V	0,77	V	142,85	V	25183	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.3-122.0	0.5-2.0	62.7-209.6	0.0-0.2	0.5-1.3	139.7-144.0	22887.9-26005.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	51.5	1	105	0	0.9	142.5	25185.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/26 01	SR	26,74	V	0,63	V	111,69	V	0,00	V	0,80	V	142,79	V	25233	V
2018/10/26 02	SR	78,37	V	0,88	V	77,47	V	0,02	V	0,78	V	142,41	V	25300	V
2018/10/26 03	SR	100,81	V	0,81	V	63,72	V	0,00	V	0,87	V	142,38	V	25401	V
2018/10/26 04	SR	46,03	V	0,68	V	103,17	V	0,00	V	0,91	V	142,65	V	25480	V
2018/10/26 05	SR	31,55	V	0,67	V	113,76	V	0,00	V	0,95	V	142,72	V	25474	V
2018/10/26 06	SR	77,07	V	0,74	V	66,57	V	0,00	V	0,85	V	143,80	V	25229	V
2018/10/26 07	SR	56,75	V	0,68	V	78,60	V	0,00	V	0,86	V	145,42	V	25062	V
2018/10/26 08	SR	68,99	V	0,74	V	71,67	V	0,00	V	1,10	V	143,02	V	25137	V
2018/10/26 09	SR	90,22	V	0,85	V	66,15	V	0,00	V	1,96	V	141,34	V	25219	V
2018/10/26 10	SR	114,72	V	1,46	V	70,92	V	0,02	V	1,45	V	140,77	V	25463	V
2018/10/26 11	SR	109,18	V	1,06	V	64,53	V	0,00	V	1,46	V	141,22	V	25297	V
2018/10/26 12	SR	109,93	V	1,31	V	71,05	V	0,01	V	1,46	V	141,72	V	25557	V
2018/10/26 13	SR	87,74	V	0,78	V	70,48	V	0,00	V	1,61	V	140,97	V	25448	V
2018/10/26 14	SR	41,31	V	1,19	V	124,31	V	0,10	V	4,94	V	140,47	V	25643	V
2018/10/26 15	SR	60,47	V	0,91	V	98,82	V	0,01	V	4,19	V	141,83	V	25451	V
2018/10/26 16	SR	60,08	V	0,78	V	88,67	V	0,01	V	3,80	V	141,95	V	25403	V
2018/10/26 17	SR	122,09	V	3,15	V	87,27	V	0,80	V	3,42	V	141,37	V	25307	V
2018/10/26 18	SR	163,09	V	4,77	V	100,12	V	0,93	V	2,04	V	141,42	V	24812	V
2018/10/26 19	SR	78,23	V	1,69	V	102,13	V	0,08	V	1,54	V	141,69	V	25113	V
2018/10/26 20	SR	31,09	V	0,67	V	103,07	V	0,00	V	1,47	V	142,04	V	25330	V
2018/10/26 21	SR	57,12	V	0,75	V	74,06	V	0,01	V	1,36	V	142,38	V	25169	V
2018/10/26 22	SR	112,93	V	2,06	V	70,85	V	0,17	V	1,58	V	142,16	V	24297	V
2018/10/26 23	SR	67,25	V	1,25	V	98,79	V	0,03	V	2,09	V	141,95	V	25265	V
2018/10/26 24	SR	82,99	V	2,14	V	160,95	V	0,17	V	1,17	V	135,59	V	22275	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.7-163.1	0.6-4.8	63.7-160.9	0.0-0.9	0.8-4.9	135.6-145.4	22274.5-25643.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.1	1.3	89.1	0.1	1.8	141.8	25140.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/27 01	SR	66,28	V	0,78	V	74,98	V	0,00	V	1,87	V	138,17	V	24545	V
2018/10/27 02	SR	57,25	V	0,69	V	84,58	V	0,00	V	1,68	V	140,24	V	25344	V
2018/10/27 03	SR	68,46	V	0,76	V	82,87	V	0,00	V	1,57	V	140,26	V	25336	V
2018/10/27 04	SR	63,73	V	0,80	V	90,26	V	0,01	V	1,62	V	140,83	V	25456	V
2018/10/27 05	SR	59,19	V	0,75	V	86,26	V	0,00	V	1,74	V	140,89	V	24937	V
2018/10/27 06	SR	20,55	V	0,54	V	112,63	V	0,00	V	1,93	V	140,90	V	25308	V
2018/10/27 07	SR	31,23	V	0,90	V	118,80	V	0,03	V	2,03	V	142,52	V	25630	V
2018/10/27 08	SR	108,02	V	0,92	V	61,66	V	0,00	V	1,94	V	143,81	V	25318	V
2018/10/27 09	SR	74,66	V	0,90	V	76,00	V	0,03	V	2,00	V	144,47	V	25233	V
2018/10/27 10	SR	91,86	V	0,76	V	71,72	V	0,00	V	2,06	V	145,12	V	24497	V
2018/10/27 11	SR	6,15	V	0,65	V	150,39	V	0,00	V	2,32	V	145,10	V	24790	V
2018/10/27 12	SR	29,75	V	2,95	V	191,23	V	1,75	V	2,61	V	143,34	V	25250	V
2018/10/27 13	SR	53,68	V	5,46	V	197,38	V	7,27	V	2,75	V	139,83	V	25498	V
2018/10/27 14	SR	82,02	V	1,51	V	84,21	V	0,61	V	2,00	V	140,55	V	24320	V
2018/10/27 15	SR	110,23	V	1,35	V	69,87	V	0,01	V	1,93	V	142,80	V	24589	V
2018/10/27 16	SR	126,52	V	1,45	V	67,43	V	0,01	V	2,01	V	143,79	V	24466	V
2018/10/27 17	SR	133,37	V	1,59	V	66,31	V	0,05	V	2,09	V	143,47	V	24291	V
2018/10/27 18	SR	93,17	V	0,93	V	66,67	V	0,01	V	2,27	V	140,64	V	24078	V
2018/10/27 19	SR	139,38	V	1,12	V	51,08	NV	0,00	V	2,33	V	140,84	V	22786	V
2018/10/27 20	SR	125,36	V	1,24	V	65,68	V	0,00	V	2,30	V	140,69	V	24182	V
2018/10/27 21	SR	129,18	V	1,27	V	71,60	V	0,02	V	2,46	V	140,57	V	24270	V
2018/10/27 22	SR	99,73	V	0,77	V	77,50	V	0,00	V	2,83	V	140,20	V	24416	V
2018/10/27 23	SR	85,49	V	0,82	V	89,27	V	0,00	V	2,64	V	139,86	V	24398	V
2018/10/27 24	SR	91,15	V	0,92	V	86,14	V	0,00	V	2,51	V	139,48	V	24288	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-139.4	0.5-5.5	61.7-197.4	0.0-7.3	1.6-2.8	138.2-145.1	22786.1-25630.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	81.1	1.2	93.2	0.4	2.1	141.6	24717.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/28 01	SR	75,22	V	0,61	V	78,62	V	0,00	V	2,42	V	139,70	V	24362	V
2018/10/28 02	SR	53,28	V	0,54	V	84,79	V	0,00	V	2,70	V	139,82	V	24495	V
2018/10/28 03	SR	68,67	V	0,78	V	79,12	V	0,01	V	2,30	V	139,79	V	24356	V
2018/10/28 04	SR	37,70	V	0,59	V	100,95	V	0,00	V	2,37	V	140,49	V	24118	V
2018/10/28 05	SR	37,97	V	0,58	V	101,12	V	0,00	V	2,32	V	140,69	V	23930	V
2018/10/28 06	SR	111,42	V	1,86	V	89,69	V	0,07	V	2,37	V	140,75	V	24413	V
2018/10/28 07	SR	89,74	V	3,52	V	124,72	V	1,64	V	2,21	V	141,76	V	24188	V
2018/10/28 08	SR	91,13	V	2,63	V	106,71	V	1,19	V	2,27	V	143,77	V	23250	V
2018/10/28 09	SR	72,29	V	1,96	V	113,95	V	0,24	V	2,14	V	143,45	V	24115	V
2018/10/28 10	SR	54,16	V	1,47	V	120,22	V	0,19	V	2,09	V	141,01	V	24537	V
2018/10/28 11	SR	58,11	V	1,30	V	123,85	V	0,08	V	2,05	V	140,28	V	24483	V
2018/10/28 12	SR	67,49	V	1,21	V	119,34	V	0,06	V	2,01	V	140,04	V	24246	V
2018/10/28 13	SR	97,43	V	2,86	V	119,39	V	0,55	V	1,85	V	139,35	V	23608	V
2018/10/28 14	SR	41,41	V	0,78	V	124,90	V	0,01	V	1,84	V	139,80	V	23962	V
2018/10/28 15	SR	18,84	V	0,52	V	133,78	V	0,00	V	1,97	V	140,17	V	24701	V
2018/10/28 16	SR	19,65	V	0,49	V	133,67	V	0,00	V	2,09	V	140,01	V	24704	V
2018/10/28 17	SR	39,20	V	0,54	V	103,14	V	0,00	V	2,22	V	139,71	V	24689	V
2018/10/28 18	SR	86,42	V	0,95	V	83,52	V	0,01	V	1,99	V	139,49	V	24510	V
2018/10/28 19	SR	116,88	V	1,56	V	80,35	V	0,10	V	2,13	V	139,77	V	23321	V
2018/10/28 20	SR	113,92	V	1,43	V	87,27	V	0,05	V	2,20	V	140,03	V	24140	V
2018/10/28 21	SR	95,51	V	1,17	V	91,61	V	0,01	V	2,22	V	140,50	V	24203	V
2018/10/28 22	SR	58,06	V	0,71	V	95,70	V	0,00	V	2,79	V	140,65	V	24288	V
2018/10/28 23	SR	116,04	V	1,51	V	71,34	V	0,06	V	2,89	V	140,64	V	23491	V
2018/10/28 24	SR	63,15	V	0,79	V	97,27	V	0,00	V	2,74	V	140,86	V	24332	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-116.9	0.5-3.5	71.3-133.8	0.0-1.6	1.8-2.9	139.3-143.8	23250.3-24704.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.2	1.3	102.7	0.2	2.3	140.5	24185.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/29 01	SR	34,81	V	0,54	V	111,80	V	0,00	V	3,02	V	141,32	V	24488	V
2018/10/29 02	SR	48,67	V	0,60	V	98,35	V	0,00	V	2,58	V	141,67	V	24446	V
2018/10/29 03	SR	44,94	V	0,57	V	95,47	V	0,00	V	2,74	V	141,76	V	23454	V
2018/10/29 04	SR	55,75	V	0,62	V	92,29	V	0,00	V	2,37	V	141,62	V	24243	V
2018/10/29 05	SR	29,80	V	0,50	V	109,99	V	0,00	V	1,86	V	140,46	V	23768	V
2018/10/29 06	SR	32,66	V	0,54	V	103,84	V	0,00	V	1,31	V	139,58	V	23260	V
2018/10/29 07	SR	33,88	V	0,60	V	113,62	V	0,00	V	1,09	V	141,55	V	23409	V
2018/10/29 08	SR	107,62	V	2,10	V	78,93	V	0,40	V	1,05	V	144,10	V	24518	V
2018/10/29 09	SR	77,97	V	0,84	V	74,15	V	0,00	V	1,16	V	140,93	V	24233	V
2018/10/29 10	SR	60,53	V	0,56	V	71,60	V	0,00	V	0,84	V	139,56	V	25035	V
2018/10/29 11	SR	87,73	V	1,34	V	75,89	V	0,06	V	1,19	V	139,43	V	25054	V
2018/10/29 12	SR	57,01	V	0,79	V	90,05	V	0,01	V	1,14	V	134,17	V	23991	V
2018/10/29 13	SR	55,92	V	0,70	V	90,52	V	0,01	V	1,07	V	133,56	V	25013	V
2018/10/29 14	SR	56,71	V	0,75	V	87,84	V	0,01	V	1,26	V	133,37	V	24253	V
2018/10/29 15	SR	30,08	V	0,51	V	108,62	V	0,00	V	1,07	V	133,55	V	25014	V
2018/10/29 16	SR	81,69	V	1,23	V	92,68	V	0,06	V	1,25	V	132,96	V	24724	V
2018/10/29 17	SR	129,93	V	1,56	V	83,50	V	0,05	V	1,04	V	132,71	V	24414	V
2018/10/29 18	SR	75,42	V	1,28	V	111,34	V	0,10	V	1,04	V	133,32	V	24662	V
2018/10/29 19	SR	116,36	V	0,98	V	85,52	V	0,00	V	1,06	V	133,35	V	24948	V
2018/10/29 20	SR	88,59	V	0,73	V	78,26	V	0,00	V	1,10	V	132,68	V	24855	V
2018/10/29 21	SR	100,61	V	0,99	V	73,35	V	0,02	V	1,16	V	133,45	V	24805	V
2018/10/29 22	SR	150,59	V	1,56	V	72,31	V	0,03	V	1,15	V	134,09	V	24123	V
2018/10/29 23	SR	89,06	V	0,77	V	80,21	V	0,01	V	1,12	V	134,84	V	24096	V
2018/10/29 24	SR	51,84	V	0,57	V	101,72	V	0,00	V	1,20	V	135,36	V	24354	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.8-150.6	0.5-2.1	71.6-113.6	0.0-0.4	0.8-3.0	132.7-144.1	23260.4-25054.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	70.8	0.9	90.9	0	1.4	137.1	24381.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: