

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETÀ: SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PIV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/29 01	SR	37,62	V	0,62	V	90,97	V	0,00	V	0,33	V	144,17	V	31327	V
2017/10/29 02	SR	55,51	V	0,67	V	80,45	V	0,00	V	0,30	V	143,94	V	31328	V
2017/10/29 03	SR	85,65	V	0,73	V	74,48	V	0,01	V	0,28	V	144,82	V	31174	V
2017/10/29 04	SR	74,38	V	0,78	V	82,47	V	0,03	V	0,31	V	144,96	V	31417	V
2017/10/29 05	SR	59,50	V	0,61	V	85,36	V	0,00	V	0,33	V	144,70	V	31511	V
2017/10/29 06	SR	93,23	V	0,90	V	72,56	V	0,04	V	0,29	V	144,29	V	30860	V
2017/10/29 07	SR	54,61	V	0,66	V	78,78	V	0,00	V	0,32	V	144,30	V	31707	V
2017/10/29 08	SR	51,35	V	0,61	V	83,68	V	0,00	V	0,33	V	144,87	V	31954	V
2017/10/29 09	SR	95,26	V	0,81	V	80,13	V	0,00	V	0,31	V	143,66	V	31431	V
2017/10/29 10	SR	45,42	V	0,81	NV	107,19	V	0,00	V	0,30	V	139,93	V	25655	V
2017/10/29 11	SR	3,37	V	1,07	NV	127,68	V	0,00	V	0,26	V	134,12	V	29570	V
2017/10/29 12	SR	6,28	V	0,86	V	128,59	V	0,00	V	0,40	V	138,69	V	31589	V
2017/10/29 13	SR	21,10	V	0,50	V	113,39	V	0,00	V	0,35	V	142,09	V	31511	V
2017/10/29 14	SR	27,45	V	0,50	V	102,24	V	0,00	V	0,42	V	143,22	V	31597	V
2017/10/29 15	SR	78,80	V	0,55	V	69,42	V	0,00	V	0,49	V	144,43	V	30777	V
2017/10/29 16	SR	45,22	V	0,51	V	83,96	V	0,00	V	0,44	V	143,12	V	30431	V
2017/10/29 17	SR	41,94	V	0,48	V	84,79	V	0,00	V	0,38	V	137,56	V	31067	V
2017/10/29 18	SR	64,92	V	0,55	V	64,60	V	0,00	V	0,34	V	134,55	V	29643	V
2017/10/29 19	SR	40,27	V	0,55	V	85,83	V	0,00	V	0,41	V	134,82	V	30352	V
2017/10/29 20	SR	36,28	V	0,55	V	89,68	V	0,00	V	0,30	V	135,41	V	30976	V
2017/10/29 21	SR	69,74	V	0,69	V	73,43	V	0,00	V	0,28	V	135,04	V	30075	V
2017/10/29 22	SR	67,82	V	0,66	V	68,39	V	0,00	V	0,28	V	134,52	V	29573	V
2017/10/29 23	SR	42,88	V	0,56	V	75,53	V	0,00	V	0,27	V	134,68	V	30126	V
2017/10/29 24	SR	54,95	V	0,60	V	68,91	V	0,00	V	0,24	V	134,85	V	29869	V
Campo Scalo		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		3.4-95.3		0.5-0.9		64.6-128.6		0.0-0.0		0.2-0.5		134.1-145.0		25625.2-31954.4	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliero		52.2		0.6		86.4		0		0.3		140.3		30645.5	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/27

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCl	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	IM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNE: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PIV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/27 01	SR	126,67	V	2,55	V	75,87	V	0,01	V	0,35	V	135,77	V	3181,3	V
2017/10/27 02	SR	115,79	V	2,30	V	78,80	V	0,01	V	0,33	V	136,70	V	3176,5	V
2017/10/27 03	SR	81,00	V	2,04	V	82,38	V	0,00	V	0,33	V	136,75	V	3174,1	V
2017/10/27 04	SR	60,90	V	1,76	V	81,42	V	0,00	V	0,31	V	136,46	V	3213,2	V
2017/10/27 05	SR	115,79	V	2,14	V	71,41	V	0,07	V	0,30	V	136,82	V	3115,2	V
2017/10/27 06	SR	67,07	V	1,66	V	81,46	V	0,00	V	0,32	V	137,35	V	3140,5	V
2017/10/27 07	SR	68,89	V	1,48	V	75,37	V	0,00	V	0,33	V	136,90	V	3170,5	V
2017/10/27 08	SR	40,38	V	1,31	V	89,17	V	0,00	V	0,31	V	135,77	V	3078,8	V
2017/10/27 09	SR	1,23	V	1,27	V	153,67	V	0,00	V	0,30	V	132,07	V	2977,9	V
2017/10/27 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/27 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/27 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/27 13	SR	86,51	NV	2,15	NV	89,85	NV	0,00	NV	0,53	NV	134,89	NV	3326,2	NV
2017/10/27 14	SR	103,51	V	1,95	V	85,04	V	0,00	V	0,48	V	135,17	V	3206,0	V
2017/10/27 15	SR	116,74	V	1,96	V	83,09	V	0,02	V	0,42	V	134,06	V	3153,0	V
2017/10/27 16	SR	76,21	V	1,69	V	110,80	V	0,00	V	0,46	V	134,72	V	3243,7	V
2017/10/27 17	SR	12,81	V	1,01	V	140,47	V	0,00	V	0,69	V	137,86	V	3380,6	V
2017/10/27 18	SR	4,52	V	0,95	V	168,72	V	0,00	V	0,70	V	138,29	V	3426,1	V
2017/10/27 19	SR	6,59	V	0,75	V	150,74	V	0,00	V	0,48	V	137,86	V	3359,1	V
2017/10/27 20	SR	14,59	V	0,72	V	117,33	V	0,00	V	0,36	V	136,43	V	3205,1	V
2017/10/27 21	SR	11,10	V	0,74	V	124,35	V	0,00	V	0,36	V	136,19	V	3238,1	V
2017/10/27 22	SR	27,21	V	0,71	V	82,08	V	0,00	V	0,31	V	136,00	V	3125,0	V
2017/10/27 23	SR	46,41	V	0,76	V	67,20	V	0,00	V	0,34	V	138,29	V	3176,0	V
2017/10/27 24	SR	62,37	V	1,05	V	77,44	V	0,06	V	0,49	V	141,21	V	3225,3	V
Campo Scala		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		1,2-126,7		0,7-2,6		67,2-168,7		0,0-0,1		0,3-0,7		132,1-141,2		2977,9-34260,7	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		58		1,4		99,8		0		0,4		136,5		3198,3	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	E: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTCl	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MM: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PIV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/28 01	SR	76,73	V	1,72	V	78,32	V	0,26	V	0,40	V	141,07	V	31,542	V
2017/10/28 02	SR	55,84	V	0,81	V	76,48	V	0,00	V	0,37	V	142,19	V	31,664	V
2017/10/28 03	SR	50,85	V	0,78	V	79,22	V	0,00	V	0,37	V	142,87	V	31,632	V
2017/10/28 04	SR	40,50	V	0,71	V	85,54	V	0,00	V	0,37	V	142,12	V	31,674	V
2017/10/28 05	SR	75,25	V	0,95	V	88,37	V	0,00	V	0,45	V	143,88	V	32,670	V
2017/10/28 06	SR	69,01	V	0,83	V	80,61	V	0,00	V	0,39	V	143,33	V	31,705	V
2017/10/28 07	SR	56,74	V	0,70	V	73,21	V	0,00	V	0,38	V	143,01	V	31,973	V
2017/10/28 08	SR	46,37	V	0,68	V	68,88	V	0,00	V	0,40	V	142,82	V	31,926	V
2017/10/28 09	SR	58,88	V	0,70	V	62,22	V	0,00	V	0,39	V	142,44	V	31,416	V
2017/10/28 10	SR	93,37	V	0,83	V	49,19	NV	0,00	V	0,36	V	140,89	V	30,049	V
2017/10/28 11	SR	28,24	V	0,74	V	85,09	V	0,00	V	0,40	V	141,30	V	31,503	V
2017/10/28 12	SR	8,13	V	0,70	V	152,23	V	0,00	V	0,56	V	143,36	V	33,365	V
2017/10/28 13	SR	19,82	V	0,65	V	117,29	V	0,00	V	0,49	V	144,25	V	32,706	V
2017/10/28 14	SR	28,83	V	0,62	V	97,84	V	0,00	V	0,43	V	143,09	V	31,728	V
2017/10/28 15	SR	16,37	V	0,58	V	118,44	V	0,00	V	0,44	V	142,31	V	31,417	V
2017/10/28 16	SR	14,22	V	0,54	V	128,07	V	0,00	V	0,44	V	141,49	V	32,060	V
2017/10/28 17	SR	8,37	V	0,59	V	144,06	V	0,00	V	0,49	V	141,21	V	32,888	V
2017/10/28 18	SR	13,04	V	0,56	V	120,85	V	0,00	V	0,41	V	141,50	V	32,298	V
2017/10/28 19	SR	29,59	V	0,59	V	98,46	V	0,00	V	0,36	V	140,51	V	30,996	V
2017/10/28 20	SR	15,03	V	0,59	V	135,31	V	0,00	V	0,37	V	140,20	V	31,336	V
2017/10/28 21	SR	119,22	V	2,14	V	89,14	V	0,34	V	0,32	V	138,20	V	29,954	V
2017/10/28 22	SR	22,04	V	0,60	V	112,70	V	0,00	V	0,37	V	140,09	V	31,441	V
2017/10/28 23	SR	44,72	V	0,69	V	94,93	V	0,00	V	0,44	V	142,99	V	31,173	V
2017/10/28 24	SR	26,43	V	0,61	V	100,52	V	0,00	V	0,36	V	144,17	V	31,180	V
Campo Scalo		0-700 mg/Nm3		0-40 mg/Nm3		0-800 mg/Nm3		0-100 mg/Nm3		0-20 mg/Nm3		0-300 -C		0-54263 Nm3/h	
Min-Max		8,1-119,2		0,5-2,1		62,2-152,2		0,0-0,3		0,3-0,6		138,2-144,2		29,953,6-33,365,0	
Supero Orario		0		0		0		0		0		0		0	
Media Giornaliera		42,4		0,8		99,5		0		0,4		142,1		31,679	
Supero Giornaliero		NO		NO		NO		NO		NO		NO		NO	

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: