

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/27 01	SR	78,08	V	0,18	V	119,85	V	0,02	V	0,37	V	107,53	V	29250	V
2025/10/27 02	SR	93,71	V	0,21	V	114,04	V	0,01	V	0,37	V	107,40	V	29172	V
2025/10/27 03	SR	92,97	V	0,10	V	109,95	V	0,00	V	0,37	V	107,42	V	29022	V
2025/10/27 04	SR	142,47	V	0,26	V	96,45	V	0,00	V	0,53	V	107,37	V	29150	V
2025/10/27 05	SR	187,39	V	1,93	V	96,28	V	0,14	V	0,37	V	107,06	V	29086	V
2025/10/27 06	SR	70,05	V	0,17	V	120,64	V	0,04	V	0,36	V	106,66	V	29264	V
2025/10/27 07	SR	59,99	V	0,21	V	132,66	V	0,58	V	0,36	V	106,09	V	29317	V
2025/10/27 08	SR	128,35	V	1,74	V	115,15	V	2,56	V	0,34	V	105,28	V	29417	V
2025/10/27 09	SR	87,63	V	0,18	V	129,28	V	3,11	V	0,54	V	133,38	V	31160	V
2025/10/27 10	SR	165,61	V	3,45	V	127,49	V	16,15	V	0,77	V	131,12	V	30555	V
2025/10/27 11	SR	198,11	V	4,76	V	130,16	V	16,27	V	0,40	V	107,54	V	29291	V
2025/10/27 12	SR	45,44	V	0,10	V	150,67	V	16,34	V	0,38	V	106,21	V	30569	V
2025/10/27 13	SR	85,84	V	1,09	V	139,97	V	12,32	V	0,41	V	108,66	V	30582	V
2025/10/27 14	SR	68,07	V	0,27	V	148,70	V	11,84	V	0,51	V	137,88	V	31893	V
2025/10/27 15	SR	15,83	V	0,01	V	182,68	V	7,02	V	0,84	V	141,02	V	32228	V
2025/10/27 16	SR	12,88	V	0,01	V	189,41	V	7,12	V	0,49	V	137,62	V	30076	V
2025/10/27 17	SR	53,17	V	0,08	V	132,38	V	6,30	V	0,49	V	140,18	V	32246	V
2025/10/27 18	SR	178,42	V	2,01	V	89,74	V	3,36	V	0,46	V	140,02	V	31234	V
2025/10/27 19	SR	198,87	V	4,40	V	93,41	V	2,46	V	0,44	V	131,20	V	30378	V
2025/10/27 20	SR	130,10	V	1,43	V	100,25	V	1,72	V	0,39	V	138,13	V	30443	V
2025/10/27 21	SR	55,56	V	0,39	V	134,76	V	5,68	V	0,40	V	138,31	V	30740	V
2025/10/27 22	SR	59,77	V	0,48	V	135,46	V	4,15	V	0,47	V	139,20	V	31457	V
2025/10/27 23	SR	22,63	V	0,01	V	150,29	V	0,41	V	0,58	V	141,65	V	32417	V
2025/10/27 24	SR	29,86	V	0,01	V	135,80	V	0,30	V	0,54	V	141,86	V	32435	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.9-198.9	0.0-4.8	89.7-189.4	0.0-16.3	0.3-0.8	105.3-141.9	29022.2-32434.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	94.2	1	128.1	4.9	0.5	123.7	30474.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2025/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/28 01	SR	39,33	V	0,01	V	125,70	V	0,21	V	0,52	V	141,73	V	32414	V
2025/10/28 02	SR	46,43	V	0,05	V	113,42	V	2,63	V	0,49	V	141,77	V	32123	V
2025/10/28 03	SR	75,60	V	0,33	V	112,51	V	5,49	V	0,46	V	141,10	V	31753	V
2025/10/28 04	SR	79,37	V	0,59	V	114,82	V	7,53	V	0,45	V	140,42	V	31268	V
2025/10/28 05	SR	126,99	V	1,98	V	116,92	V	8,22	V	0,48	V	140,36	V	31321	V
2025/10/28 06	SR	42,18	V	0,02	V	131,27	V	7,20	V	0,51	V	140,72	V	31636	V
2025/10/28 07	SR	33,05	V	0,01	V	133,60	V	5,80	V	0,51	V	140,85	V	31897	V
2025/10/28 08	SR	47,49	V	0,01	V	123,37	V	3,58	V	0,49	V	141,13	V	31890	V
2025/10/28 09	SR	35,68	V	0,01	V	132,44	V	2,12	V	0,50	V	141,71	V	31795	V
2025/10/28 10	SP	2,04	V	0,01	V	241,07	V	1,01	V	0,44	V	136,28	V	23355	V
2025/10/28 11	AV	21,42	V	0,32	V	233,60	V	0,56	V	0,38	V	129,00	V	27740	V
2025/10/28 12	SR	76,18	V	0,12	V	110,38	V	0,66	V	0,26	V	137,60	V	32700	V
2025/10/28 13	SR	45,65	V	0,01	V	129,54	V	0,02	V	0,29	V	141,15	V	33056	V
2025/10/28 14	SR	51,24	V	0,01	V	125,40	V	0,18	V	0,27	V	141,81	V	32368	V
2025/10/28 15	SR	113,68	V	0,11	V	99,64	V	0,22	V	0,43	V	141,47	V	32004	V
2025/10/28 16	SR	108,74	V	0,05	V	103,98	V	0,00	V	0,47	V	142,48	V	32330	V
2025/10/28 17	SR	129,07	V	0,19	V	100,38	V	0,00	V	0,48	V	142,59	V	32253	V
2025/10/28 18	SR	49,24	V	0,01	V	135,38	V	0,00	V	0,48	V	143,09	V	32846	V
2025/10/28 19	SR	74,00	V	0,02	V	118,00	V	0,00	V	0,49	V	143,28	V	32636	V
2025/10/28 20	SR	130,15	V	0,28	V	99,63	V	0,70	V	1,14	V	141,77	V	31630	V
2025/10/28 21	SR	89,28	V	0,05	V	115,93	V	1,07	V	0,47	V	139,91	V	32328	V
2025/10/28 22	SR	56,86	V	0,03	V	133,15	V	5,13	V	0,50	V	140,23	V	32688	V
2025/10/28 23	SR	114,89	V	1,04	V	138,00	V	8,83	V	0,49	V	140,16	V	32278	V
2025/10/28 24	SR	57,94	V	0,04	V	138,19	V	10,08	V	0,49	V	140,80	V	32629	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	33.1-130.1	0.0-2.0	99.6-138.2	0.0-10.1	0.3-1.1	137.6-143.3	31267.7-33056.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.8	0.2	120.5	3.2	0.5	141.2	32174.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/29 01	SR	38,60	V	0,01	V	141,28	V	8,73	V	0,46	V	140,88	V	32669	V
2025/10/29 02	SR	48,78	V	0,07	V	134,91	V	8,77	V	0,47	V	141,33	V	32812	V
2025/10/29 03	SR	48,28	V	0,01	V	121,49	V	2,45	V	0,51	V	142,03	V	32821	V
2025/10/29 04	SR	51,40	V	0,01	V	123,84	V	0,20	V	0,52	V	142,50	V	32927	V
2025/10/29 05	SR	86,55	V	0,06	V	106,65	V	0,03	V	0,50	V	142,74	V	32849	V
2025/10/29 06	SR	137,20	V	0,40	V	87,94	V	0,39	V	0,46	V	142,55	V	32493	V
2025/10/29 07	SR	123,80	V	0,18	V	93,97	V	0,72	V	0,46	V	142,35	V	32298	V
2025/10/29 08	SR	139,05	V	0,83	V	97,50	V	1,06	V	0,46	V	142,43	V	32300	V
2025/10/29 09	SR	162,67	V	1,52	V	93,28	V	2,44	V	0,49	V	142,06	V	31955	V
2025/10/29 10	SR	149,95	V	3,58	V	121,82	V	10,70	V	0,52	V	141,94	V	32370	V
2025/10/29 11	SR	140,16	V	0,82	V	114,22	V	14,06	V	0,49	V	141,14	V	31952	V
2025/10/29 12	SR	192,02	V	4,25	V	106,32	V	13,27	V	0,49	V	141,23	V	32899	V
2025/10/29 13	SR	139,01	V	3,43	V	107,85	V	3,15	V	0,53	V	142,36	V	33292	V
2025/10/29 14	SR	29,29	V	0,01	V	146,93	V	3,35	V	0,53	V	143,10	V	33175	V
2025/10/29 15	SR	65,91	V	0,01	V	111,97	V	1,31	V	0,83	V	143,42	V	32751	V
2025/10/29 16	SR	136,95	V	0,19	V	93,10	V	0,00	V	0,55	V	142,24	V	32709	V
2025/10/29 17	SR	100,21	V	0,19	V	111,83	V	0,00	V	0,51	V	142,55	V	32807	V
2025/10/29 18	SR	78,04	V	0,09	V	111,42	V	1,43	V	0,47	V	142,43	V	32893	V
2025/10/29 19	SR	129,71	V	0,73	V	107,35	V	3,66	V	0,45	V	141,76	V	32476	V
2025/10/29 20	SR	225,09	V	5,15	V	102,29	V	8,45	V	0,46	V	140,66	V	31862	V
2025/10/29 21	SR	120,28	V	1,30	V	120,96	V	12,86	V	0,91	V	140,41	V	31847	V
2025/10/29 22	SR	32,05	V	0,01	V	139,73	V	10,35	V	0,46	V	139,07	V	32298	V
2025/10/29 23	SR	98,89	V	0,34	V	114,76	V	7,71	V	0,44	V	139,16	V	32427	V
2025/10/29 24	SR	161,21	V	3,26	V	105,39	V	5,64	V	0,46	V	139,13	V	32276	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	29.3-225.1	0.0-5.1	87.9-146.9	0.0-14.1	0.4-0.9	139.1-143.4	31847.4-33291.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	109.8	1.1	113.2	5	0.5	141.6	32548.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/30 01	SR	169,49	V	1,25	V	87,53	V	2,14	V	0,43	V	138,78	V	32102	V
2025/10/30 02	SR	95,30	V	0,01	V	105,02	V	1,34	V	0,46	V	140,00	V	32623	V
2025/10/30 03	SR	100,79	V	0,06	V	105,04	V	1,56	V	0,44	V	140,38	V	32775	V
2025/10/30 04	SR	73,92	V	0,02	V	123,89	V	0,72	V	0,46	V	140,67	V	33036	V
2025/10/30 05	SR	27,11	V	0,01	V	221,29	V	0,92	V	0,71	V	139,80	V	33390	V
2025/10/30 06	SR	94,99	V	10,42	V	246,33	V	8,58	V	0,82	V	134,93	V	31274	V
2025/10/30 07	SR	134,06	V	7,78	V	160,79	V	12,49	V	0,48	V	132,84	V	31868	V
2025/10/30 08	SR	196,36	V	1,94	V	90,40	V	4,52	V	0,45	V	137,48	V	32593	V
2025/10/30 09	SR	197,59	V	0,80	V	85,43	V	3,13	V	0,45	V	138,52	V	31848	V
2025/10/30 10	SR	70,40	V	0,03	V	119,24	V	3,48	V	0,48	V	139,19	V	32302	V
2025/10/30 11	SR	111,89	V	0,46	V	103,88	V	1,94	V	0,46	V	139,61	V	32335	V
2025/10/30 12	SR	99,70	V	0,07	V	102,77	V	1,53	V	0,45	V	140,07	V	32433	V
2025/10/30 13	SR	83,09	V	0,06	V	113,70	V	1,50	V	0,46	V	139,85	V	32052	V
2025/10/30 14	SR	72,95	V	0,04	V	116,98	V	1,21	V	0,46	V	140,54	V	32225	V
2025/10/30 15	SR	42,24	V	0,01	V	139,26	V	2,56	V	0,50	V	141,39	V	32330	V
2025/10/30 16	SR	70,59	V	0,12	V	128,71	V	3,08	V	0,50	V	141,40	V	31955	V
2025/10/30 17	SR	37,18	V	0,02	V	156,51	V	3,38	V	0,52	V	142,07	V	32740	V
2025/10/30 18	SR	79,75	V	1,93	V	146,31	V	5,09	V	0,54	V	142,37	V	32865	V
2025/10/30 19	SR	51,27	V	0,22	V	161,85	V	2,57	V	0,56	V	142,68	V	32744	V
2025/10/30 20	SR	135,39	V	1,11	V	103,44	V	4,28	V	0,52	V	142,09	V	32559	V
2025/10/30 21	SR	104,62	V	0,69	V	108,12	V	5,64	V	1,06	V	142,00	V	32345	V
2025/10/30 22	SR	84,56	V	0,77	V	131,37	V	13,72	V	0,60	V	140,21	V	32242	V
2025/10/30 23	SR	143,64	V	1,51	V	125,16	V	14,48	V	0,58	V	139,60	V	32458	V
2025/10/30 24	SR	30,43	V	0,01	V	168,52	V	11,02	V	0,61	V	139,44	V	33048	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	27.1-197.6	0.0-10.4	85.4-246.3	0.7-14.5	0.4-1.1	132.8-142.7	31274.4-33390.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	96.1	1.2	131.3	4.6	0.5	139.8	32422.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': ENGIE SERVIZI	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2025/10/31 01	SR	24,22	V	0,02	V	186,60	V	12,15	V	0,62	V	139,65	V	33198	V
2025/10/31 02	SR	81,70	V	0,31	V	149,21	V	12,79	V	0,57	V	139,89	V	32605	V
2025/10/31 03	SP	186,48	NV	3,92	NV	316,22	NV	8,08	NV	0,72	V	133,58	V	30892	NV
2025/10/31 04	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,56	V	115,97	V	0,00	NV
2025/10/31 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,60	V	103,25	V	0,00	NV
2025/10/31 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,70	V	96,32	V	0,00	NV
2025/10/31 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,63	V	89,76	V	0,00	NV
2025/10/31 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,26	V	82,48	V	0,00	NV
2025/10/31 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,12	NV	78,42	NV	0,00	NV
2025/10/31 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2025/10/31 16	AV	285,70	NV	97,46	NV	143,36	NV	2,37	NV	0,22	NV	75,71	NV	19479	NV
2025/10/31 17	AV	999,72	V	55,43	V	322,79	V	0,46	V	0,60	V	68,43	V	28013	V
2025/10/31 18	AV	389,30	V	6,82	V	352,42	V	0,00	V	1,23	V	72,25	V	34049	V
2025/10/31 19	AV	206,48	V	11,53	V	296,82	V	1,12	V	0,62	V	92,58	V	22919	V
2025/10/31 20	AV	26,31	V	0,50	V	324,21	V	6,86	V	0,66	V	111,43	V	32349	V
2025/10/31 21	AV	172,35	V	2,34	V	155,48	V	14,72	V	0,39	V	123,79	V	34492	V
2025/10/31 22	AV	116,74	V	1,58	V	128,58	V	8,30	V	0,39	V	131,24	V	33560	V
2025/10/31 23	AV	115,33	V	0,67	V	124,52	V	7,42	V	0,40	V	133,86	V	33501	V
2025/10/31 24	AV	168,11	V	1,73	V	110,26	V	6,82	V	0,39	V	135,26	V	33476	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	24.2-81.7	0.0-0.3	149.2-186.6	12.1-12.8	0.6-0.6	139.7-139.9	32605.3-33197.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53	0.2	167.9	12.5	0.6	139.8	32901.4
Supero Giornaliero	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: