

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/28

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/28 01	SR	20,18	V	0,01	V	116,57	V	9,77	V	1,30	V	114,67	V	18919	V
2024/10/28 02	SR	82,21	V	1,33	V	96,56	V	9,00	V	1,22	V	113,03	V	18887	V
2024/10/28 03	SR	107,85	V	1,67	V	88,78	V	8,62	V	1,16	V	112,98	V	18981	V
2024/10/28 04	SR	33,79	V	0,02	V	104,16	V	6,85	V	1,19	V	114,09	V	19025	V
2024/10/28 05	SR	50,79	V	0,72	V	106,14	V	9,83	V	1,07	V	112,54	V	20064	V
2024/10/28 06	SR	60,73	V	0,73	V	101,32	V	9,21	V	1,07	V	112,33	V	19618	V
2024/10/28 07	SR	122,86	V	3,06	V	93,76	V	9,23	V	1,25	V	115,94	V	19652	V
2024/10/28 08	SR	30,69	V	0,12	V	119,12	V	7,80	V	1,40	V	130,68	V	19687	V
2024/10/28 09	SR	43,14	V	0,16	V	108,30	V	7,24	V	1,42	V	131,35	V	19749	V
2024/10/28 10	SR	36,41	V	0,04	V	109,08	V	8,13	V	1,41	V	131,63	V	19642	V
2024/10/28 11	SR	26,34	V	0,01	V	114,51	V	8,78	V	1,44	V	132,01	V	19541	V
2024/10/28 12	SR	99,40	V	0,57	V	90,13	V	9,33	V	1,37	V	132,24	V	19421	V
2024/10/28 13	SR	93,22	V	0,90	V	94,43	V	8,00	V	1,44	V	132,50	V	19335	V
2024/10/28 14	SR	116,31	V	3,17	V	102,30	V	9,86	V	1,39	V	133,31	V	19195	V
2024/10/28 15	SR	27,69	V	0,03	V	121,73	V	6,21	V	1,41	V	133,38	V	19231	V
2024/10/28 16	SR	99,55	V	1,66	V	103,47	V	7,42	V	1,75	V	132,69	V	19317	V
2024/10/28 17	SR	74,22	V	0,70	V	97,77	V	5,77	V	1,53	V	131,60	V	19379	V
2024/10/28 18	SR	94,40	V	0,43	V	78,55	V	1,98	V	1,56	V	131,74	V	19423	V
2024/10/28 19	SR	86,03	V	0,35	V	82,49	V	1,00	V	1,54	V	131,85	V	19448	V
2024/10/28 20	SR	91,75	V	0,97	V	80,64	V	0,37	V	1,73	V	131,96	V	19491	V
2024/10/28 21	SR	84,60	V	0,48	V	80,75	V	0,07	V	1,86	V	132,07	V	19491	V
2024/10/28 22	SR	78,09	V	0,01	V	76,75	V	0,00	V	1,93	V	132,19	V	19513	V
2024/10/28 23	SR	52,64	V	0,01	V	87,02	V	0,14	V	2,92	V	121,80	V	17991	V
2024/10/28 24	SR	95,51	V	0,54	V	75,23	V	0,01	V	2,11	V	114,24	V	18097	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	20.2-122.9	0.0-3.2	75.2-121.7	0.0-9.9	1.1-2.9	112.3-133.4	17990.5-20063.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	71.2	0.7	97.1	6	1.5	125.5	19295.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/29 01	SR	31,05	V	0,02	V	99,15	V	0,00	V	2,29	V	114,76	V	18132	V
2024/10/29 02	SR	113,56	V	1,84	V	82,24	V	0,21	V	2,14	V	115,22	V	18117	V
2024/10/29 03	SR	76,86	V	1,04	V	95,31	V	0,12	V	2,16	V	115,39	V	18066	V
2024/10/29 04	SR	38,64	V	0,37	V	101,82	V	0,05	V	2,36	V	114,60	V	18099	V
2024/10/29 05	SR	68,72	V	0,00	NV	72,18	V	0,80	V	0,00	NV	115,46	V	0,00	NV
2024/10/29 06	SR	30,54	V	0,00	NV	97,70	V	1,34	V	0,00	NV	115,05	V	0,00	NV
2024/10/29 07	SR	33,68	V	0,00	NV	91,83	V	1,62	V	0,00	NV	115,10	V	0,00	NV
2024/10/29 08	SR	24,24	V	0,78	NV	91,61	V	1,12	V	0,00	NV	114,71	V	0,00	NV
2024/10/29 09	SR	35,11	V	1,18	V	87,28	V	1,13	V	0,00	NV	114,81	V	0,00	NV
2024/10/29 10	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/29 11	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/29 12	SR	106,31	NV	3,60	NV	82,24	NV	0,64	NV	2,45	NV	115,20	V	19314	NV
2024/10/29 13	SR	24,70	V	0,01	V	95,67	V	0,05	V	2,75	V	115,36	V	18489	V
2024/10/29 14	SR	30,36	V	0,02	V	96,06	V	0,00	V	2,81	V	112,97	V	18248	V
2024/10/29 15	SR	147,56	V	3,03	V	73,99	V	0,78	V	2,62	V	114,90	V	18269	V
2024/10/29 16	SR	142,81	V	1,02	V	59,80	V	0,03	V	2,59	V	114,23	V	18222	V
2024/10/29 17	SR	107,54	V	0,87	V	77,04	V	0,05	V	2,66	V	116,24	V	17947	V
2024/10/29 18	SR	15,60	V	0,01	V	106,35	V	0,00	V	3,51	V	110,49	V	17640	V
2024/10/29 19	SR	61,35	V	1,63	V	105,06	V	0,37	V	3,86	V	120,23	V	18350	V
2024/10/29 20	SR	20,07	V	0,01	V	109,97	V	0,50	V	3,99	V	134,39	V	18478	V
2024/10/29 21	SR	24,53	V	0,05	V	108,12	V	1,70	V	4,18	V	135,21	V	18896	V
2024/10/29 22	SR	14,56	V	0,02	V	118,04	V	3,08	V	3,81	V	135,40	V	18778	V
2024/10/29 23	SR	4,70	V	0,01	V	138,67	V	3,46	V	4,02	V	135,42	V	18693	V
2024/10/29 24	SR	0,00	V	0,01	V	196,32	V	2,36	V	4,93	V	135,90	V	18966	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-147.6	0.0-3.0	59.8-196.3	0.0-3.5	2.1-4.9	110.5-135.9	17640.1-18966.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49.8	0.7	100.2	0.9	3.2	119.6	18336.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. N.

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/30 01	SR	7,88	V	0,01	V	137,80	V	2,70	V	4,36	V	135,65	V	18703	V
2024/10/30 02	SR	65,07	V	1,63	V	96,64	V	3,26	V	4,08	V	135,17	V	18152	V
2024/10/30 03	SR	33,50	V	0,03	V	100,26	V	2,49	V	3,90	V	135,31	V	18240	V
2024/10/30 04	SR	35,43	V	0,01	V	93,48	V	2,83	V	3,87	V	135,11	V	17938	V
2024/10/30 05	SR	25,59	V	0,03	V	104,83	V	3,20	V	3,99	V	135,41	V	18727	V
2024/10/30 06	SR	31,44	V	0,04	V	102,90	V	2,93	V	4,14	V	135,74	V	18025	V
2024/10/30 07	SR	12,12	V	0,01	V	120,12	V	4,40	V	4,83	V	135,11	V	17981	V
2024/10/30 08	SR	25,83	V	0,02	V	110,31	V	4,92	V	4,39	V	133,87	V	18017	V
2024/10/30 09	SR	41,67	V	0,32	V	110,20	V	5,10	V	3,34	V	133,57	V	17834	V
2024/10/30 10	SR	25,30	V	0,07	V	119,07	V	6,79	V	2,88	V	124,21	V	19794	V
2024/10/30 11	SR	38,83	V	0,06	V	113,78	V	6,83	V	1,25	V	114,67	V	32168	V
2024/10/30 12	SR	40,03	V	0,14	V	114,18	V	8,40	V	0,99	V	115,52	V	31939	V
2024/10/30 13	SR	63,22	V	0,41	V	101,16	V	6,68	V	0,97	V	115,94	V	31589	V
2024/10/30 14	SR	46,72	V	0,23	V	114,77	V	4,44	V	2,70	V	113,39	V	31307	V
2024/10/30 15	SR	68,91	V	1,82	V	102,03	V	2,99	V	3,43	V	112,64	V	31322	V
2024/10/30 16	SR	92,36	V	0,87	V	86,59	V	2,05	V	1,24	V	114,26	V	31631	V
2024/10/30 17	SR	48,56	V	0,15	V	104,56	V	2,52	V	1,15	V	114,25	V	31683	V
2024/10/30 18	SR	98,08	V	1,30	V	90,56	V	4,14	V	1,04	V	114,05	V	31682	V
2024/10/30 19	SR	120,14	V	2,94	V	94,93	V	8,05	V	1,01	V	114,22	V	31740	V
2024/10/30 20	SR	50,73	V	0,17	V	106,10	V	6,32	V	1,17	V	114,01	V	31792	V
2024/10/30 21	SR	34,97	V	0,14	V	115,72	V	5,92	V	1,00	V	114,29	V	31900	V
2024/10/30 22	SR	106,75	V	1,76	V	96,86	V	7,42	V	0,91	V	114,29	V	32032	V
2024/10/30 23	SR	90,89	V	0,24	V	76,67	V	2,58	V	0,86	V	114,45	V	32103	V
2024/10/30 24	SR	83,98	V	0,10	V	77,87	V	1,03	V	0,89	V	114,45	V	31970	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.9-120.1	0.0-2.9	76.7-137.8	1.0-8.4	0.9-4.8	112.6-135.7	17834.5-32167.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.7	0.5	103.8	4.5	2.4	122.5	26177.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

[Signature]

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/31 01	SR	85,50	V	0,42	V	78,00	V	0,27	V	0,92	V	114,53	V	31879	V
2024/10/31 02	SR	45,04	V	0,04	V	95,71	V	0,08	V	0,93	V	114,42	V	31996	V
2024/10/31 03	SR	17,12	V	0,01	V	118,05	V	0,37	V	0,97	V	114,09	V	31798	V
2024/10/31 04	SR	17,47	V	0,04	V	129,56	V	0,95	V	1,00	V	113,63	V	31801	V
2024/10/31 05	SR	56,30	V	0,64	V	114,83	V	2,35	V	0,91	V	114,17	V	32880	V
2024/10/31 06	SR	47,70	V	0,17	V	108,57	V	2,59	V	1,08	V	114,26	V	31828	V
2024/10/31 07	SR	21,47	V	0,01	V	117,63	V	3,19	V	1,14	V	114,49	V	31466	V
2024/10/31 08	SR	107,82	V	4,57	V	113,39	V	7,92	V	0,93	V	114,14	V	31065	V
2024/10/31 09	SR	16,24	V	0,07	V	139,90	V	5,81	V	0,88	V	114,07	V	31384	V
2024/10/31 10	SR	16,99	V	0,10	V	132,65	V	5,77	V	0,83	V	114,68	V	31408	V
2024/10/31 11	SR	11,50	V	0,04	V	137,99	V	5,96	V	0,88	V	114,56	V	31421	V
2024/10/31 12	SR	38,78	V	0,53	V	118,97	V	7,01	V	0,89	V	114,62	V	31334	V
2024/10/31 13	SR	34,30	V	0,04	V	113,43	V	6,75	V	0,84	V	115,22	V	31444	V
2024/10/31 14	SR	42,53	V	0,33	V	112,28	V	6,27	V	0,84	V	115,46	V	31327	V
2024/10/31 15	SR	74,51	V	0,73	V	104,32	V	5,32	V	0,86	V	115,66	V	31191	V
2024/10/31 16	SR	29,87	V	0,13	V	117,63	V	5,40	V	0,87	V	115,64	V	30973	V
2024/10/31 17	SR	18,31	V	0,03	V	123,20	V	5,14	V	0,89	V	115,35	V	31033	V
2024/10/31 18	SR	67,59	V	1,59	V	111,88	V	4,38	V	0,94	V	114,76	V	30854	V
2024/10/31 19	SR	124,75	V	3,62	V	87,35	V	5,26	V	1,02	V	115,03	V	30553	V
2024/10/31 20	SR	94,84	V	2,84	V	93,72	V	5,09	V	1,09	V	114,46	V	30766	V
2024/10/31 21	SR	35,12	V	0,05	V	90,46	V	2,11	V	1,05	V	115,27	V	31528	V
2024/10/31 22	SR	26,95	V	0,09	V	99,89	V	1,99	V	1,11	V	115,39	V	31386	V
2024/10/31 23	SR	128,12	V	2,36	V	68,20	V	2,68	V	1,16	V	115,63	V	31053	V
2024/10/31 24	SR	10,19	V	0,01	V	122,03	V	1,40	V	1,20	V	115,00	V	31004	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.2-128.1	0.0-4.6	68.2-139.9	0.1-7.9	0.8-1.2	113.6-115.7	30552.8-32879.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.7	0.8	110.4	3.9	1	114.8	31390.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: