

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/30 01	SR	56,40	V	0,68	V	96,02	V	0,00	V	1,29	V	133,89	V	24249	V
2018/10/30 02	SR	108,61	V	1,95	V	88,94	V	0,13	V	1,34	V	132,10	V	24252	V
2018/10/30 03	SR	44,29	V	0,62	V	111,07	V	0,00	V	1,39	V	132,99	V	24541	V
2018/10/30 04	SR	82,90	V	0,84	V	86,97	V	0,00	V	1,17	V	133,71	V	25973	V
2018/10/30 05	SR	101,36	V	1,47	V	87,11	V	0,04	V	1,26	V	134,60	V	25716	V
2018/10/30 06	SR	50,37	V	0,71	V	107,27	V	0,00	V	1,29	V	134,70	V	26101	V
2018/10/30 07	SR	72,28	V	1,59	V	97,58	V	0,33	V	1,25	V	135,83	V	25588	V
2018/10/30 08	SR	60,88	V	0,71	V	90,37	V	0,00	V	1,32	V	138,59	V	25539	V
2018/10/30 09	SR	84,31	V	1,52	V	102,03	V	0,10	V	1,29	V	139,24	V	25385	V
2018/10/30 10	SR	63,02	V	0,71	V	98,99	V	0,91	V	1,21	V	136,14	V	27826	V
2018/10/30 11	SR	51,54	V	1,10	V	109,56	V	1,23	V	1,31	V	134,39	V	26333	V
2018/10/30 12	SR	65,97	V	0,82	V	106,13	V	1,41	V	1,24	V	134,20	V	25746	V
2018/10/30 13	SR	25,52	V	1,13	V	152,08	V	1,18	V	1,40	V	135,61	V	26121	V
2018/10/30 14	SR	57,48	V	2,22	V	134,85	V	4,22	V	1,50	V	134,93	V	25640	V
2018/10/30 15	SR	112,38	V	2,07	V	102,29	V	3,79	V	1,43	V	134,35	V	25685	V
2018/10/30 16	SR	125,43	V	1,41	V	82,64	V	1,93	V	1,55	V	134,17	V	25414	V
2018/10/30 17	SR	132,98	V	1,96	V	81,88	V	1,26	V	1,50	V	134,87	V	25798	V
2018/10/30 18	SR	78,71	V	1,15	V	97,75	V	1,93	V	1,51	V	134,85	V	26033	V
2018/10/30 19	SR	52,53	V	0,71	V	100,74	V	0,70	V	1,74	V	135,27	V	25358	V
2018/10/30 20	SR	88,17	V	0,93	V	79,78	V	0,31	V	1,67	V	135,73	V	25533	V
2018/10/30 21	SR	78,00	V	0,77	V	80,71	V	0,01	V	1,95	V	136,04	V	25677	V
2018/10/30 22	SR	68,85	V	1,05	V	81,17	V	0,10	V	1,98	V	136,39	V	25778	V
2018/10/30 23	SR	40,29	V	0,53	V	94,51	V	0,00	V	2,02	V	136,57	V	26169	V
2018/10/30 24	SR	48,49	V	0,55	V	85,00	V	0,00	V	2,18	V	136,99	V	25962	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	25.5-133.0	0.5-2.2	79.8-152.1	0.0-4.2	1.2-2.2	132.1-139.2	24249.3-27826.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.9	1.1	98.1	0.8	1.5	135.3	25683.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P...

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2018/10/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2018/10/31 01	SR	56,19	V	0,56	V	78,77	V	0,00	V	1,99	V	137,36	V	26274	V
2018/10/31 02	SR	14,33	V	0,50	V	144,99	V	0,00	V	2,35	V	137,48	V	26909	V
2018/10/31 03	SR	26,86	V	0,58	V	136,76	V	0,00	V	2,52	V	137,29	V	25993	V
2018/10/31 04	SR	53,32	V	0,68	V	106,28	V	0,00	V	2,33	V	137,01	V	26668	V
2018/10/31 05	SR	31,80	V	0,59	V	122,72	V	0,00	V	2,72	V	136,95	V	25823	V
2018/10/31 06	SR	42,64	V	0,79	V	120,87	V	0,00	V	2,57	V	137,06	V	26769	V
2018/10/31 07	SR	54,11	V	0,71	V	102,98	V	0,00	V	2,70	V	137,47	V	25625	V
2018/10/31 08	SR	113,02	V	1,05	V	64,77	V	0,00	V	2,46	V	137,80	V	26697	V
2018/10/31 09	SR	82,68	V	0,84	V	75,40	V	0,00	V	2,47	V	138,21	V	25571	V
2018/10/31 10	SR	92,46	V	1,07	V	66,22	V	0,01	V	2,19	V	138,46	V	28137	V
2018/10/31 11	SR	132,51	V	1,87	V	61,68	V	0,07	V	2,03	V	139,52	V	27817	V
2018/10/31 12	SR	90,43	V	1,48	V	78,02	V	0,08	V	2,04	V	140,50	V	26364	V
2018/10/31 13	SR	81,34	V	0,89	V	70,31	V	0,01	V	1,94	V	140,22	V	26501	V
2018/10/31 14	SR	82,75	V	0,97	V	67,60	V	0,02	V	1,67	V	137,29	V	27792	V
2018/10/31 15	SR	110,32	V	1,31	V	67,66	V	0,00	V	1,81	V	136,49	V	26582	V
2018/10/31 16	SR	110,37	V	1,73	V	75,06	V	0,18	V	1,73	V	136,49	V	26636	V
2018/10/31 17	SR	91,78	V	1,80	V	87,72	V	0,17	V	1,73	V	135,83	V	26657	V
2018/10/31 18	SR	77,48	V	2,26	V	112,52	V	0,32	V	1,77	V	136,07	V	26703	V
2018/10/31 19	SR	63,85	V	0,90	V	114,72	V	0,01	V	1,84	V	136,73	V	26679	V
2018/10/31 20	SR	57,13	V	0,94	V	120,46	V	0,02	V	1,82	V	137,47	V	26914	V
2018/10/31 21	SR	59,68	V	0,76	V	102,64	V	0,01	V	1,81	V	138,36	V	26700	V
2018/10/31 22	SR	76,60	V	1,56	V	95,66	V	0,15	V	1,75	V	139,31	V	26610	V
2018/10/31 23	SR	82,89	V	1,21	V	89,01	V	0,02	V	1,75	V	139,86	V	26593	V
2018/10/31 24	SR	120,42	V	2,14	V	71,31	V	0,16	V	1,75	V	139,90	V	26256	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.3-132.5	0.5-2.3	61.7-145.0	0.0-0.3	1.7-2.7	135.8-140.5	25570.9-28136.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	75.2	1.1	93.1	0.1	2.1	137.9	26636.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: