

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/30

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/30 01	SR	52,85	V	0,59	V	73,12	V	0,00	V	0,23	V	135,18	V	30061	V
2017/10/30 02	SR	51,97	V	0,65	V	78,95	V	0,00	V	0,24	V	135,75	V	30396	V
2017/10/30 03	SR	63,76	V	0,69	V	71,23	V	0,00	V	0,23	V	135,56	V	29909	V
2017/10/30 04	SR	23,03	V	0,57	V	97,40	V	0,00	V	0,26	V	135,78	V	30606	V
2017/10/30 05	SR	30,48	V	0,56	V	90,04	V	0,00	V	0,23	V	135,84	V	30264	V
2017/10/30 06	SR	45,12	V	0,57	V	84,49	V	0,00	V	0,23	V	135,31	V	29729	V
2017/10/30 07	SR	31,52	V	0,60	V	99,67	V	0,00	V	0,22	V	135,13	V	29769	V
2017/10/30 08	SR	29,46	V	0,69	V	98,75	V	0,03	V	0,21	V	135,45	V	30031	V
2017/10/30 09	SR	45,27	V	0,61	V	74,82	V	0,00	V	0,20	V	133,97	V	29408	V
2017/10/30 10	SR	21,17	V	0,58	V	103,69	V	0,00	V	0,26	V	134,37	V	29923	V
2017/10/30 11	SR	24,22	V	0,18	V	97,09	V	0,00	V	0,32	V	135,04	V	30323	V
2017/10/30 12	SR	14,31	V	0,17	V	105,11	V	0,00	V	0,36	V	136,48	V	30636	V
2017/10/30 13	SR	31,71	V	0,18	V	74,63	V	0,00	V	0,36	V	136,80	V	30174	V
2017/10/30 14	SR	27,01	V	0,15	V	75,09	V	0,00	V	0,38	V	137,81	V	30497	V
2017/10/30 15	SR	48,64	V	0,24	V	83,79	V	0,00	V	0,37	V	138,74	V	30501	V
2017/10/30 16	SR	60,03	V	0,33	V	84,18	V	0,01	V	0,39	V	139,67	V	30942	V
2017/10/30 17	SR	116,50	V	0,72	V	62,17	V	0,08	V	0,37	V	141,41	V	30309	V
2017/10/30 18	SR	68,47	V	0,43	V	83,45	V	0,03	V	0,42	V	143,10	V	30126	V
2017/10/30 19	SR	20,86	V	0,12	V	108,89	V	0,00	V	0,42	V	143,70	V	30867	V
2017/10/30 20	SR	50,06	V	0,26	V	85,59	V	0,01	V	0,40	V	144,21	V	30898	V
2017/10/30 21	SR	21,14	V	0,21	V	109,82	V	0,00	V	0,39	V	140,29	V	30912	V
2017/10/30 22	SR	27,64	V	0,19	V	90,89	V	0,00	V	0,30	V	136,39	V	30729	V
2017/10/30 23	SR	14,82	V	0,19	V	113,40	V	0,00	V	0,30	V	135,85	V	30923	V
2017/10/30 24	SR	4,42	V	0,19	V	150,52	V	0,00	V	0,34	V	136,69	V	32173	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.4-116.5	0.1-0.7	62.2-150.5	0.0-0.1	0.2-0.4	134.0-144.2	29408.0-32173.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.5	0.4	91.5	0	0.3	137.4	30421.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/31

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/31 01	SR	7,15	V	0,17	V	127,50	V	0,00	V	0,32	V	136,50	V	32178	V
2017/10/31 02	SR	78,19	V	0,27	V	66,80	V	0,00	V	0,27	V	136,52	V	30982	V
2017/10/31 03	SR	77,03	V	0,25	V	64,07	V	0,00	V	0,30	V	136,14	V	30462	V
2017/10/31 04	SR	61,86	V	0,23	V	74,72	V	0,00	V	0,28	V	137,67	V	31198	V
2017/10/31 05	SR	93,82	V	0,34	V	67,23	V	0,00	V	0,27	V	138,11	V	31290	V
2017/10/31 06	SR	124,28	V	0,44	V	66,20	V	0,00	V	0,26	V	138,30	V	31295	V
2017/10/31 07	SR	88,05	V	0,34	V	76,54	V	0,00	V	0,28	V	138,49	V	31496	V
2017/10/31 08	SR	83,89	V	0,37	V	79,78	V	0,00	V	0,28	V	138,99	V	31347	V
2017/10/31 09	SR	147,24	V	1,08	V	79,48	V	0,02	V	0,29	V	139,87	V	31802	V
2017/10/31 10	SR	93,39	V	0,73	V	102,00	V	0,01	V	0,38	V	141,22	V	32521	V
2017/10/31 11	SR	16,88	V	0,20	V	119,06	V	0,00	V	0,37	V	142,48	V	34039	V
2017/10/31 12	SR	10,52	V	0,17	V	126,35	V	0,00	V	0,38	V	141,61	V	33436	V
2017/10/31 13	SR	17,93	V	0,17	V	117,59	V	0,00	V	0,37	V	141,46	V	33514	V
2017/10/31 14	SR	45,17	V	0,24	V	98,41	V	0,00	V	0,35	V	141,78	V	32782	V
2017/10/31 15	SR	75,84	V	0,32	V	83,49	V	0,00	V	0,31	V	142,28	V	32336	V
2017/10/31 16	SR	33,77	V	0,60	V	115,82	V	0,21	V	1,04	V	141,22	V	32966	V
2017/10/31 17	SR	40,55	V	0,24	V	104,81	V	0,01	V	0,40	V	136,90	V	31348	V
2017/10/31 18	SR	9,47	V	0,16	V	158,11	V	0,00	V	0,33	V	134,80	V	32540	V
2017/10/31 19	SR	32,48	V	0,20	V	137,40	V	0,00	V	0,27	V	131,01	V	32015	V
2017/10/31 20	SR	44,87	V	0,28	V	123,93	V	0,00	V	0,21	V	128,05	V	31618	V
2017/10/31 21	SR	15,21	V	0,20	V	143,52	V	0,00	V	0,21	V	128,40	V	32216	V
2017/10/31 22	SR	7,53	V	0,19	V	142,21	V	0,00	V	0,20	V	128,89	V	32196	V
2017/10/31 23	SR	32,46	V	0,37	V	109,71	V	0,02	V	0,18	V	128,30	V	31011	V
2017/10/31 24	SR	18,00	V	0,22	V	115,83	V	0,00	V	0,18	V	127,94	V	31051	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.2-147.2	0.2-1.1	64.1-158.1	0.0-0.2	0.2-1.0	127.9-142.5	30461.6-34038.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	52.3	0.3	104.2	0	0.3	136.5	31984.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 