

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/06 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 15	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 16	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 17	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 18	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 19	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 20	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 21	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2017/10/06 22	AV	364,97	NV	50,19	NV	42,09	NV	0,21	NV	179,30	V	21,60	V	1804	NV
2017/10/06 23	AV	310,42	V	33,99	V	29,54	NV	0,00	V	116,11	V	22,30	V	2055	NV
2017/10/06 24	AV	363,60	V	51,93	V	29,74	NV	9,39	V	46,94	V	23,23	V	2765	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/07 01	AV	388,90	V	59,91	V	29,20	NV	15,64	V	12,27	V	24,17	V	3298	V
2017/10/07 02	AV	321,41	V	35,00	V	35,70	NV	6,57	V	11,02	V	25,23	V	3322	V
2017/10/07 03	AV	277,19	V	23,58	V	44,11	NV	3,25	V	7,95	V	26,71	V	3641	V
2017/10/07 04	AV	403,83	V	22,95	V	81,81	V	4,73	V	31,23	V	29,34	V	5213	V
2017/10/07 05	AV	315,15	V	2,12	V	148,85	V	0,02	V	37,55	V	39,21	V	14978	V
2017/10/07 06	AV	32,03	V	0,37	V	149,39	V	0,00	V	29,85	V	47,15	V	11403	V
2017/10/07 07	AV	418,50	V	25,20	V	47,58	NV	29,82	V	22,80	V	54,31	V	8071	V
2017/10/07 08	AV	9,84	V	0,97	V	206,50	V	0,00	V	36,79	V	50,77	V	13794	V
2017/10/07 09	AV	2,72	V	0,34	V	154,60	V	0,00	V	19,74	NV	52,60	V	11929	V
2017/10/07 10	AV	125,93	NV	0,50	NV	158,90	NV	0,00	NV	2,05	NV	55,40	V	5875	NV
2017/10/07 11	AV	188,87	V	5,44	V	50,96	NV	1,40	V	1,78	V	60,80	V	5377	V
2017/10/07 12	AV	333,12	V	17,00	V	62,03	V	14,15	V	0,79	V	68,08	V	8882	V
2017/10/07 13	AV	1,15	V	0,34	V	155,09	V	0,00	V	0,50	V	83,24	V	12693	V
2017/10/07 14	AV	11,83	V	0,10	V	190,16	V	0,00	V	3,48	V	99,62	V	23111	V
2017/10/07 15	AV	0,00	V	0,03	V	193,29	V	0,00	V	1,13	V	110,88	V	27718	V
2017/10/07 16	AV	0,00	V	0,27	V	180,92	V	0,00	V	0,74	V	111,80	V	25983	V
2017/10/07 17	AV	9,42	V	0,27	NV	125,48	V	0,00	V	3,06	NV	114,26	V	31099	NV
2017/10/07 18	SR	13,11	V	0,11	NV	113,88	V	0,00	V	1,27	NV	116,61	V	34087	NV
2017/10/07 19	SR	16,14	V	0,08	NV	116,87	V	0,00	V	6,62	NV	117,28	V	34850	NV
2017/10/07 20	SR	21,14	V	0,06	NV	118,31	V	0,00	V	3,21	NV	117,73	V	34724	NV
2017/10/07 21	SR	12,00	V	0,06	NV	147,05	V	0,00	V	4,02	NV	120,48	V	37520	NV
2017/10/07 22	SR	44,35	V	0,10	V	98,19	V	0,00	V	0,91	V	121,63	V	35595	V
2017/10/07 23	SR	94,30	V	0,42	V	85,02	V	0,00	V	1,07	V	121,73	V	35962	V
2017/10/07 24	SR	80,18	V	0,46	V	100,09	V	0,00	V	2,41	V	123,21	V	36301	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.0-94.3	0.1-0.5	85.0-147.0	0.0-0.0	0.9-2.4	116.6-123.2	35595.3-36300.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.2	0.3	111.3	0	1.5	119.8	35952.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/08 01	SR	80,50	V	0,34	V	94,48	V	0,00	V	2,10	V	124,24	V	35820	V
2017/10/08 02	SR	93,35	V	0,62	V	93,71	V	0,00	V	1,83	V	125,26	V	33590	V
2017/10/08 03	SR	62,67	V	0,53	V	109,71	V	0,00	V	1,56	V	127,99	V	35150	V
2017/10/08 04	SR	13,07	V	0,27	V	141,10	V	0,00	V	1,54	V	130,14	V	35885	V
2017/10/08 05	SR	23,49	V	0,27	V	127,64	V	0,00	V	1,06	V	131,12	V	35508	V
2017/10/08 06	SR	83,42	V	0,37	V	89,71	V	0,00	V	0,96	V	130,94	V	34609	V
2017/10/08 07	SR	55,36	V	0,46	V	87,80	V	0,00	V	0,84	V	129,67	V	33995	V
2017/10/08 08	SR	26,91	V	0,47	V	107,99	V	0,00	V	1,12	V	128,92	V	34088	V
2017/10/08 09	SR	43,84	V	0,10	V	93,00	V	0,00	V	0,80	V	127,34	V	35287	V
2017/10/08 10	SR	31,97	V	0,06	V	100,04	V	0,00	V	0,91	V	128,35	V	34755	V
2017/10/08 11	SR	21,87	V	0,04	V	115,33	V	0,00	V	0,89	V	128,17	V	34700	V
2017/10/08 12	SR	18,81	V	0,02	V	118,81	V	0,00	V	0,96	V	128,53	V	34711	V
2017/10/08 13	SR	35,75	V	0,01	V	98,84	V	0,00	V	1,01	V	129,77	V	34610	V
2017/10/08 14	SR	46,62	V	0,01	V	84,80	V	0,00	V	0,86	V	129,68	V	33560	V
2017/10/08 15	SR	71,67	V	0,01	V	68,64	V	0,00	V	0,77	V	131,00	V	32746	V
2017/10/08 16	SR	62,70	V	0,01	V	77,00	V	0,00	V	0,74	V	132,04	V	32695	V
2017/10/08 17	SR	64,70	V	0,01	V	77,44	V	0,00	V	0,75	V	133,06	V	32559	V
2017/10/08 18	SR	72,21	V	0,30	V	78,24	V	0,10	V	0,69	V	132,84	V	32076	V
2017/10/08 19	SR	31,82	V	0,01	V	97,08	V	0,00	V	0,69	V	133,09	V	32093	V
2017/10/08 20	SR	12,88	V	0,01	V	116,88	V	0,00	V	0,62	V	132,65	V	31646	V
2017/10/08 21	SR	56,45	V	0,01	V	72,90	V	0,00	V	0,54	V	131,42	V	30795	V
2017/10/08 22	SR	36,71	V	0,01	V	97,23	V	0,00	V	1,02	V	132,84	V	33518	V
2017/10/08 23	SR	15,80	V	0,01	V	113,13	V	0,00	V	1,23	V	134,98	V	33751	V
2017/10/08 24	SR	45,83	V	0,55	V	97,15	V	0,20	V	0,85	V	133,53	V	32330	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12,9-93,4	0,0-0,6	68,6-141,1	0,0-0,2	0,5-2,1	124,2-135,0	30794,8-35885,1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	46,2	0,2	98,3	0	1	130,3	33769,9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/09 01	SR	10,90	V	0,01	V	132,90	V	0,00	V	0,79	V	133,40	V	32690	V
2017/10/09 02	SR	31,55	V	0,21	V	125,64	V	0,04	V	0,70	V	132,91	V	33097	V
2017/10/09 03	SR	33,81	V	0,75	V	109,40	V	0,88	V	0,59	V	131,07	V	32558	V
2017/10/09 04	SR	13,09	V	0,01	V	117,13	V	0,00	V	0,56	V	131,06	V	32528	V
2017/10/09 05	SR	59,87	V	1,53	V	83,36	V	2,07	V	0,46	V	131,33	V	31206	V
2017/10/09 06	SR	52,92	V	0,02	V	82,54	V	0,00	V	0,46	V	131,09	V	31287	V
2017/10/09 07	SR	23,40	V	0,01	V	108,63	V	0,00	V	0,50	V	131,12	V	31313	V
2017/10/09 08	SR	6,97	V	0,01	V	134,20	V	0,00	V	0,55	V	131,74	V	32184	V
2017/10/09 09	SR	5,68	V	0,03	V	136,86	V	0,00	V	0,60	V	133,31	V	33746	V
2017/10/09 10	SR	8,71	V	0,03	V	123,66	V	0,00	V	0,56	V	133,57	V	32911	V
2017/10/09 11	SR	9,13	V	0,03	V	133,72	V	0,00	V	1,00	V	133,36	V	33783	V
2017/10/09 12	SR	9,01	V	0,01	V	124,11	V	0,00	V	0,63	V	129,30	V	32429	V
2017/10/09 13	SR	13,11	V	0,01	V	114,81	V	0,00	V	0,58	V	127,54	V	32242	V
2017/10/09 14	SR	21,06	V	0,01	V	101,73	V	0,00	V	0,58	V	126,77	V	31533	V
2017/10/09 15	SR	61,69	V	0,77	V	88,99	V	0,32	V	0,45	V	126,19	V	30365	V
2017/10/09 16	SR	56,15	V	0,12	V	80,58	V	0,00	V	0,48	V	123,52	V	30212	V
2017/10/09 17	SR	35,69	V	0,05	V	87,50	V	0,00	V	0,58	V	124,95	V	30624	V
2017/10/09 18	SR	20,95	V	0,01	V	101,36	V	0,00	V	0,57	V	125,37	V	31395	V
2017/10/09 19	SR	14,13	V	0,01	V	125,79	V	0,00	V	0,65	V	126,60	V	33111	V
2017/10/09 20	SR	19,14	V	0,01	V	113,11	V	0,00	V	0,55	V	128,00	V	33044	V
2017/10/09 21	SR	47,78	V	0,14	V	96,99	V	0,00	V	0,44	V	126,95	V	31630	V
2017/10/09 22	SR	19,03	V	0,02	V	121,00	V	0,00	V	0,51	V	128,63	V	32722	V
2017/10/09 23	SR	12,67	V	0,03	V	125,98	V	0,00	V	0,53	V	130,09	V	32506	V
2017/10/09 24	SR	11,25	V	0,03	V	131,41	V	0,00	V	0,57	V	130,83	V	32954	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.7-61.7	0.0-1.5	80.6-136.9	0.0-2.1	0.4-1.0	123.5-133.6	30211.7-33783.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	24.9	0.2	112.6	0.1	0.6	129.5	32169.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/10/10 01	SR	12,09	V	0,03	V	123,84	V	0,00	V	0,50	V	130,65	V	32378	V
2017/10/10 02	SR	11,31	V	0,02	V	124,10	V	0,00	V	0,49	V	131,34	V	31912	V
2017/10/10 03	SR	12,67	V	0,04	V	135,73	V	0,00	V	0,44	V	130,95	V	32258	V
2017/10/10 04	SR	18,31	V	0,03	V	116,13	V	0,00	V	0,42	V	129,61	V	31652	V
2017/10/10 05	SR	60,33	V	0,20	V	88,67	V	0,02	V	0,37	V	129,39	V	30862	V
2017/10/10 06	SR	13,35	V	0,04	V	131,12	V	0,00	V	0,55	V	130,24	V	32478	V
2017/10/10 07	SR	10,96	V	0,05	V	134,62	V	0,00	V	0,52	V	132,48	V	32513	V
2017/10/10 08	SR	13,23	V	0,05	V	128,04	V	0,00	V	0,40	V	132,30	V	31875	V
2017/10/10 09	SR	41,48	V	1,12	V	111,47	V	0,65	V	0,41	V	132,69	V	31396	V
2017/10/10 10	SR	24,42	V	0,05	V	106,86	V	0,00	V	0,50	V	133,64	V	31660	V
2017/10/10 11	SR	27,21	V	0,08	V	105,56	V	0,00	V	0,44	V	133,03	V	30777	V
2017/10/10 12	SR	34,16	V	0,08	V	101,61	V	0,00	V	0,44	V	132,84	V	30837	V
2017/10/10 13	SR	26,41	V	0,03	V	96,98	V	0,00	V	0,48	V	133,49	V	30878	V
2017/10/10 14	SR	36,91	V	0,07	V	90,88	V	0,00	V	0,43	V	133,77	V	30523	V
2017/10/10 15	SR	71,92	V	0,30	V	69,36	V	0,03	V	0,43	V	133,68	V	29473	V
2017/10/10 16	SR	47,77	V	0,10	V	83,13	V	0,00	V	0,37	V	131,42	V	29120	V
2017/10/10 17	SR	15,01	V	0,08	V	126,15	V	0,00	V	0,48	V	133,32	V	30837	V
2017/10/10 18	SR	10,55	V	0,04	V	113,44	V	0,00	V	0,49	V	134,01	V	30480	V
2017/10/10 19	SR	21,47	V	0,03	V	96,62	V	0,00	V	0,41	V	134,39	V	30137	V
2017/10/10 20	SR	28,45	V	0,04	V	85,57	V	0,00	V	0,32	V	132,59	V	30249	V
2017/10/10 21	SR	52,44	V	0,05	V	71,71	V	0,00	V	0,33	V	133,65	V	30364	V
2017/10/10 22	SR	89,35	V	0,23	V	77,12	V	0,00	V	0,47	V	135,28	V	31256	V
2017/10/10 23	SR	45,07	V	0,12	V	90,39	V	0,00	V	0,42	V	135,56	V	31166	V
2017/10/10 24	SR	7,56	V	0,03	V	119,18	V	0,00	V	0,37	V	135,59	V	31502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.6-89.4	0.0-1.1	69.4-135.7	0.0-0.7	0.3-0.5	129.4-135.6	29120.5-32512.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.5	0.1	105.3	0	0.4	132.7	31107.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: