

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/07 01	SR	37,28	V	0,44	V	82,47	V	0,00	V	1,46	V	109,88	V	20102	V
2024/10/07 02	SR	40,46	V	0,41	V	82,23	V	0,00	V	1,48	V	109,91	V	20125	V
2024/10/07 03	SR	48,41	V	0,41	V	71,21	V	0,00	V	1,53	V	109,85	V	20201	V
2024/10/07 04	SR	53,73	V	0,43	V	69,75	V	0,00	V	1,61	V	109,78	V	20268	V
2024/10/07 05	SR	45,62	V	0,41	V	78,17	V	0,00	V	1,51	V	109,85	V	21064	V
2024/10/07 06	SR	89,35	V	0,74	V	65,98	V	0,00	V	1,63	V	109,94	V	20751	V
2024/10/07 07	SR	75,63	V	0,85	V	78,12	V	0,02	V	2,01	V	110,00	V	20517	V
2024/10/07 08	SR	30,43	V	0,47	V	100,01	V	0,00	V	1,55	V	108,46	V	20623	V
2024/10/07 09	SR	20,87	V	0,34	V	94,51	V	0,00	V	1,47	V	107,79	V	20725	V
2024/10/07 10	SR	8,78	V	0,33	V	120,06	V	0,00	V	1,43	V	107,82	V	20628	V
2024/10/07 11	SR	15,77	V	0,33	V	114,78	V	0,00	V	1,51	V	107,93	V	20575	V
2024/10/07 12	SR	10,28	V	0,32	V	123,42	V	0,00	V	1,46	V	107,99	V	20465	V
2024/10/07 13	SR	16,09	V	0,32	V	110,94	V	0,00	V	1,37	V	108,21	V	20511	V
2024/10/07 14	SR	12,68	V	0,32	V	115,20	V	0,00	V	1,29	V	108,38	V	20421	V
2024/10/07 15	SR	41,82	V	0,37	V	88,28	V	0,00	V	1,24	V	108,51	V	20465	V
2024/10/07 16	SR	49,24	V	0,59	V	108,35	V	0,01	V	1,53	V	108,92	V	20271	V
2024/10/07 17	SR	38,62	V	0,38	V	98,58	V	0,00	V	1,23	V	108,54	V	20354	V
2024/10/07 18	SR	40,30	V	0,38	V	91,84	V	0,00	V	1,10	V	108,37	V	20378	V
2024/10/07 19	SR	52,06	V	0,45	V	85,31	V	0,00	V	1,10	V	108,29	V	20383	V
2024/10/07 20	SR	59,94	V	0,53	V	82,11	V	0,01	V	1,12	V	108,26	V	20312	V
2024/10/07 21	SR	59,16	V	0,48	V	82,68	V	0,00	V	1,13	V	108,26	V	20354	V
2024/10/07 22	SR	16,19	V	0,33	V	112,27	V	0,00	V	1,44	V	108,00	V	20423	V
2024/10/07 23	SR	84,96	V	1,69	V	81,25	V	0,21	V	1,25	V	107,80	V	20349	V
2024/10/07 24	SR	34,84	V	0,39	V	104,00	V	0,00	V	1,37	V	107,75	V	20402	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.8-89.4	0.3-1.7	66.0-123.4	0.0-0.2	1.1-2.0	107.7-110.0	20102.2-21064.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	40.9	0.5	93.4	0	1.4	108.7	20444.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Pirella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/08 01	SR	77,62	V	0,53	V	73,75	V	0,00	V	1,50	V	107,86	V	20333	V
2024/10/08 02	SR	41,59	V	0,41	V	90,51	V	0,00	V	1,51	V	107,72	V	20379	V
2024/10/08 03	SR	55,54	V	0,43	V	84,82	V	0,00	V	1,48	V	107,87	V	20451	V
2024/10/08 04	SR	70,93	V	0,46	V	77,29	V	0,00	V	1,47	V	107,95	V	20429	V
2024/10/08 05	SR	37,55	V	0,41	V	93,49	V	0,00	V	1,42	V	107,99	V	21037	V
2024/10/08 06	SR	30,08	V	0,40	V	104,94	V	0,00	V	1,40	V	108,05	V	20555	V
2024/10/08 07	SR	22,93	V	0,35	V	105,82	V	0,00	V	1,40	V	108,02	V	20551	V
2024/10/08 08	SR	35,95	V	0,37	V	90,24	V	0,00	V	1,34	V	108,16	V	20473	V
2024/10/08 09	SR	12,24	V	0,37	V	132,07	V	0,00	V	1,47	V	108,28	V	20362	V
2024/10/08 10	SR	19,99	V	0,38	V	126,34	V	0,00	V	1,46	V	107,93	V	20426	V
2024/10/08 11	SR	55,57	V	0,65	V	96,45	V	0,01	V	2,42	V	112,79	V	20675	V
2024/10/08 12	SR	89,33	V	1,23	V	85,55	V	1,17	V	5,22	V	119,07	V	20541	V
2024/10/08 13	SR	49,06	V	0,46	V	94,99	V	0,14	V	2,34	V	112,36	V	20437	V
2024/10/08 14	SR	43,74	V	0,54	V	101,94	V	0,04	V	4,76	V	106,77	V	20505	V
2024/10/08 15	SR	58,79	V	0,47	V	91,07	V	0,00	V	2,81	V	106,27	V	20659	V
2024/10/08 16	SR	68,75	V	1,38	V	92,55	V	0,23	V	1,24	V	106,24	V	20491	V
2024/10/08 17	SR	72,08	V	0,94	V	85,53	V	0,07	V	1,10	V	106,28	V	20563	V
2024/10/08 18	SR	166,75	V	1,80	V	67,38	V	0,12	V	1,15	V	106,85	V	20418	V
2024/10/08 19	SR	73,63	V	0,60	V	79,81	V	0,00	V	1,12	V	106,81	V	20434	V
2024/10/08 20	SR	91,87	V	0,66	V	71,18	V	0,00	V	1,12	V	106,68	V	20450	V
2024/10/08 21	SR	96,34	V	0,76	V	72,81	V	0,00	V	1,19	V	106,99	V	20338	V
2024/10/08 22	SR	39,56	V	0,48	V	90,32	V	0,00	V	1,18	V	106,89	V	20379	V
2024/10/08 23	SR	84,28	V	0,77	V	79,93	V	0,00	V	1,15	V	107,12	V	20423	V
2024/10/08 24	SR	76,70	V	0,84	V	88,12	V	0,00	V	1,20	V	106,88	V	20398	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-166.7	0.3-1.8	67.4-132.1	0.0-1.2	1.1-5.2	106.2-119.1	20332.8-21037.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.7	90.7	0.1	1.8	108.2	20487.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/09 01	SR	25,33	V	0,37	V	107,85	V	0,00	V	1,28	V	106,48	V	20436	V
2024/10/09 02	SR	70,97	V	0,55	V	84,25	V	0,00	V	1,30	V	106,34	V	20394	V
2024/10/09 03	SR	33,20	V	0,35	V	98,69	V	0,00	V	1,27	V	106,27	V	20466	V
2024/10/09 04	SR	41,65	V	0,37	V	96,49	V	0,00	V	1,30	V	106,17	V	20547	V
2024/10/09 05	SR	31,21	V	0,40	V	96,51	V	0,00	V	1,30	V	106,20	V	20926	V
2024/10/09 06	SR	27,32	V	0,38	V	100,83	V	0,00	V	1,26	V	106,26	V	20554	V
2024/10/09 07	SR	28,30	V	0,37	V	102,04	V	0,00	V	1,25	V	106,15	V	20411	V
2024/10/09 08	SR	17,57	V	0,30	V	110,97	V	0,00	V	1,50	V	106,13	V	20421	V
2024/10/09 09	SR	54,16	V	0,44	V	87,55	V	0,00	V	1,22	V	106,18	V	20369	V
2024/10/09 10	SR	103,80	V	1,15	V	74,69	V	0,06	V	1,15	V	106,58	V	20274	V
2024/10/09 11	SR	77,83	V	0,67	V	86,33	V	0,00	V	1,08	V	107,63	V	20057	V
2024/10/09 12	SR	67,41	V	0,49	V	83,75	V	0,00	V	1,10	V	108,19	V	19870	V
2024/10/09 13	SR	122,20	V	1,01	V	73,92	V	0,00	V	1,12	V	108,79	V	19814	V
2024/10/09 14	SR	72,04	V	1,36	V	96,33	V	0,17	V	1,37	V	109,12	V	19769	V
2024/10/09 15	SR	89,72	V	2,38	V	95,43	V	0,82	V	1,02	V	109,92	V	19611	V
2024/10/09 16	SR	100,51	V	1,53	V	85,30	V	1,29	V	0,99	V	110,33	V	19583	V
2024/10/09 17	SR	62,40	V	1,69	V	108,87	V	2,31	V	0,99	V	110,49	V	19465	V
2024/10/09 18	SR	67,65	V	2,12	V	117,08	V	3,71	V	0,98	V	110,57	V	19368	V
2024/10/09 19	SR	49,15	V	0,81	V	108,31	V	1,72	V	0,91	V	110,94	V	19486	V
2024/10/09 20	SR	84,33	V	1,84	V	100,29	V	2,70	V	1,10	V	110,75	V	19484	V
2024/10/09 21	SR	142,37	V	3,81	V	92,33	V	3,78	V	0,93	V	110,74	V	19398	V
2024/10/09 22	SR	54,40	V	3,35	V	121,54	V	4,09	V	0,91	V	110,33	V	19358	V
2024/10/09 23	SR	42,81	V	0,58	V	100,56	V	0,27	V	0,90	V	109,69	V	19516	V
2024/10/09 24	SR	79,22	V	0,72	V	76,30	V	0,01	V	0,91	V	109,89	V	19468	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.6-142.4	0.3-3.8	73.9-121.5	0.0-4.1	0.9-1.5	106.1-110.9	19358.1-20926.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	64.4	1.1	96.1	0.9	1.1	108.3	19960.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/10 01	SR	61,86	V	0,54	V	78,12	V	0,00	V	0,92	V	110,08	V	19490	V
2024/10/10 02	SR	126,95	V	1,00	V	64,55	V	0,00	V	0,94	V	110,41	V	19530	V
2024/10/10 03	SR	73,96	V	0,76	V	82,20	V	0,00	V	0,95	V	110,88	V	19418	V
2024/10/10 04	SR	107,44	V	1,20	V	75,76	V	0,00	V	0,98	V	111,39	V	19420	V
2024/10/10 05	SR	126,04	V	1,85	V	78,24	V	0,01	V	0,95	V	111,38	V	19994	V
2024/10/10 06	SR	65,92	V	1,04	V	92,89	V	0,00	V	1,04	V	111,86	V	19724	V
2024/10/10 07	SR	7,41	V	0,38	V	115,01	V	0,00	V	1,03	V	111,44	V	19654	V
2024/10/10 08	SR	11,95	V	0,45	V	107,91	V	0,00	V	1,01	V	112,14	V	19606	V
2024/10/10 09	SR	16,04	V	0,50	V	104,29	V	0,00	V	1,09	V	112,81	V	19579	V
2024/10/10 10	SR	10,56	V	0,43	V	108,76	V	0,00	V	1,08	V	113,66	V	19454	V
2024/10/10 11	SR	5,08	V	0,39	V	118,38	V	0,00	V	1,09	V	114,34	V	19405	V
2024/10/10 12	SR	6,31	V	0,36	V	117,08	V	0,00	V	1,20	V	115,17	V	19300	V
2024/10/10 13	SR	31,50	V	0,38	V	86,87	V	0,00	V	1,09	V	116,40	V	19134	V
2024/10/10 14	SR	92,52	V	1,43	V	73,37	V	0,16	V	1,42	V	117,58	V	18803	V
2024/10/10 15	SR	85,93	V	0,92	V	79,19	V	0,03	V	1,11	V	117,34	V	18742	V
2024/10/10 16	SR	119,20	V	3,04	V	90,07	V	0,62	V	1,02	V	117,23	V	18638	V
2024/10/10 17	SR	66,99	V	1,02	V	110,15	V	0,21	V	1,01	V	117,16	V	18521	V
2024/10/10 18	SR	93,16	V	1,90	V	121,15	V	1,08	V	1,00	V	116,73	V	18421	V
2024/10/10 19	SR	112,73	V	2,70	V	106,17	V	1,62	V	0,94	V	116,87	V	18464	V
2024/10/10 20	SR	92,08	V	1,06	V	93,45	V	0,49	V	1,16	V	116,78	V	18560	V
2024/10/10 21	SR	113,51	V	2,83	V	82,94	V	0,79	V	0,96	V	116,55	V	18593	V
2024/10/10 22	SR	90,25	V	1,68	V	87,44	V	0,18	V	0,96	V	116,68	V	18630	V
2024/10/10 23	SR	19,73	V	0,42	V	105,67	V	0,00	V	1,36	V	115,40	V	18646	V
2024/10/10 24	SR	51,16	V	0,71	V	92,41	V	0,01	V	1,00	V	115,79	V	18794	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	5.1-127.0	0.4-3.0	64.6-121.2	0.0-1.6	0.9-1.4	110.1-117.6	18421.2-19994.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	66.2	1.1	94.7	0.2	1.1	114.4	19104.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/11 01	SR	49,19	V	0,58	V	92,22	V	0,00	V	1,01	V	115,62	V	18810	V
2024/10/11 02	SR	70,16	V	0,81	V	90,14	V	0,00	V	0,97	V	115,11	V	18860	V
2024/10/11 03	SR	87,86	V	1,17	V	86,56	V	0,03	V	0,97	V	115,64	V	18791	V
2024/10/11 04	SR	84,60	V	1,21	V	100,02	V	0,07	V	1,04	V	115,54	V	18796	V
2024/10/11 05	SR	49,13	V	0,43	V	100,24	V	0,88	V	0,92	V	115,83	V	20016	V
2024/10/11 06	SR	95,26	V	2,05	V	84,13	V	0,98	V	0,96	V	115,82	V	19643	V
2024/10/11 07	SR	63,02	V	0,64	V	80,21	V	0,07	V	1,06	V	115,88	V	19474	V
2024/10/11 08	SR	97,58	V	1,84	V	73,37	V	0,26	V	1,02	V	115,79	V	19389	V
2024/10/11 09	SR	130,79	V	2,21	V	76,96	V	0,60	V	1,09	V	116,34	V	19248	V
2024/10/11 10	SR	89,13	V	1,57	V	86,14	V	0,96	V	1,01	V	116,85	V	19085	V
2024/10/11 11	SR	82,61	V	1,82	V	88,83	V	1,10	V	1,03	V	117,11	V	19108	V
2024/10/11 12	SR	77,17	V	0,76	V	80,95	V	0,94	V	1,05	V	117,35	V	19061	V
2024/10/11 13	SR	130,55	V	1,74	V	71,95	V	1,23	V	1,32	V	117,55	V	18962	V
2024/10/11 14	SR	57,12	V	0,51	V	86,76	V	1,61	V	1,12	V	117,02	V	18891	V
2024/10/11 15	SR	78,34	V	1,37	V	83,10	V	1,31	V	1,03	V	116,79	V	18960	V
2024/10/11 16	SR	102,33	V	0,95	V	71,09	V	0,23	V	1,04	V	116,91	V	18916	V
2024/10/11 17	SR	130,60	V	1,91	V	71,60	V	0,23	V	1,05	V	117,05	V	18879	V
2024/10/11 18	SR	97,09	V	1,36	V	80,91	V	0,14	V	1,04	V	117,18	V	18936	V
2024/10/11 19	SR	67,40	V	0,46	V	77,48	V	0,00	V	1,06	V	117,11	V	19092	V
2024/10/11 20	SR	133,14	V	1,61	V	76,14	V	0,11	V	1,10	V	117,20	V	19169	V
2024/10/11 21	SR	90,96	V	1,13	V	87,97	V	0,10	V	1,07	V	117,24	V	19167	V
2024/10/11 22	SR	139,97	V	2,34	V	85,66	V	0,22	V	1,39	V	116,38	V	19044	V
2024/10/11 23	SR	79,26	V	1,07	V	97,83	V	0,06	V	1,51	V	114,14	V	18987	V
2024/10/11 24	SR	12,18	V	0,26	V	122,93	V	0,00	V	0,99	V	116,79	V	19164	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.2-140.0	0.3-2.3	71.1-122.9	0.0-1.6	0.9-1.5	114.1-117.6	18790.6-20015.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	87.3	1.2	85.5	0.5	1.1	116.4	19102
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/12 01	SR	9,25	V	0,29	V	134,92	V	0,85	V	1,08	V	117,15	V	19220	V
2024/10/12 02	SR	10,58	V	0,28	V	137,43	V	2,19	V	1,18	V	116,63	V	19295	V
2024/10/12 03	SR	95,25	V	3,89	V	121,09	V	4,45	V	1,25	V	116,40	V	19389	V
2024/10/12 04	SR	130,22	V	3,13	V	100,12	V	3,67	V	1,12	V	116,50	V	19330	V
2024/10/12 05	SR	78,66	V	1,07	V	100,17	V	2,57	V	0,94	V	116,71	V	20479	V
2024/10/12 06	SR	48,55	V	0,87	V	99,20	V	1,67	V	0,95	V	117,06	V	20134	V
2024/10/12 07	SR	77,03	V	1,65	V	98,31	V	2,22	V	6,70	V	116,66	V	19869	V
2024/10/12 08	SR	132,64	V	4,01	V	88,26	V	3,68	V	1,16	V	116,21	V	19905	V
2024/10/12 09	SR	53,16	V	0,98	V	109,86	V	3,03	V	1,06	V	116,49	V	19959	V
2024/10/12 10	SR	30,39	V	0,47	V	116,51	V	3,06	V	1,12	V	116,49	V	19954	V
2024/10/12 11	SR	56,90	V	0,78	V	102,91	V	2,83	V	1,07	V	116,67	V	19959	V
2024/10/12 12	SR	94,96	V	1,51	V	91,08	V	2,47	V	1,00	V	116,84	V	19843	V
2024/10/12 13	SR	75,78	V	0,64	V	92,67	V	2,18	V	0,98	V	117,04	V	19753	V
2024/10/12 14	SR	44,32	V	0,45	V	109,19	V	3,55	V	0,97	V	116,95	V	19669	V
2024/10/12 15	SR	68,18	V	0,97	V	112,11	V	4,41	V	1,02	V	117,09	V	19675	V
2024/10/12 16	SR	43,19	V	0,60	V	130,04	V	5,86	V	0,99	V	116,94	V	19743	V
2024/10/12 17	SR	86,37	V	2,11	V	115,54	V	7,96	V	0,94	V	116,88	V	19732	V
2024/10/12 18	SR	68,65	V	0,87	V	106,30	V	5,73	V	0,93	V	116,97	V	19793	V
2024/10/12 19	SR	43,58	V	0,73	V	119,46	V	5,93	V	1,12	V	116,62	V	19635	V
2024/10/12 20	SR	84,23	V	0,95	V	98,88	V	5,71	V	1,01	V	116,70	V	19659	V
2024/10/12 21	SR	70,25	V	0,85	V	101,50	V	5,48	V	0,99	V	116,65	V	19600	V
2024/10/12 22	SR	93,55	V	1,60	V	106,47	V	5,42	V	0,99	V	116,65	V	19631	V
2024/10/12 23	SR	15,95	V	0,30	V	128,73	V	6,23	V	0,96	V	116,65	V	19709	V
2024/10/12 24	SR	18,91	V	0,31	V	120,19	V	5,70	V	0,97	V	116,79	V	19808	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.2-132.6	0.3-4.0	88.3-137.4	0.9-8.0	0.9-6.7	116.2-117.1	19219.6-20478.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.8	1.2	110	4	1.3	116.7	19739.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/13 01	SR	137,28	V	3,58	V	92,90	V	5,14	V	0,97	V	116,67	V	19911	V
2024/10/13 02	SR	41,20	V	0,68	V	117,21	V	5,29	V	0,95	V	116,78	V	19823	V
2024/10/13 03	SR	102,59	V	1,52	V	92,91	V	4,42	V	0,98	V	116,90	V	19895	V
2024/10/13 04	SR	41,41	V	1,28	V	115,64	V	4,65	V	0,96	V	116,87	V	19799	V
2024/10/13 05	SR	74,49	V	1,88	V	114,42	V	6,80	V	0,91	V	116,92	V	20505	V
2024/10/13 06	SR	95,31	V	1,72	V	100,16	V	6,43	V	1,29	V	116,72	V	20172	V
2024/10/13 07	SR	49,86	V	0,57	V	108,42	V	6,37	V	1,20	V	115,38	V	20101	V
2024/10/13 08	SR	90,13	V	2,46	V	106,98	V	12,04	V	1,14	V	114,19	V	20614	V
2024/10/13 09	SR	93,85	V	2,09	V	104,48	V	11,62	V	0,95	V	114,17	V	20319	V
2024/10/13 10	SR	121,27	V	3,64	V	109,00	V	12,29	V	0,93	V	114,36	V	20080	V
2024/10/13 11	SR	109,78	V	3,09	V	116,24	V	14,70	V	0,94	V	114,69	V	19989	V
2024/10/13 12	SR	114,35	V	4,35	V	115,35	V	16,80	V	0,92	V	114,93	V	19768	V
2024/10/13 13	SR	18,79	V	0,30	V	141,27	V	13,51	V	0,92	V	114,75	V	19946	V
2024/10/13 14	SR	34,06	V	0,57	V	124,18	V	12,47	V	0,94	V	114,85	V	19879	V
2024/10/13 15	SR	32,12	V	0,39	V	119,90	V	11,91	V	0,97	V	114,84	V	19883	V
2024/10/13 16	SR	89,01	V	1,24	V	108,06	V	13,60	V	0,97	V	114,91	V	19858	V
2024/10/13 17	SR	111,77	V	2,03	V	105,77	V	13,42	V	1,00	V	114,78	V	19780	V
2024/10/13 18	SR	74,56	V	1,03	V	114,46	V	13,34	V	1,05	V	114,94	V	19797	V
2024/10/13 19	SR	139,85	V	3,16	V	103,24	V	16,24	V	1,06	V	114,77	V	19774	V
2024/10/13 20	SR	27,70	V	0,44	V	130,95	V	14,75	V	1,02	V	114,74	V	19821	V
2024/10/13 21	SR	71,28	V	1,40	V	115,95	V	15,33	V	1,05	V	114,39	V	19928	V
2024/10/13 22	SR	50,70	V	0,49	V	128,60	V	15,77	V	1,00	V	114,53	V	19946	V
2024/10/13 23	SR	117,47	V	2,50	V	113,26	V	17,12	V	1,00	V	114,41	V	19994	V
2024/10/13 24	SR	45,19	V	1,19	V	134,62	V	17,84	V	1,01	V	114,42	V	19910	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.8-139.8	0.3-4.4	92.9-141.3	4.4-17.8	0.9-1.3	114.2-116.9	19768.2-20613.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	78.5	1.7	113.9	11.7	1	115.2	19978.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: _____

RESPONSABILE IMPIANTO: _____

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/14 01	SR	94,00	V	2,58	V	123,58	V	21,79	V	0,99	V	114,40	V	19906	V
2024/10/14 02	SR	45,14	V	0,74	V	144,02	V	21,15	V	1,01	V	114,11	V	19944	V
2024/10/14 03	SR	78,93	V	2,25	V	128,40	V	22,55	V	1,02	V	114,19	V	19934	V
2024/10/14 04	SR	97,27	V	2,11	V	125,08	V	23,35	V	1,04	V	114,16	V	19977	V
2024/10/14 05	SR	89,59	V	1,79	V	118,78	V	20,38	V	0,97	V	114,05	V	20565	V
2024/10/14 06	SR	57,17	V	1,00	V	137,48	V	17,38	V	1,00	V	113,81	V	20321	V
2024/10/14 07	SR	144,18	V	8,34	V	131,60	V	28,17	V	1,45	V	113,59	V	19820	V
2024/10/14 08	SR	18,01	V	0,39	V	151,69	V	17,75	V	0,97	V	113,47	V	20140	V
2024/10/14 09	SR	82,92	V	1,62	V	124,66	V	18,71	V	0,91	V	113,90	V	20132	V
2024/10/14 10	SR	61,64	V	1,50	V	131,35	V	16,77	V	0,89	V	114,09	V	19953	V
2024/10/14 11	SR	26,87	V	0,37	V	134,85	V	17,09	V	0,89	V	114,77	V	19913	V
2024/10/14 12	SR	14,55	V	0,28	V	140,75	V	16,01	V	0,90	V	114,98	V	19951	V
2024/10/14 13	SR	47,46	V	0,48	V	114,58	V	14,14	V	1,10	V	115,36	V	19989	V
2024/10/14 14	SR	68,34	V	0,76	V	101,71	V	11,95	V	0,93	V	115,58	V	19877	V
2024/10/14 15	SR	36,37	V	0,42	V	123,02	V	9,99	V	0,93	V	115,67	V	19782	V
2024/10/14 16	SR	91,14	V	1,54	V	105,51	V	8,96	V	1,01	V	115,44	V	19703	V
2024/10/14 17	SR	60,12	V	0,90	V	99,11	V	7,88	V	0,98	V	115,25	V	19789	V
2024/10/14 18	SR	74,78	V	2,42	V	104,57	V	11,55	V	1,03	V	115,34	V	19649	V
2024/10/14 19	SR	55,45	V	0,90	V	133,32	V	19,30	V	1,06	V	114,28	V	19673	V
2024/10/14 20	SR	106,39	V	2,88	V	123,88	V	20,26	V	1,00	V	114,40	V	19706	V
2024/10/14 21	SR	81,95	V	0,93	V	113,05	V	10,06	V	0,96	V	114,43	V	19824	V
2024/10/14 22	SR	88,70	V	3,50	V	137,91	V	16,09	V	0,98	V	114,54	V	19677	V
2024/10/14 23	SR	113,63	V	2,18	V	116,05	V	16,81	V	0,95	V	114,74	V	19779	V
2024/10/14 24	SR	36,93	V	0,69	V	128,03	V	16,55	V	1,02	V	115,01	V	19752	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-144.2	0.3-8.3	99.1-151.7	7.9-28.2	0.9-1.4	113.5-115.7	19649.3-20564.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	69.6	1.7	124.7	16.9	1	114.6	19906.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/15 01	SR	61,56	V	0,81	V	129,61	V	16,48	V	1,00	V	114,88	V	19714	V
2024/10/15 02	SR	49,23	V	0,52	V	117,39	V	11,84	V	0,94	V	115,28	V	19732	V
2024/10/15 03	SR	116,89	V	2,94	V	106,85	V	11,32	V	0,92	V	115,21	V	19586	V
2024/10/15 04	SR	179,32	V	4,57	V	89,44	V	9,36	V	0,94	V	115,17	V	19491	V
2024/10/15 05	SR	63,14	V	0,92	V	121,01	V	10,26	V	0,94	V	114,94	V	20105	V
2024/10/15 06	SR	116,79	V	5,54	V	120,36	V	11,64	V	0,91	V	115,00	V	19798	V
2024/10/15 07	SR	97,79	V	3,83	V	125,84	V	14,32	V	1,23	V	114,74	V	19740	V
2024/10/15 08	SR	123,36	V	1,93	V	109,96	V	12,52	V	0,89	V	114,35	V	19821	V
2024/10/15 09	SR	39,18	V	0,49	V	131,17	V	16,16	V	0,95	V	114,64	V	19782	V
2024/10/15 10	SR	109,64	V	2,20	V	123,59	V	19,69	V	0,98	V	114,69	V	19852	V
2024/10/15 11	SR	101,28	V	2,08	V	116,61	V	19,50	V	1,00	V	115,18	V	19739	V
2024/10/15 12	SR	45,74	V	0,91	V	135,60	V	18,31	V	1,02	V	115,44	V	19645	V
2024/10/15 13	SR	118,55	V	3,42	V	121,86	V	18,61	V	1,01	V	115,66	V	19597	V
2024/10/15 14	SR	74,26	V	1,04	V	125,01	V	17,42	V	1,23	V	115,65	V	19632	V
2024/10/15 15	SR	108,28	V	3,04	V	113,68	V	16,55	V	1,00	V	115,16	V	19566	V
2024/10/15 16	SR	39,18	V	0,84	V	129,57	V	15,61	V	0,94	V	114,56	V	19517	V
2024/10/15 17	SR	68,79	V	1,77	V	120,41	V	17,53	V	0,91	V	114,36	V	19424	V
2024/10/15 18	SR	50,61	V	1,56	V	133,56	V	18,24	V	0,94	V	113,87	V	19338	V
2024/10/15 19	SR	122,31	V	3,81	V	122,06	V	22,18	V	0,97	V	112,31	V	19277	V
2024/10/15 20	SR	86,57	V	2,05	V	123,71	V	21,34	V	1,12	V	113,02	V	19489	V
2024/10/15 21	SR	90,96	V	1,66	V	111,52	V	21,58	V	0,86	V	115,04	V	19685	V
2024/10/15 22	SR	125,07	V	3,45	V	110,58	V	19,51	V	0,91	V	115,04	V	19685	V
2024/10/15 23	SR	116,35	V	2,56	V	111,96	V	18,22	V	0,92	V	114,95	V	19686	V
2024/10/15 24	SR	22,13	V	0,76	V	128,90	V	15,27	V	0,94	V	115,12	V	19643	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.1-179.3	0.5-5.5	89.4-135.6	9.4-22.2	0.9-1.2	112.3-115.7	19276.5-20104.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	88.6	2.2	120	16.4	1	114.8	19647.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Giovanni P. M.

RESPONSABILE IMPIANTO: