

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/08 01	SR	20,25	V	0,32	V	114,44	V	0,00	V	1,49	V	89,67	V	30918	V
2019/10/08 02	SR	33,67	V	0,40	V	97,41	V	0,00	V	1,38	V	89,06	V	30471	V
2019/10/08 03	SR	42,86	V	0,44	V	91,72	V	0,00	V	1,54	V	88,66	V	30403	V
2019/10/08 04	SR	15,26	V	0,32	V	116,04	V	0,00	V	1,79	V	89,41	V	30994	V
2019/10/08 05	SR	12,30	V	0,32	V	119,49	V	0,00	V	1,86	V	89,83	V	31457	V
2019/10/08 06	SR	18,03	V	0,32	V	107,71	V	0,00	V	2,08	V	89,35	V	31151	V
2019/10/08 07	SR	28,82	V	0,42	V	97,61	V	0,00	V	2,48	V	88,70	V	30644	V
2019/10/08 08	SR	28,36	V	0,36	V	93,89	V	0,00	V	2,18	V	88,68	V	30575	V
2019/10/08 09	SR	24,74	V	0,37	V	101,24	V	0,00	V	1,95	V	90,01	V	30638	V
2019/10/08 10	SR	14,43	V	0,30	V	107,48	V	0,00	V	1,74	V	93,03	V	32978	V
2019/10/08 11	SR	18,51	V	0,30	V	99,24	V	0,00	V	1,83	V	99,73	V	31704	V
2019/10/08 12	SR	20,56	V	0,32	V	93,87	V	0,00	V	2,96	V	102,72	V	30446	V
2019/10/08 13	SR	21,10	V	0,32	V	94,58	V	0,00	V	2,08	V	108,85	V	31140	V
2019/10/08 14	SR	61,68	V	0,74	V	82,15	V	0,00	V	2,33	V	112,65	V	31091	V
2019/10/08 15	SR	37,24	V	0,41	V	91,31	V	0,00	V	1,51	V	113,88	V	29885	V
2019/10/08 16	SR	34,98	V	0,40	V	104,38	V	0,00	V	1,62	V	116,48	V	31007	V
2019/10/08 17	SR	41,15	V	0,78	V	114,55	V	0,02	V	0,85	V	122,07	V	30898	V
2019/10/08 18	SR	26,79	V	0,43	V	121,22	V	0,00	V	1,44	V	120,72	V	30789	V
2019/10/08 19	SR	35,06	V	0,51	V	115,73	V	0,00	V	2,76	V	109,03	V	29742	V
2019/10/08 20	SR	25,49	V	0,54	V	129,59	V	0,00	V	2,31	V	100,17	V	29989	V
2019/10/08 21	SR	26,45	V	0,46	V	122,61	V	0,00	V	1,91	V	92,99	V	29804	V
2019/10/08 22	SR	34,50	V	0,54	V	117,03	V	0,00	V	0,76	V	93,75	V	29429	V
2019/10/08 23	SR	28,52	V	0,56	V	117,58	V	0,01	V	1,02	V	93,92	V	29567	V
2019/10/08 24	SR	14,46	V	0,36	V	130,31	V	0,00	V	1,57	V	94,15	V	30504	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-61.7	0.3-0.8	82.2-130.3	0.0-0.0	0.8-3.0	88.7-122.1	29429.3-32977.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.7	0.4	107.5	0	1.8	99.1	30676
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/09

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/09 01	SR	22,64	V	0,39	V	116,41	V	0,00	V	2,17	V	94,24	V	30925	V
2019/10/09 02	SR	15,04	V	0,34	V	123,38	V	0,00	V	2,43	V	94,46	V	32039	V
2019/10/09 03	SR	14,52	V	0,36	V	128,20	V	0,00	V	2,38	V	94,45	V	31766	V
2019/10/09 04	SR	26,54	V	0,36	V	100,47	V	0,00	V	2,12	V	95,53	V	32258	V
2019/10/09 05	SR	31,03	V	0,39	V	80,10	V	0,00	V	2,63	V	96,82	V	31978	V
2019/10/09 06	SR	46,80	V	0,46	V	60,42	V	0,00	V	2,70	V	97,17	V	31813	V
2019/10/09 07	SR	44,74	V	0,47	V	60,62	V	0,00	V	3,20	V	96,87	V	31931	V
2019/10/09 08	SR	64,27	V	0,61	V	47,82	NV	0,00	V	3,42	V	96,73	V	31508	V
2019/10/09 09	SR	74,40	V	0,73	V	45,56	NV	0,00	V	3,25	V	96,53	V	31127	V
2019/10/09 10	SR	33,03	V	0,51	V	99,53	V	0,00	V	1,45	V	117,04	V	33667	V
2019/10/09 11	SR	59,49	V	0,50	V	67,07	V	0,00	V	0,97	V	109,66	V	31421	V
2019/10/09 12	SR	31,11	V	0,37	V	87,39	V	0,00	V	2,36	V	93,80	V	30950	V
2019/10/09 13	SR	55,14	V	0,48	V	72,71	V	0,00	V	1,79	V	90,29	V	30521	V
2019/10/09 14	SR	44,98	V	0,38	V	77,10	V	0,00	V	1,87	V	98,69	V	30454	V
2019/10/09 15	SR	28,71	V	0,34	V	85,93	V	0,00	V	2,84	V	102,91	V	31856	V
2019/10/09 16	SR	55,24	V	0,46	V	61,83	V	0,00	V	2,48	V	112,59	V	31353	V
2019/10/09 17	SR	69,89	V	0,49	V	56,31	NV	0,00	V	2,24	V	104,46	V	30990	V
2019/10/09 18	SR	93,42	V	1,01	V	64,25	V	0,02	V	1,86	V	103,23	V	29782	V
2019/10/09 19	SR	69,18	V	0,69	V	69,33	V	0,00	V	1,73	V	102,51	V	29484	V
2019/10/09 20	SR	50,02	V	0,51	V	85,20	V	0,00	V	2,22	V	98,37	V	29656	V
2019/10/09 21	SR	25,07	V	0,34	V	102,60	V	0,00	V	2,26	V	95,74	V	30939	V
2019/10/09 22	SR	20,63	V	0,35	V	119,08	V	0,00	V	2,12	V	94,48	V	31667	V
2019/10/09 23	SR	23,78	V	0,37	V	102,95	V	0,00	V	2,21	V	94,55	V	31972	V
2019/10/09 24	SR	14,84	V	0,39	V	128,47	V	0,00	V	2,00	V	94,56	V	32821	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	14.5-93.4	0.3-1.0	60.4-128.5	0.0-0.0	1.0-3.4	90.3-117.0	29484.2-33667.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.3	0.5	90.1	0	2.3	99	31369.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/10 01	SR	22,62	V	0,37	V	104,89	V	0,00	V	2,00	V	94,57	V	32324	V
2019/10/10 02	SR	24,39	V	0,39	V	100,69	V	0,00	V	1,96	V	94,50	V	31880	V
2019/10/10 03	SR	33,13	V	0,70	V	96,03	V	0,07	V	1,77	V	94,31	V	31781	V
2019/10/10 04	SR	28,63	V	1,05	V	103,65	V	0,52	V	1,97	V	94,51	V	31782	V
2019/10/10 05	SR	39,06	V	0,48	V	92,54	V	0,00	V	1,89	V	94,43	V	32424	V
2019/10/10 06	SR	89,43	V	0,83	V	69,02	V	0,00	V	1,95	V	94,40	V	31689	V
2019/10/10 07	SR	87,84	V	0,92	V	70,68	V	0,00	V	1,96	V	94,41	V	31503	V
2019/10/10 08	SR	59,05	V	0,49	V	73,63	V	0,00	V	1,79	V	94,16	V	31100	V
2019/10/10 09	SR	70,87	V	0,56	V	72,45	V	0,00	V	1,40	V	95,56	V	30617	V
2019/10/10 10	SR	43,02	V	0,40	V	78,32	V	0,00	V	1,50	V	97,83	V	32435	V
2019/10/10 11	SR	51,79	V	0,38	V	73,13	V	0,00	V	1,55	V	98,54	V	30673	V
2019/10/10 12	SR	40,44	V	0,39	V	83,99	V	0,00	V	1,83	V	101,33	V	29800	V
2019/10/10 13	SR	53,19	V	0,46	V	83,79	V	0,00	V	2,28	V	102,80	V	29860	V
2019/10/10 14	SR	28,30	V	0,32	V	95,86	V	0,00	V	2,46	V	103,14	V	30530	V
2019/10/10 15	SR	20,74	V	0,31	V	113,40	V	0,00	V	2,17	V	103,20	V	30542	V
2019/10/10 16	SR	20,23	V	0,31	V	115,24	V	0,00	V	2,23	V	103,34	V	30668	V
2019/10/10 17	SR	26,91	V	0,34	V	94,08	V	0,00	V	2,40	V	104,42	V	30753	V
2019/10/10 18	SR	20,48	V	0,35	V	106,14	V	0,00	V	1,98	V	105,37	V	31070	V
2019/10/10 19	SR	22,73	V	0,38	V	102,70	V	0,00	V	1,76	V	114,19	V	31372	V
2019/10/10 20	SR	17,94	V	0,33	V	114,45	V	0,00	V	2,05	V	114,97	V	31848	V
2019/10/10 21	SR	21,00	V	0,32	V	105,97	V	0,00	V	2,11	V	114,97	V	31572	V
2019/10/10 22	SR	23,45	V	0,35	V	107,06	V	0,00	V	2,17	V	115,27	V	31110	V
2019/10/10 23	SR	37,29	V	0,39	V	87,91	V	0,00	V	2,01	V	115,86	V	30334	V
2019/10/10 24	SR	32,15	V	0,35	V	92,49	V	0,00	V	2,11	V	115,84	V	30244	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.9-89.4	0.3-1.1	69.0-115.2	0.0-0.5	1.4-2.5	94.2-115.9	29799.8-32435.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	38.1	0.5	93.3	0	2	102.6	31163
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/11

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/11 01	SR	19,14	V	0,34	V	110,47	V	0,00	V	2,01	V	116,27	V	31008	V
2019/10/11 02	SR	13,89	V	0,32	V	116,72	V	0,00	V	1,99	V	116,38	V	31185	V
2019/10/11 03	SR	8,71	V	0,32	V	128,62	V	0,00	V	2,06	V	116,54	V	31560	V
2019/10/11 04	SR	8,20	V	0,31	V	122,27	V	0,00	V	2,08	V	116,55	V	31357	V
2019/10/11 05	SR	17,09	V	0,33	V	113,79	V	0,00	V	2,00	V	116,78	V	31454	V
2019/10/11 06	SR	36,77	V	0,38	V	84,10	V	0,00	V	1,62	V	116,08	V	30174	V
2019/10/11 07	SR	69,07	V	0,92	V	68,12	V	0,06	V	1,32	V	115,06	V	29092	V
2019/10/11 08	SR	13,46	V	0,32	V	115,04	V	0,00	V	1,55	V	112,88	V	30002	V
2019/10/11 09	SR	23,25	V	0,32	V	101,46	V	0,00	V	1,50	V	112,69	V	29694	V
2019/10/11 10	SR	42,43	V	0,44	V	86,28	V	0,00	V	1,73	V	114,05	V	33260	V
2019/10/11 11	SR	45,30	V	0,45	V	88,25	V	0,00	V	1,69	V	112,89	V	32522	V
2019/10/11 12	SR	14,64	V	0,30	V	112,88	V	0,00	V	2,04	V	111,69	V	30523	V
2019/10/11 13	SR	26,90	V	0,35	V	101,45	V	0,00	V	2,24	V	111,68	V	31061	V
2019/10/11 14	SR	59,43	V	0,42	V	74,60	V	0,00	V	2,28	V	111,75	V	30774	V
2019/10/11 15	SR	81,20	V	0,69	V	72,27	V	0,00	V	2,25	V	112,08	V	30369	V
2019/10/11 16	SR	59,18	V	0,43	V	77,35	V	0,00	V	1,97	V	112,21	V	30338	V
2019/10/11 17	SR	34,81	V	0,41	V	103,78	V	0,00	V	2,36	V	112,81	V	31287	V
2019/10/11 18	SR	7,85	V	0,45	V	154,57	V	0,00	V	1,90	V	125,07	V	32225	V
2019/10/11 19	SR	21,46	V	0,54	V	126,81	V	0,00	V	1,64	V	132,91	V	30891	V
2019/10/11 20	SR	22,79	V	0,54	V	125,48	V	0,00	V	1,70	V	133,26	V	31100	V
2019/10/11 21	SR	8,33	V	0,34	V	136,34	V	0,00	V	4,19	V	121,02	V	31780	V
2019/10/11 22	SR	72,99	V	1,21	V	110,90	V	0,05	V	1,41	V	103,69	V	30504	V
2019/10/11 23	SR	55,84	V	1,02	V	121,15	V	0,06	V	1,68	V	103,52	V	30960	V
2019/10/11 24	SR	67,39	V	3,19	V	139,74	V	2,18	V	2,00	V	103,41	V	30113	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 --C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.8-81.2	0.3-3.2	68.1-154.6	0.0-2.2	1.3-4.2	103.4-133.3	29091.9-33260.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.6	0.6	108	0.1	2	115.1	30968.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/12

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/12 01	SR	80,10	V	4,49	V	152,15	V	2,62	V	2,02	V	103,27	V	30210	V
2019/10/12 02	SR	81,05	V	3,84	V	127,65	V	1,85	V	1,81	V	103,05	V	29643	V
2019/10/12 03	SR	29,82	V	0,76	V	126,12	V	0,08	V	1,69	V	103,12	V	30194	V
2019/10/12 04	SR	42,96	V	0,57	V	95,83	V	0,02	V	1,46	V	102,81	V	29673	V
2019/10/12 05	SR	32,55	V	0,45	V	97,45	V	0,00	V	1,47	V	103,08	V	30000	V
2019/10/12 06	SR	17,20	V	0,33	V	123,69	V	0,00	V	1,42	V	102,93	V	29907	V
2019/10/12 07	SR	15,23	V	0,33	V	123,59	V	0,00	V	1,34	V	103,30	V	29908	V
2019/10/12 08	SR	20,88	V	0,41	V	115,25	V	0,00	V	1,34	V	103,44	V	29830	V
2019/10/12 09	SR	21,27	V	0,40	V	98,78	V	0,00	V	1,34	V	104,47	V	30054	V
2019/10/12 10	SR	12,49	V	0,37	V	123,32	V	0,00	V	1,52	V	108,13	V	31761	V
2019/10/12 11	SR	14,70	V	0,31	V	120,12	V	0,00	V	1,70	V	108,44	V	31721	V
2019/10/12 12	SR	14,36	V	0,32	V	117,56	V	0,00	V	1,96	V	106,87	V	30137	V
2019/10/12 13	SR	14,90	V	0,29	V	114,17	V	0,00	V	1,81	V	103,49	V	30041	V
2019/10/12 14	SR	21,76	V	0,85	V	193,02	V	0,08	V	2,99	V	111,83	V	32820	V
2019/10/12 15	SP	203,20	V	3,76	V	194,25	V	0,07	V	5,59	V	121,88	V	32453	V
2019/10/12 16	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,74	V	122,11	V	0,00	NV
2019/10/12 17	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	112,45	V	0,00	NV
2019/10/12 18	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,15	V	109,64	V	0,00	NV
2019/10/12 19	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	107,78	V	0,00	NV
2019/10/12 20	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	105,84	V	0,00	NV
2019/10/12 21	AV	578,66	NV	121,62	NV	292,90	NV	16,07	NV	0,32	V	103,24	V	16189	NV
2019/10/12 22	AV	109,48	V	8,26	V	275,28	V	0,01	V	0,31	V	101,82	V	17605	V
2019/10/12 23	AV	15,12	V	3,37	V	228,22	V	0,00	V	0,24	V	102,97	V	21520	V
2019/10/12 24	AV	2,44	V	2,21	V	212,75	V	0,00	V	0,24	V	107,40	V	20147	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.5-81.1	0.3-4.5	95.8-193.0	0.0-2.6	1.3-3.0	102.8-111.8	29642.8-32820.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	29.9	1	123.5	0.3	1.7	104.9	30421.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/13 01	AV	0,93	V	1,58	V	247,64	V	0,00	V	1,18	V	112,56	V	27558	V
2019/10/13 02	AV	28,66	V	1,21	V	187,08	V	0,01	V	2,34	V	111,14	V	32731	V
2019/10/13 03	SR	92,44	V	2,31	V	116,06	V	0,12	V	1,61	V	111,31	V	31339	V
2019/10/13 04	SR	44,38	V	1,24	V	140,68	V	0,07	V	1,76	V	113,20	V	31720	V
2019/10/13 05	SR	33,83	V	0,81	V	130,42	V	0,01	V	1,99	V	113,79	V	31989	V
2019/10/13 06	SR	73,84	V	1,44	V	102,16	V	0,08	V	2,01	V	113,47	V	31145	V
2019/10/13 07	SR	20,75	V	0,60	V	132,12	V	0,00	V	2,21	V	113,88	V	32315	V
2019/10/13 08	SR	30,11	V	0,53	V	117,95	V	0,00	V	1,78	V	113,29	V	32049	V
2019/10/13 09	SR	51,65	V	0,60	V	91,54	V	0,00	V	1,46	V	110,86	V	31783	V
2019/10/13 10	SR	58,55	V	0,62	V	87,52	V	0,00	V	1,67	V	111,12	V	33826	V
2019/10/13 11	SR	65,15	V	0,63	V	81,77	V	0,00	V	1,42	V	111,66	V	32739	V
2019/10/13 12	SR	40,46	V	0,49	V	91,18	V	0,00	V	1,69	V	112,22	V	31818	V
2019/10/13 13	SR	33,78	V	0,43	V	105,71	V	0,00	V	1,62	V	112,43	V	31540	V
2019/10/13 14	SR	19,75	V	0,37	V	123,72	V	0,00	V	1,76	V	112,84	V	31965	V
2019/10/13 15	SR	18,50	V	0,35	V	116,43	V	0,00	V	1,61	V	113,02	V	31720	V
2019/10/13 16	SR	20,00	V	0,31	V	106,76	V	0,00	V	2,08	V	112,62	V	31802	V
2019/10/13 17	SR	16,16	V	0,34	V	118,11	V	0,00	V	2,35	V	113,00	V	32479	V
2019/10/13 18	SR	19,30	V	0,36	V	124,33	V	0,00	V	1,99	V	113,28	V	32087	V
2019/10/13 19	SR	17,08	V	0,40	V	127,22	V	0,00	V	2,02	V	113,34	V	32003	V
2019/10/13 20	SR	11,76	V	0,34	V	136,43	V	0,00	V	2,13	V	113,05	V	32230	V
2019/10/13 21	SR	11,20	V	0,34	V	139,47	V	0,00	V	2,33	V	113,60	V	32831	V
2019/10/13 22	SR	12,07	V	0,31	V	131,36	V	0,00	V	2,01	V	113,49	V	32450	V
2019/10/13 23	SR	18,17	V	0,31	V	109,65	V	0,00	V	1,85	V	113,14	V	31858	V
2019/10/13 24	SR	23,46	V	0,32	V	91,10	V	0,00	V	2,05	V	113,34	V	31456	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-92.4	0.3-2.3	81.8-140.7	0.0-0.1	1.4-2.3	110.9-113.9	31145.2-33826.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.3	0.6	114.6	0	1.9	112.8	32052.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/14 01	SR	19,07	V	0,31	V	104,15	V	0,00	V	2,48	V	113,90	V	32051	V
2019/10/14 02	SR	21,35	V	0,31	V	97,40	V	0,00	V	2,46	V	114,11	V	31481	V
2019/10/14 03	SR	17,36	V	0,31	V	105,97	V	0,00	V	2,33	V	114,10	V	31770	V
2019/10/14 04	SR	33,30	V	0,46	V	93,12	V	0,00	V	1,97	V	113,83	V	31285	V
2019/10/14 05	SR	35,81	V	0,44	V	99,32	V	0,00	V	2,14	V	113,74	V	31132	V
2019/10/14 06	SR	32,00	V	0,51	V	103,28	V	0,00	V	2,16	V	113,92	V	31134	V
2019/10/14 07	SR	20,48	V	0,35	V	112,89	V	0,00	V	2,63	V	114,58	V	31994	V
2019/10/14 08	SR	10,95	V	0,30	V	124,74	V	0,00	V	1,74	V	113,29	V	31405	V
2019/10/14 09	SR	8,87	V	0,28	V	133,89	V	0,00	V	2,00	V	112,26	V	31883	V
2019/10/14 10	SR	16,23	V	0,36	V	123,40	V	0,00	V	1,96	V	112,77	V	32969	V
2019/10/14 11	SR	18,41	V	0,30	V	113,07	V	0,00	V	1,93	V	112,53	V	32661	V
2019/10/14 12	SR	18,72	V	0,32	V	106,64	V	0,00	V	2,10	V	112,59	V	31099	V
2019/10/14 13	SR	29,30	V	0,38	V	101,85	V	0,00	V	2,08	V	113,04	V	31756	V
2019/10/14 14	SR	23,83	V	0,31	V	108,91	V	0,00	V	1,93	V	113,60	V	32455	V
2019/10/14 15	SR	49,60	V	0,60	V	92,37	V	0,11	V	1,08	V	112,45	V	31080	V
2019/10/14 16	SR	82,47	V	0,86	V	76,21	V	0,01	V	0,85	V	111,63	V	30890	V
2019/10/14 17	SR	56,22	V	0,48	V	79,62	V	0,00	V	1,14	V	112,27	V	31430	V
2019/10/14 18	SR	57,35	V	0,96	V	94,62	V	0,69	V	0,82	V	111,88	V	31069	V
2019/10/14 19	SR	110,99	V	2,50	V	78,43	V	3,61	V	0,81	V	111,25	V	31225	V
2019/10/14 20	SR	64,28	V	1,46	V	107,74	V	2,47	V	0,99	V	111,65	V	31436	V
2019/10/14 21	SR	17,81	V	0,31	V	116,96	V	0,72	V	1,32	V	112,19	V	32277	V
2019/10/14 22	SR	19,57	V	0,29	V	110,58	V	0,46	V	0,86	V	111,80	V	31197	V
2019/10/14 23	SR	10,29	V	0,27	V	132,12	V	0,22	V	0,96	V	111,86	V	31531	V
2019/10/14 24	SR	6,37	V	0,24	V	143,12	V	0,30	V	0,95	V	111,83	V	31875	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.4-111.0	0.2-2.5	76.2-143.1	0.0-3.6	0.8-2.6	111.2-114.6	30890.3-32968.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	32.5	0.5	106.7	0.4	1.7	112.8	31628.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/10/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/10/15 01	SR	15,89	V	0,30	V	132,25	V	0,86	V	0,95	V	111,75	V	32053	V
2019/10/15 02	SR	26,08	V	0,33	V	116,49	V	1,74	V	0,79	V	111,12	V	31700	V
2019/10/15 03	SR	38,51	V	0,42	V	98,70	V	1,91	V	0,88	V	111,25	V	31651	V
2019/10/15 04	SR	33,49	V	0,40	V	106,82	V	1,11	V	1,10	V	111,51	V	31664	V
2019/10/15 05	SR	6,38	V	0,31	V	197,32	V	1,57	V	1,80	V	121,05	V	33998	V
2019/10/15 06	SR	29,66	V	0,46	V	159,54	V	3,85	V	3,18	V	114,04	V	31024	V
2019/10/15 07	SR	43,43	V	0,63	V	138,79	V	6,01	V	0,82	V	123,22	V	31309	V
2019/10/15 08	SR	94,62	V	0,89	V	89,02	V	2,71	V	0,50	V	111,14	V	32465	V
2019/10/15 09	SR	65,76	V	1,07	V	107,52	V	2,01	V	0,53	V	111,98	V	32275	V
2019/10/15 10	SR	36,39	V	0,59	V	126,33	V	0,01	V	0,65	V	112,55	V	32611	V
2019/10/15 11	SR	88,15	V	0,97	V	92,51	V	0,02	V	0,65	V	111,70	V	31072	V
2019/10/15 12	SR	14,93	V	0,35	V	172,74	V	0,00	V	0,99	V	117,81	V	31788	V
2019/10/15 13	SR	0,16	V	0,54	V	292,54	V	0,00	V	1,19	V	128,51	V	35041	V
2019/10/15 14	SR	53,42	V	1,92	V	185,86	V	0,43	V	1,04	V	127,36	V	34130	V
2019/10/15 15	SR	58,86	V	0,61	V	116,94	V	0,14	V	0,88	V	128,90	V	32822	V
2019/10/15 16	SR	19,95	V	0,42	V	151,12	V	1,14	V	0,84	V	127,85	V	31869	V
2019/10/15 17	SR	12,87	V	0,35	V	151,97	V	0,93	V	0,92	V	126,30	V	33633	V
2019/10/15 18	SR	11,56	V	0,39	V	162,61	V	0,09	V	1,13	V	126,23	V	32517	V
2019/10/15 19	SR	79,65	V	0,84	V	93,49	V	0,00	V	0,77	V	127,09	V	32742	V
2019/10/15 20	SR	104,92	V	1,08	V	87,90	V	0,00	V	0,71	V	128,46	V	30829	V
2019/10/15 21	SR	70,20	V	0,65	V	88,64	V	0,00	V	0,74	V	129,26	V	30992	V
2019/10/15 22	SR	62,39	V	1,11	V	101,15	V	0,07	V	0,89	V	129,95	V	32200	V
2019/10/15 23	SR	51,82	V	0,58	V	94,78	V	0,00	V	0,79	V	130,08	V	31357	V
2019/10/15 24	SR	74,06	V	0,81	V	98,69	V	0,00	V	0,75	V	129,66	V	30438	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.2-104.9	0.3-1.9	87.9-292.5	0.0-6.0	0.5-3.2	111.1-130.1	30438.4-35041.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	0.7	131.8	1	1	121.2	32174.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: