

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/16 01	SR	38,28	V	0,98	V	118,36	V	13,00	V	1,00	V	115,31	V	19665	V
2024/10/16 02	SR	23,22	V	0,92	V	116,63	V	11,04	V	1,04	V	115,21	V	19676	V
2024/10/16 03	SR	11,54	V	0,97	V	132,16	V	9,37	V	1,07	V	115,18	V	19743	V
2024/10/16 04	SR	10,54	V	0,97	V	139,06	V	9,03	V	1,10	V	114,85	V	19746	V
2024/10/16 05	SR	102,26	V	1,90	V	113,61	V	9,90	V	1,05	V	115,34	V	20264	V
2024/10/16 06	SR	37,54	V	0,18	V	137,98	V	10,07	V	1,05	V	115,13	V	20061	V
2024/10/16 07	SR	72,91	V	0,75	V	127,37	V	11,65	V	0,86	V	114,86	V	19976	V
2024/10/16 08	SR	28,11	V	0,04	V	135,25	V	11,88	V	0,85	V	114,72	V	19931	V
2024/10/16 09	SR	92,55	V	1,46	V	115,42	V	12,81	V	0,88	V	115,10	V	19878	V
2024/10/16 10	SR	112,30	V	2,06	V	116,12	V	14,82	V	0,89	V	115,03	V	19822	V
2024/10/16 11	SR	136,45	V	4,33	V	117,31	V	18,45	V	0,91	V	114,74	V	19741	V
2024/10/16 12	SR	65,18	V	0,79	V	132,68	V	16,95	V	1,39	V	114,25	V	20328	V
2024/10/16 13	SR	63,99	V	0,34	V	123,58	V	16,32	V	0,83	V	114,41	V	20100	V
2024/10/16 14	SR	88,97	V	1,12	V	111,61	V	13,36	V	0,83	V	114,76	V	20031	V
2024/10/16 15	SR	90,12	V	1,05	V	96,97	V	11,76	V	0,82	V	115,14	V	19914	V
2024/10/16 16	SR	97,64	V	1,21	V	94,61	V	8,93	V	3,38	V	114,51	V	19826	V
2024/10/16 17	SR	24,88	V	0,01	V	108,49	V	6,29	V	0,93	V	114,35	V	19885	V
2024/10/16 18	SR	70,64	V	0,31	V	90,91	V	3,47	V	0,90	V	114,38	V	19919	V
2024/10/16 19	SR	97,09	V	0,53	V	86,36	V	6,36	V	1,00	V	113,91	V	19997	V
2024/10/16 20	SR	106,27	V	1,86	V	89,90	V	6,63	V	1,18	V	113,88	V	19938	V
2024/10/16 21	SR	118,63	V	0,65	V	84,48	V	5,63	V	0,89	V	114,01	V	20083	V
2024/10/16 22	SR	95,93	V	0,36	V	91,29	V	5,96	V	0,94	V	114,61	V	19970	V
2024/10/16 23	SR	118,84	V	1,48	V	94,92	V	8,38	V	0,79	V	114,93	V	19907	V
2024/10/16 24	SR	158,36	V	2,72	V	98,03	V	11,48	V	0,72	V	114,65	V	19768	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.5-158.4	0.0-4.3	84.5-139.1	3.5-18.4	0.7-3.4	113.9-115.3	19664.7-20328.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.6	1.1	111.4	10.6	1.1	114.7	19923.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:


RESPONSABILE IMPIANTO: _____


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/17 01	SR	111,30	V	3,18	V	111,47	V	7,07	V	0,76	V	114,60	V	19634	V
2024/10/17 02	SR	69,11	V	0,72	V	120,90	V	6,94	V	0,78	V	113,67	V	19608	V
2024/10/17 03	SR	30,61	V	0,03	V	132,09	V	6,37	V	0,77	V	113,72	V	19536	V
2024/10/17 04	SR	176,41	V	5,22	V	97,17	V	9,90	V	0,74	V	114,64	V	19536	V
2024/10/17 05	SR	105,20	V	1,15	V	114,01	V	11,37	V	0,78	V	115,40	V	20473	V
2024/10/17 06	SR	73,39	V	0,71	V	111,81	V	9,37	V	0,73	V	115,03	V	20010	V
2024/10/17 07	SR	111,73	V	1,00	V	104,64	V	9,98	V	0,74	V	114,74	V	19920	V
2024/10/17 08	SR	102,22	V	0,68	V	112,63	V	9,50	V	1,09	V	114,78	V	19950	V
2024/10/17 09	SR	60,46	V	1,10	V	118,20	V	8,94	V	0,83	V	114,03	V	19988	V
2024/10/17 10	SR	59,56	V	1,41	V	128,47	V	10,10	V	0,81	V	113,06	V	20514	V
2024/10/17 11	SR	74,84	V	1,17	V	113,82	V	8,76	V	0,79	V	113,23	V	20153	V
2024/10/17 12	SR	51,10	V	0,87	V	115,39	V	8,49	V	0,72	V	113,65	V	20047	V
2024/10/17 13	SR	88,04	V	1,76	V	101,94	V	7,25	V	0,74	V	113,63	V	20074	V
2024/10/17 14	SR	110,72	V	2,08	V	94,57	V	7,90	V	0,76	V	113,63	V	19963	V
2024/10/17 15	SR	42,14	V	1,14	V	112,65	V	9,01	V	0,80	V	113,89	V	19853	V
2024/10/17 16	SR	101,18	V	1,91	V	97,79	V	9,71	V	0,68	V	114,05	V	19794	V
2024/10/17 17	SR	97,09	V	1,84	V	90,54	V	7,76	V	0,77	V	114,28	V	19772	V
2024/10/17 18	SR	33,73	V	1,18	V	115,52	V	7,08	V	0,86	V	114,40	V	19728	V
2024/10/17 19	SR	37,08	V	1,19	V	110,66	V	3,57	V	0,77	V	114,67	V	19765	V
2024/10/17 20	SR	118,31	V	2,62	V	90,16	V	4,04	V	0,78	V	114,52	V	19904	V
2024/10/17 21	SR	128,07	V	5,95	V	95,93	V	6,56	V	0,82	V	114,24	V	19692	V
2024/10/17 22	SR	17,30	V	1,06	V	109,14	V	1,95	V	1,37	V	113,30	V	19771	V
2024/10/17 23	SR	33,07	V	1,06	V	99,09	V	2,22	V	0,76	V	114,88	V	19924	V
2024/10/17 24	SR	36,51	V	1,08	V	101,17	V	3,14	V	0,81	V	114,98	V	19904	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.3-176.4	0.0-6.0	90.2-132.1	2.0-11.4	0.7-1.4	113.1-115.4	19536.2-20513.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	77.9	1.7	108.3	7.4	0.8	114.2	19896.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/18

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/18 01	SR	58,23	V	1,33	V	88,19	V	2,25	V	0,89	V	115,01	V	19847	V
2024/10/18 02	SR	141,64	V	2,02	V	63,20	V	1,37	V	0,95	V	114,98	V	19896	V
2024/10/18 03	SR	113,60	V	1,41	V	57,93	V	0,00	V	1,11	V	115,37	V	19839	V
2024/10/18 04	SR	43,67	V	1,13	V	82,31	V	0,00	V	1,14	V	115,85	V	19819	V
2024/10/18 05	SR	53,46	V	0,05	V	83,10	V	0,46	V	1,04	V	116,08	V	20428	V
2024/10/18 06	SR	42,74	V	0,01	V	84,51	V	0,99	V	1,01	V	115,63	V	20010	V
2024/10/18 07	SR	37,42	V	0,01	V	101,84	V	2,80	V	0,83	V	114,98	V	19823	V
2024/10/18 08	SR	60,01	V	0,76	V	105,58	V	4,29	V	0,87	V	114,03	V	19670	V
2024/10/18 09	SR	143,27	V	1,69	V	86,14	V	5,82	V	0,72	V	114,18	V	19597	V
2024/10/18 10	SR	127,53	V	1,76	V	101,98	V	7,24	V	0,69	V	114,73	V	20114	V
2024/10/18 11	SR	29,21	NV	0,00	NV	120,29	NV	6,57	NV	0,70	NV	115,07	NV	20091	NV
2024/10/18 12	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/18 13	SR	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2024/10/18 14	SR	166,03	NV	0,65	NV	66,99	NV	2,78	NV	0,73	NV	115,06	NV	19453	NV
2024/10/18 15	SR	49,72	V	0,06	V	103,34	V	2,50	V	2,08	V	121,77	V	19442	V
2024/10/18 16	SR	98,42	V	1,35	V	85,66	V	2,11	V	0,87	V	114,47	V	18806	V
2024/10/18 17	SR	28,21	V	0,01	V	107,02	V	2,11	V	0,72	V	113,28	V	19536	V
2024/10/18 18	SR	91,80	V	1,53	V	89,82	V	3,28	V	0,70	V	115,02	V	19471	V
2024/10/18 19	SR	11,70	V	0,01	V	142,35	V	4,76	V	0,74	V	114,52	V	19368	V
2024/10/18 20	SR	44,20	V	0,01	V	103,03	V	4,17	V	0,70	V	113,61	V	19334	V
2024/10/18 21	SR	33,47	V	0,11	V	128,93	V	8,19	V	0,75	V	114,09	V	19311	V
2024/10/18 22	SR	100,83	V	3,89	V	137,23	V	11,79	V	0,78	V	113,43	V	19125	V
2024/10/18 23	SR	42,88	V	0,44	V	134,96	V	14,57	V	0,94	V	114,13	V	19189	V
2024/10/18 24	SR	131,28	V	3,98	V	123,77	V	22,97	V	0,85	V	113,26	V	18999	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.7-143.3	0.0-4.0	57.9-142.3	0.0-23.0	0.7-2.1	113.3-121.8	18806.1-20428.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	72.7	1.1	100.5	5.1	0.9	114.9	19581.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/19 01	SR	116,84	V	5,68	V	123,95	V	24,54	V	0,82	V	112,63	V	18850	V
2024/10/19 02	SR	54,65	V	1,07	V	140,58	V	16,73	V	0,85	V	114,05	V	19070	V
2024/10/19 03	SR	55,61	V	0,37	V	130,67	V	16,67	V	0,82	V	113,39	V	18963	V
2024/10/19 04	SR	83,54	V	1,13	V	127,24	V	22,11	V	0,79	V	112,96	V	18883	V
2024/10/19 05	SR	28,79	V	0,04	V	151,85	V	24,21	V	0,78	V	112,80	V	19934	V
2024/10/19 06	SR	134,68	V	1,76	V	105,75	V	18,13	V	0,83	V	114,71	V	19284	V
2024/10/19 07	SR	62,96	V	0,48	V	116,96	V	15,92	V	0,80	V	114,70	V	19247	V
2024/10/19 08	SR	46,63	V	0,15	V	121,41	V	10,68	V	0,81	V	114,15	V	19193	V
2024/10/19 09	SR	54,76	V	0,42	V	103,56	V	6,54	V	0,80	V	114,29	V	19137	V
2024/10/19 10	SR	21,89	V	0,01	V	113,03	V	5,13	V	1,26	V	116,83	V	18827	V
2024/10/19 11	SR	73,60	V	1,91	V	105,85	V	5,96	V	0,77	V	109,77	V	18926	V
2024/10/19 12	SR	119,70	V	1,61	V	93,09	V	8,35	V	0,77	V	114,76	V	19934	V
2024/10/19 13	SR	129,87	V	1,90	V	94,51	V	6,99	V	0,79	V	113,73	V	19137	V
2024/10/19 14	SR	19,14	V	0,01	V	129,99	V	6,21	V	0,82	V	114,58	V	18940	V
2024/10/19 15	SR	81,96	V	1,21	V	107,58	V	8,24	V	0,80	V	113,71	V	18931	V
2024/10/19 16	SR	16,56	V	0,01	V	126,43	V	7,74	V	0,92	V	112,31	V	18659	V
2024/10/19 17	SR	13,14	V	0,01	V	136,96	V	8,65	V	0,82	V	108,10	V	18586	V
2024/10/19 18	SR	27,64	V	0,01	V	125,49	V	10,48	V	0,82	V	113,42	V	18848	V
2024/10/19 19	SR	21,87	V	0,06	V	140,57	V	9,55	V	0,89	V	115,44	V	18814	V
2024/10/19 20	SR	0,26	V	0,01	V	187,72	V	8,22	V	0,98	V	115,02	V	18910	V
2024/10/19 21	SR	19,80	V	0,20	V	165,96	V	10,55	V	1,18	V	114,16	V	19093	V
2024/10/19 22	SR	108,38	V	3,68	V	102,04	V	12,90	V	0,87	V	114,32	V	19043	V
2024/10/19 23	SR	96,68	V	1,77	V	104,72	V	10,28	V	0,85	V	114,81	V	18980	V
2024/10/19 24	SR	139,64	V	1,80	V	95,75	V	8,99	V	0,85	V	115,92	V	18994	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.3-139.6	0.0-5.7	93.1-187.7	5.1-24.5	0.8-1.3	108.1-116.8	18585.7-19934.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	63.7	1.1	123	11.8	0.9	113.8	19049.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/10/20

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/10/20 01	SR	44,14	V	0,01	V	103,44	V	5,82	V	0,88	V	115,93	V	18983	V
2024/10/20 02	SR	50,10	V	0,40	V	101,94	V	4,00	V	0,88	V	116,03	V	18995	V
2024/10/20 03	SR	43,67	V	0,20	V	111,02	V	2,93	V	0,92	V	115,98	V	19038	V
2024/10/20 04	SR	23,11	V	0,01	V	109,46	V	1,54	V	0,91	V	116,01	V	18996	V
2024/10/20 05	SR	173,73	V	3,35	V	80,38	V	3,81	V	0,89	V	116,58	V	19998	V
2024/10/20 06	SR	33,66	V	0,01	V	105,65	V	2,80	V	0,85	V	115,47	V	19502	V
2024/10/20 07	SR	16,33	V	0,01	V	118,86	V	2,47	V	0,83	V	116,10	V	19371	V
2024/10/20 08	SR	26,90	V	0,02	V	106,02	V	2,49	V	0,82	V	116,21	V	19282	V
2024/10/20 09	SR	41,61	V	0,03	V	103,83	V	3,35	V	0,82	V	116,15	V	19138	V
2024/10/20 10	SR	37,44	V	0,17	V	123,67	V	5,84	V	0,93	V	114,99	V	18945	V
2024/10/20 11	SR	84,23	V	0,54	V	98,25	V	4,98	V	0,81	V	115,37	V	19174	V
2024/10/20 12	SR	10,85	V	0,01	V	131,73	V	4,38	V	5,27	V	122,84	V	19003	V
2024/10/20 13	SR	46,58	V	0,94	V	118,61	V	6,82	V	0,95	V	109,08	V	18962	V
2024/10/20 14	SR	140,81	V	2,07	V	94,24	V	7,92	V	0,90	V	114,20	V	19200	V
2024/10/20 15	SR	75,91	V	0,69	V	109,84	V	7,89	V	0,84	V	113,19	V	19036	V
2024/10/20 16	SR	64,76	V	0,52	V	116,36	V	8,65	V	0,85	V	113,71	V	19071	V
2024/10/20 17	SR	57,35	V	0,35	V	119,62	V	9,79	V	0,85	V	113,76	V	19015	V
2024/10/20 18	SR	56,53	V	0,18	V	118,32	V	10,68	V	0,84	V	114,11	V	18916	V
2024/10/20 19	SR	26,72	V	0,08	V	142,58	V	11,48	V	0,85	V	113,47	V	18925	V
2024/10/20 20	SR	16,04	V	0,01	V	142,71	V	9,98	V	0,84	V	114,62	V	18948	V
2024/10/20 21	SR	11,11	V	0,01	V	150,22	V	9,94	V	1,11	V	113,96	V	18901	V
2024/10/20 22	SR	115,36	V	2,96	V	106,31	V	10,18	V	0,88	V	113,72	V	18934	V
2024/10/20 23	SR	109,10	V	2,78	V	102,45	V	10,32	V	0,91	V	114,63	V	18753	V
2024/10/20 24	SR	101,75	V	2,13	V	111,61	V	8,41	V	0,94	V	113,82	V	18692	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.8-173.7	0.0-3.3	80.4-150.2	1.5-11.5	0.8-5.3	109.1-122.8	18691.6-19998.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.7	0.7	113.6	6.5	1.1	115	19074
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: