

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/01 01	SR	4,35	V	0,20	V	160,09	V	0,00	V	0,84	V	147,35	V	32473	V
2016/09/01 02	SR	3,42	V	0,17	V	163,21	V	0,00	V	0,73	V	146,31	V	31039	V
2016/09/01 03	SR	4,48	V	0,12	V	136,70	V	0,00	V	0,65	V	144,72	V	29490	V
2016/09/01 04	SR	5,11	V	0,11	V	133,26	V	0,00	V	0,66	V	144,77	V	29408	V
2016/09/01 05	SR	10,52	V	0,12	V	126,02	V	0,00	V	0,65	V	144,71	V	29016	V
2016/09/01 06	SR	5,63	V	0,09	V	123,96	V	0,00	V	0,63	V	144,64	V	28778	V
2016/09/01 07	SR	4,50	V	0,10	V	133,42	V	0,00	V	0,63	V	143,55	V	28180	V
2016/09/01 08	SR	2,78	V	0,20	V	147,62	V	0,00	V	0,68	V	142,15	V	29237	V
2016/09/01 09	SR	4,68	V	0,15	V	144,12	V	0,00	V	0,78	V	141,71	V	29217	V
2016/09/01 10	SR	10,37	V	0,22	V	148,06	V	0,03	V	0,87	V	143,59	V	30364	V
2016/09/01 11	SR	46,99	V	0,59	V	123,19	V	0,05	V	0,90	V	141,12	V	27578	V
2016/09/01 12	SR	21,05	V	0,29	V	127,37	V	0,00	V	0,91	V	141,78	V	29084	V
2016/09/01 13	SR	7,18	V	0,20	V	141,45	V	0,00	V	0,92	V	139,07	V	29318	V
2016/09/01 14	SR	26,42	V	0,25	V	106,26	V	0,00	V	1,11	V	138,12	V	28537	V
2016/09/01 15	SR	26,88	V	0,25	V	94,97	V	0,00	V	1,28	V	138,07	V	29048	V
2016/09/01 16	SR	14,76	V	0,26	V	117,28	V	0,00	V	1,38	V	139,33	V	30360	V
2016/09/01 17	SR	94,52	V	1,02	V	81,47	V	0,08	V	1,47	V	141,14	V	29218	V
2016/09/01 18	SR	96,32	V	0,89	V	75,07	V	0,00	V	1,39	V	141,65	V	29358	V
2016/09/01 19	SR	30,64	V	0,39	V	93,97	V	0,00	V	1,11	V	142,87	V	30186	V
2016/09/01 20	SR	9,31	V	0,31	V	132,35	V	0,00	V	0,96	V	142,28	V	30225	V
2016/09/01 21	SR	2,39	V	0,26	V	158,39	V	0,00	V	0,81	V	142,00	V	29674	V
2016/09/01 22	SR	0,65	V	0,25	V	169,42	V	0,03	V	0,79	V	141,66	V	29922	V
2016/09/01 23	SR	70,60	V	0,48	V	85,64	V	0,04	V	0,69	V	141,25	V	27566	V
2016/09/01 24	SR	114,39	V	0,98	V	60,22	V	0,01	V	0,70	V	140,46	V	27012	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.7-114.4	0.1-1.0	60.2-169.4	0.0-0.1	0.6-1.5	138.1-147.4	27012.4-32472.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	25.7	0.3	124.3	0	0.9	142.3	29345.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: