

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/10

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/10 01	SR	8,01	V	0,10	V	145,18	V	0,00	V	0,77	V	143,18	V	28972	V
2016/09/10 02	SR	8,60	V	0,10	V	147,88	V	0,00	V	0,76	V	142,65	V	28810	V
2016/09/10 03	SR	2,70	V	0,13	V	184,21	V	0,00	V	0,79	V	143,97	V	31205	V
2016/09/10 04	SR	3,72	V	0,10	V	173,89	V	0,00	V	0,74	V	145,72	V	30922	V
2016/09/10 05	SR	5,34	V	0,09	V	153,61	V	0,00	V	0,72	V	145,46	V	29966	V
2016/09/10 06	SR	5,22	V	0,11	V	169,12	V	0,00	V	0,74	V	146,06	V	30716	V
2016/09/10 07	SR	15,14	V	0,11	V	127,85	V	0,00	V	0,63	V	146,26	V	29729	V
2016/09/10 08	SR	8,04	V	0,17	V	154,20	V	0,00	V	0,64	V	145,49	V	30332	V
2016/09/10 09	SR	59,84	V	0,99	V	140,49	V	2,82	V	0,84	V	146,46	V	30895	V
2016/09/10 10	SR	9,82	V	0,14	V	155,95	V	0,00	V	0,86	V	145,00	V	29582	V
2016/09/10 11	SR	9,86	V	0,15	V	155,63	V	0,00	V	0,93	V	143,59	V	29114	V
2016/09/10 12	SR	12,14	V	0,12	V	145,89	V	0,00	V	0,96	V	143,56	V	28891	V
2016/09/10 13	SR	21,14	V	0,13	V	128,19	V	0,00	V	1,10	V	142,98	V	27726	V
2016/09/10 14	SR	16,85	V	0,13	V	139,26	V	0,00	V	1,17	V	142,69	V	27965	V
2016/09/10 15	SR	44,15	V	0,28	V	112,47	V	0,00	V	1,36	V	141,80	V	26978	V
2016/09/10 16	SR	40,64	V	0,72	V	121,69	V	0,03	V	1,39	V	141,50	V	26870	V
2016/09/10 17	SR	14,76	V	0,14	V	125,17	V	0,00	V	1,50	V	141,10	V	26943	V
2016/09/10 18	SR	11,49	V	0,15	V	131,68	V	0,00	V	1,63	V	140,90	V	27824	V
2016/09/10 19	SR	7,64	V	0,16	V	133,55	V	0,00	V	1,27	V	141,14	V	27863	V
2016/09/10 20	SR	30,65	V	0,30	V	115,10	V	0,00	V	1,03	V	140,88	V	26963	V
2016/09/10 21	SR	36,49	V	0,32	V	111,99	V	0,00	V	0,86	V	140,55	V	27017	V
2016/09/10 22	SR	6,85	V	0,12	V	143,50	V	0,00	V	0,82	V	141,04	V	28125	V
2016/09/10 23	SR	7,83	V	0,11	V	146,81	V	0,00	V	0,79	V	143,12	V	28463	V
2016/09/10 24	SR	6,82	V	0,10	V	142,67	V	0,00	V	0,77	V	143,36	V	28006	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.7-59.8	0.1-1.0	112.0-184.2	0.0-2.8	0.6-1.6	140.5-146.5	26869.6-31204.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	16.4	0.2	141.9	0.1	1	143.3	28744.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: