

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/29

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/29 01	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 02	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 03	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 04	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 05	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 06	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 07	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 08	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 09	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 10	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 11	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 12	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 13	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 14	F	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV
2016/09/29 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,38	NV	22,92	NV	0,00	NV
2016/09/29 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,27	V	23,04	V	0,00	NV
2016/09/29 17	AV	128,49	NV	37,76	NV	28,45	NV	3,82	NV	0,60	V	22,85	V	719,07	NV
2016/09/29 18	AV	136,61	V	36,88	V	29,57	NV	4,32	V	0,63	V	22,81	V	1010	V
2016/09/29 19	AV	130,14	V	30,81	V	30,84	NV	4,11	V	0,35	V	22,87	V	1692	V
2016/09/29 20	AV	140,87	NV	23,08	NV	37,88	NV	2,33	NV	0,32	NV	23,29	V	1619	NV
2016/09/29 21	AV	438,64	V	335,50	V	38,05	NV	11,15	V	234,93	V	25,98	V	1033	V
2016/09/29 22	AV	483,42	V	448,21	V	80,80	V	30,02	V	479,80	V	38,84	V	908,92	V
2016/09/29 23	AV	641,81	NV	137,24	NV	146,49	NV	7,12	NV	93,67	NV	49,46	V	10186	NV
2016/09/29 24	AV	38,28	NV	14,25	NV	174,47	NV	0,00	NV	81,53	NV	55,38	V	12346	NV

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max							
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	0	0	0	0	0	0	0
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: