

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/03 01	SR	68,80	V	0,76	V	97,01	V	0,01	V	0,72	V	142,89	V	28632	V
2016/09/03 02	SR	158,74	V	2,11	V	80,46	V	0,29	V	0,74	V	143,54	V	26700	V
2016/09/03 03	SR	101,54	V	1,11	V	94,03	V	0,05	V	0,69	V	143,74	V	27331	V
2016/09/03 04	SR	75,15	V	1,00	V	103,51	V	0,01	V	0,70	V	143,52	V	27399	V
2016/09/03 05	SR	10,73	V	0,17	V	130,29	V	0,00	V	0,70	V	143,81	V	28946	V
2016/09/03 06	SR	35,79	V	0,44	V	114,63	V	0,02	V	0,69	V	143,88	V	28146	V
2016/09/03 07	SR	18,07	V	0,19	V	123,60	V	0,00	V	0,67	V	143,68	V	28367	V
2016/09/03 08	SR	58,36	V	0,88	V	113,81	V	0,04	V	0,74	V	143,53	V	27543	V
2016/09/03 09	SR	29,57	V	0,31	V	129,20	V	0,31	V	0,79	V	144,57	V	28460	V
2016/09/03 10	SR	62,40	V	0,48	V	106,20	V	0,06	V	0,87	V	142,93	V	27698	V
2016/09/03 11	SR	52,59	V	0,67	V	110,87	V	0,02	V	0,96	V	142,16	V	28001	V
2016/09/03 12	SR	61,10	V	0,52	V	103,02	V	0,00	V	1,00	V	142,75	V	28401	V
2016/09/03 13	SR	52,89	V	0,45	V	104,93	V	0,00	V	1,08	V	143,25	V	28425	V
2016/09/03 14	SR	53,58	V	0,41	V	108,11	V	0,00	V	1,21	V	143,66	V	29069	V
2016/09/03 15	SR	70,21	V	1,37	V	105,11	V	0,49	V	1,29	V	144,58	V	28204	V
2016/09/03 16	SR	54,71	V	0,58	V	106,71	V	0,29	V	1,36	V	141,24	V	28238	V
2016/09/03 17	SR	44,37	V	0,45	V	102,09	V	0,00	V	1,15	V	140,33	V	28641	V
2016/09/03 18	SR	33,72	V	0,44	V	117,50	V	0,00	V	1,02	V	140,45	V	29306	V
2016/09/03 19	SR	60,78	V	0,71	V	102,11	V	0,06	V	0,95	V	140,42	V	28425	V
2016/09/03 20	SR	20,33	V	0,32	V	118,59	V	0,00	V	0,91	V	140,62	V	29839	V
2016/09/03 21	SR	21,75	V	0,28	V	110,29	V	0,00	V	0,82	V	141,09	V	29448	V
2016/09/03 22	SR	39,95	V	0,31	V	87,73	V	0,00	V	0,74	V	140,26	V	28543	V
2016/09/03 23	SR	85,20	V	0,68	V	88,46	V	0,59	V	0,76	V	139,50	V	27719	V
2016/09/03 24	SR	89,20	V	1,12	V	87,69	V	0,05	V	0,72	V	139,05	V	26714	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	10.7-158.7	0.2-2.1	80.5-130.3	0.0-0.6	0.7-1.4	139.0-144.6	26700.3-29838.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.6	0.7	106.1	0.1	0.9	142.3	28258.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: