

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/30

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/30 01	AV	63,71	NV	10,22	NV	239,91	NV	0,01	NV	63,18	NV	50,41	V	14852	NV
2016/09/30 02	AV	66,21	NV	7,38	NV	269,45	NV	0,00	NV	14,29	NV	53,05	V	14407	NV
2016/09/30 03	AV	47,79	V	6,01	V	245,44	V	0,00	V	7,05	V	59,94	V	14477	V
2016/09/30 04	AV	40,96	V	5,04	V	239,24	V	0,00	V	4,74	V	68,17	V	13257	V
2016/09/30 05	AV	37,35	V	3,77	V	232,08	V	0,00	V	2,31	V	70,37	V	12314	V
2016/09/30 06	AV	71,56	NV	3,18	NV	261,59	NV	0,05	NV	0,47	NV	74,49	V	12262	NV
2016/09/30 07	AV	540,16	NV	44,27	NV	247,66	NV	2,93	NV	0,96	NV	82,97	V	10211	NV
2016/09/30 08	AV	736,11	NV	58,27	NV	253,28	NV	0,57	NV	1,29	NV	90,00	V	9200	NV
2016/09/30 09	AV	613,42	NV	90,33	NV	252,11	NV	1,70	NV	1,43	NV	97,42	V	8740	NV
2016/09/30 10	AV	65,35	V	4,43	V	269,81	V	0,00	V	0,70	V	105,00	V	11546	V
2016/09/30 11	AV	56,04	NV	1,89	NV	268,75	NV	0,00	NV	0,59	NV	108,77	V	11581	NV
2016/09/30 12	AV	3,21	V	0,80	V	182,40	V	0,34	V	0,71	V	114,50	V	14519	V
2016/09/30 13	AV	0,01	V	0,77	V	207,90	V	2,65	V	1,14	V	118,08	V	17598	V
2016/09/30 14	AV	23,11	V	1,11	V	183,35	V	7,83	V	0,79	V	114,38	V	23389	V
2016/09/30 15	AV	8,20	V	0,51	V	192,10	V	12,15	V	1,86	V	115,16	V	27479	V
2016/09/30 16	SR	8,03	V	0,45	V	183,35	V	6,82	V	0,70	V	115,95	V	26722	V
2016/09/30 17	SR	44,09	V	0,56	V	140,80	V	0,95	V	0,42	V	115,91	V	26585	V
2016/09/30 18	SR	76,51	V	0,65	V	119,49	V	0,00	V	0,56	V	117,55	V	28165	V
2016/09/30 19	SR	122,63	V	0,75	V	116,94	V	0,04	V	0,37	V	118,17	V	27063	V
2016/09/30 20	SR	38,68	V	0,45	V	140,79	V	0,00	V	0,52	V	119,29	V	27665	V
2016/09/30 21	SR	54,94	V	0,50	V	122,57	V	0,00	V	0,41	V	119,73	V	27501	V
2016/09/30 22	SR	27,33	V	0,37	V	152,80	V	0,00	V	0,70	V	120,04	V	28151	V
2016/09/30 23	SR	13,91	V	0,32	V	182,48	V	0,00	V	0,65	V	121,44	V	28948	V
2016/09/30 24	SR	13,82	V	0,29	V	175,73	V	0,00	V	0,43	V	121,99	V	28738	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	8.0-122.6	0.3-0.8	116.9-183.3	0.0-6.8	0.4-0.7	115.9-122.0	26585.0-28947.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	44.4	0.5	148.3	0.9	0.5	118.9	27726.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: