

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX N02 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/04 01	SR	20,21	V	0,17	V	110,99	V	0,00	V	0,67	V	139,71	V	28401	V
2016/09/04 02	SR	29,75	V	0,24	V	103,47	V	0,00	V	0,68	V	140,12	V	27994	V
2016/09/04 03	SR	29,24	V	0,28	V	113,03	V	0,00	V	0,68	V	140,04	V	27802	V
2016/09/04 04	SR	9,17	V	0,11	V	130,48	V	0,00	V	0,70	V	140,89	V	28688	V
2016/09/04 05	SR	11,23	V	0,13	V	129,98	V	0,00	V	0,66	V	141,24	V	28541	V
2016/09/04 06	SR	32,21	V	0,39	V	111,83	V	0,01	V	0,68	V	141,50	V	28010	V
2016/09/04 07	SR	14,85	V	0,21	V	131,33	V	0,00	V	0,68	V	141,81	V	28381	V
2016/09/04 08	SR	15,33	V	0,27	V	124,53	V	0,00	V	0,71	V	142,50	V	28680	V
2016/09/04 09	SR	24,91	V	0,47	V	128,52	V	0,05	V	0,75	V	143,18	V	29011	V
2016/09/04 10	SR	17,82	V	0,36	V	136,18	V	1,29	V	0,75	V	142,27	V	28833	V
2016/09/04 11	SR	6,23	V	0,19	V	155,37	V	3,30	V	0,88	V	141,05	V	29570	V
2016/09/04 12	SR	17,37	V	0,29	V	128,91	V	3,66	V	0,96	V	140,19	V	28721	V
2016/09/04 13	SR	37,98	V	0,82	V	111,47	V	1,74	V	1,03	V	139,99	V	27969	V
2016/09/04 14	SR	39,64	V	0,56	V	113,35	V	0,69	V	1,04	V	140,33	V	28681	V
2016/09/04 15	SR	51,92	V	0,56	V	110,22	V	0,16	V	1,17	V	141,76	V	29286	V
2016/09/04 16	SR	25,21	V	0,37	V	120,78	V	0,00	V	1,25	V	144,18	V	30343	V
2016/09/04 17	SR	18,15	V	0,36	V	133,28	V	0,00	V	1,08	V	143,82	V	29441	V
2016/09/04 18	SR	33,12	V	0,59	V	111,26	V	0,01	V	1,03	V	143,35	V	28987	V
2016/09/04 19	SR	40,50	V	0,56	V	109,72	V	0,00	V	0,98	V	143,52	V	29373	V
2016/09/04 20	SR	40,57	V	0,56	V	106,80	V	0,00	V	0,94	V	144,39	V	29613	V
2016/09/04 21	SR	59,33	V	0,77	V	88,27	V	0,01	V	0,88	V	145,08	V	29156	V
2016/09/04 22	SR	25,36	V	0,25	V	98,59	V	0,00	V	0,77	V	144,53	V	29424	V
2016/09/04 23	SR	37,45	V	0,32	V	92,08	V	0,00	V	0,74	V	144,02	V	29238	V
2016/09/04 24	SR	20,39	V	0,18	V	111,76	V	0,00	V	0,71	V	143,96	V	29261	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.2-59.3	0.1-0.8	88.3-155.4	0.0-3.7	0.7-1.3	139.7-145.1	27802.4-30342.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.4	0.4	117.2	0.5	0.9	142.2	28891.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: