

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/05 01	SR	35,79	V	0,22	V	96,83	V	0,00	V	0,69	V	143,64	V	29006	V
2016/09/05 02	SR	32,07	V	0,14	V	95,48	V	0,00	V	0,67	V	144,30	V	29373	V
2016/09/05 03	SR	16,24	V	0,11	V	128,43	V	0,00	V	0,65	V	144,16	V	29292	V
2016/09/05 04	SR	16,79	V	0,09	V	129,93	V	0,00	V	0,65	V	144,06	V	29104	V
2016/09/05 05	SR	16,04	V	0,05	V	119,49	V	0,00	V	0,61	V	143,03	V	28400	V
2016/09/05 06	SR	19,74	V	0,05	V	118,68	V	0,00	V	0,62	V	142,81	V	28460	V
2016/09/05 07	SR	42,47	V	0,39	V	109,34	V	0,00	V	0,63	V	143,94	V	28667	V
2016/09/05 08	SR	20,66	V	0,32	V	138,93	V	0,00	V	0,67	V	141,14	V	29626	V
2016/09/05 09	SR	24,46	V	0,46	V	128,53	V	0,01	V	0,74	V	139,59	V	28804	V
2016/09/05 10	SR	35,62	V	0,59	V	119,85	V	0,02	V	0,80	V	139,22	V	28539	V
2016/09/05 11	SR	20,82	V	0,26	V	125,77	V	0,00	V	0,91	V	139,37	V	29315	V
2016/09/05 12	SR	13,32	V	0,21	V	139,08	V	0,00	V	1,10	V	139,53	V	29572	V
2016/09/05 13	SR	17,15	V	0,24	V	131,15	V	0,00	V	1,18	V	139,33	V	29040	V
2016/09/05 14	SR	17,11	V	0,26	V	131,99	V	0,01	V	1,33	V	138,59	V	28858	V
2016/09/05 15	SR	27,11	V	0,34	V	132,22	V	0,00	V	1,43	V	138,73	V	29599	V
2016/09/05 16	SR	110,05	V	1,38	V	101,87	V	0,42	V	1,18	V	138,62	V	27612	V
2016/09/05 17	SR	66,39	V	0,63	V	115,00	V	0,32	V	1,21	V	137,92	V	28385	V
2016/09/05 18	SR	41,41	V	0,33	V	97,61	V	0,00	V	1,25	V	138,95	V	28816	V
2016/09/05 19	SR	30,21	V	0,31	V	115,95	V	0,00	V	1,05	V	140,23	V	29849	V
2016/09/05 20	SR	5,29	V	0,27	V	178,14	V	1,43	V	0,91	V	140,08	V	31102	V
2016/09/05 21	SR	73,49	V	0,66	V	117,22	V	0,08	V	0,76	V	139,16	V	29358	V
2016/09/05 22	SR	39,70	V	0,44	V	120,81	V	0,00	V	0,80	V	140,90	V	30370	V
2016/09/05 23	SR	10,56	V	0,22	V	130,37	V	0,00	V	0,80	V	141,53	V	31140	V
2016/09/05 24	SR	4,83	V	0,22	V	158,46	V	0,00	V	0,74	V	141,50	V	30632	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.8-110.0	0.0-1.4	95.5-178.1	0.0-1.4	0.6-1.4	137.9-144.3	27611.8-31140.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	30.7	0.3	124.2	0.1	0.9	140.8	29288.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

