

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/06

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/06 01	SR	9,96	V	0,26	V	155,63	V	0,00	V	0,63	V	140,08	V	29801	V
2016/09/06 02	SR	9,68	V	0,25	V	154,98	V	0,00	V	0,68	V	140,39	V	31215	V
2016/09/06 03	SR	62,26	V	0,66	V	111,78	V	0,17	V	0,62	V	139,77	V	28698	V
2016/09/06 04	SR	45,22	V	0,56	V	129,71	V	0,00	V	0,68	V	140,28	V	28473	V
2016/09/06 05	SR	44,42	V	0,57	V	114,17	V	0,11	V	0,63	V	142,10	V	29931	V
2016/09/06 06	SR	59,48	V	0,36	V	94,03	V	0,00	V	0,57	V	143,05	V	28907	V
2016/09/06 07	SR	44,14	V	0,20	V	97,11	V	0,00	V	0,55	V	142,99	V	28727	V
2016/09/06 08	SR	64,81	V	0,41	V	97,19	V	0,00	V	0,61	V	143,86	V	29126	V
2016/09/06 09	SR	52,13	V	0,25	V	101,21	V	0,00	V	0,66	V	144,34	V	29509	V
2016/09/06 10	SR	52,70	V	0,38	V	101,14	V	0,00	V	0,68	V	144,00	V	29683	V
2016/09/06 11	SR	70,90	V	0,72	V	111,79	V	0,00	V	0,82	V	143,94	V	29018	V
2016/09/06 12	SR	45,99	V	0,68	V	134,85	V	0,00	V	0,89	V	143,88	V	30467	V
2016/09/06 13	SR	43,03	V	0,71	V	146,07	V	0,00	V	0,95	V	144,11	V	30339	V
2016/09/06 14	SR	43,76	NV	0,73	NV	130,74	NV	4,38	NV	1,10	NV	143,15	NV	30488	NV
2016/09/06 15	SR	16,80	V	0,20	V	148,46	V	0,00	V	1,24	V	143,34	V	30897	V
2016/09/06 16	SR	79,46	V	1,14	V	107,21	V	0,39	V	1,34	V	144,97	V	30333	V
2016/09/06 17	SR	164,23	V	2,12	V	59,00	NV	0,35	V	1,49	V	142,12	V	25620	V
2016/09/06 18	SR	34,25	V	0,41	V	104,62	V	0,00	V	1,38	V	142,59	V	30712	V
2016/09/06 19	SR	108,30	V	1,17	V	70,29	V	0,01	V	0,97	V	143,25	V	28577	V
2016/09/06 20	SR	94,78	V	0,87	V	76,59	V	0,07	V	0,91	V	143,33	V	28765	V
2016/09/06 21	SR	49,07	V	0,27	V	88,80	V	0,00	V	0,74	V	142,17	V	28610	V
2016/09/06 22	SR	35,34	V	0,20	V	100,83	V	0,00	V	0,67	V	142,00	V	28643	V
2016/09/06 23	SR	32,37	V	0,32	V	119,53	V	0,00	V	0,61	V	142,79	V	29561	V
2016/09/06 24	SR	24,51	V	0,10	V	108,10	V	0,00	V	0,64	V	145,31	V	30933	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.7-164.2	0.1-2.1	70.3-155.6	0.0-0.4	0.6-1.5	139.8-145.3	25620.0-31214.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.1	0.6	112.5	0	0.8	142.8	29415
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 