

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/07 01	SR	24,63	V	0,10	V	104,34	V	0,00	V	0,68	V	145,91	V	30376	V
2016/09/07 02	SR	27,48	V	0,16	V	104,35	V	0,00	V	0,67	V	145,87	V	29960	V
2016/09/07 03	SR	19,04	V	0,09	V	111,70	V	0,00	V	0,67	V	145,39	V	29169	V
2016/09/07 04	SR	16,22	V	0,13	V	122,13	V	0,00	V	0,77	V	145,94	V	29721	V
2016/09/07 05	SR	12,88	V	0,12	V	126,52	V	0,00	V	0,71	V	146,03	V	29388	V
2016/09/07 06	SR	24,51	V	0,11	V	108,70	V	0,00	V	0,66	V	146,31	V	29417	V
2016/09/07 07	SR	33,82	V	0,35	V	117,07	V	0,00	V	0,68	V	146,35	V	30317	V
2016/09/07 08	SR	35,90	V	0,38	V	113,23	V	0,00	V	0,64	V	141,77	V	29844	V
2016/09/07 09	SR	31,95	V	0,22	V	113,99	V	0,00	V	0,67	V	141,36	V	30110	V
2016/09/07 10	SR	38,64	V	0,29	V	103,78	V	0,00	V	0,67	V	141,55	V	29766	V
2016/09/07 11	SR	48,25	V	0,48	V	107,96	V	0,03	V	0,65	V	141,69	V	29361	V
2016/09/07 12	SR	19,62	V	0,16	V	117,86	V	0,00	V	0,75	V	142,08	V	30208	V
2016/09/07 13	SR	35,34	V	0,24	V	112,69	V	0,00	V	0,82	V	141,62	V	29512	V
2016/09/07 14	SR	41,90	V	0,30	V	105,32	V	0,00	V	1,02	V	141,32	V	29731	V
2016/09/07 15	SR	31,62	V	0,40	V	136,64	V	0,00	V	1,34	V	142,22	V	31086	V
2016/09/07 16	SR	92,24	V	1,46	V	103,03	V	0,32	V	1,41	V	142,50	V	28566	V
2016/09/07 17	SR	30,44	V	0,27	V	113,51	V	0,00	V	1,49	V	142,09	V	29959	V
2016/09/07 18	SR	18,32	V	0,16	V	110,65	V	0,00	V	1,35	V	142,08	V	30011	V
2016/09/07 19	SR	59,33	V	0,29	V	73,69	V	0,00	V	0,90	V	142,26	V	29031	V
2016/09/07 20	SR	59,38	V	0,39	V	70,65	V	0,00	V	0,81	V	142,50	V	29584	V
2016/09/07 21	SR	21,27	V	0,18	V	103,76	V	0,00	V	0,74	V	142,87	V	30353	V
2016/09/07 22	SR	19,55	V	0,18	V	128,14	V	0,00	V	0,69	V	142,89	V	30539	V
2016/09/07 23	SR	10,52	V	0,15	V	135,46	V	0,00	V	0,68	V	142,79	V	30496	V
2016/09/07 24	SR	9,75	V	0,14	V	131,60	V	0,00	V	0,68	V	143,67	V	30857	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.8-92.2	0.1-1.5	70.6-136.6	0.0-0.3	0.6-1.5	141.3-146.3	28566.4-31085.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.8	0.3	111.5	0	0.8	143.3	29890.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: