


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/08

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/08 01	SR	7,52	V	0,13	V	138,74	V	0,00	V	0,66	V	144,20	V	30876	V
2016/09/08 02	SR	6,72	V	0,12	V	143,27	V	0,00	V	0,69	V	144,93	V	31420	V
2016/09/08 03	SR	6,07	V	0,12	V	137,01	V	0,00	V	0,72	V	146,40	V	31720	V
2016/09/08 04	SR	6,49	V	0,13	V	138,02	V	0,00	V	0,70	V	147,24	V	32256	V
2016/09/08 05	SR	5,73	V	0,15	V	144,27	V	0,00	V	0,67	V	147,37	V	32324	V
2016/09/08 06	SR	5,94	V	0,14	V	148,00	V	0,00	V	0,64	V	147,47	V	31797	V
2016/09/08 07	SR	8,84	V	0,11	V	130,48	V	0,00	V	0,58	V	145,81	V	29558	V
2016/09/08 08	SR	7,63	V	0,19	V	146,35	V	0,00	V	0,59	V	142,56	V	29067	V
2016/09/08 09	SR	14,99	V	0,21	V	156,35	V	0,77	V	0,71	V	142,00	V	29900	V
2016/09/08 10	SR	16,52	V	0,22	V	160,02	V	1,46	V	0,79	V	139,85	V	30171	V
2016/09/08 11	SR	24,59	V	0,21	V	118,11	V	0,00	V	0,85	V	140,22	V	29270	V
2016/09/08 12	SR	18,72	V	0,27	V	140,75	V	0,00	V	0,98	V	140,92	V	29718	V
2016/09/08 13	SR	55,75	V	1,02	V	123,03	V	0,55	V	1,01	V	140,33	V	28005	V
2016/09/08 14	SR	6,33	V	0,19	V	187,54	V	3,06	V	1,14	V	139,31	V	29722	V
2016/09/08 15	SR	39,26	V	0,49	V	130,71	V	2,63	V	1,11	V	138,19	V	29132	V
2016/09/08 16	SR	27,80	V	0,31	V	134,07	V	0,17	V	1,12	V	139,27	V	29417	V
2016/09/08 17	SR	9,44	V	0,17	V	158,16	V	0,00	V	1,29	V	139,97	V	29700	V
2016/09/08 18	SR	17,69	V	0,17	V	127,10	V	0,01	V	1,31	V	138,98	V	28957	V
2016/09/08 19	SR	25,71	V	0,28	V	117,10	V	0,00	V	0,98	V	139,91	V	28816	V
2016/09/08 20	SR	20,32	V	0,34	V	117,12	V	0,00	V	0,84	V	139,65	V	28576	V
2016/09/08 21	SR	24,37	V	0,31	V	109,93	V	0,00	V	0,72	V	139,88	V	28358	V
2016/09/08 22	SR	6,51	V	0,17	V	138,59	V	0,00	V	0,72	V	140,50	V	29439	V
2016/09/08 23	SR	1,63	V	0,20	V	199,36	V	0,00	V	0,79	V	142,28	V	31875	V
2016/09/08 24	SR	3,34	V	0,18	V	172,84	V	0,00	V	0,70	V	142,04	V	30121	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.6-55.7	0.1-1.0	109.9-199.4	0.0-3.1	0.6-1.3	138.2-147.5	28005.4-32323.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	15.3	0.2	142.4	0.4	0.8	142.1	30008
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:

