

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2016/09/09

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2016/09/09 01	SR	1,35	V	0,15	V	173,45	V	0,00	V	0,69	V	140,86	V	29929	V
2016/09/09 02	SR	12,24	V	0,35	V	151,85	V	0,06	V	0,68	V	140,84	V	28988	V
2016/09/09 03	SR	16,23	V	0,15	V	122,98	V	0,00	V	0,66	V	141,26	V	29320	V
2016/09/09 04	SR	19,79	V	0,16	V	114,40	V	0,00	V	0,66	V	141,99	V	29134	V
2016/09/09 05	SR	22,39	V	0,15	V	111,31	V	0,00	V	0,63	V	141,57	V	28759	V
2016/09/09 06	SR	36,69	V	0,36	V	103,79	V	0,00	V	0,62	V	141,27	V	27925	V
2016/09/09 07	SR	19,47	V	0,16	V	119,11	V	0,00	V	0,61	V	141,89	V	28838	V
2016/09/09 08	SR	16,76	V	0,20	V	126,99	V	0,00	V	0,62	V	141,53	V	28795	V
2016/09/09 09	SR	18,12	V	0,14	V	125,76	V	0,00	V	0,75	V	140,40	V	28146	V
2016/09/09 10	SR	14,08	V	0,09	V	139,45	V	0,00	V	0,82	V	139,97	V	29145	V
2016/09/09 11	SR	11,78	V	0,09	V	140,09	V	0,00	V	0,90	V	140,00	V	29054	V
2016/09/09 12	SR	36,47	V	0,28	V	131,36	V	0,79	V	0,90	V	139,73	V	28324	V
2016/09/09 13	SR	37,14	V	0,30	V	118,46	V	0,03	V	0,93	V	139,08	V	28518	V
2016/09/09 14	SR	57,04	V	0,36	V	94,62	V	0,00	V	1,12	V	139,57	V	28035	V
2016/09/09 15	SR	70,50	V	0,80	V	97,88	V	0,09	V	1,39	V	140,61	V	28210	V
2016/09/09 16	SR	41,92	V	0,32	V	120,53	V	0,02	V	1,51	V	142,51	V	28887	V
2016/09/09 17	SR	11,21	V	0,14	V	147,02	V	0,00	V	1,64	V	142,74	V	29664	V
2016/09/09 18	SR	13,41	V	0,21	V	163,69	V	0,00	V	1,55	V	142,81	V	29603	V
2016/09/09 19	SR	9,91	V	0,16	V	155,93	V	0,00	V	1,20	V	141,64	V	29198	V
2016/09/09 20	SR	16,45	V	0,19	V	142,33	V	0,00	V	0,96	V	140,59	V	28581	V
2016/09/09 21	SR	4,92	V	0,16	V	164,66	V	0,00	V	0,86	V	140,96	V	29835	V
2016/09/09 22	SR	5,22	V	0,14	V	148,81	V	0,00	V	0,81	V	140,84	V	29126	V
2016/09/09 23	SR	7,14	V	0,13	V	155,05	V	0,00	V	0,81	V	142,54	V	30116	V
2016/09/09 24	SR	4,93	V	0,12	V	153,00	V	0,00	V	0,80	V	143,16	V	29506	V

Campo Scala	0-500 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-600 mg/Nm3	0-400 mg/Nm3	0-60 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.3-70.5	0.1-0.8	94.6-173.4	0.0-0.8	0.6-1.6	139.1-143.2	27925.3-30115.7
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	21	0.2	134.3	0	0.9	141.2	28984.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: