

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/01

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25- MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/01 01	SR	20,98	V	0,01	V	105,43	V	0,00	V	0,00	NV	135,38	V	31108	V
2017/09/01 02	SR	38,91	V	0,13	V	111,73	V	0,08	V	0,00	NV	136,48	V	31022	V
2017/09/01 03	SR	41,52	V	0,13	V	100,41	V	0,02	V	0,00	NV	136,13	V	30476	V
2017/09/01 04	SR	45,31	V	0,16	V	90,37	V	0,03	V	0,00	NV	136,08	V	30654	V
2017/09/01 05	SR	58,52	V	0,34	V	88,28	V	0,08	V	0,00	NV	133,62	V	30947	V
2017/09/01 06	SR	37,62	V	0,09	V	103,73	V	0,01	V	0,00	NV	134,63	V	31425	V
2017/09/01 07	SR	16,79	V	0,01	V	122,97	V	0,00	V	0,00	NV	136,15	V	31484	V
2017/09/01 08	SR	23,61	V	0,04	V	113,66	V	0,00	V	0,00	NV	137,41	V	30900	V
2017/09/01 09	SR	16,68	V	0,01	V	118,71	V	0,00	V	0,00	NV	135,69	V	31561	V
2017/09/01 10	SR	14,94	V	0,01	V	131,86	V	0,00	V	0,00	NV	136,01	V	31902	V
2017/09/01 11	SR	21,09	V	0,03	V	130,99	V	0,00	V	0,00	NV	134,64	V	31863	V
2017/09/01 12	SR	71,41	V	0,56	V	93,99	V	0,17	V	2,42	V	133,30	V	30546	V
2017/09/01 13	SR	67,43	V	0,19	V	74,70	V	0,06	V	1,91	V	131,99	V	29776	V
2017/09/01 14	SR	41,74	V	0,09	V	100,52	V	0,01	V	1,17	V	131,55	V	30153	V
2017/09/01 15	SR	11,53	V	0,01	V	130,61	V	0,00	V	1,67	V	133,00	V	30993	V
2017/09/01 16	SR	14,60	V	0,01	V	118,95	V	0,00	V	1,59	V	131,10	V	31199	V
2017/09/01 17	SR	11,03	V	0,01	V	113,46	V	0,00	V	1,48	V	128,97	V	31006	V
2017/09/01 18	SR	63,72	V	0,08	V	68,77	V	0,00	V	1,18	V	128,40	V	29578	V
2017/09/01 19	SR	71,80	V	0,25	V	77,61	V	0,02	V	0,82	V	127,47	V	30594	V
2017/09/01 20	SR	85,72	V	1,05	V	103,08	V	0,23	V	0,12	V	129,27	V	31052	V
2017/09/01 21	SR	118,34	V	3,36	V	116,74	V	6,59	V	0,02	V	129,73	V	31711	V
2017/09/01 22	SR	32,75	V	0,15	V	134,77	V	0,65	V	0,00	V	131,65	V	31074	V
2017/09/01 23	SR	14,60	V	0,02	V	142,18	V	0,03	V	0,00	V	133,24	V	30556	V
2017/09/01 24	SR	13,00	V	0,01	V	154,55	V	0,85	V	0,00	V	133,81	V	30793	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.0-118.3	0.0-3.4	68.8-154.6	0.0-6.6	0.0-2.4	127.5-137.4	29577.6-31902.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.7	0.3	110.3	0.4	1	133.2	30932.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/02

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/02 01	SR	34,24	V	0,03	V	132,75	V	0,64	V	0,00	V	134,64	V	30591	V
2017/09/02 02	SR	82,21	V	2,08	V	94,34	V	4,35	V	0,00	V	134,84	V	30075	V
2017/09/02 03	SR	90,86	V	0,24	V	78,77	V	0,00	V	0,00	V	134,87	V	30018	V
2017/09/02 04	SR	65,63	V	0,09	V	86,64	V	0,00	V	0,00	V	133,72	V	30509	V
2017/09/02 05	SR	58,36	V	0,11	V	90,32	V	0,01	V	0,00	V	135,73	V	30411	V
2017/09/02 06	SR	128,75	V	0,29	V	97,97	V	0,01	V	0,00	V	135,47	V	32606	V
2017/09/02 07	SR	164,68	V	1,53	V	100,49	V	0,37	V	0,00	V	137,06	V	31731	V
2017/09/02 08	SR	175,35	V	1,96	V	96,16	V	0,63	V	0,00	V	137,34	V	30827	V
2017/09/02 09	SR	48,47	V	0,39	V	166,42	V	0,58	V	0,12	V	134,87	V	32589	V
2017/09/02 10	SR	89,96	V	0,36	V	105,78	V	0,03	V	0,01	V	131,71	V	31389	V
2017/09/02 11	SR	22,00	V	0,06	V	134,16	V	0,00	V	0,00	V	132,52	V	31720	V
2017/09/02 12	SR	26,90	V	0,25	V	127,05	V	0,05	V	0,16	V	131,48	V	31715	V
2017/09/02 13	SR	51,82	V	0,27	V	107,41	V	0,01	V	0,54	V	131,70	V	31297	V
2017/09/02 14	SR	49,61	V	0,12	V	92,61	V	0,00	V	0,76	V	130,96	V	31119	V
2017/09/02 15	SR	99,56	V	0,47	V	77,62	V	0,04	V	0,58	V	133,20	V	31047	V
2017/09/02 16	SR	47,39	V	0,14	V	98,78	V	0,00	V	0,58	V	134,06	V	31199	V
2017/09/02 17	SR	48,36	V	0,13	V	94,69	V	0,00	V	0,42	V	133,31	V	31030	V
2017/09/02 18	SR	53,51	V	0,10	V	89,70	V	0,00	V	0,30	V	130,73	V	30403	V
2017/09/02 19	SR	62,37	V	0,29	V	88,27	V	0,04	V	0,44	V	131,37	V	30189	V
2017/09/02 20	SR	48,57	V	0,23	V	95,40	V	0,02	V	0,39	V	131,42	V	30465	V
2017/09/02 21	SR	45,96	V	0,35	V	93,79	V	0,05	V	0,12	V	131,85	V	30477	V
2017/09/02 22	SR	38,12	V	0,39	V	99,96	V	0,07	V	0,00	V	132,76	V	30610	V
2017/09/02 23	SR	43,92	V	0,17	V	94,05	V	0,00	V	0,00	V	133,38	V	30598	V
2017/09/02 24	SR	69,69	V	0,26	V	92,31	V	0,00	V	0,00	V	133,85	V	30185	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.0-175.4	0.0-2.1	77.6-166.4	0.0-4.3	0.0-0.8	130.7-137.3	30018.4-32606.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	68.6	0.4	101.5	0.3	0.2	133.5	30950
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/03

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/03 01	SR	76,20	V	0,28	V	97,81	V	0,00	V	0,03	V	132,40	V	30474	V
2017/09/03 02	SR	49,60	V	0,39	V	117,83	V	0,07	V	0,00	V	132,62	V	30679	V
2017/09/03 03	SR	19,42	V	0,08	V	137,15	V	0,00	V	0,00	V	132,44	V	31270	V
2017/09/03 04	SR	27,52	V	0,09	V	122,94	V	0,00	V	0,00	V	134,06	V	31164	V
2017/09/03 05	SR	66,96	V	0,32	V	97,18	V	0,01	V	0,01	V	131,59	V	30555	V
2017/09/03 06	SR	73,39	V	0,43	V	89,89	V	0,03	V	0,00	V	130,76	V	31122	V
2017/09/03 07	SR	37,72	V	0,11	V	89,70	V	0,00	V	0,00	V	133,43	V	30993	V
2017/09/03 08	SR	39,04	V	0,11	V	95,18	V	0,00	V	0,00	V	133,69	V	30743	V
2017/09/03 09	SR	20,15	V	0,02	V	116,51	V	0,00	V	0,00	V	129,91	V	32616	V
2017/09/03 10	SR	35,04	V	0,03	V	96,88	V	0,00	V	0,18	V	129,56	V	31599	V
2017/09/03 11	SR	52,95	V	0,06	V	82,20	V	0,00	V	0,55	V	130,11	V	30487	V
2017/09/03 12	SR	74,46	V	0,18	V	77,07	V	0,01	V	0,86	V	131,28	V	30020	V
2017/09/03 13	SR	39,31	V	0,02	V	97,17	V	0,00	V	1,49	V	131,83	V	30462	V
2017/09/03 14	SR	65,20	V	0,14	V	83,07	V	0,00	V	1,30	V	132,28	V	30378	V
2017/09/03 15	SR	30,48	V	0,02	V	101,43	V	0,00	V	1,28	V	130,91	V	30666	V
2017/09/03 16	SR	6,95	V	0,01	V	148,40	V	0,00	V	1,23	V	130,57	V	33200	V
2017/09/03 17	SR	10,08	V	0,01	V	142,84	V	0,00	V	0,90	V	133,55	V	32267	V
2017/09/03 18	SR	24,37	V	0,02	V	123,32	V	0,00	V	0,73	V	131,67	V	31264	V
2017/09/03 19	SR	9,55	V	0,01	V	134,92	V	0,00	V	0,69	V	130,31	V	31843	V
2017/09/03 20	SR	12,91	V	0,01	V	123,90	V	0,00	V	0,59	V	131,45	V	31533	V
2017/09/03 21	SR	49,77	V	0,07	V	92,30	V	0,00	V	0,11	V	132,19	V	30438	V
2017/09/03 22	SR	67,38	V	0,51	V	79,99	V	0,16	V	0,00	V	132,90	V	29714	V
2017/09/03 23	SR	21,92	V	0,03	V	99,84	V	0,00	V	0,00	V	132,58	V	30691	V
2017/09/03 24	SR	36,87	V	0,09	V	98,03	V	0,00	V	0,00	V	132,61	V	30496	V

Campo Scalo	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.0-76.2	0.0-0.5	77.1-148.4	0.0-0.2	0.0-1.5	129.6-134.1	29714.2-33200.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.5	0.1	106.1	0	0.4	131.9	31028.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/04

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/04 01	SR	44,50	V	0,19	V	94,90	V	0,01	V	0,00	V	134,26	V	30261	V
2017/09/04 02	SR	37,88	V	0,07	V	95,86	V	0,00	V	0,00	V	133,82	V	30378	V
2017/09/04 03	SR	32,53	V	0,03	V	86,91	V	0,00	V	0,06	V	135,30	V	30070	V
2017/09/04 04	SR	34,18	V	0,02	V	85,61	V	0,00	V	0,00	V	136,38	V	30192	V
2017/09/04 05	SR	41,49	V	0,04	V	81,42	V	0,00	V	0,02	V	136,69	V	30196	V
2017/09/04 06	SR	73,17	V	0,09	V	64,67	V	0,00	V	0,00	V	136,93	V	30195	V
2017/09/04 07	SR	85,47	V	0,35	V	62,49	V	0,06	V	0,00	V	137,02	V	30230	V
2017/09/04 08	SR	52,20	V	0,06	V	71,30	V	0,00	V	0,00	V	138,00	V	30235	V
2017/09/04 09	SR	32,71	V	0,02	V	87,65	V	0,00	V	0,00	V	133,45	V	31457	V
2017/09/04 10	SR	24,04	V	0,01	V	97,84	V	0,00	V	0,16	V	133,92	V	31554	V
2017/09/04 11	SR	26,97	V	0,01	V	98,15	V	0,00	V	0,42	V	134,60	V	31087	V
2017/09/04 12	SR	84,68	V	0,26	V	70,59	V	0,04	V	0,73	V	133,37	V	30149	V
2017/09/04 13	SR	88,06	V	0,28	V	70,06	V	0,02	V	0,84	V	133,16	V	29824	V
2017/09/04 14	SR	63,39	V	0,19	V	83,95	V	0,02	V	0,98	V	133,35	V	30784	V
2017/09/04 15	SR	58,45	V	0,13	V	77,75	V	0,00	V	1,03	V	133,70	V	30607	V
2017/09/04 16	SR	36,29	V	0,02	V	89,45	V	0,00	V	0,91	V	132,84	V	31311	V
2017/09/04 17	SR	33,09	V	0,04	V	88,86	V	0,00	V	0,72	V	133,25	V	31084	V
2017/09/04 18	SR	24,07	V	0,01	V	94,69	V	0,00	V	0,73	V	133,40	V	30978	V
2017/09/04 19	SR	15,43	V	0,01	V	103,09	V	0,00	V	0,65	V	133,76	V	31162	V
2017/09/04 20	SR	6,06	V	0,01	V	138,98	V	0,00	V	0,62	V	134,01	V	32539	V
2017/09/04 21	SR	21,20	V	0,02	V	124,21	V	0,00	V	0,33	V	133,09	V	32478	V
2017/09/04 22	SR	57,61	V	0,12	V	95,10	V	0,00	V	0,13	V	134,22	V	31246	V
2017/09/04 23	SR	106,96	V	0,87	V	89,16	V	0,33	V	0,03	V	135,08	V	30307	V
2017/09/04 24	SR	12,72	V	0,01	V	103,21	V	0,00	V	0,00	V	135,17	V	30820	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.1-107.0	0.0-0.9	62.5-139.0	0.0-0.3	0.0-1.0	132.8-138.0	29824.4-32539.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	45.5	0.1	89.8	0	0.3	134.5	30797.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/05 01	SR	13,93	V	0,01	V	101,61	V	0,00	V	0,00	V	134,02	V	31175	V
2017/09/05 02	SR	15,99	V	0,01	V	94,14	V	0,00	V	0,00	V	134,71	V	31800	V
2017/09/05 03	SR	18,27	V	0,01	V	98,39	V	0,00	V	0,00	V	137,54	V	31840	V
2017/09/05 04	SR	39,56	V	0,03	V	82,48	V	0,00	V	0,00	V	137,30	V	30390	V
2017/09/05 05	SR	20,06	V	0,01	V	89,12	V	0,00	V	0,00	V	134,25	V	30924	V
2017/09/05 06	SR	23,07	V	0,01	V	86,81	V	0,00	V	0,00	V	133,20	V	31462	V
2017/09/05 07	SR	65,65	V	0,14	V	64,36	V	0,01	V	0,00	V	132,22	V	30655	V
2017/09/05 08	SR	80,17	V	0,31	V	73,62	V	0,02	V	0,04	V	130,90	V	30089	V
2017/09/05 09	SR	38,13	V	0,04	V	86,46	V	0,00	V	0,18	V	127,06	V	29730	V
2017/09/05 10	SR	42,92	V	0,05	V	89,11	V	0,00	V	0,31	V	125,39	V	30091	V
2017/09/05 11	SR	28,63	V	0,07	V	110,29	V	0,00	V	0,53	V	126,68	V	31314	V
2017/09/05 12	SR	15,99	V	0,01	V	114,60	V	0,00	V	1,04	V	127,29	V	31757	V
2017/09/05 13	SR	25,49	V	0,02	V	101,99	V	0,00	V	1,77	V	127,15	V	32085	V
2017/09/05 14	SR	20,76	V	0,01	V	105,59	V	0,00	V	1,70	V	125,69	V	32654	V
2017/09/05 15	SR	20,04	V	0,04	V	108,44	V	0,00	V	1,78	V	126,57	V	32726	V
2017/09/05 16	SR	24,51	V	0,01	V	104,59	V	0,00	V	1,74	V	128,80	V	32594	V
2017/09/05 17	SR	58,94	V	0,53	V	108,34	V	0,10	V	1,67	V	128,96	V	33066	V
2017/09/05 18	SR	15,78	V	0,01	V	111,72	V	0,00	V	1,56	V	128,33	V	33390	V
2017/09/05 19	SR	14,69	V	0,01	V	111,24	V	0,00	V	1,37	V	130,80	V	33310	V
2017/09/05 20	SR	21,05	V	0,01	V	105,83	V	0,00	V	0,96	V	130,30	V	33011	V
2017/09/05 21	SR	81,92	V	0,16	V	76,24	V	0,00	V	0,64	V	128,56	V	30516	V
2017/09/05 22	SR	70,17	V	0,65	V	84,56	V	0,16	V	0,62	V	128,09	V	30700	V
2017/09/05 23	SR	49,24	V	0,41	V	105,02	V	0,16	V	0,46	V	128,21	V	31614	V
2017/09/05 24	SR	27,99	V	0,03	V	105,58	V	0,00	V	0,29	V	127,96	V	32441	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.9-81.9	0.0-0.7	64.4-114.6	0.0-0.2	0.0-1.8	125.4-137.5	29730.4-33390.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	34.7	0.1	96.7	0	0.7	130	31639
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: