



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/01 01	SR	70,62	V	0,53	V	75,50	V	0,01	V	1,75	V	140,97	V	17290	V
2024/09/01 02	SR	62,17	V	0,38	V	77,31	V	0,00	V	1,76	V	140,95	V	17201	V
2024/09/01 03	SR	83,46	V	0,59	V	75,78	V	0,00	V	1,72	V	140,86	V	17204	V
2024/09/01 04	SR	118,93	V	1,31	V	71,60	V	0,06	V	1,78	V	141,00	V	17118	V
2024/09/01 05	SR	70,14	V	0,47	V	80,64	V	0,00	V	1,78	V	141,72	V	17247	V
2024/09/01 06	SR	108,20	V	1,64	V	80,15	V	0,15	V	1,75	V	141,78	V	17122	V
2024/09/01 07	SR	59,17	V	0,30	V	83,94	V	0,00	V	1,74	V	141,56	V	17105	V
2024/09/01 08	SR	58,40	V	0,29	V	80,88	V	0,00	V	1,58	V	141,55	V	17049	V
2024/09/01 09	SR	34,95	V	0,18	V	86,56	V	0,00	V	1,71	V	142,25	V	17119	V
2024/09/01 10	SR	31,53	V	0,20	V	93,49	V	0,00	V	1,68	V	142,97	V	17218	V
2024/09/01 11	SR	52,50	V	0,37	V	81,15	V	0,00	V	1,69	V	143,40	V	17117	V
2024/09/01 12	SR	41,32	V	0,23	V	88,76	V	0,00	V	1,66	V	143,41	V	17114	V
2024/09/01 13	SR	23,13	V	0,15	V	98,25	V	0,00	V	1,62	V	143,94	V	17218	V
2024/09/01 14	SR	19,71	V	0,14	V	100,21	V	0,00	V	1,58	V	144,48	V	17242	V
2024/09/01 15	SR	9,63	V	0,13	V	114,25	V	0,00	V	1,52	V	144,65	V	17217	V
2024/09/01 16	SR	7,28	V	0,12	V	127,47	V	0,00	V	1,74	V	144,58	V	17201	V
2024/09/01 17	SR	19,97	V	0,14	V	103,29	V	0,00	V	1,72	V	144,72	V	17170	V
2024/09/01 18	SR	35,92	V	0,22	V	91,41	V	0,82	V	6,44	V	144,61	V	16940	V
2024/09/01 19	SR	15,33	V	0,14	V	106,56	V	0,80	V	113,98	18	141,07	V	16563	V
2024/09/01 20	SR	36,42	V	0,19	V	92,81	V	0,00	V	4,81	V	137,83	V	17161	V
2024/09/01 21	SR	43,84	V	0,18	V	84,45	V	0,00	V	3,42	V	138,97	V	17306	V
2024/09/01 22	SR	64,17	V	0,37	V	79,49	V	0,00	V	2,82	V	139,30	V	17408	V
2024/09/01 23	SR	49,71	V	0,24	V	84,63	V	0,00	V	2,37	V	139,46	V	17465	V
2024/09/01 24	SR	43,89	V	0,22	V	86,93	V	0,00	V	2,17	V	139,59	V	17420	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	7.3-118.9	0.1-1.6	71.6-127.5	0.0-0.8	1.5-14.0	137.8-144.7	16563.5-17464.9
Supero Orario	0	0	0	0	1	0	0
Media Giornaliera	48.4	0.4	89.4	0.1	2.7	141.9	17175.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BLOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/02 01	SR	93,90	V	0,72	V	70,43	V	0,01	V	2,06	V	139,95	V	17443	V
2024/09/02 02	SR	84,08	V	0,41	V	69,05	V	0,00	V	2,00	V	139,98	V	17425	V
2024/09/02 03	SR	100,37	V	0,89	V	72,19	V	0,03	V	1,84	V	140,15	V	17476	V
2024/09/02 04	SR	122,30	V	1,32	V	64,18	V	0,15	V	1,70	V	139,72	V	17211	V
2024/09/02 05	SR	19,36	V	0,24	V	105,01	V	0,00	V	1,85	V	140,08	V	17461	V
2024/09/02 06	SR	78,88	V	0,46	V	71,88	V	0,00	V	1,73	V	140,45	V	17331	V
2024/09/02 07	SR	105,93	V	1,08	V	68,23	V	0,05	V	1,74	V	140,30	V	17324	V
2024/09/02 08	SR	51,42	V	0,27	V	82,68	V	0,00	V	1,78	V	140,16	V	17416	V
2024/09/02 09	SR	43,79	V	0,28	V	86,88	V	0,00	V	1,80	V	140,31	V	17447	V
2024/09/02 10	SR	32,52	V	0,24	V	94,93	V	0,00	V	1,79	V	140,50	V	17424	V
2024/09/02 11	SR	20,04	V	0,21	V	101,11	V	0,00	V	1,90	V	140,68	V	17476	V
2024/09/02 12	SR	14,26	V	0,22	V	109,72	V	0,00	V	1,92	V	140,85	V	17493	V
2024/09/02 13	SR	16,11	V	0,22	V	103,15	V	0,00	V	1,85	V	141,13	V	17523	V
2024/09/02 14	SR	4,89	V	0,22	V	130,18	V	0,00	V	1,91	V	141,15	V	17537	V
2024/09/02 15	SR	6,02	V	0,21	V	126,18	V	0,00	V	1,87	V	141,29	V	17509	V
2024/09/02 16	SR	6,45	V	0,22	V	124,89	V	0,00	V	1,95	V	141,57	V	17329	V
2024/09/02 17	SR	31,41	V	0,34	V	88,88	V	0,00	V	1,81	V	142,20	V	17079	V
2024/09/02 18	SR	110,36	V	2,84	V	71,23	V	0,06	V	2,57	V	142,83	V	16970	V
2024/09/02 19	SR	40,10	V	0,40	V	86,55	V	0,00	V	2,34	V	139,75	V	17012	V
2024/09/02 20	SR	80,03	V	0,50	V	68,80	V	0,00	V	2,02	V	136,82	V	16979	V
2024/09/02 21	SR	129,38	V	2,00	V	62,16	V	0,40	V	1,91	V	136,63	V	17011	V
2024/09/02 22	SR	131,83	V	1,26	V	65,11	V	0,00	V	1,71	V	137,09	V	17098	V
2024/09/02 23	SR	104,57	V	2,01	V	83,15	V	0,06	V	1,55	V	137,66	V	17308	V
2024/09/02 24	SR	47,55	V	0,50	V	90,59	V	0,00	V	1,41	V	138,43	V	17518	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	4.9-131.8	0.2-2.8	62.2-130.2	0.0-0.4	1.4-2.6	136.6-142.8	16969.6-17536.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.5	0.7	87.4	0	1.9	140	17325
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/03 01	SR	22,12	V	0,24	V	96,97	V	0,00	V	1,40	V	138,53	V	17457	V
2024/09/03 02	SR	44,85	V	0,28	V	83,73	V	0,00	V	1,41	V	138,79	V	17516	V
2024/09/03 03	SR	37,72	V	0,26	V	81,94	V	0,00	V	1,36	V	138,81	V	17444	V
2024/09/03 04	SR	61,26	V	0,38	V	70,51	V	0,00	V	1,30	V	138,30	V	17157	V
2024/09/03 05	SR	138,91	V	2,75	V	80,53	V	0,24	V	1,50	V	138,15	V	17341	V
2024/09/03 06	SR	25,39	V	0,39	V	107,80	V	0,00	V	1,60	V	138,82	V	17518	V
2024/09/03 07	SR	47,28	V	0,64	V	102,01	V	0,00	V	1,64	V	138,68	V	17473	V
2024/09/03 08	SR	22,00	V	0,38	V	106,66	V	0,00	V	1,76	V	138,41	V	17533	V
2024/09/03 09	SR	82,68	V	1,34	V	79,23	V	0,12	V	1,81	V	138,35	V	17275	V
2024/09/03 10	SR	128,70	V	4,13	V	65,29	V	1,93	V	1,60	V	139,47	V	17023	V
2024/09/03 11	SR	79,57	V	0,61	V	68,47	V	0,00	V	1,49	V	140,15	V	17083	V
2024/09/03 12	SR	69,73	V	0,97	V	80,29	V	0,04	V	8,24	V	138,92	V	16886	V
2024/09/03 13	SR	173,71	V	3,48	V	75,40	V	0,32	V	1,67	V	137,77	V	16917	V
2024/09/03 14	SR	41,43	V	0,68	V	104,51	V	0,04	V	1,52	V	137,27	V	17136	V
2024/09/03 15	SR	5,48	V	0,29	V	118,88	V	0,31	V	1,52	V	136,55	V	17427	V
2024/09/03 16	SR	9,17	V	0,35	V	112,21	V	0,73	V	1,61	V	136,48	V	17484	V
2024/09/03 17	SR	85,87	V	1,77	V	74,28	V	0,69	V	1,34	V	136,62	V	17310	V
2024/09/03 18	SR	27,67	V	0,34	V	91,60	V	0,34	V	1,42	V	137,35	V	17427	V
2024/09/03 19	SR	103,55	V	1,48	V	69,59	V	0,15	V	1,19	V	137,49	V	17276	V
2024/09/03 20	SR	55,18	V	0,63	V	84,08	V	0,07	V	1,26	V	137,56	V	17281	V
2024/09/03 21	SR	3,52	V	0,27	V	130,93	V	1,07	V	1,47	V	137,44	V	17333	V
2024/09/03 22	SR	33,22	V	1,03	V	130,44	V	3,62	V	1,61	V	137,12	V	17306	V
2024/09/03 23	SR	34,81	V	0,38	V	102,35	V	3,10	V	1,84	V	136,91	V	17389	V
2024/09/03 24	SR	54,15	V	0,60	V	94,69	V	4,30	V	1,83	V	137,14	V	17428	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.5-173.7	0.2-4.1	65.3-130.9	0.0-4.3	1.2-8.2	136.5-140.1	16886.5-17532.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	57.8	1	92.2	0.7	1.8	138	17309.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Rinella

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi Q51		Portata Fumi Q55	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/04 01	SR	84,47	V	0,85	V	82,84	V	3,35	V	1,87	V	137,27	V	17358	V
2024/09/04 02	SR	119,10	V	2,02	V	81,92	V	3,38	V	1,87	V	137,43	V	17364	V
2024/09/04 03	SR	49,69	V	1,21	V	124,02	V	2,70	V	1,77	V	137,64	V	17340	V
2024/09/04 04	SR	20,84	V	0,31	V	111,42	V	2,29	V	1,72	V	138,02	V	17503	V
2024/09/04 05	SR	42,84	V	0,47	V	101,74	V	2,35	V	1,58	V	138,50	V	17560	V
2024/09/04 06	SR	85,05	V	0,94	V	84,59	V	1,10	V	1,50	V	138,61	V	17515	V
2024/09/04 07	SR	6,16	V	0,25	V	129,97	V	1,08	V	1,48	V	138,56	V	17479	V
2024/09/04 08	SR	1,63	V	0,26	V	153,09	V	2,52	V	1,59	V	138,40	V	17403	V
2024/09/04 09	SR	0,54	V	0,26	V	168,25	V	4,88	V	1,34	V	135,74	V	17025	V
2024/09/04 10	SR	0,04	V	0,28	V	168,46	V	4,81	V	1,39	V	134,56	V	17096	V
2024/09/04 11	SR	14,51	V	0,38	V	134,26	V	4,04	V	2,05	V	136,98	V	17308	V
2024/09/04 12	SR	32,95	V	0,32	V	106,74	V	5,26	V	1,60	V	135,75	V	17130	V
2024/09/04 13	SR	24,29	V	0,30	V	109,85	V	6,03	V	1,56	V	135,25	V	17185	V
2024/09/04 14	SR	38,43	V	0,53	V	111,67	V	5,96	V	1,84	V	135,35	V	17016	V
2024/09/04 15	SR	117,46	V	1,98	V	88,76	V	6,54	V	1,57	V	134,90	V	16918	V
2024/09/04 16	SR	97,11	V	1,67	V	91,76	V	6,11	V	1,69	V	134,48	V	17001	V
2024/09/04 17	SR	66,45	V	0,77	V	93,93	V	4,90	V	1,70	V	134,28	V	17121	V
2024/09/04 18	SR	118,69	V	1,87	V	80,60	V	4,81	V	1,78	V	134,22	V	17207	V
2024/09/04 19	SR	11,97	V	0,31	V	113,78	V	4,47	V	1,67	V	134,21	V	17268	V
2024/09/04 20	SR	8,83	V	0,30	V	118,69	V	6,03	V	1,69	V	134,14	V	17317	V
2024/09/04 21	SR	21,04	V	0,32	V	104,89	V	5,93	V	1,75	V	133,99	V	17464	V
2024/09/04 22	SR	93,99	V	1,51	V	76,31	V	1,69	V	1,72	V	133,96	V	17417	V
2024/09/04 23	SR	70,55	V	0,51	V	74,89	V	0,03	V	1,50	V	134,93	V	17478	V
2024/09/04 24	SR	50,32	V	0,36	V	84,23	V	0,00	V	1,49	V	135,89	V	17405	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-119.1	0.3-2.0	74.9-168.5	0.0-6.5	1.3-2.0	134.0-138.6	16918.3-17560.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49	0.7	108.2	3.8	1.7	136	17286.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

R. Nello

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/05 01	SR	3,38	V	0,28	V	135,52	V	0,20	V	1,64	V	135,88	V	17442	V
2024/09/05 02	SR	10,40	V	0,29	V	121,94	V	1,11	V	1,83	V	135,47	V	17405	V
2024/09/05 03	SR	10,01	V	0,30	V	124,79	V	0,82	V	1,93	V	134,97	V	17411	V
2024/09/05 04	SR	1,49	V	0,33	V	161,79	V	0,85	V	2,03	V	134,89	V	17458	V
2024/09/05 05	SR	39,39	V	0,75	V	116,68	V	1,03	V	2,09	V	135,03	V	17143	V
2024/09/05 06	SR	27,21	V	0,33	V	108,38	V	1,06	V	1,93	V	135,61	V	17105	V
2024/09/05 07	SR	21,88	V	0,29	V	112,84	V	1,06	V	2,03	V	135,71	V	17317	V
2024/09/05 08	SR	85,67	V	0,66	V	79,16	V	0,38	V	2,07	V	135,76	V	17386	V
2024/09/05 09	SR	114,21	V	1,50	V	83,96	V	0,61	V	2,04	V	135,56	V	17345	V
2024/09/05 10	SR	96,40	V	1,55	V	90,05	V	1,59	V	1,95	V	135,77	V	17296	V
2024/09/05 11	SR	148,71	V	3,14	V	75,32	V	2,25	V	2,49	V	136,11	V	17243	V
2024/09/05 12	SR	9,20	V	0,32	V	126,85	V	2,43	V	2,09	V	134,70	V	17185	V
2024/09/05 13	SR	6,44	V	0,30	V	137,24	V	3,27	V	2,17	V	134,35	V	17090	V
2024/09/05 14	SR	20,46	V	0,35	V	123,12	V	3,92	V	2,16	V	134,36	V	17029	V
2024/09/05 15	SR	30,15	V	0,36	V	105,55	V	2,54	V	2,19	V	134,52	V	17023	V
2024/09/05 16	SR	102,59	V	1,99	V	82,23	V	1,22	V	2,42	V	134,40	V	16791	V
2024/09/05 17	SR	99,83	V	0,84	V	74,01	V	0,11	V	2,23	V	134,85	V	16698	V
2024/09/05 18	SR	140,24	V	1,56	V	62,28	V	0,10	V	1,78	V	135,29	V	16772	V
2024/09/05 19	SR	57,51	V	0,43	V	77,13	V	0,00	V	1,71	V	136,20	V	16954	V
2024/09/05 20	SR	80,63	V	0,70	V	75,46	V	0,00	V	2,04	V	136,65	V	16956	V
2024/09/05 21	SR	88,28	V	0,98	V	75,48	V	0,02	V	2,05	V	136,73	V	16747	V
2024/09/05 22	SR	117,45	V	1,40	V	75,30	V	0,06	V	1,92	V	137,10	V	16671	V
2024/09/05 23	SR	71,50	V	0,56	V	80,72	V	0,00	V	2,15	V	137,08	V	16744	V
2024/09/05 24	SR	63,19	V	0,58	V	90,82	V	0,00	V	2,09	V	137,52	V	16683	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.5-148.7	0.3-3.1	62.3-161.8	0.0-3.9	1.6-2.5	134.3-137.5	16670.9-17458.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	60.3	0.8	99.9	1	2	135.6	17078.9
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/06 01	SR	139,56	V	1,77	V	70,08	V	0,06	V	2,01	V	137,98	V	16676	V
2024/09/06 02	SR	59,05	V	0,83	V	92,34	V	0,05	V	1,96	V	138,73	V	16651	V
2024/09/06 03	SR	50,85	V	0,59	V	100,94	V	0,00	V	1,87	V	139,23	V	16748	V
2024/09/06 04	SR	105,12	V	1,64	V	91,18	V	0,07	V	2,00	V	139,67	V	16650	V
2024/09/06 05	SR	88,81	V	1,53	V	87,98	V	0,08	V	1,90	V	139,83	V	17142	V
2024/09/06 06	SR	78,12	V	1,87	V	105,82	V	0,18	V	2,36	V	140,12	V	17079	V
2024/09/06 07	SR	59,33	V	1,09	V	108,18	V	0,07	V	2,26	V	138,73	V	16922	V
2024/09/06 08	SR	47,73	V	0,84	V	106,93	V	0,05	V	2,04	V	137,18	V	16823	V
2024/09/06 09	SR	36,87	V	0,38	V	104,93	V	0,00	V	2,18	V	136,74	V	16756	V
2024/09/06 10	SR	101,06	V	2,11	V	88,52	V	0,27	V	2,15	V	136,39	V	16744	V
2024/09/06 11	SR	83,17	V	1,00	V	79,61	V	0,04	V	2,49	V	137,03	V	16678	V
2024/09/06 12	SR	102,33	V	1,69	V	81,31	V	0,17	V	2,26	V	137,00	V	16630	V
2024/09/06 13	SR	44,90	V	0,43	V	89,50	V	0,00	V	2,28	V	136,87	V	16585	V
2024/09/06 14	SR	83,43	V	0,69	V	72,43	V	0,01	V	2,31	V	136,93	V	16272	V
2024/09/06 15	SR	60,88	V	0,48	V	82,26	V	0,00	V	2,17	V	137,11	V	16277	V
2024/09/06 16	SR	86,64	V	1,30	V	79,68	V	0,11	V	2,25	V	137,41	V	16207	V
2024/09/06 17	SR	85,55	V	2,20	V	93,75	V	0,49	V	2,32	V	137,42	V	16210	V
2024/09/06 18	SR	103,04	V	1,12	V	75,49	V	0,06	V	2,15	V	137,80	V	16317	V
2024/09/06 19	SR	104,78	V	2,13	V	87,01	V	0,32	V	2,11	V	138,51	V	16366	V
2024/09/06 20	SR	147,54	V	3,51	V	68,96	V	1,49	V	1,94	V	139,41	V	16393	V
2024/09/06 21	SR	112,42	V	5,18	V	80,68	V	6,50	V	2,11	V	140,23	V	16369	V
2024/09/06 22	SR	144,99	V	5,25	V	67,17	V	4,39	V	1,89	V	140,48	V	16374	V
2024/09/06 23	SR	59,43	V	1,54	V	83,62	V	0,81	V	1,92	V	141,04	V	16697	V
2024/09/06 24	SR	15,04	V	0,27	V	101,05	V	0,00	V	1,85	V	141,27	V	16776	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.0-147.5	0.3-5.2	67.2-108.2	0.0-6.5	1.9-2.5	136.4-141.3	16207.0-17142.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	83.4	1.6	87.5	0.6	2.1	138.5	16597.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2024/09/07

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2024/09/07 01	SR	26,18	V	0,35	V	93,99	V	0,00	V	1,88	V	141,06	V	16725	V
2024/09/07 02	SR	25,56	V	0,32	V	85,44	V	0,00	V	1,98	V	140,78	V	16720	V
2024/09/07 03	SR	110,93	V	3,37	V	82,31	V	0,53	V	1,96	V	140,45	V	16539	V
2024/09/07 04	SR	67,71	V	1,94	V	88,04	V	0,45	V	1,93	V	140,55	V	16417	V
2024/09/07 05	SR	86,43	V	0,93	V	78,79	V	0,03	V	2,13	V	140,55	V	16716	V
2024/09/07 06	SR	109,45	V	1,08	V	72,59	V	0,01	V	2,20	V	140,49	V	16745	V
2024/09/07 07	SR	61,10	V	0,44	V	73,93	V	0,00	V	2,24	V	140,03	V	16826	V
2024/09/07 08	SR	35,61	V	0,29	V	84,40	V	0,00	V	2,21	V	140,27	V	16816	V
2024/09/07 09	SR	49,16	V	0,29	V	72,56	V	0,00	V	2,30	V	140,52	V	16690	V
2024/09/07 10	SR	30,97	V	0,26	V	84,15	V	0,00	V	2,32	V	140,51	V	16560	V
2024/09/07 11	SR	18,20	V	0,23	V	97,05	V	0,00	V	2,17	V	140,54	V	16609	V
2024/09/07 12	SR	65,01	V	0,96	V	77,74	V	0,06	V	2,13	V	140,85	V	16546	V
2024/09/07 13	SR	75,08	V	0,70	V	73,06	V	0,01	V	2,11	V	141,44	V	16546	V
2024/09/07 14	SR	30,81	V	0,26	V	89,59	V	0,00	V	2,10	V	141,50	V	16507	V
2024/09/07 15	SR	32,83	V	0,28	V	90,33	V	0,00	V	2,09	V	141,44	V	16538	V
2024/09/07 16	SR	31,25	V	0,29	V	91,45	V	0,00	V	2,27	V	141,41	V	16526	V
2024/09/07 17	SR	84,11	V	0,57	V	67,57	V	0,00	V	2,19	V	141,52	V	16557	V
2024/09/07 18	SR	52,51	V	0,36	V	76,85	V	0,00	V	2,29	V	141,61	V	16517	V
2024/09/07 19	SR	47,28	V	0,33	V	83,57	V	0,00	V	2,34	V	141,48	V	16447	V
2024/09/07 20	SR	35,06	V	0,29	V	84,62	V	0,00	V	2,32	V	141,21	V	16508	V
2024/09/07 21	SR	102,47	V	0,62	V	62,68	V	0,00	V	2,33	V	141,52	V	16453	V
2024/09/07 22	SR	97,34	V	1,61	V	75,64	V	0,15	V	2,23	V	142,07	V	16364	V
2024/09/07 23	SR	26,34	V	0,24	V	93,50	V	0,00	V	2,18	V	142,50	V	16406	V
2024/09/07 24	SR	95,39	V	0,82	V	71,17	V	0,00	V	2,15	V	142,80	V	16394	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	18.2-110.9	0.2-3.4	62.7-97.1	0.0-0.5	1.9-2.3	140.0-142.8	16363.7-16825.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	58.2	0.7	81.3	0.1	2.2	141.1	16569.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: