

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/01

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/01 01	SR	28,36	V	0,38	V	119,17	V	0,00	V	0,66	V	131,94	V	22792	V
2019/09/01 02	SR	35,09	V	0,30	V	112,40	V	0,00	V	0,66	V	131,68	V	22452	V
2019/09/01 03	SR	19,48	V	0,30	V	135,03	V	0,00	V	0,68	V	132,06	V	22941	V
2019/09/01 04	SP	665,00	NV	1,85	NV	292,12	NV	2,38	NV	0,23	V	120,06	V	20606	NV
2019/09/01 05	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	110,70	V	0,00	NV
2019/09/01 06	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	NV	110,26	V	0,00	NV
2019/09/01 07	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	111,64	V	0,00	NV
2019/09/01 08	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	NV	113,07	V	0,00	NV
2019/09/01 09	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,13	NV	113,44	V	0,00	NV
2019/09/01 10	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,25	V	109,32	V	0,00	NV
2019/09/01 11	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,16	V	104,53	V	0,00	NV
2019/09/01 12	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	V	100,00	V	0,00	NV
2019/09/01 13	SP	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,14	NV	97,04	NV	0,00	NV
2019/09/01 14	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	29,76	NV	96,17	NV	0,00	NV
2019/09/01 15	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	35,10	NV	95,04	NV	0,00	NV
2019/09/01 16	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,35	NV	89,01	NV	0,00	NV
2019/09/01 17	AV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,00	NV	0,38	NV	85,93	NV	0,00	NV
2019/09/01 18	AV	1000,00	NV	0,00	NV	285,52	NV	74,05	NV	3,86	V	92,60	V	14553	NV
2019/09/01 19	AV	766,30	V	0,00	NV	323,39	V	35,05	V	1,67	V	95,66	V	15615	V
2019/09/01 20	AV	197,38	V	0,00	NV	271,14	V	25,59	V	0,92	V	97,39	V	16602	V
2019/09/01 21	AV	372,18	V	0,00	NV	284,90	V	26,37	V	0,48	V	99,67	V	14833	V
2019/09/01 22	AV	809,96	NV	0,00	NV	350,91	NV	54,95	NV	0,39	V	101,92	V	14766	NV
2019/09/01 23	AV	926,66	V	0,00	NV	344,11	V	45,77	V	0,56	V	104,34	V	14675	V
2019/09/01 24	AV	1000,00	NV	0,00	NV	332,63	NV	134,95	NV	0,35	V	106,32	V	14624	NV

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	19.5-35.1	0.3-0.4	112.4-135.0	0.0-0.0	0.7-0.7	131.7-132.1	22452.4-22940.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	27.6	0.3	122.2	0	0.7	131.9	22728.5
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/02

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/02 01	AV	718,89	V	0,00	NV	318,00	V	60,99	V	0,52	V	108,23	V	15124	V
2019/09/02 02	AV	554,49	V	0,00	NV	300,63	V	33,37	V	1,14	V	111,40	V	16884	V
2019/09/02 03	AV	628,51	V	0,00	NV	294,73	V	25,26	V	5,14	V	116,59	V	20003	V
2019/09/02 04	AV	917,11	V	0,00	NV	271,78	V	19,04	V	8,35	V	124,31	V	24814	V
2019/09/02 05	AV	659,65	V	0,00	NV	311,01	V	16,40	V	0,74	V	125,31	V	17757	V
2019/09/02 06	AV	510,52	V	0,00	NV	345,26	V	19,78	V	0,45	V	120,67	V	13930	V
2019/09/02 07	AV	433,87	V	0,00	NV	321,91	V	17,97	V	0,46	V	119,00	V	14736	V
2019/09/02 08	AV	343,55	V	13,72	V	324,34	V	13,33	V	0,54	V	118,76	V	15083	V
2019/09/02 09	AV	316,79	NV	12,60	NV	315,30	NV	11,36	NV	18,36	V	113,19	V	19878	NV
2019/09/02 10	AV	242,68	V	13,90	V	285,17	V	13,48	V	4,86	V	117,82	V	25153	V
2019/09/02 11	AV	4,90	V	10,93	V	254,28	V	21,49	V	11,65	V	116,47	V	25035	V
2019/09/02 12	SR	0,00	V	8,45	V	243,67	V	8,59	V	8,93	V	110,21	V	25592	V
2019/09/02 13	SR	3,94	V	6,63	V	208,15	V	7,79	V	1,90	V	114,81	V	27114	V
2019/09/02 14	SR	111,25	V	6,27	V	117,17	V	4,06	V	1,04	V	120,95	V	27215	V
2019/09/02 15	SR	61,95	V	5,22	V	188,79	V	7,24	V	1,37	V	122,69	V	26098	V
2019/09/02 16	SR	48,35	V	3,80	V	132,21	V	6,04	V	2,04	V	126,20	V	28990	V
2019/09/02 17	SR	14,28	V	2,40	V	146,07	V	3,19	V	1,32	V	129,25	V	29333	V
2019/09/02 18	SR	18,65	V	2,17	V	137,08	V	0,94	V	1,18	V	130,64	V	29530	V
2019/09/02 19	SR	31,80	V	1,94	V	116,87	V	0,00	V	1,04	V	130,92	V	29091	V
2019/09/02 20	SR	41,97	V	1,74	V	104,20	V	0,00	V	1,18	V	130,20	V	28799	V
2019/09/02 21	SR	25,69	V	1,45	V	120,91	V	0,00	V	0,68	V	129,70	V	28106	V
2019/09/02 22	SR	17,44	V	1,36	V	143,51	V	0,00	V	1,58	V	130,50	V	29543	V
2019/09/02 23	SR	11,33	V	1,68	V	143,70	V	0,00	V	0,34	V	129,39	V	27134	V
2019/09/02 24	SR	25,40	V	1,78	V	118,31	V	0,00	V	0,35	V	127,89	V	26668	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-111.2	1.4-8.4	104.2-243.7	0.0-8.6	0.3-8.9	110.2-130.9	25592.5-29542.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	31.7	3.5	147.7	2.9	1.8	125.6	27939.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/03 01	SR	45,81	V	1,41	V	98,65	V	0,00	V	0,21	V	127,64	V	26139	V
2019/09/03 02	SR	116,47	V	1,88	V	75,20	V	0,00	V	0,94	V	130,14	V	27180	V
2019/09/03 03	SR	79,02	V	1,79	V	91,71	V	0,00	V	1,69	V	134,04	V	28491	V
2019/09/03 04	SR	45,32	V	1,39	V	106,07	V	0,00	V	2,01	V	136,51	V	29067	V
2019/09/03 05	SR	36,53	V	1,16	V	109,05	V	0,00	V	1,83	V	136,74	V	28707	V
2019/09/03 06	SR	28,27	V	0,95	V	118,89	V	0,00	V	1,40	V	135,68	V	28224	V
2019/09/03 07	SR	35,06	V	0,89	V	117,38	V	0,00	V	1,35	V	135,44	V	28455	V
2019/09/03 08	SR	49,03	V	0,88	V	104,11	V	0,00	V	1,57	V	133,74	V	28050	V
2019/09/03 09	SR	106,34	V	1,13	V	81,03	V	0,00	V	0,88	V	131,09	V	27045	V
2019/09/03 10	SR	46,57	V	1,05	V	98,38	V	0,00	V	1,02	V	131,02	V	28451	V
2019/09/03 11	SR	48,76	V	0,91	V	100,60	V	0,00	V	0,79	V	130,26	V	28435	V
2019/09/03 12	SR	34,68	V	0,77	V	114,95	V	0,00	V	1,01	V	130,39	V	28244	V
2019/09/03 13	SR	36,84	V	0,70	V	117,21	V	0,00	V	1,12	V	130,33	V	28319	V
2019/09/03 14	SR	19,83	V	0,62	V	132,98	V	0,00	V	1,23	V	128,33	V	28326	V
2019/09/03 15	SR	22,17	V	0,62	V	130,27	V	0,00	V	0,76	V	127,20	V	27428	V
2019/09/03 16	SR	19,92	V	0,58	V	128,77	V	0,00	V	0,81	V	127,50	V	27196	V
2019/09/03 17	SR	17,48	V	0,60	V	153,49	V	0,06	V	1,88	V	128,66	V	28828	V
2019/09/03 18	SR	32,71	V	0,97	V	165,79	V	0,04	V	1,84	V	127,59	V	28670	V
2019/09/03 19	SR	30,55	V	0,95	V	176,92	V	0,02	V	2,32	V	127,56	V	29285	V
2019/09/03 20	SR	66,94	V	0,93	V	106,08	V	0,00	V	0,61	V	124,91	V	25971	V
2019/09/03 21	SR	109,99	V	1,35	V	79,22	V	0,02	V	0,64	V	124,38	V	25975	V
2019/09/03 22	SR	62,33	V	0,67	V	84,09	V	0,00	V	1,39	V	125,89	V	26917	V
2019/09/03 23	SR	45,10	V	0,58	V	91,95	V	0,00	V	1,52	V	126,85	V	27256	V
2019/09/03 24	SR	36,55	V	0,55	V	98,41	V	0,00	V	1,67	V	127,83	V	27589	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	17.5-116.5	0.5-1.9	75.2-176.9	0.0-0.1	0.2-2.3	124.4-136.7	25970.6-29284.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.8	1	111.7	0	1.3	130	27843.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/04

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/04 01	SR	29,43	V	0,52	V	103,07	V	0,00	V	1,23	V	128,45	V	27369	V
2019/09/04 02	SR	30,09	V	0,79	V	99,11	V	0,00	V	1,35	V	128,58	V	25989	V
2019/09/04 03	SR	28,77	V	0,72	V	106,61	V	0,00	V	1,68	V	128,46	V	27018	V
2019/09/04 04	SR	35,84	V	0,60	V	93,93	V	0,00	V	1,41	V	128,41	V	26897	V
2019/09/04 05	SR	27,07	V	0,59	V	101,56	V	0,00	V	2,05	V	129,42	V	28372	V
2019/09/04 06	SR	61,15	V	0,76	V	85,23	V	0,00	V	2,26	V	130,67	V	28114	V
2019/09/04 07	SR	42,95	V	0,61	V	100,97	V	0,00	V	1,27	V	131,77	V	27758	V
2019/09/04 08	SR	68,02	V	0,86	V	95,38	V	0,00	V	1,49	V	132,22	V	26942	V
2019/09/04 09	SR	79,87	V	1,13	V	98,87	V	0,00	V	0,39	V	129,92	V	25567	V
2019/09/04 10	SR	59,19	V	0,87	V	98,85	V	0,05	V	0,86	V	126,79	V	25512	V
2019/09/04 11	SR	76,22	V	1,10	V	100,92	V	0,09	V	1,11	V	127,15	V	26010	V
2019/09/04 12	SR	46,85	V	0,61	V	110,28	V	0,01	V	1,37	V	128,21	V	26588	V
2019/09/04 13	SR	72,90	V	0,96	V	92,18	V	1,19	V	1,14	V	128,10	V	25299	V
2019/09/04 14	SR	46,12	V	0,51	V	94,19	V	0,62	V	1,11	V	127,50	V	26092	V
2019/09/04 15	SR	36,02	V	0,45	V	97,50	V	0,03	V	1,41	V	128,63	V	26904	V
2019/09/04 16	SR	52,94	V	0,55	V	91,81	V	0,00	V	1,47	V	128,80	V	26206	V
2019/09/04 17	SR	43,18	V	0,47	V	98,70	V	0,01	V	0,95	V	127,97	V	26090	V
2019/09/04 18	SR	43,99	V	0,48	V	107,37	V	0,00	V	0,97	V	128,10	V	25961	V
2019/09/04 19	SR	39,33	V	0,45	V	111,56	V	0,00	V	0,75	V	128,51	V	25975	V
2019/09/04 20	SR	56,35	V	0,66	V	96,67	V	0,00	V	0,96	V	129,33	V	26292	V
2019/09/04 21	SR	54,80	V	0,57	V	94,85	V	0,00	V	1,07	V	129,97	V	26274	V
2019/09/04 22	SR	60,14	V	0,51	V	91,28	V	0,00	V	1,00	V	130,16	V	26153	V
2019/09/04 23	SR	35,78	V	0,44	V	102,16	V	0,00	V	1,22	V	130,62	V	26717	V
2019/09/04 24	SR	26,69	V	0,44	V	117,44	V	0,00	V	1,18	V	130,85	V	27021	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	26.7-79.9	0.4-1.1	85.2-117.4	0.0-1.2	0.4-2.3	126.8-132.2	25299.3-28371.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	48.1	0.7	99.6	0.1	1.2	129.1	26546.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/05

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/05 01	SR	11,84	V	0,40	V	154,83	V	0,00	V	2,08	V	131,90	V	29322	V
2019/09/05 02	SR	60,61	V	1,24	V	111,03	V	0,04	V	1,83	V	131,15	V	26569	V
2019/09/05 03	SR	52,14	V	0,98	V	120,76	V	0,06	V	1,28	V	130,19	V	27256	V
2019/09/05 04	SR	45,11	V	0,58	V	111,77	V	0,00	V	1,26	V	130,39	V	26987	V
2019/09/05 05	SR	42,74	V	0,54	V	112,65	V	0,00	V	1,11	V	130,21	V	26442	V
2019/09/05 06	SR	58,91	V	0,61	V	102,15	V	0,00	V	1,27	V	130,94	V	26720	V
2019/09/05 07	SR	51,87	V	0,59	V	100,59	V	0,01	V	1,09	V	128,14	V	26694	V
2019/09/05 08	SR	72,61	V	0,76	V	88,11	V	0,05	V	0,89	V	124,54	V	26452	V
2019/09/05 09	SR	96,47	V	1,07	V	77,58	V	0,09	V	0,89	V	124,94	V	26475	V
2019/09/05 10	SR	95,81	V	0,95	V	74,61	V	0,02	V	1,19	V	126,08	V	26095	V
2019/09/05 11	SR	76,18	V	0,68	V	80,58	V	0,00	V	1,18	V	126,84	V	25914	V
2019/09/05 12	SR	52,05	V	0,51	V	92,81	V	0,00	V	1,32	V	127,96	V	26545	V
2019/09/05 13	SR	40,11	V	0,46	V	94,32	V	0,00	V	1,57	V	129,00	V	26751	V
2019/09/05 14	SR	42,30	V	0,51	V	99,61	V	0,00	V	1,18	V	127,93	V	25958	V
2019/09/05 15	SR	61,69	V	0,60	V	93,99	V	0,00	V	1,14	V	127,69	V	25763	V
2019/09/05 16	SR	93,97	V	0,84	V	79,02	V	0,00	V	1,01	V	127,46	V	25354	V
2019/09/05 17	SR	61,98	V	0,59	V	84,07	V	0,00	V	1,00	V	127,06	V	26057	V
2019/09/05 18	SR	55,51	V	0,52	V	89,39	V	0,00	V	0,94	V	125,78	V	25965	V
2019/09/05 19	SR	54,00	V	0,46	V	84,16	V	0,00	V	0,96	V	125,23	V	25752	V
2019/09/05 20	SR	22,79	V	0,36	V	122,73	V	0,00	V	1,04	V	125,96	V	27193	V
2019/09/05 21	SR	45,26	V	0,43	V	94,93	V	0,00	V	1,01	V	125,88	V	26523	V
2019/09/05 22	SR	27,54	V	0,44	V	111,34	V	0,00	V	1,04	V	125,05	V	25307	V
2019/09/05 23	SR	32,80	V	0,45	V	117,09	V	0,00	V	1,08	V	125,02	V	25576	V
2019/09/05 24	SR	18,36	V	0,35	V	120,91	V	0,00	V	1,08	V	125,30	V	26597	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.8-96.5	0.4-1.2	74.6-154.8	0.0-0.1	0.9-2.1	124.5-131.9	25306.8-29322.1
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53	0.6	100.8	0	1.2	127.5	26427.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/06

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/06 01	SR	9,41	V	0,32	V	153,37	V	0,00	V	1,77	V	125,46	V	27252	V
2019/09/06 02	SR	18,64	V	0,34	V	144,09	V	0,00	V	1,15	V	124,48	V	26711	V
2019/09/06 03	SR	29,42	V	0,35	V	124,94	V	0,00	V	0,71	V	122,56	V	25823	V
2019/09/06 04	SR	76,32	V	1,07	V	100,66	V	0,04	V	0,43	V	122,07	V	24837	V
2019/09/06 05	SR	65,86	V	0,53	V	83,63	V	0,00	V	0,76	V	123,48	V	25387	V
2019/09/06 06	SR	108,25	V	1,19	V	80,65	V	0,00	V	1,31	V	126,51	V	25965	V
2019/09/06 07	SR	96,32	V	0,72	V	74,41	V	0,00	V	1,03	V	127,29	V	25797	V
2019/09/06 08	SR	89,74	V	0,85	V	77,73	V	0,02	V	1,19	V	126,38	V	26448	V
2019/09/06 09	SR	61,88	V	0,45	V	90,24	V	0,00	V	1,17	V	126,76	V	26787	V
2019/09/06 10	SR	110,69	V	1,04	V	71,72	V	0,01	V	1,16	V	127,08	V	26171	V
2019/09/06 11	SR	82,45	V	0,75	V	77,17	V	0,00	V	0,98	V	127,48	V	26022	V
2019/09/06 12	SR	59,33	V	0,45	V	76,84	V	0,00	V	0,99	V	128,14	V	26580	V
2019/09/06 13	SR	60,89	V	0,69	V	76,75	V	0,00	V	1,53	V	129,01	V	24512	V
2019/09/06 14	SR	74,93	V	0,66	V	73,80	V	0,00	V	1,05	V	129,31	V	26173	V
2019/09/06 15	SR	89,65	V	0,89	V	75,37	V	0,00	V	1,17	V	129,78	V	26157	V
2019/09/06 16	SR	50,03	V	0,49	V	87,92	V	0,00	V	1,46	V	130,54	V	25782	V
2019/09/06 17	SR	81,92	V	0,61	V	73,56	V	0,00	V	1,32	V	128,43	V	25342	V
2019/09/06 18	SR	119,49	V	0,74	V	65,57	V	0,00	V	1,33	V	128,41	V	26191	V
2019/09/06 19	SR	29,47	V	0,37	V	114,17	V	0,00	V	1,64	V	129,75	V	27906	V
2019/09/06 20	SR	18,50	V	0,40	V	133,71	V	0,00	V	2,02	V	129,97	V	28677	V
2019/09/06 21	SR	30,65	V	0,40	V	116,53	V	0,00	V	1,20	V	128,54	V	27271	V
2019/09/06 22	SR	29,81	V	0,42	V	116,58	V	0,00	V	1,23	V	128,60	V	26165	V
2019/09/06 23	SR	26,49	V	0,37	V	122,93	V	0,00	V	1,57	V	129,71	V	27760	V
2019/09/06 24	SR	51,36	V	0,55	V	106,89	V	0,00	V	1,35	V	130,27	V	27502	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	9.4-119.5	0.3-1.2	65.6-153.4	0.0-0.0	0.4-2.0	122.1-130.5	24512.3-28677.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	61.3	0.6	96.6	0	1.2	127.5	26384.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:




CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2019/09/07

RIFERIMENTI	CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/07 01	SR	28,37	V	0,33	V	115,19	V	0,00	V	1,38	V	130,68	V	27897	V
2019/09/07 02	SR	23,98	V	0,32	V	119,48	V	0,00	V	1,55	V	131,02	V	27918	V
2019/09/07 03	SR	21,46	V	0,39	V	124,29	V	0,00	V	1,68	V	131,55	V	27155	V
2019/09/07 04	SR	39,10	V	0,40	V	109,48	V	0,00	V	1,53	V	131,20	V	27976	V
2019/09/07 05	SR	53,66	V	0,47	V	96,29	V	0,00	V	1,25	V	130,71	V	27386	V
2019/09/07 06	SR	45,17	V	0,47	V	108,03	V	0,00	V	1,32	V	130,76	V	27684	V
2019/09/07 07	SR	57,38	V	0,44	V	101,79	V	0,00	V	1,25	V	130,63	V	27340	V
2019/09/07 08	SR	66,35	V	0,47	V	95,21	V	0,00	V	1,44	V	130,63	V	26269	V
2019/09/07 09	SR	43,39	V	0,38	V	107,01	V	0,00	V	1,22	V	127,85	V	25807	V
2019/09/07 10	SR	83,99	V	0,63	V	91,43	V	0,00	V	1,34	V	128,37	V	26404	V
2019/09/07 11	SR	57,48	V	0,44	V	103,39	V	0,00	V	1,13	V	129,26	V	26595	V
2019/09/07 12	SR	75,62	V	0,60	V	99,94	V	0,00	V	1,17	V	129,87	V	25845	V
2019/09/07 13	SR	48,64	V	0,40	V	108,26	V	0,00	V	1,09	V	130,53	V	26022	V
2019/09/07 14	SR	47,15	V	0,39	V	109,58	V	0,00	V	1,29	V	131,24	V	25971	V
2019/09/07 15	SR	40,26	V	0,36	V	111,60	V	0,00	V	1,24	V	131,76	V	26021	V
2019/09/07 16	SR	29,31	V	0,32	V	120,58	V	0,00	V	1,59	V	132,41	V	26442	V
2019/09/07 17	SR	46,55	V	0,70	V	115,12	V	0,01	V	1,29	V	132,66	V	25760	V
2019/09/07 18	SR	29,48	V	0,34	V	118,19	V	0,00	V	1,67	V	132,77	V	26315	V
2019/09/07 19	SR	25,62	V	0,32	V	112,18	V	0,00	V	1,31	V	131,93	V	25895	V
2019/09/07 20	SR	19,11	V	0,28	V	115,92	V	0,00	V	1,30	V	131,71	V	26123	V
2019/09/07 21	SR	15,64	V	0,27	V	118,76	V	0,00	V	1,53	V	131,60	V	26305	V
2019/09/07 22	SR	20,14	V	0,28	V	115,21	V	0,00	V	1,46	V	131,85	V	26473	V
2019/09/07 23	SR	17,60	V	0,27	V	120,11	V	0,00	V	1,88	V	132,14	V	27172	V
2019/09/07 24	SR	15,34	V	0,26	V	125,69	V	0,00	V	1,40	V	130,25	V	27121	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.3-84.0	0.3-0.7	91.4-125.7	0.0-0.0	1.1-1.9	127.9-132.8	25760.0-27975.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39.6	0.4	110.9	0	1.4	131	26662.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO


DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2019/09/08 01	SR	11,60	V	0,26	V	135,61	V	0,00	V	1,72	V	131,21	V	28433	V
2019/09/08 02	SR	12,32	V	0,27	V	139,34	V	0,00	V	2,01	V	131,80	V	28679	V
2019/09/08 03	SR	20,01	V	0,28	V	119,05	V	0,00	V	1,68	V	131,50	V	27768	V
2019/09/08 04	SR	19,37	V	0,28	V	121,92	V	0,00	V	1,83	V	131,34	V	27250	V
2019/09/08 05	SR	18,07	V	0,28	V	120,85	V	0,00	V	1,69	V	131,71	V	28387	V
2019/09/08 06	SR	36,21	V	0,35	V	100,28	V	0,00	V	1,67	V	132,62	V	27915	V
2019/09/08 07	SR	39,53	V	0,31	V	91,63	V	0,00	V	1,35	V	131,86	V	27357	V
2019/09/08 08	SR	43,68	V	0,31	V	88,63	V	0,00	V	1,43	V	131,78	V	26959	V
2019/09/08 09	SR	41,60	V	0,32	V	92,87	V	0,00	V	1,12	V	132,18	V	26795	V
2019/09/08 10	SR	32,26	V	0,30	V	95,28	V	0,00	V	1,22	V	128,69	V	26076	V
2019/09/08 11	SR	26,93	V	0,29	V	104,46	V	0,00	V	0,95	V	127,31	V	26361	V
2019/09/08 12	SR	41,09	V	0,47	V	97,74	V	0,00	V	1,05	V	127,89	V	26092	V
2019/09/08 13	SR	30,31	V	0,29	V	99,97	V	0,00	V	1,31	V	128,46	V	26223	V
2019/09/08 14	SR	39,41	V	0,34	V	92,63	V	0,00	V	0,91	V	129,13	V	25760	V
2019/09/08 15	SR	49,13	V	0,34	V	81,12	V	0,00	V	1,20	V	129,73	V	26144	V
2019/09/08 16	SR	37,91	V	0,32	V	92,40	V	0,00	V	1,23	V	130,45	V	26299	V
2019/09/08 17	SR	51,84	V	0,98	V	105,11	V	0,07	V	1,56	V	131,06	V	26139	V
2019/09/08 18	SR	94,02	V	1,17	V	90,39	V	0,00	V	1,40	V	130,25	V	24389	V
2019/09/08 19	SR	31,73	V	0,33	V	114,53	V	0,00	V	1,69	V	131,01	V	25440	V
2019/09/08 20	SR	16,33	V	0,27	V	138,77	V	0,00	V	1,04	V	131,40	V	25742	V
2019/09/08 21	SR	15,34	V	0,31	V	153,74	V	0,00	V	1,50	V	131,38	V	26169	V
2019/09/08 22	SR	30,89	V	0,35	V	124,48	V	0,00	V	1,49	V	132,34	V	25900	V
2019/09/08 23	SR	83,07	V	1,08	V	93,08	V	0,03	V	1,35	V	133,48	V	25437	V
2019/09/08 24	SR	60,19	V	0,59	V	94,49	V	0,00	V	1,18	V	133,93	V	25435	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.6-94.0	0.3-1.2	81.1-153.7	0.0-0.1	0.9-2.0	127.3-133.9	24389.3-28679.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	36.8	0.4	107.8	0	1.4	130.9	26548
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 