

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/11

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/11 01	SR	58,83	V	0,08	V	76,47	V	0,00	V	1,27	V	133,40	V	30049	V
2017/09/11 02	SR	53,52	V	0,05	V	77,31	V	0,00	V	1,39	V	130,06	V	30449	V
2017/09/11 03	SR	34,00	V	0,01	V	96,82	V	0,00	V	1,36	V	130,28	V	30754	V
2017/09/11 04	SR	22,12	V	0,01	V	105,43	V	0,00	V	1,27	V	132,45	V	30722	V
2017/09/11 05	SR	41,18	V	0,02	V	93,96	V	0,00	V	1,14	V	133,38	V	29841	V
2017/09/11 06	SR	32,23	V	0,06	V	106,63	V	0,00	V	1,18	V	134,28	V	30398	V
2017/09/11 07	SR	26,86	V	0,06	V	125,27	V	0,02	V	1,46	V	134,45	V	31358	V
2017/09/11 08	SR	35,80	V	0,01	V	100,85	V	0,00	V	1,32	V	135,33	V	30198	V
2017/09/11 09	SR	51,13	V	0,30	V	85,77	V	0,06	V	1,25	V	132,90	V	30811	V
2017/09/11 10	SR	44,65	V	0,08	V	94,23	V	0,00	V	1,31	V	133,79	V	30955	V
2017/09/11 11	SR	40,06	V	0,03	V	90,01	V	0,00	V	0,88	V	134,42	V	29334	V
2017/09/11 12	SR	39,36	V	0,03	V	88,62	V	0,00	V	0,83	V	133,31	V	29381	V
2017/09/11 13	SR	38,39	V	0,01	V	78,01	V	0,00	V	1,16	V	133,27	V	29921	V
2017/09/11 14	SR	44,92	V	0,03	V	90,29	V	0,00	V	1,35	V	134,73	V	30442	V
2017/09/11 15	SR	34,88	V	0,01	V	99,10	V	0,00	V	1,29	V	135,15	V	29872	V
2017/09/11 16	SR	92,64	V	0,83	V	88,25	V	0,12	V	1,72	V	136,44	V	29907	V
2017/09/11 17	SR	73,28	V	0,41	V	91,96	V	0,05	V	0,94	V	134,45	V	28328	V
2017/09/11 18	SR	62,99	V	0,79	V	101,46	V	0,32	V	1,17	V	131,18	V	29230	V
2017/09/11 19	SR	117,26	V	1,51	V	111,00	V	0,44	V	1,24	V	131,55	V	29776	V
2017/09/11 20	SR	111,82	V	2,39	V	111,85	V	1,64	V	1,03	V	133,04	V	29478	V
2017/09/11 21	SR	26,73	V	0,11	V	115,97	V	0,00	V	1,24	V	133,57	V	30913	V
2017/09/11 22	SR	47,52	V	0,08	V	89,30	V	0,00	V	1,31	V	134,54	V	30755	V
2017/09/11 23	SR	113,82	V	0,31	V	71,07	V	0,01	V	1,40	V	132,99	V	31016	V
2017/09/11 24	SR	59,57	V	0,15	V	89,48	V	0,00	V	1,66	V	135,10	V	31300	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	22.1-117.3	0.0-2.4	71.1-125.3	0.0-1.6	0.8-1.7	130.1-136.4	28328.2-31358.0
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	54.3	0.3	95	0.1	1.3	133.5	30216.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	T6: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	T8: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/12 01	SR	79,57	V	0,27	V	76,70	V	0,00	V	1,46	V	134,12	V	30306	V
2017/09/12 02	SR	110,58	V	0,82	V	80,19	V	0,12	V	1,37	V	130,89	V	30654	V
2017/09/12 03	SR	50,36	V	0,23	V	100,95	V	0,00	V	1,58	V	132,93	V	31117	V
2017/09/12 04	SR	61,00	V	0,24	V	95,62	V	0,00	V	1,31	V	135,24	V	30675	V
2017/09/12 05	SR	63,79	V	0,38	V	100,26	V	0,00	V	1,16	V	136,24	V	30652	V
2017/09/12 06	SR	64,10	V	0,46	V	101,55	V	0,04	V	1,11	V	136,38	V	30823	V
2017/09/12 07	SR	53,69	V	0,29	V	107,97	V	0,00	V	1,41	V	137,44	V	30876	V
2017/09/12 08	SR	53,97	V	0,66	V	116,00	V	0,20	V	1,42	V	136,41	V	30767	V
2017/09/12 09	SR	38,67	V	0,07	V	118,69	V	0,00	V	1,17	V	135,43	V	30521	V
2017/09/12 10	SR	22,67	V	0,08	V	123,80	V	0,00	V	1,49	V	135,19	V	30638	V
2017/09/12 11	SR	19,38	V	0,02	V	121,32	V	0,00	V	1,13	V	135,03	V	30067	V
2017/09/12 12	SR	11,17	V	0,01	V	128,11	V	0,00	V	1,27	V	135,13	V	30700	V
2017/09/12 13	SR	12,68	V	0,01	V	117,15	V	0,00	V	1,26	V	134,98	V	29607	V
2017/09/12 14	SR	25,68	V	0,15	V	117,99	V	0,01	V	1,39	V	133,02	V	30634	V
2017/09/12 15	SR	74,37	V	0,21	V	90,13	V	0,00	V	1,29	V	134,80	V	29605	V
2017/09/12 16	SR	71,26	V	0,18	V	83,75	V	0,01	V	1,04	V	135,46	V	29083	V
2017/09/12 17	SR	73,35	V	0,07	V	80,12	V	0,00	V	1,15	V	135,73	V	29006	V
2017/09/12 18	SR	93,83	V	0,22	V	82,95	V	0,01	V	1,28	V	135,96	V	29632	V
2017/09/12 19	SR	35,75	V	0,01	V	105,65	V	0,00	V	1,48	V	136,71	V	29727	V
2017/09/12 20	SR	59,15	V	0,22	V	101,28	V	0,02	V	1,25	V	135,29	V	29970	V
2017/09/12 21	SR	87,57	V	0,63	V	89,44	V	0,13	V	1,07	V	133,09	V	29435	V
2017/09/12 22	SR	12,02	V	0,03	V	131,06	V	0,00	V	1,78	V	136,17	V	31587	V
2017/09/12 23	SR	40,62	V	0,10	V	109,89	V	0,00	V	2,07	V	136,21	V	31771	V
2017/09/12 24	SR	74,33	V	0,13	V	81,91	V	0,00	V	1,51	V	135,88	V	29791	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.2-110.6	0.0-0.8	76.7-131.1	0.0-0.2	1.0-2.1	130.9-137.4	29006.4-31771.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	53.7	0.2	102.6	0	1.4	135.2	30318.6
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/13

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/13 01	SR	74,26	V	0,13	V	82,49	V	0,00	V	1,43	V	137,60	V	29781	V
2017/09/13 02	SR	81,91	V	0,25	V	86,71	V	0,00	V	1,48	V	139,28	V	30243	V
2017/09/13 03	SR	57,10	V	0,19	V	95,68	V	0,00	V	1,55	V	138,86	V	30949	V
2017/09/13 04	SR	16,59	V	0,10	V	117,48	V	0,00	V	1,79	V	136,37	V	31857	V
2017/09/13 05	SR	14,07	V	0,09	V	124,46	V	0,00	V	0,68	V	136,17	V	32850	V
2017/09/13 06	SR	14,45	V	0,01	V	120,44	V	0,00	V	0,61	V	139,04	V	32400	V
2017/09/13 07	SR	14,10	V	0,01	V	123,32	V	0,00	V	0,55	V	140,72	V	32333	V
2017/09/13 08	SR	17,81	V	0,01	V	119,27	V	0,00	V	0,58	V	139,22	V	31938	V
2017/09/13 09	SR	13,42	V	0,03	V	123,39	V	0,00	V	1,83	V	137,16	V	33741	V
2017/09/13 10	SR	11,06	V	0,04	V	134,63	V	0,00	V	2,71	V	135,09	V	34756	V
2017/09/13 11	SR	18,39	V	0,05	V	122,95	V	0,00	V	2,63	V	135,49	V	34039	V
2017/09/13 12	SR	39,38	V	0,06	V	98,04	V	0,00	V	2,02	V	135,39	V	33015	V
2017/09/13 13	SR	45,78	V	0,05	V	93,23	V	0,00	V	1,86	V	135,99	V	32859	V
2017/09/13 14	SR	20,14	V	0,07	V	118,96	V	0,01	V	2,28	V	135,94	V	33813	V
2017/09/13 15	SR	17,43	V	0,01	V	104,11	V	0,00	V	1,56	V	139,39	V	33337	V
2017/09/13 16	SR	24,75	V	0,03	V	95,77	V	0,00	V	1,25	V	140,56	V	32678	V
2017/09/13 17	SR	31,07	V	0,05	V	87,40	V	0,00	V	1,70	V	138,14	V	32213	V
2017/09/13 18	SR	91,71	V	0,27	V	70,28	V	0,01	V	1,27	V	138,16	V	31157	V
2017/09/13 19	SR	143,83	V	0,49	V	69,46	V	0,03	V	1,04	V	137,09	V	30709	V
2017/09/13 20	SR	97,87	V	0,27	V	87,73	V	0,02	V	1,07	V	136,89	V	31520	V
2017/09/13 21	SR	51,08	V	0,08	V	94,05	V	0,00	V	1,23	V	135,67	V	32293	V
2017/09/13 22	SR	33,59	V	0,02	V	91,82	V	0,00	V	1,29	V	137,43	V	32227	V
2017/09/13 23	SR	45,05	V	0,01	V	79,71	V	0,00	V	0,99	V	136,47	V	31088	V
2017/09/13 24	SR	36,59	V	0,01	V	88,38	V	0,00	V	1,31	V	135,92	V	32188	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	11.1-143.8	0.0-0.5	69.5-134.6	0.0-0.0	0.6-2.7	135.1-140.7	29781.4-34756.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	42.1	0.1	101.2	0	1.4	137.4	32249.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/14 01	SR	26,04	V	0,01	V	94,90	V	0,00	V	1,42	V	135,85	V	33071	V
2017/09/14 02	SR	67,85	V	0,16	V	73,20	V	0,02	V	1,20	V	135,27	V	31672	V
2017/09/14 03	SR	73,41	V	0,15	V	74,77	V	0,02	V	1,15	V	135,15	V	31275	V
2017/09/14 04	SR	75,75	V	0,25	V	80,07	V	0,06	V	1,15	V	137,18	V	31169	V
2017/09/14 05	SR	65,07	V	0,27	V	81,20	V	0,06	V	0,95	V	138,06	V	30830	V
2017/09/14 06	SR	15,46	V	0,01	V	110,90	V	0,00	V	1,28	V	138,92	V	32339	V
2017/09/14 07	SR	23,99	V	0,02	V	104,46	V	0,00	V	1,24	V	139,17	V	32425	V
2017/09/14 08	SR	61,13	V	0,24	V	87,89	V	0,05	V	1,07	V	138,31	V	30733	V
2017/09/14 09	SR	15,50	V	0,01	V	106,95	V	0,00	V	1,31	V	136,41	V	30680	V
2017/09/14 10	SR	15,53	V	0,03	V	104,36	V	0,00	V	1,25	V	136,70	V	30963	V
2017/09/14 11	SR	15,89	V	0,05	V	108,31	V	0,00	V	1,37	V	137,08	V	31132	V
2017/09/14 12	SR	18,68	V	0,05	V	104,22	V	0,00	V	1,55	V	137,12	V	31147	V
2017/09/14 13	SR	43,29	V	0,49	V	87,78	V	0,22	V	1,52	V	136,03	V	30647	V
2017/09/14 14	SR	46,86	V	0,05	V	73,08	V	0,00	V	1,24	V	134,66	V	30495	V
2017/09/14 15	SR	73,21	V	0,12	V	66,68	V	0,00	V	1,20	V	135,95	V	30082	V
2017/09/14 16	SR	61,00	V	0,09	V	67,81	V	0,00	V	1,32	V	136,17	V	30277	V
2017/09/14 17	SR	71,43	V	0,12	V	70,31	V	0,01	V	1,12	V	136,26	V	30209	V
2017/09/14 18	SR	44,02	V	0,02	V	79,57	V	0,00	V	1,43	V	136,92	V	30976	V
2017/09/14 19	SR	58,66	V	0,07	V	73,16	V	0,01	V	1,34	V	136,84	V	30984	V
2017/09/14 20	SR	50,48	V	0,04	V	74,76	V	0,00	V	1,51	V	135,66	V	31387	V
2017/09/14 21	SR	79,13	V	0,64	V	72,30	V	0,22	V	1,59	V	136,72	V	30775	V
2017/09/14 22	SR	77,41	V	0,21	V	70,64	V	0,01	V	1,63	V	137,22	V	31141	V
2017/09/14 23	SR	54,67	V	0,19	V	80,33	V	0,01	V	1,68	V	136,51	V	32192	V
2017/09/14 24	SR	40,75	V	0,05	V	87,93	V	0,00	V	2,04	V	134,46	V	32949	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	15.5-79.1	0.0-0.6	66.7-110.9	0.0-0.2	1.0-2.0	134.5-139.2	30081.8-33070.6
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	49	0.1	84.8	0	1.4	136.6	31231.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/15 01	SR	48,16	V	0,18	V	87,78	V	0,01	V	1,76	V	137,16	V	31971	V
2017/09/15 02	SR	47,58	V	0,12	V	83,54	V	0,00	V	1,39	V	137,91	V	31361	V
2017/09/15 03	SR	67,01	V	0,32	V	83,04	V	0,02	V	1,16	V	137,50	V	31461	V
2017/09/15 04	SR	73,44	V	0,38	V	83,26	V	0,02	V	1,01	V	135,95	V	31406	V
2017/09/15 05	SR	76,14	V	0,34	V	83,74	V	0,03	V	1,31	V	135,33	V	31707	V
2017/09/15 06	SR	91,22	V	0,68	V	76,76	V	0,15	V	1,14	V	138,03	V	31284	V
2017/09/15 07	SR	130,20	V	1,96	V	79,46	V	1,45	V	1,16	V	139,48	V	31107	V
2017/09/15 08	SR	90,63	V	0,69	V	89,78	V	0,17	V	1,09	V	139,03	V	30843	V
2017/09/15 09	SR	71,38	V	0,69	V	86,67	V	0,18	V	1,60	V	137,90	V	31490	V
2017/09/15 10	SR	121,82	V	2,58	V	101,22	V	1,38	V	1,96	V	135,43	V	30110	V
2017/09/15 11	SR	51,77	V	0,37	V	98,53	V	0,07	V	1,18	V	133,17	V	30892	V
2017/09/15 12	SR	41,86	V	0,04	V	88,64	V	0,00	V	1,24	V	132,37	V	31147	V
2017/09/15 13	SR	47,20	V	0,03	V	89,09	V	0,00	V	1,33	V	133,04	V	31950	V
2017/09/15 14	SR	51,74	V	0,05	V	80,61	V	0,00	V	1,50	V	133,34	V	31428	V
2017/09/15 15	SR	59,26	V	0,07	V	80,01	V	0,00	V	1,16	V	132,16	V	30808	V
2017/09/15 16	SR	67,01	V	0,14	V	79,55	V	0,00	V	0,98	V	130,95	V	30367	V
2017/09/15 17	SR	111,10	V	0,44	V	64,40	V	0,04	V	0,92	V	130,53	V	30048	V
2017/09/15 18	SR	64,26	V	0,09	V	78,45	V	0,00	V	0,97	V	131,23	V	30609	V
2017/09/15 19	SR	75,17	V	0,15	V	77,82	V	0,00	V	0,93	V	131,21	V	30705	V
2017/09/15 20	SR	97,27	V	0,19	V	68,49	V	0,00	V	0,91	V	130,69	V	30250	V
2017/09/15 21	SR	82,48	V	0,28	V	74,34	V	0,07	V	0,98	V	129,88	V	30731	V
2017/09/15 22	SR	60,98	V	0,19	V	79,94	V	0,03	V	1,15	V	129,08	V	30774	V
2017/09/15 23	SR	101,40	V	0,16	V	72,52	V	0,01	V	1,26	V	129,28	V	31645	V
2017/09/15 24	SR	45,57	V	0,01	V	85,39	V	0,00	V	1,42	V	132,92	V	31869	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	41.9-130.2	0.0-2.6	64.4-101.2	0.0-1.5	0.9-2.0	129.1-139.5	30047.6-31971.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	73.9	0.4	82.2	0.2	1.2	133.9	31081.8
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

ramo

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]


CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/16 01	SR	30,66	V	0,01	V	90,31	V	0,00	V	1,26	V	133,97	V	31454	V
2017/09/16 02	SR	13,54	V	0,01	V	107,94	V	0,00	V	1,19	V	133,46	V	31884	V
2017/09/16 03	SR	40,31	V	0,09	V	90,48	V	0,00	V	1,12	V	132,52	V	31256	V
2017/09/16 04	SR	60,13	V	0,03	V	76,79	V	0,00	V	1,10	V	132,44	V	31084	V
2017/09/16 05	SR	91,79	V	0,10	V	71,62	V	0,00	V	0,94	V	133,10	V	30655	V
2017/09/16 06	SR	68,86	V	0,09	V	77,71	V	0,00	V	0,87	V	135,03	V	31252	V
2017/09/16 07	SR	106,37	V	0,23	V	76,04	V	0,02	V	0,88	V	136,23	V	31036	V
2017/09/16 08	SR	168,32	V	1,04	V	82,43	V	0,24	V	1,62	V	132,39	V	31085	V
2017/09/16 09	SR	104,68	V	0,63	V	104,87	V	0,01	V	1,69	V	131,43	V	32423	V
2017/09/16 10	SR	97,31	V	0,39	V	99,54	V	0,01	V	1,76	V	133,04	V	32000	V
2017/09/16 11	SR	70,07	V	0,28	V	104,68	V	0,00	V	1,96	V	134,30	V	32582	V
2017/09/16 12	SR	120,66	V	1,08	V	105,38	V	0,12	V	2,43	V	131,43	V	33651	V
2017/09/16 13	SR	162,92	V	1,84	V	99,74	V	0,33	V	2,44	V	131,46	V	32679	V
2017/09/16 14	SR	43,98	V	0,08	V	108,14	V	0,00	V	2,52	V	133,40	V	33595	V
2017/09/16 15	SR	69,71	V	0,05	V	86,91	V	0,00	V	1,90	V	129,98	V	32011	V
2017/09/16 16	SR	65,18	V	0,04	V	84,14	V	0,00	V	1,72	V	128,78	V	31267	V
2017/09/16 17	SR	23,07	V	0,01	V	115,89	V	0,00	V	1,54	V	128,19	V	31611	V
2017/09/16 18	SR	102,26	V	0,43	V	77,13	V	0,11	V	0,94	V	127,35	V	29270	V
2017/09/16 19	SR	50,86	V	0,16	V	100,30	V	0,03	V	0,79	V	126,84	V	29416	V
2017/09/16 20	SR	16,20	V	0,01	V	130,25	V	0,00	V	0,86	V	127,51	V	31018	V
2017/09/16 21	SR	17,38	V	0,01	V	125,07	V	0,00	V	0,84	V	126,36	V	31062	V
2017/09/16 22	SR	27,22	V	0,02	V	119,30	V	0,00	V	0,77	V	125,74	V	31195	V
2017/09/16 23	SR	37,44	V	0,05	V	113,12	V	0,00	V	0,68	V	127,12	V	30426	V
2017/09/16 24	SR	41,18	V	0,07	V	98,12	V	0,00	V	0,64	V	127,63	V	29954	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	13.5-168.3	0.0-1.8	71.6-130.3	0.0-0.3	0.6-2.5	125.7-136.2	29270.1-33650.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	67.9	0.3	97.7	0	1.4	130.8	31411.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA: 

RESPONSABILE IMPIANTO: 



CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2017/09/17

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO R 021		COT R 057		NOX NO2 R 027		SO2 R 026		PLV R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2017/09/17 01	SR	22,29	V	0,01	V	113,83	V	0,00	V	0,69	V	128,53	V	30569	V
2017/09/17 02	SR	25,29	V	0,03	V	109,69	V	0,00	V	0,71	V	129,46	V	30850	V
2017/09/17 03	SR	36,72	V	0,01	V	97,73	V	0,00	V	0,66	V	129,81	V	30395	V
2017/09/17 04	SR	40,37	V	0,27	V	116,24	V	0,08	V	0,67	V	129,91	V	30761	V
2017/09/17 05	SR	102,81	V	0,70	V	95,52	V	0,17	V	0,81	V	130,46	V	30947	V
2017/09/17 06	SP	377,57	V	196,08	V	172,97	V	61,65	V	52,01	V	133,43	V	32636	V
2017/09/17 07	SP	1000,00	V	959,22	V	115,65	V	346,79	V	10,39	V	117,39	V	0,00	NV
2017/09/17 08	AV	801,82	V	546,64	V	117,49	V	247,03	V	9,79	V	108,28	V	12037	NV
2017/09/17 09	AV	383,52	V	53,21	V	188,03	V	13,94	V	0,98	V	110,51	V	15145	V
2017/09/17 10	AV	4,52	V	0,69	V	189,16	V	0,00	V	0,31	V	119,10	V	23138	V
2017/09/17 11	AV	4,90	V	0,25	V	163,93	V	0,00	V	1,22	V	121,72	V	31424	V
2017/09/17 12	SR	38,66	V	0,08	V	102,65	V	0,00	V	1,17	V	118,43	V	32705	V
2017/09/17 13	SR	39,09	V	0,03	V	92,93	V	0,00	V	1,19	V	116,28	V	33163	V
2017/09/17 14	SR	39,43	V	0,02	V	83,77	V	0,00	V	1,00	V	118,15	V	32768	V
2017/09/17 15	SR	54,34	V	0,09	V	78,68	V	0,00	V	0,91	V	122,98	V	32496	V
2017/09/17 16	SR	49,27	V	0,02	V	77,35	V	0,00	V	0,97	V	126,29	V	32824	V
2017/09/17 17	SR	56,16	V	0,01	V	75,68	V	0,00	V	0,83	V	125,32	V	32031	V
2017/09/17 18	SR	32,32	V	0,02	V	100,00	V	0,00	V	0,88	V	122,02	V	31792	V
2017/09/17 19	SR	12,42	V	0,01	V	132,21	V	0,00	V	0,93	V	121,34	V	33106	V
2017/09/17 20	SR	12,32	V	0,01	V	136,96	V	0,00	V	1,03	V	120,95	V	33847	V
2017/09/17 21	SR	40,16	V	0,03	V	93,94	V	0,00	V	0,84	V	120,35	V	32522	V
2017/09/17 22	SR	43,74	V	0,07	V	96,62	V	0,00	V	0,85	V	120,17	V	32189	V
2017/09/17 23	SR	54,81	V	0,10	V	90,78	V	0,00	V	0,90	V	117,71	V	32308	V
2017/09/17 24	SR	45,47	V	0,12	V	93,18	V	0,00	V	0,93	V	117,80	V	31911	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	12.3-102.8	0.0-0.7	75.7-137.0	0.0-0.2	0.7-1.2	116.3-130.5	30395.4-33846.9
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	41.4	0.1	99.3	0	0.9	123.1	32065.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: