

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/12

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_N02_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/12 01	SR	37,34	V	1,85	V	106,45	V	5,10	V	0,34	V	141,52	V	24080	V
2023/09/12 02	SR	32,25	V	1,75	V	101,76	V	6,07	V	0,31	V	140,87	V	23875	V
2023/09/12 03	SR	61,39	V	1,83	V	92,65	V	5,46	V	0,27	V	140,04	V	23511	V
2023/09/12 04	SR	42,02	V	1,81	V	106,00	V	9,41	V	0,32	V	140,00	V	23732	V
2023/09/12 05	SR	19,07	V	1,79	V	112,06	V	8,82	V	0,35	V	140,98	V	24055	V
2023/09/12 06	SR	52,98	V	1,99	V	106,51	V	11,80	V	1,71	V	141,09	V	23882	V
2023/09/12 07	SR	9,58	V	1,97	V	122,83	V	20,48	V	0,54	V	137,77	V	23770	V
2023/09/12 08	SR	5,88	V	2,11	V	151,73	V	19,81	V	0,34	V	135,13	V	21868	V
2023/09/12 09	SR	0,00	V	2,55	V	213,61	V	25,51	V	0,43	V	129,14	V	19711	V
2023/09/12 10	SR	0,00	V	2,66	V	222,14	V	18,03	V	0,39	V	127,44	V	21227	V
2023/09/12 11	SR	0,00	V	2,62	V	220,03	V	14,80	V	0,35	V	126,72	V	21413	V
2023/09/12 12	SR	0,00	V	2,37	V	203,13	V	19,46	V	0,29	V	124,81	V	19781	V
2023/09/12 13	SR	0,00	V	2,37	V	200,71	V	19,94	V	0,32	V	122,23	V	19107	V
2023/09/12 14	SR	0,00	V	2,40	V	205,24	V	21,15	V	0,33	V	121,31	V	19049	V
2023/09/12 15	SR	0,00	V	2,36	V	201,80	V	21,83	V	0,33	V	121,28	V	19001	V
2023/09/12 16	SR	0,00	V	2,42	V	202,64	V	23,19	V	0,34	V	121,61	V	19662	V
2023/09/12 17	SR	0,00	V	2,24	V	176,99	V	34,66	V	0,30	V	126,00	V	22093	V
2023/09/12 18	SR	86,65	V	5,95	V	113,64	V	35,19	V	0,43	V	132,37	V	24071	V
2023/09/12 19	SR	18,78	V	2,13	V	128,91	V	18,06	V	0,46	V	136,89	V	25338	V
2023/09/12 20	SR	3,75	V	1,92	V	148,29	V	10,65	V	0,48	V	139,06	V	25923	V
2023/09/12 21	SR	39,84	V	2,91	V	149,59	V	9,68	V	0,46	V	139,91	V	25841	V
2023/09/12 22	SR	33,77	V	2,31	V	130,92	V	8,39	V	0,54	V	137,65	V	25266	V
2023/09/12 23	SR	65,85	V	2,00	V	88,53	V	5,00	V	0,38	V	136,32	V	25310	V
2023/09/12 24	SR	40,93	V	1,86	V	84,96	V	0,60	V	0,38	V	137,07	V	25591	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	0.0-86.6	1.7-5.9	85.0-222.1	0.6-35.2	0.3-1.7	121.3-141.5	19000.9-25923.3
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.9	2.3	149.6	15.5	0.4	133.2	22798.2
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R 021		COT_R 057		NOX_NO2_R 027		SO2_R 026		PLV_R 022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/13 01	SR	24,85	V	1,84	V	91,36	V	0,05	V	0,40	V	138,49	V	26333	V
2023/09/13 02	SR	20,37	V	1,84	V	96,19	V	0,11	V	0,40	V	139,25	V	26316	V
2023/09/13 03	SR	13,68	V	1,87	V	106,19	V	0,66	V	0,43	V	139,71	V	26421	V
2023/09/13 04	SR	53,62	V	1,87	V	79,13	V	0,10	V	0,44	V	139,88	V	26091	V
2023/09/13 05	SR	55,60	V	1,89	V	78,96	V	0,07	V	0,44	V	139,90	V	26017	V
2023/09/13 06	SR	71,69	V	2,51	V	78,98	V	0,28	V	0,45	V	139,97	V	25448	V
2023/09/13 07	SR	13,78	V	2,14	V	107,49	V	0,30	V	0,45	V	140,72	V	25620	V
2023/09/13 08	SR	8,68	V	2,03	V	109,84	V	0,00	V	0,45	V	141,46	V	25586	V
2023/09/13 09	SR	7,37	V	2,06	V	117,28	V	0,00	V	0,46	V	141,63	V	25667	V
2023/09/13 10	SR	15,51	V	2,04	V	109,34	V	0,27	V	0,57	V	140,84	V	25713	V
2023/09/13 11	SR	44,12	V	2,88	V	96,04	V	0,77	V	0,47	V	140,36	V	25657	V
2023/09/13 12	SR	62,07	V	2,36	V	94,00	V	1,82	V	1,41	V	140,12	V	25399	V
2023/09/13 13	SR	68,80	V	2,12	V	95,19	V	6,33	V	0,48	V	137,37	V	24868	V
2023/09/13 14	SR	30,63	V	2,03	V	101,57	V	6,67	V	0,37	V	136,66	V	24920	V
2023/09/13 15	SR	14,86	V	1,95	V	114,17	V	6,32	V	0,42	V	138,46	V	25853	V
2023/09/13 16	SR	3,83	V	1,98	V	127,80	V	3,30	V	0,43	V	140,01	V	25881	V
2023/09/13 17	SR	21,82	V	1,92	V	102,40	V	3,52	V	0,38	V	139,91	V	24983	V
2023/09/13 18	SR	24,54	V	1,94	V	95,86	V	3,16	V	0,39	V	140,37	V	24902	V
2023/09/13 19	SR	9,58	V	1,99	V	110,36	V	2,51	V	0,41	V	141,46	V	25149	V
2023/09/13 20	SR	4,32	V	2,09	V	124,12	V	1,09	V	0,43	V	141,87	V	25343	V
2023/09/13 21	SR	8,49	V	2,16	V	111,85	V	0,73	V	0,34	V	142,08	V	25260	V
2023/09/13 22	SR	13,91	V	2,10	V	113,03	V	1,24	V	0,28	V	141,20	V	25087	V
2023/09/13 23	SR	103,42	V	2,27	V	59,11	V	0,11	V	0,46	V	142,39	V	25080	V
2023/09/13 24	SR	154,36	V	2,66	V	52,63	V	0,38	V	0,52	V	143,05	V	25271	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.8-154.4	1.8-2.9	52.6-127.8	0.0-6.7	0.3-1.4	136.7-143.0	24867.8-26421.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	35.4	2.1	98.9	1.7	0.5	140.3	25536
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/14

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/14 01	SR	56,17	V	2,00	V	72,00	V	0,00	V	0,49	V	143,40	V	25324	V
2023/09/14 02	SR	85,24	V	1,97	V	56,01	V	0,00	V	0,48	V	143,62	V	25571	V
2023/09/14 03	SR	88,67	V	1,84	V	56,68	V	0,00	V	0,51	V	143,41	V	25665	V
2023/09/14 04	SR	83,26	V	1,85	V	67,75	V	0,01	V	0,45	V	142,89	V	25360	V
2023/09/14 05	SR	104,01	V	2,97	V	74,97	V	0,50	V	0,39	V	141,67	V	24786	V
2023/09/14 06	SR	53,72	V	1,88	V	87,52	V	0,05	V	0,40	V	141,73	V	25151	V
2023/09/14 07	SR	20,68	V	2,13	V	109,02	V	0,00	V	0,41	V	142,36	V	25611	V
2023/09/14 08	SR	3,16	V	1,77	V	137,36	V	0,00	V	0,41	V	143,45	V	26215	V
2023/09/14 09	SR	4,02	V	1,67	V	127,17	V	0,48	V	0,51	V	143,99	V	26217	V
2023/09/14 10	SR	4,75	V	1,56	V	130,53	V	3,60	V	1,24	V	141,39	V	25593	V
2023/09/14 11	SR	3,39	V	1,58	V	148,78	V	3,64	V	0,47	V	139,81	V	25879	V
2023/09/14 12	SR	4,17	V	1,65	V	143,39	V	3,04	V	0,47	V	139,95	V	25993	V
2023/09/14 13	SR	10,91	V	1,70	V	125,09	V	2,28	V	0,48	V	140,58	V	26048	V
2023/09/14 14	SR	6,19	V	1,75	V	129,61	V	1,14	V	0,50	V	141,02	V	26027	V
2023/09/14 15	SR	8,13	V	1,81	V	126,59	V	1,56	V	0,47	V	141,26	V	25654	V
2023/09/14 16	SR	15,02	V	1,73	V	113,00	V	2,09	V	0,46	V	141,86	V	25644	V
2023/09/14 17	SR	8,36	V	1,74	V	127,49	V	1,00	V	0,45	V	142,78	V	25675	V
2023/09/14 18	SR	88,64	V	3,18	V	185,03	V	1,54	V	0,75	V	138,94	V	23761	V
2023/09/14 19	SR	7,26	V	1,81	V	160,00	V	2,16	V	0,50	V	137,75	V	25370	V
2023/09/14 20	SR	8,94	V	1,59	V	124,98	V	2,99	V	0,44	V	139,68	V	25322	V
2023/09/14 21	SR	16,92	V	1,58	V	113,19	V	2,92	V	0,51	V	140,53	V	25245	V
2023/09/14 22	SR	20,98	V	1,53	V	103,26	V	2,74	V	0,46	V	139,81	V	25048	V
2023/09/14 23	SR	43,99	V	1,61	V	88,42	V	0,82	V	0,39	V	139,53	V	24673	V
2023/09/14 24	SR	62,19	V	1,72	V	81,26	V	0,50	V	0,38	V	139,40	V	24810	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	3.2-104.0	1.5-3.2	56.0-185.0	0.0-3.6	0.4-1.2	137.7-144.0	23761.1-26217.2
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	33.7	1.9	112	1.4	0.5	141.3	25443.4
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO:

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/15

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/15 01	SR	57,35	V	1,53	V	71,88	V	0,10	V	0,36	V	138,86	V	24094	V
2023/09/15 02	SR	69,17	V	1,60	V	62,47	V	0,01	V	0,35	V	138,73	V	24095	V
2023/09/15 03	SR	40,46	V	1,58	V	78,85	V	0,00	V	0,39	V	139,62	V	24679	V
2023/09/15 04	SR	69,38	V	1,85	V	75,50	V	0,00	V	0,40	V	140,67	V	24831	V
2023/09/15 05	SR	66,69	V	1,87	V	73,86	V	0,00	V	0,36	V	140,43	V	24230	V
2023/09/15 06	SR	78,40	V	1,95	V	67,34	V	0,02	V	0,33	V	140,15	V	24013	V
2023/09/15 07	SR	19,38	V	1,95	V	91,16	V	0,00	V	0,33	V	140,35	V	24537	V
2023/09/15 08	SR	20,65	V	1,75	V	97,11	V	0,00	V	0,35	V	140,73	V	24302	V
2023/09/15 09	SR	25,80	V	1,73	V	98,42	V	0,00	V	0,36	V	141,07	V	24192	V
2023/09/15 10	SR	18,41	V	1,73	V	104,22	V	0,00	V	0,40	V	142,22	V	24553	V
2023/09/15 11	SR	39,03	V	1,86	V	99,83	V	0,04	V	0,40	V	142,70	V	24529	V
2023/09/15 12	SR	30,94	V	1,67	V	97,48	V	0,00	V	0,37	V	142,95	V	24520	V
2023/09/15 13	SR	19,01	V	1,63	V	110,94	V	0,02	V	0,45	V	143,33	V	24984	V
2023/09/15 14	SR	7,62	V	1,76	V	135,87	V	0,01	V	0,51	V	143,86	V	25357	V
2023/09/15 15	SR	5,95	V	1,87	V	148,30	V	0,00	V	0,54	V	144,18	V	25445	V
2023/09/15 16	SR	1,56	V	1,94	V	166,95	V	0,01	V	0,68	V	144,05	V	25676	V
2023/09/15 17	SR	4,87	V	1,80	V	134,66	V	0,00	V	0,57	V	142,27	V	25482	V
2023/09/15 18	SR	6,11	V	1,87	V	128,48	V	0,00	V	0,56	V	141,55	V	25534	V
2023/09/15 19	SR	15,05	V	1,82	V	103,64	V	0,00	V	0,51	V	142,23	V	25523	V
2023/09/15 20	SR	45,15	V	1,82	V	73,00	V	0,00	V	0,46	V	142,10	V	25303	V
2023/09/15 21	SR	110,32	V	1,91	V	54,39	V	0,00	V	0,38	V	141,22	V	24700	V
2023/09/15 22	SR	63,29	V	1,84	V	71,09	V	0,00	V	0,42	V	139,99	V	24643	V
2023/09/15 23	SR	74,96	V	1,88	V	70,07	V	0,00	V	0,39	V	140,38	V	24770	V
2023/09/15 24	SR	47,55	V	1,79	V	75,43	V	0,00	V	0,39	V	141,35	V	24952	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	1.6-110.3	1.5-2.0	54.4-166.9	0.0-0.1	0.3-0.7	138.7-144.2	24012.7-25675.5
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	39	1.8	95.5	0	0.4	141.5	24789.3
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

Full

RESPONSABILE IMPIANTO:

[Signature]

CALDAIA BIOMASSA - MEDIA DEL GIORNO 2023/09/16

RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	


ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_N02_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/16 01	SR	48,60	V	1,77	V	77,44	V	0,00	V	0,40	V	142,05	V	25093	V
2023/09/16 02	SR	92,80	V	2,03	V	67,93	V	0,02	V	0,39	V	142,51	V	24955	V
2023/09/16 03	SR	87,84	V	2,21	V	71,50	V	0,09	V	0,38	V	142,74	V	24670	V
2023/09/16 04	SR	152,08	V	7,30	V	78,57	V	3,55	V	0,89	V	142,77	V	24437	V
2023/09/16 05	SR	36,44	V	1,66	V	75,26	V	0,00	V	0,42	V	143,16	V	24807	V
2023/09/16 06	SR	31,44	V	1,74	V	80,39	V	0,00	V	0,45	V	143,37	V	24972	V
2023/09/16 07	SR	15,48	V	1,88	V	96,27	V	0,00	V	0,56	V	144,32	V	25913	V
2023/09/16 08	SR	8,99	V	1,90	V	110,86	V	0,00	V	0,54	V	144,69	V	25796	V
2023/09/16 09	SR	12,92	V	1,91	V	99,60	V	0,00	V	0,54	V	144,45	V	25827	V
2023/09/16 10	SR	15,36	V	1,85	V	92,94	V	0,00	V	0,50	V	144,37	V	25689	V
2023/09/16 11	SR	25,03	V	1,81	V	84,29	V	0,00	V	0,51	V	144,45	V	25734	V
2023/09/16 12	SR	12,85	V	1,92	V	102,89	V	0,00	V	0,53	V	144,63	V	25939	V
2023/09/16 13	SR	5,97	V	1,91	V	113,78	V	0,00	V	0,52	V	144,64	V	26036	V
2023/09/16 14	SR	10,31	V	1,87	V	105,65	V	0,00	V	0,58	V	144,60	V	25995	V
2023/09/16 15	SR	38,30	V	2,00	V	99,80	V	0,00	V	0,54	V	144,62	V	25766	V
2023/09/16 16	SR	157,06	V	2,75	V	61,90	V	0,14	V	0,48	V	144,07	V	25081	V
2023/09/16 17	SR	78,73	V	2,04	V	71,56	V	0,01	V	0,50	V	144,58	V	24606	V
2023/09/16 18	SR	139,23	V	9,24	V	82,41	V	7,29	V	0,72	V	142,69	V	22160	V
2023/09/16 19	SR	117,36	V	3,19	V	72,59	V	0,26	V	0,47	V	144,06	V	24561	V
2023/09/16 20	SR	86,69	V	2,41	V	63,50	V	0,07	V	0,46	V	144,53	V	25779	V
2023/09/16 21	SR	23,93	V	2,09	V	90,94	V	0,00	V	0,47	V	144,76	V	26086	V
2023/09/16 22	SR	79,01	V	2,61	V	74,59	V	0,37	V	2,50	V	144,25	V	25998	V
2023/09/16 23	SR	50,60	V	2,11	V	73,88	V	0,76	V	0,52	V	139,85	V	25493	V
2023/09/16 24	SR	25,81	V	1,98	V	89,42	V	1,13	V	0,51	V	139,69	V	25777	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	6.0-157.1	1.7-9.2	61.9-113.8	0.0-7.3	0.4-2.5	139.7-144.8	22159.8-26085.8
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	56.4	2.6	84.9	0.6	0.6	143.6	25298.7
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:



RESPONSABILE IMPIANTO:



RIFERIMENTI		CODICI MONITOR			
SOCIETA': SIPEA SRL	V: MISURA VALIDA	25: MISURA VALIDA - NON PER VERIFICA LIMITE	SR: IMPIANTO IN SERVIZIO REGOLARE	F: IMPIANTO FUORI SERVIZIO PER FERMATA	
CODICE STABILIMENTO: LTC1	NV: DATO NON VALIDO	TAR: CALIBRAZIONE	AV: IMPIANTO IN AVVIAMENTO	MN: IMPIANTO IN FASE DI MANUTENZIONE	
CODICE IMPIANTO: C2	NS: NON SIGNIFICATIVA		SP: IMPIANTO IN SPEGNIMENTO	16: SISTEMA DI ACQUISIZIONE NON ATTIVO	
IMPIANTO: CALDAIA BIOAMASSA	18: SUPERAMENTO SOGLIA NORMATIVA		TR: IMPIANTO SOTTO IL MINIMO TECNICO	CNF: COMPUTER NON IN FUNZIONE	

ORA	IMPIANTO	CO_R021		COT_R057		NOX_NO2_R027		SO2_R026		PLV_R022		Temp. Fumi 051		Portata Fumi 055	
		Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato	Media	Stato
2023/09/17 01	SR	108,29	V	2,99	V	77,77	V	4,05	V	0,46	V	139,89	V	25566	V
2023/09/17 02	SR	61,10	V	2,74	V	96,68	V	3,85	V	0,47	V	139,96	V	25386	V
2023/09/17 03	SR	34,55	V	2,63	V	108,84	V	2,88	V	0,51	V	140,28	V	25746	V
2023/09/17 04	SR	26,57	V	1,99	V	108,74	V	2,83	V	0,51	V	141,27	V	26050	V
2023/09/17 05	SR	15,99	V	1,96	V	105,08	V	3,52	V	0,57	V	141,22	V	26187	V
2023/09/17 06	SR	55,31	V	5,46	V	132,07	V	8,70	V	0,78	V	137,00	V	21226	V
2023/09/17 07	SR	2,34	V	2,35	V	146,42	V	2,39	V	0,61	V	138,41	V	26575	V
2023/09/17 08	SR	3,84	V	2,10	V	137,44	V	2,42	V	0,59	V	139,93	V	26212	V
2023/09/17 09	SR	6,75	NV	2,06	NV	121,26	NV	2,29	NV	0,60	NV	142,07	V	26259	V
2023/09/17 10	SR	7,14	V	2,01	V	126,38	V	0,92	V	0,55	V	143,16	V	25829	V
2023/09/17 11	SR	5,55	V	2,00	V	124,28	V	0,67	V	0,56	V	142,99	V	25697	V
2023/09/17 12	SR	3,83	NV	2,06	NV	136,76	NV	0,78	NV	0,62	NV	143,46	V	25713	NV
2023/09/17 13	SR	5,34	NV	2,24	NV	123,78	NV	1,56	NV	0,57	NV	143,57	V	26837	NV
2023/09/17 14	SR	6,98	V	2,05	V	121,76	V	0,81	V	0,57	V	143,87	V	25816	V
2023/09/17 15	SR	6,63	V	2,02	V	124,39	V	0,22	V	0,57	V	144,37	V	25936	V
2023/09/17 16	SR	5,76	V	2,05	V	126,86	V	0,05	V	0,58	V	144,76	V	25976	V
2023/09/17 17	SR	4,48	V	2,08	V	128,15	V	0,01	V	0,58	V	145,09	V	26163	V
2023/09/17 18	SR	6,33	V	2,08	V	118,46	V	0,03	V	0,55	V	144,82	V	25805	V
2023/09/17 19	SR	14,49	V	2,16	V	111,64	V	0,02	V	0,54	V	144,58	V	25601	V
2023/09/17 20	SR	15,62	V	2,15	V	100,97	V	0,00	V	0,52	V	144,26	V	25505	V
2023/09/17 21	SR	23,57	V	2,10	V	97,12	V	0,04	V	0,52	V	143,95	V	25364	V
2023/09/17 22	SR	23,77	V	2,10	V	92,52	V	0,91	V	1,27	V	142,94	V	24972	V
2023/09/17 23	SR	38,70	V	2,18	V	96,22	V	2,31	V	1,16	V	140,06	V	24619	V
2023/09/17 24	SR	8,19	V	2,07	V	112,70	V	0,53	V	0,57	V	139,80	V	25480	V

Campo Scala	0-700 mg/Nm3	0-40 mg/Nm3	0-800 mg/Nm3	0-100 mg/Nm3	0-20 mg/Nm3	0-300 -C	0-54263 Nm3/h
Min-Max	2.3-108.3	2.0-5.5	77.8-146.4	0.0-8.7	0.5-1.3	137.0-145.1	21226.1-26575.4
Supero Orario	0	0	0	0	0	0	0
Media Giornaliera	22.6	2.3	114	1.8	0.6	142.2	25544.1
Supero Giornaliero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

DATI VERIFICATI DA:

RESPONSABILE IMPIANTO: